









חברה כדוגמת	דגם	תפוקת קירור BTU/H	כמות מזגנים	ספיקת אויר CFM	הספק חשמל KW	מתח הזנה V\Hz\Ph	מידות מעבים LXHXD	הערות
תדיראן	ALFA 15	12,150	2	400	1.2	230\50\1	90/34/25	הזנה פנימית
תדיראן	ALFA 21	19,450	1	500	1.8	230\50\1	100/40/32	הזנה פנימית
תדיראן	ALFA 28	24,260	5	700	2.0	230\50\1	110/40/45	הזנה פנימית
תדיראן	ALFA 340 INV	23,130	4	700	2.8	230\50\1	110/40/45	הזנה פנימית
תדיראן	ALFA 35	28,630	2	750	2.5	230\50\1	115/40/45	הזנה פנימית
תדיראן	WIND 55	50,400	2	1,600	4.8	400\50\3	90/40/70	הזנה ליחידה חיצונית

הגדה: על הקבלן המבצע להמציא אישור מכון התקנים לפי תקן וסמ ישראלי ועל חשבונו.
על קבלן המיזוג לתאם בשטח עם השמאלאי הזנת החשמל ניקוז עם אינסטלטור ועל אחריותו
יחידות המיזוג יכללו אלמנט התנעה רכה

מקרא:

- תא.ק. – תריס אויר קיר
- תא.ת. – תריס אויר תקרתי
- תא.ח. – תריס אויר חוזר
- תא.צ. – תריס אויר צא
- ת. – תריס יניקה
- ב.א. – בידוד אקוסטי
- ב.ת. – בידוד תרמי
- ל.ב. – ללא בידוד
- Y – חיבור ניקוז

הערה:
כל המעבים על הגג על שלחנות מגולוונות גומיות מחוצות
על הקבל לבצע את העבודה לפי תקן 1001

* מידות התעלות המצוינות בתכנית הינן מידות נטו
למעבד אויר ועל הקבלן להוסיף את עובי הבידוד כמידות התעלה

- תריס יניקה מלבני 30/15+וסת
- מפזר אויר תקרתי "12"/12+וסת
- מפזר אויר תקרתי "9"/9+וסת
- מפזר אויר צידי לאויר צא 50/20
- תריס יניקה עגול "ø6+ וסת
- תריס אויר צא עם מסנן עם וסת כמות
- תריס אויר חוזר עם מסנן
- מפזר אויר תקרתי "ø35+וסת

NFPA

	תואר השינוי	תאריך	חתימה
1	עדכון רקע אדריכלי	01.03.2022	
2			
3			

לביצוע ○ | למכרז ● | לאישור ○ | לעיון ○

הקבלן אחראי לתיזות ועליו לבקר אותן.
על כל טעיה או סתירה אי אי התאמה עליו לדווח למתכנן בטרם בעבודתו .
אין לקנות נדלים ומיזות עי מדידה בשרטוט.

אדריכל: נופר אדריכלים

מתמי': שי רייפר

פרויקט: בית ספר קרני שומרון

תוכנית: מע' מיזוג אוויר קומת מרתף

תכנון : עמיחי אדלם	
תאריך : 21.05.2021	אשר: יא.ש.
תאריך : 21.05.2021	

עבודה מס'	תכנית מס'	קנה מדה
5242	AC-01	1:50

מסמך זה הינו רכוש אין לשכפלו א להעתיקו ללא רשות המתכנן

אוסאמה פרח מהנדסים יועצים
מיזוג אויר-אוסמלציה
הסקה-כיבוי אש
◆ כרמל 23 - נוף הגליל ◆
טלפון: 04-6021943 פקס: 04-6000149
נייד: 052-2660625
e-mail:sf_osamaf@bezeqint.net
כתובת: יצרת ת.ד 3030 מיקוד 16130