



המועצה המקומית קרני שומרון

מכרז מסגרת פומבי מס' 01 / 2026

לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות מועצה מקומית קרני שומרון (להלן: "המועצה" או "המזמין") מתכבדת להזמין בזה הצעות לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות.

סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי 28.1.2026 בשעה 11:30 היציאה מחדר הישיבות במועצה המקומית קרני שומרון. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור קבלנים, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, ולא יצרף להצעתו פרוטוקול סיור קבלנים חתום לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים במזכירות המועצה המקומית קרני שומרון עד ליום ראשון 1.2.2026 בשעה 12:00.

על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרז בכל מקרה שהוא. תנאי להשתתפות במכרז הינו רכישת מסמכי המכרז.

בחומר המכרז ניתן לעיין במחלקת הגזברות במועצה, אצל מזכירת המחלקה. לא תתקבל כל הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ועל המציעים לקחת בחשבון כל עיכוב שיחול מטעמם.

יהונתן קוזניץ

ראש המועצה

מועצה המקומית קרני שומרון

מכרז מסגרת מס' 01 / 2026

לביצוע: עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות

תנאי המכרז

המועצה המקומית קרני שומרון (להלן: "המועצה" ו/או "המזמין") מתכבדת להזמין בזה הצעות לביצוע עבודות לפי המכרז הנדון.

המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "המציע" ו/או "הקבלן".

ככל שיתווספו מבנים חדשים למבני המועצה מעבר למבני המועצה הקיימים חתימת החוזה, תשולם תמורה יחסית בגינם.

תיאור כללי למכרז:

העבודה הנה עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות וביצוע מלוא העבודות הנדרשות להפעלה שוטפת, רצופה ותקינה של מערכות החשמל בכל מבני הציבור וכוללת את כל העלויות שחלות על הקבלן כגון: עלויות ציוד וחלקי חילוף, אספקת ציוד, הובלת הציוד, התקנת הציוד, בדיקות שוטפות ותיקונים שוטפים וכד', לצורך הפעלה תקינה ורצופה של מערכות החשמל במבני הציבור בקרני שומרון והכל בהתאם לאמור במפרט המצורף למכרז זה.

כל התקשרות עם המציעים הזוכים תהא בהתאם להזמנות עבודה ו/או מחירון מאושר וחתום ע"י מורשי החתימה של המועצה שיוצאו בפועל עבור כל עבודה שתימסר לזוכים.

יודגש ויובהר כי המועצה איננה מתחייבת להיקף עבודה שנתי קבוע או בכלל.

המועצה תהא רשאית לבצע כל עבודה נשוא מכרז זה באמצעות קבלן אחר לפי שקול דעתה המוחלט ולמציע במכרז זה לא תהא בלעדיות בביצוע העבודות מכל סוג שהוא.

מדובר במכרז מסגרת בלבד בהיקף כספי 300,000 לא כולל מע"מ שנתי, בכפוף לתנאי המכרז ונספחיו ובכפוף לצרכי המועצה ותקציבה.

1. כללי

- 1.1 תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין הקבלן הזוכה לבין המועצה.
- 1.2 הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי מכרז זה (להלן: "החוזה").
- 1.3 מודגש בזאת במפורש שלעניין זכויות המועצה לקבלת החזרים מהקבלן תהייה המועצה זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי מע"מ.
- 1.4 מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה, יפורשו, ככל האפשר כהגדרתם בחוזה ובתנאים הכלולים לביצוע העבודה.
- 1.5 כל ערבות הניתנת ע"י הקבלן תכלול את הסכום בגינו ניתנה הערבות ויתווסף עליו סכום בהיקף המע"מ הקבוע אותה שעה, ותהיה צמודה למדד הבסיס כמפורט בסעיף 12.6 להלן.
- 1.6 על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרז בכל מקרה שהוא.

2. הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז

- 2.1 כל המסמכים שיימסרו ע"י המועצה לקבלן, לרבות תנאי מכרז אלה, תוכניות, מפרטים, כתבי כמויות, והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף 2 יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי המכרז.
 - 2.2 במקרה ותתגלנה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 - (א) פרוטוקול סיור קבלנים;
 - (ב) תנאי המכרז;
 - (ג) תנאי החוזה;
 - (ד) המפרט;
 - (ה) המפרטים הטכניים המתאימים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לעבודה (לא צורף);
 - (ו) יתר מסמכי המכרז;
 - (ז) החוקים, התקנות וחוקי העזר המתייחסים בכל אופן שהוא לעבודה או לכל חלק ממנה (לא צורף).
- כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

- 2.3 ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בסיור הקבלנים, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל על הסף.

- 2.4 המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדוא"ל לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

- 2.5 הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב, אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.

🚩 "העבודות יבוצעו בכל שטחי השיפוט של המועצה, כולל השכונות והיישובים: תנאי המכרז והמחירים חלים באופן שווה על כל האתרים הנ"ל ללא תוספת נסיעות". רשימת רובעים בישוב

קרני שומרון :

1. רובע- קרני שומרון.
2. רובע- גינות שומרון.
3. רובע- נווה מנחם.
4. רובע- מעלה שומרון.
5. רמת גלעד- חשמל מסופק על ידי הרשות.
6. אלוני שילה- חשמל מסופק על ידי הרשות.
7. אל מתן.
8. " העבודה כוללת מתן שירות מלא, אחזקה וחירום גם ביישובים: רמת גלעד, אלוני שילה ואל-מתן."
9. " מחירי המכרז והמחירון המצורף תקפים לכל היישובים הנ"ל ללא תוספת עלות נסיעה או זמן הגעה."

3. הגשת מסמכי המכרז

3.1 הקבלן יכניס את מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 להלן, למעטפה ויחתום את המעטפה.

3.2 את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.

3.3 מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד, לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים הבאים במועד הגשת ההצעה (יובהר, כי צרוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז).

4.1 המציע בעל ניסיון בפרויקט אחד לפחות זהה או דומה במהותו ובהיקפו לפרויקט נשוא מכרז זה, במהלך שלוש השנים האחרונות. יש לפרט ניסיון בפרויקטים כאמור במהלך שלוש השנים האחרונות, לרבות פעילותו של המשתתף בכל פרויקט (קבלן ראשי/משנה/מבצע/מתאם וכו').

4.2 המציע בעל סיווג קבלני בר תוקף נכון ליום הגשת המכרז 160 א', ו-א 270.

4.3 משרד או מקום מגורים של לפחות עובד אחד במציע באזור גיאוגרפי הקרוב לרשות ולא יותר מ 30 ק"מ מהיישוב, על מנת שיוכל לספק שירות מהיר ויעיל למזמין. יש לפרט פרטי העובד ומקום המשרד או המגורים.

4.4 המציע יצרף "הצהרת הקבלן" (כתב הצעה לביצוע) נספח א' ממולא וחתום.

4.5 ערבות מכרז כאמור בסעיף 6 להלן, בתנאים ובמועדים המפורטים בו, ובנוסף המצ"ב למסמכי המכרז כנספח ג'.

4.6 על המציע לנקוב בנספח א' בשיעור הנחה אחיד (באחוזים) אשר יחול על מחירון דקל ענף חשמל ותאורה (מחירון דקל לעבודות חשמל) בכללותו, וכן יחול על יום עבודה 8 שעות כולל צוות, חשמלאי ומשאית מנוף ועל קריאת פתע כולל צוות, חשמלאי ומשאית מנוף.

5. המסמכים הדרושים להשתתפות במכרז:

בנוסף לאמור לעיל, על המציע למלא ו/או להגיש את המסמכים המבוקשים להלן:

- 5.1. אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
- 5.2. אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
- 5.3. אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות - תשל"ו-1976).
- 5.4. פרטי המציע – נספח א' 1
- 5.5. אישור על קיום ביטוחים – נספח ב' (לצורך הגשת ההצעה נדרשת רק הסכמת המציע לאישור וחתימת המציע בשולי כל עמוד באישור בראשי תיבות).
- 5.6. טופס הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ד'
- 5.7. הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות – נספח ה'
- 5.8. תצהיר העסקת עובדים זרים בנוסח המצ"ב – נספח ו'
- 5.9. אם המציע הינו תאגיד: תעודת רישום תאגיד, תקנון התאגדות, תצהיר מורשי חתימה ואישור עו"ד בדבר זהות מנהלי התאגיד ומורשי החתימה מטעמו המורשים לחתום בשמו ולחייבו בנוסח המצ"ב – נספח ז'.
- 5.10. אם המשתתף הינו שותפות (בין שותפות קבועה ובין שותפות לצורך פרויקט זה): פרטים מלאים של השותפים (אם בין השותפים מצוי תאגיד - פרטים מלאים של מנהלי התאגיד), אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
- 5.11. תצהיר חוקי עבודה בנוסח המצ"ב – נספח ח'
- 5.12. נספח ביטחון – נספח ט'.
- 5.13. פרוטוקול סיוור קבלנים חתום על ידי המציע.
- 5.14. כתב התחייבות חתום לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א - 2001 – נספח י'.

6. ערבות מכרז

- 6.1. על הקבלן להפקיד לזכות המועצה, יחד עם הצעתו, ערבות בנקאית בסך של 15,000 ₪ (להלן: "הערבות").
- 6.2. הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי הקבלן אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן. המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר עם המועצה בחוזה במועד שתקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות בחוזה. הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו למועצה מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את נזקה, והמציע והמועצה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל.
- 6.3. הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו תתקבל. אם הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שנקב בסעיף 11 להלן, הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין וייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.

6.4. תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד ל-90 יום ממועד האחרון להגשת ההצעות.

7. מילוי וחתימה על מסמכי המכרז

7.1 הגשת ההצעה

7.1.1 על המציע לנקוב בכתב ההצעה נספח א' בשיעור הנחה כוללת (באחוזים) אשר יחול על מחירון דקל ענף חשמל ותאורה (מחירון דקל לעבודות חשמל) בכללותו, ללא קשר להיקפי שימוש בפועל בכל פריט מכלל הפריטים, וכן יחול על יום עבודה 8 שעות, כולל צוות חשמלאי ומשאית מנוף, ועל קריאת פתע כולל צוות, חשמלאי ומשאית מנוף.

7.1.2 ההנחה תחול גם על תוספות בסעיפי החוזה (הן בכמויות והן במחירים).

7.1.3 כתב ההצעה נספח א' יחתם על ידי המציע במקום המתאים.

7.1.4 במקרה בו לא ימצא סעיף ו/או עבודה ו/או פריט הנדרש/ת מהקבלן במחירון יילקח הפריט / העבודה ממחירון דקל לעבודות פיתוח / בינוי (המחירון הכללי) ו/או מחירון דקל לעבודות תחזוקה ושיקום ע"פ שיקול דעת מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך מטעמה בלבד.

7.1.5 במקרה בו יילקח מחיר עבודה ו/או פריט הנדרש/ת מהקבלן ממחירון דקל שאינו מחירון דקל ענף חשמל ותאורה (מחירון דקל לעבודות חשמל) יהיה מחירו כמופיע במחירון דקל ממנו נלקח ללא הנחה אותה נתן הקבלן בהצעתו.

7.1.6 בכל מקרה תהא מהנדס המועצה או מי שהוסמך לכך על ידו הסמכות הבלעדית לקביעת הסעיף ו/או מחירון דקל ממנו ע"פ תבוצע העבודה ו/או יסופק הפריט.

7.2 כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות למכרז, בין בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר, יחשבו:

- i. כאילו אינם קיימים, או;
- ב. עלולים לפסול ההצעה.

7.3 אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו ייחשב הדבר:

- א. כאילו כלל המחיר בסעיף אחר מסעיפי הצעתו ועל ידי כך מתחייב לבצע עבודה זו בלי תמורה, או;
- ב. עלול לפסול את ההצעה.

7.4 מובהר בזאת כי, ההחלטה באיזה חלופה לבחור על פי סעיפים 7.2 ו/או 7.3 דלעיל נתונה לשיקול דעת הבלעדי של המועצה.

7.5 על המציע לתת על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז לרבות, על דפי תנאי המכרז, כן עליו לחתום על כל תכנית ותכנית המצורפת למכרז זה ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך, תשריט ותכנית המצורפים אליה (ככל שצורפו).

7.6 על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך, כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא תובאנה בחשבון, ואינן מחייבות את המועצה. כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון ובתוספת החותמת של הקבלן, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם הקבלן באופן ברור נוסף על החתימה. במקרה של אי הבנה עליו לפנות בכתב למר יאיר אורבך מנכ"ל המועצה, לשם קבלת מידע.

7.7 אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף ופרט, עליו להודיע על כך בכתב למועצה. תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה.

7.8 משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או התכנית המהווים את המכרז לכל מטרה אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי אישור מפורש מאת המועצה.

8. מחירי היחידה בהצעת הקבלן ובחינת ההצעות

8.1 מכרז זה הינו מכרז מסגרת בלבד ללא כל התחייבות להיקף כספי שנתי לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות וכל עבודה אחרת ע"פ מכרז זה, הן לגבי עבודות והן לגבי אספקת חומרים ו/או עובדים מתאימים ו/או בדיקות ואישורים נדרשים. כל העבודות תבוצענה יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה בהתאם להזמנות עבודה חתומות אשר תוצאנה על ידי המועצה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של המועצה. מובהר מפורשות כי המועצה אינה מתחייבת לכמויות או לסכומים או היקף עבודות שנתי כלשהם.

8.2 הזמנת העבודה שתוצא ותחתם ע"י מורשי החתימה במועצה תכלול כתבי כמויות, מפרטים, לוחות זמנים ומגבלות נוספות לביצוע העבודה ככל שיהיו כאלה והם יהיו חלק בלתי נפרד ומחייב מביצוע העבודה. יודגש כי תשלום עבור ביצוע העבודה ישולם רק ע"פ ביצוע בפועל של פרט ו/או סעיף כזה או אחר במחירון והזמנת העבודה והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא באם הופחת היקף העבודה ו/או הפריטים בהזמנה ויהיה מנוע מלטעון טענה כל שהיא לעניין זה. בכל מקרה לא ישולם לקבלן כל סכום העולה על סך ההזמנה אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה במועצה וכל עבודה אשר לא אושרה מראש ובכתב תהא על אחריות הקבלן ועל חשבוננו.

8.3 בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בלוחות הזמנים לסיום ביצוע העבודה תהא המועצה רשאית לבצע את השלמת העבודה בעצמה או ע"י מי מטעמה ולחייב בתשלום עבודות אלה את הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר האמור בהסכם ונספחיו ומכל סעד חוקי אחר.

8.4 מחירי היחידה לאחר הנחה שבהצעת הקבלן, הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה לרבות התייקרויות מכל סוג שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן לכלול בהצעתו את כל המרכיבים והתוספות למיניהן, למעט מע"מ, ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות.

8.5 על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית לשנות, להוסיף, ו/או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת הקבלן ובמקרה כזה תשונה התמורה לחישוב בהתאם לביצוע בפועל שאושר ע"י הנדסה תשלום יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור, לקבלן לא תהיה כל זכות, טענה או תביעה, עקב שינוי זה. לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן כאילו בוצעו על ידי עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו. כל שינויים ו/או הפחתות ו/או ביטולים יהיו תקפים רק אם ניתנו בכתב ויחתמו ע"י מורשי החתימה של המועצה.

8.6 המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.

8.7 המחירים במחירון דקל ענף חשמל ותאורה (מחירון דקל לעבודות חשמל) כוללים את כל העלויות הישירות והעקיפות הקשורות לאספקה והתקנה מושלמת של אותו פריט/עבודה ולא תשלום תוספת מחיר כלשהי בגין אותו פריט/עבודה.

8.8 מחירי העבודות מתוקף מכרז זה יהיו בהתאם לאחוז הנחה אשר יחול על המחירים ע"פ מחירי מחירון דקל ענף חשמל ותאורה (מחירון דקל לעבודות חשמל) וכן מחירון דקל לעבודות פיתוח / בינוי (המחירון הכללי) ומחירון דקל לעבודות תחזוקה ושיקום, וכן יחול על יום עבודה 8 שעות, כולל צוות חשמלאי ומשאית מנוף, ועל קריאת פתע כולל צוות, חשמלאי ומשאית מנוף, והכל ע"פ תנאי המכרז.

- אחוז ההנחה הינו בגין ביצוע כלל העבודות ביחס לכל רכיב. על אף האמור בכל מקום במחירון דקל ו/או בכל מקום אחר, לא תשולמנה תוספות בגין: היקפי העבודה נוספים, היקף כספי, עבודה במבנה מאוכלס פיגומים, הובלות, אחסון חומרים, מכולות ופינוי פסולת, עלויות חשמלאים, עלויות פועלים, עלויות רכב ואחוזי רווח שירותי קבלן ראשי אלה אם הדבר אושר ע"י מהנדס המועצה מראש ובכתב.
- במקרה בו יידרש הקבלן לבצע עבודה אשר אינה כלולה במחירוני דקל המוזכרים לעיל, תקבע עלות העבודה על בסיס הצעת מחיר המבוססת על ניתוח מחירים מפורט שיגיש הזוכה ו/או מהנדס המועצה ואשר תאושר ע"י מהנדס המועצה ואולם מובהר בזאת, כי מבלי לפגוע באמור בהוראות אחרות במסמכי המכרז, אין המועצה חייבת להזמין פריטים אלה מהזוכה.
- לצורך קביעת היקף כספי של העבודה/הפרויקט יחושב הסכום הכולל בהזמנת העבודה בין אם העבודה מתבצעת באתר אחד ובין אם במספר אתרים שונים והכל ע"פ החלטת מהנדס המועצה.
- כל הסכומים המופיעים בסעיף 8.8 הינם סכומים אשר אינם כוללים מע"מ.

8.9 מובהר בזה מפורשות, כי המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

8.10 בנוסף:

ii. "הקבלן יבצע בדיקות בטיחות שנתיות ללוחות חשמל במוסדות החינוך והציבור. הבדיקה כוללת בדיקת הארקה, (LT) בדיקת ממסרי פחת והנפקת אישור חשמלאי מוסמך/בודק כנדרש על פי חוק". ובאישור המועצה בלבד.

1. החשמלאי מתחייב לבצע את העבודות חשמל עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954.
2. החשמלאי מתחייב לבצע עבודות חשמל במוסדות חינוך עפ"י מאגר חוזרי מנכ"ל, העדכני ביותר.
3. החשמלאי מתחייב לבצע עבודות חשמל עפ"י מפרט טכני 08 העדכני ביותר/מפרט אחר, והמחמיר ביניהם, וההחלטה עפ"י גורם המועצה בלבד.
4. "הקבלן יבצע בדיקה שנתית לכל לוחות החשמל במוסדות החינוך והציבור, כולל בדיקת הארקה (LT) ותקינות ממסרי פחת, וינפיק אישור בטיחות חתום כדין למועצה ולכיבוי אש. העבודות יבוצעו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ובאישור המועצה בלבד".
5. אין לעבוד בסמוך לתלמידים/פעוטות/פקידים/אחר אלא בתאום ועפ"י כל חוקי החשמל והתקנות ובאישור המועצה בלבד.
6. אין המועצה מתחייבת להעסיק/לאשר הצעה נמוכה, והכול עפ"י שיקול דעתה של המועצה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל קבלן נוסף על פי האמור במכרז, במידת הצורך, ובלי לתת הסברים כלשהם.
7. על הקבלן למלא ולחתום על כל סעיפי ביטוח/אחריות מקצועית/אחר, וכל מה שנדרש ממועצה מקומית קרני שומרון, ודרישתם.
8. כעיקרון כל עבודות האחזקה השוטפת תהיינה עפ"י המחירון הנ"ל של דקל.
9. נדרש מהחשמלאי ועובדיו אישור לעלות על סולם/גובה/מנוף, כנ"ל לכל עובד בשטח.
10. המחירים לפני מע"מ.

11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להגדיל, להקטין את היקף המכרז, ולבצע ע"י קבלן אחר מטעמה ובהחלטתה.
12. כל נזק/אחר יהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו הבלעדית.
13. הקבלן ישלח המלצות שנים: 2021-2025, עם הוכחה לעבודות הנ"ל.
14. ההצעה תינתן ע"י הנחה ב-% בלבד, אין להוסיף.
15. הקבלן נדרש להיות חשמלאי מוסמך, וקבלן רשום א 160 חשמלאות ותקשורת במבנים מורשה.
16. הקבלן נדרש להיות חשמלאי מוסמך, וקבלן רשום א 270 קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות.
17. מומלץ בנוסף לא חובה:
א. קבלן רשום א 240 הנחת קווי תקשורת.
ב. קבלן רשום א 280 התקנת רמזורים.
18. בכל סוג עבודה נדרש באופן תמידי חשמלאי בעל רישיון מורשה בהתאם לגודל החיבור.
19. הקבלן נדרש לתת מענה בהתאם לדרישות והצרכים של המועצה.
20. קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד, בחירת הסעיפים תהיה אך ורק ע"י המועצה ולהחלטתה הבלעדית.
21. המחירון הינו לפני מע"מ והנחה. התמחור הסופי יקבע לאחר הורדת 20% מהמחירון על ידי הבודק ורק לאחר מכן יבחן אחוז ההנחה שניתנה ע"י הקבלן.
22. דרישה לזמינות, קרי אחזקה שוטפת:
א. הקבלן יעדכן את פרטי הדואר האלקטרוני שלו לבקשת המועצה, מס' פלאפון ושם כונו, בזמינות של 24 שעות ביממה, מרגע קבלת הקריאה מהעירייה/מוקד ועד 48 שעות.
ב. קצר/תקלה/דרישה דחופה, עד 1.5 שעות הגעה.
ג. כולל במקרים דחופים שבתות וחגים, מומלץ ע"י גוי.
ד. ואם הקבלן מסיבה בלתי מוצדקת מגיע באיחור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות והחלטתה הבלעדית לקנוס את החשמלאי ב-25% מערך העבודה.
23. במידת הנדרש ובהחלטת המועצה בלבד, ישולם עפ"י מחירון דקל העדכני בנייה ותשתיות.
24. המועצה מחליטה לגבי אפיון הסעיפים של המחירון המצ"ב, והקבלן מתחייב ליישמן.
25. על כל בעיה בטיחותית על הקבלן לדווח מידית למועצה/יועץ חשמל.
26. כל התשתיות והזיוודים, קרי כל מה שקשור בפרויקט הנ"ל, יהיו עם תו תקן ישראלי.!!!!
27. כל האגרות לחח"י ישולמו ע"י המועצה.
28. כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות, עד לביצוע מושלם ותקני.
29. במידה ונדרשת הבהרה מסוימת לתמחור, המועצה תבדוק, והקבלן מתחייב לפעול עפ"י החלטת המועצה.
30. אין לשנות, להחליף/אחר, ללא אישור המועצה, אין לעבוד עם חשמל חי, ואין לעבוד בקרבת התלמידים, הכל יעשה באופן בטיחותי ומקצועי, ועפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954.
31. בהתאם לדרישות והתקנים, כמו כן בתום עבודה מסוימת עפ"י החלטת המועצה, הקבלן מתחייב וימציא אישור מהמועצה, שהמצב חזר לקדמותו, ביצוע העבודה יהיה באופן בטיחותי.
32. במידה ואין סעיפים ברורים בכתב הכמויות, פונים למחירון המאגר המשולב, דקל, והמחיר הנמוך מבניהם ובהחלטת המועצה, ובכפוף לספר הכחול מפרטים טכניים משהב"ט המעודכן, במידה ואין סעיפים ברורים בכתב הכמויות, פונים לעיל, לספק תמציא/הצעת מחיר שהמועצה תשלח לספק, והמחיר הנמוך מבניהם למחירון כולל תוספת 12% רווח קבלני ללא שום הנחות, זה נכון לכל סעיף לדוגמא: פנסים, ג"ת/אחר, סעיף זה להחלטת המועצה בלבד.
33. אין להשאיר תעלות/חפירות/אחר פתוחות, הקבלן מתחייב בזאת שכל התשתיות בהתאם לחוקים ולתקנים, ובנוסף הדרישות של המועצה.

34. כל התשתיות בהתאם לדרישות המועצה תה"ט/ט"ע"ט כולל התשתיות והמרכיבים לביצוע מושלם ותקני.
35. על הקבלן להיות חשמלאי מורשה בהתאם לגודל המתקן, קבלן רשום לעבודות חשמל, וניסיון מוכח בעבודות הנ"ל, כמו כן הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים.
36. המועצה יכולה לפנות לביצוע העבודות באמצעות קבלנים אחרים על פי האמור בנוסח המכרז וכל תוספת/הורדה יהיו עפ"י מחירון דקל, או על מחירון אחר ובהתאם להחלטת היועץ חשמל/מועצה, ובנוסף במידה ואין הענות של הקבלן למועצה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות וללא שום הסברים, להפעיל קבלנים מספר 1 ו-3 וכו',.
37. באחריות קבלן החשמל ועובדיו לקיים את כל הוראות הבטיחות על פי כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח מעודכן) התש"ל 1970 -.
38. כל הסעיפים כוללים כל העבודות חשמל במבנים פנים וחוץ, ותאורת חוץ, מערכות חשמל ואספקה כלשהן.
39. על הקבלן להפעיל במשרדו קבלן חשמל מ"ג, כולל חשמלאי מורשה קרי מהנדס חשמל, ויתומחר עפ"י המועצה בלבד ובמחירי השוק/דקל הנמוך מבניהם, עם דקל כל אחוזי ההנחה, מחירי השוק הנחה עפ"י ההנחה ה-2 שנתן הקבלן.
40. כל הפנסים, גופי התאורה, יהיו עפ"י מפרט בדיקה 08 מלא ומוכח ובאישור המועצה בלבד, ג"ת חירום יהיו אינטגרליים, עם סוללות ניקל מטל בלבד כנ"ל לשלטי היציאה, עם תו ת"י בלבד, ובדיקה מלאה, ולאישור המועצה בלבד.
41. במחירי כל הסעיפים כלול במחירים כל העבודות כוללות מנוף תקני/במות הרמה/אחר, על חשבון הקבלן, באם יידרש.
42. במחירון ישנו מבנה 99 חריגים, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מבנה זה, במידה ויידרש, כעיקרון עובדים לפי מבנה 08 חשמל.
43. הקבלן ייתן אחריות לכל העבודות/ההתקנות/הספקות/אחר אחריות ל-1 שנה, ללא שום תשלום נוסף.
44. דוגמא לתמחור ראה בדף הבא:

1. לגבי התמחור:

- א. ראשית כל המחירון המצ"ב לפני כל הנחות כלשהן, ולפני מע"מ.
- ב. התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עפ"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה מספר 1 קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

2. הסבר:

- א. על כל סעיפי המחירון, כל המחירים כפי שהוסבר הם לפני הנחה כלשהיא, בחלק זה מחשבים הנחה 1 מהמחירון שזה 20%, הנחה קבועה סעיף חתימה מספר 1 בדף הבא.
- ב. הנחה נוספת של החשמלאי בהתאם לסעיף הנחה מספר 2 בדף הבא:
הסבר: קבלן החשמל נותן הנחה נוספת ב-10%.
- ג. לדוגמא:
סעיף מכרז מחירון 08.17.0040 עמוד 37 במחירון, נקודת מאור 270 נ"ל לפני מע"מ, לדוגמא עפ"י סעיף 1 ג לעיל נניח שהקבלן נתן תוספת 15% הנחה.
- ד. החישוב להלן, לדוגמא הקבלן ביצע 5 נקודות מאור:

דוגמא לחישוב			
מספר סעיף	מחיר סעיף	כמות	סה"כ
08.17.0010	270.00 ₪	5	1,350.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ
			1,350.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ והנחה כללית קבועה 1 20%
			1,080.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ והנחה כללית של הקבלן 2 15%
			918.00 ₪
			מע"מ
			165.24 ₪
			סה"כ לתשלום כולל מע"מ ו-2 הנחות לתשלום
			1,083.24 ₪

ה. עפ"י מחירון דקל: כל מחיר במחירוני דקל הוא מחיר כולל (עבודה + חומרים + רווח קבלן), אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף.

- ו. קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד, בחירת הסעיפים תהיה אך ורק עפ"י המועצה ולהחלטת הבלעדית.
- ז. כל הסעיפים במכרז כוללים אספקה והתקנה עד לביצוע מושלם וסופי, כלול במחיר, אלא אם מצוין אחרת במחירון.

⚡ התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עפ"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה קבועה מספר 1 קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

-20%

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב- % -

⚡ התחייבות החשמלאי להנחה מספר 2 נוספת של החשמלאי בהמשך להנחה קבועה מספר 1:

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב- % -

⚡ אישור וחתימת העירייה:

שם ומשפחה	תפקיד	חתימה	חותמת

9. פגם בהחלטת ועדת המכרזים

9.1 נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהמועצה, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.

9.2 קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע מיידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת ביהמ"ש. המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו, ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.

10. ביטול מכרז, מסירת ביצוע, ביצוע חלקי, פיצול מכרז

10.1 המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע את העבודות בשלבים.

10.2 מובהר כי המכרז הינו מכרז מסגרת בלבד. המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או לבצעם בעצמה או באמצעות קבלנים אחרים.

10.3 יודגש, כי כל התקשרות עם המציע הזוכה תהא בהתאם להזמנת עבודה בפועל ו/או מחירון מאושר וחתום ע"י המועצה והמועצה איננה מתחייבת להיקף עבודה קבוע או בכלל. עוד יודגש, כי המועצה תהא רשאית לבצע כל עבודה נשוא מכרז זה באמצעות קבלן אחר שהוכרז גם הוא כזוכה במכרז זה או כל קבלן אחר ולמציע במכרז זה לא תהא בלעדיות בביצוע העבודות.

10.4 יובהר ויודגש, כי המועצה רשאית למסור כל עבודה לפי מכרז זה גם למספר זוכים אחרים ו/או לפרסם מכרז נוסף ו/או פניה לקבלת הצעות מחיר בנדון בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של המועצה. ידוע למציע, כי לא תהא לו כל זכות בלעדיות בדבר ביצוע עבודות כמפורט בחוזה זה והדבר נתון לשיקול דעת המועצה בלבד.

10.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בדבר היותו של מכרז זה מכרז מסגרת, המועצה רשאית בנוסף להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים ו/או למספר זוכים. למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה או את הכמויות ובמקרה זה לא ישתנו מחירי היחידה לאחר הנחה במחירון ובהצעת הקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

10.6 אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו ו/או לבצעו בשלבים ו/או לפצל את העבודה לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד ואף זאת רק אם לא תבוצע העבודה כלל.

10.7 החליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.

11. חתימה על החוזה

הקבלן הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו המועצה. במעמד חתימת החוזה על הקבלן להמציא את כל פוליסות הביטוח כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז ואת הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט בסעיף 12.4 להלן. גזבר המועצה יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות הביטוח והערבות והקבלן מתחייב להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת הגזבר.

12. ביצוע החוזה

12.1 הרשות בידי המועצה למסור את העבודה תוך 90 (תשעים) יום מיום התאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז וללא כל שינוי בתנאי המכרז.

12.2 לא יאוחר מ-5 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה יחתום הזוכה על החוזה וימסור עותק חתום למועצה כאמור בסעיף 11 לעיל.

12.3 למרות האמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה לפני שימציא למועצה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו, הערבות הבנקאית לגבי החוזה ולאחר שהקבלן קיבל צו התחלת עבודה.

12.4 הזוכה יאריך את תוקף ערבות המכרז שצורפה להצעתו או ימציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בסך 15,000 ₪ (חמש עשרה אלף שקלים חדשים), באופן שתקופת תוקפה של ערבות הביצוע תהא לפחות 90 (תשעים) יום לאחר תום תקופת החוזה בין הצדדים ותוארך, לפי הצורך, בהתאם לדרישת המועצה.

הערבות תהיה צמודה למדד כאמור בסעיף 12.6 להלן. הערבות הנ"ל (להלן: "ערבות ביצוע") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות המציע על פי החוזה. הערבות הנ"ל (להלן: "הערבות הבסיסית") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

12.5 עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי ראש המועצה וגזבר המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה) ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר.

ביצע הקבלן עבודות במסגרת הגדלת החוזה מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור.

12.6 במכרז/בחוזה זה: -

"מדד" - מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" - המדד של חודש נובמבר 2025 שפורסם בחודש דצמבר 2025.

"תנודות המדד" - ההפרש שבין מדד הבסיס, לבין המדד בחודש בו בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים.

13. ביצוע העבודות

13.1 במסגרת שירותי האחזקה על המציע להחזיק:

13.1.1 צוות חשמלאים עם רישיונות בתוקף – על המציע לצרף ולהציג את האישורים בעת הגשת המכרז. המציע יעסיק חשמלאי אחד לפחות עם תעודות חשמלאי ראשי (3*250A) לפחות.

13.1.2 מכשירי מדידה לביצוע בדיקות כגון: רב מודד, מגר אדמה, TESTER LOOP.

13.1.3 רכב מנוף.

13.1.4 רישיונות בתוקף עבור הרכבים והנהגים אשר יעמדו וישרתו את המזמין.

13.1.5 מלאי סביר (10 יח' מכל סוג/אביזר) של אביזרים כגון: נורות, מפסקים, מא"זים וכד'.

13.2 אחת לשנה יש להציג אישור תקינות של כל מערכות החשמל בכל מוסדות הציבור במועצה בהתאם לדרישות משרד החינוך.

13.3 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימאלית בצרכי הפעילות הסדירה המתנהלת בכל אחד מהאתרים בהם יבוצעו העבודות ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע את מעברם של הולכי הרגל וכלי הרכב מכל הסוגים.

13.4 הקבלן ינקוט על חשבונו, במידת הצורך וככל שיידרש הדבר ו/או על פי דרישת המועצה, בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הצבת תמרורים, מחזירי אור, שכירת שוטרים, פנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, לשביעות רצון המפקח, כמו כן יתקין הקבלן על חשבונו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה, יבטל את הדרכים הארעיות ויביא את השטח לקדמותו – הכל על חשבונו.

13.5 הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס אחר בקרבת מקום ויתקן, על חשבונו, כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת-קרקעי /א תשתית מוסתרת (כגון: צינור, כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

13.6 הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית קרני שומרון ויקפיד למלא אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו.

13.7 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הצעת הקבלן צריכה להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לכל אחת ואחת מן העבודות נשוא המכרז לרבות סילוק עודפי חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות פינוי וניקוי בתקופת ביצוע, תיאום עם כל הגורמים הפועלים בשטח וכל עבודה והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיינה דרושות לשם הוצאה לפועל של העבודות נשוא המכרז, לרבות וכלל שיהא צורך בכך על פי דין, הוצאת היתרים כדיון וכו'.

לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזו. גם אם יהיה עליו לשאת לצורך ביצוע העבודות בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו בין מחמת טעות ובין מחמת כל סיבה אחרת, לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים כמפורט לעיל, וקיום שמירה באתר עבודות והקבלן יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.

14. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

יהונתן קוזניץ

ראש המועצה המקומית קרני שומרון

חתימת המציע

נספח א' לתנאי המכרז

לכבוד

מועצה מקומית קרני שומרון

א.ג.,

הנדון: כתב הצעה לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות

לפי מכרז מס' 01/2026

אני הח"מ,

מגיש בזאת את הצעתי לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות לפי המכרז הנדון.

העבודה הנה אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות וביצוע מלוא העבודות הנדרשות להפעלה שוטפת, רצופה ותקינה של מערכות התאורה החשמל בכל מבני הציבור וכוללת את כל העלויות שחלות על הקבלן כגון : עלויות ציוד וחלקי חילוף, אספקת ציוד, הובלת הציוד, התקנת הציוד, בדיקות שוטפות ותיקונים שוטפים וכד', לצורך הפעלה תקינה ורצופה של מערכות החשמל במבני הציבור בקרני שומרון והכל בהתאם לאמור במפרט המצורף למכרז זה, הוראות מסמכי המכרז ולרבות החוזה.

הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז ושמצויים במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותי.

הנני מצהיר, כי ביקרתי במקום העבודה המיועד ולמדתי את התנאים המיוחדים של המקום ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע העבודה לרבות תנאי השטח, הקרקע, התשתית, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

1. אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:

- 1.1 להוציא לפועל, בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד - לפי המחיר שרשמתי בהצעתי המצורפת וכדי הנחת דעתו של בא כוחכם, את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי המכרז והחוזה.
- 1.2 לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מחמישה ימים מהתאריכים בו תודיעו לי על זכיתי במכרז כולו או חלק ממנו - ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם כנ"ל במשך התקופה האמורה לעיל, אאבד את זכויותי לקבלת העבודה. כן תהיו זכאים להציג לגביה הערבות הבנקאית שאני מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי המכרז.
- 1.3 להתחיל בעבודה תוך המועד שנקבע בתנאי המכרז.

- 1.4 במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה, לרבות המצאת אישור ביטוחים וערבות, הנני מסכים שתממשו את הערבות המצ"ב.
- 1.5 במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף 1.3 דלעיל, הריני מסכים כי תממשו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידכם עם חתימת החוזה בינינו.
- 1.6 אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך 90 (תשעים) יום מהתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי השחיה.

2. ידוע לי שהחוזה בינינו יכולול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף 2.2 לתנאי המכרז וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה, ידוע לי גם שישנה עדיפות לאמור בתנאי המכרז - על פני הוראות תנאי החוזה הסטנדרטי ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים השונים יפורשו הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל.

2. ביצוע החוזה/העבודה:

- 3.1 מבלי לפגוע בהתחייבותי לפי תנאי החוזה, הנני מקבל על עצמי להשתמש לצורך ביצוע החוזה רק בחומרים מהמין המשובח.
- 3.2 חומרים שלגביהם קיימים תקנים ישראליים יתאימו במתכונותיהם לתקנים האמורים.
- 3.7 הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים לאמור שם.

3. כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית כאמור בסעיף 6 לתנאי המכרז לפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא אקיים התחייבויותיי כולן או מקצתן - שבהצעתי זו, הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת, ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.

4. ערבויות בנקאיות נוספות יומצאו על ידי, בהתאם לאמור בחוזה.

5. הנני מצהיר בזאת כי אני בעל יכולת לבצע את העבודה בהתאם לתנאי החוזה, תנאי המכרז ומסמכיו והמפרטים.

6. הנני מצרף המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוני בביצוע עבודות מסוג נשוא המכרז.

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____

7. ידוע לי שהתמורה שתשלם המועצה עבור העבודות תקבע על פי אחוז הנחה המוצעת אשר תחול על המחירים במדד המחירים לצרכן על יום עבודה 8 שעות כולל צוות חשמלאי ומשאית מנוף וכן על קריאת פתע כולל צוות, חשמלאי ומשאית מנוף כמפורט בטבלה להלן.

ידוע לי ואני מסכים כי אחוז ההנחה הינו בגין ביצוע כלל העבודות ביחס לכל רכיב. על אף האמור בכל מקום במדד המחירים לצרכן ו/או בכל מקום אחר, לא תשולמנה תוספות בגין: היקפי העבודה נוספים, היקף כספי,

עבודה במבנה מאוכלס פיגומים , הובלות , אחסון חומרים , מכולות ופינוי פסולת, עלויות חשמלאים, עלויות פועלים, עלויות רכב ואחוזי רווח שירותי קבלן ראשי אלה אם הדבר אושר ע"י מהנדס המועצה מראש ובכתב .
 ✚ התשלום יבוצע בהתאם למחירון 'דקל' המצורף להצעה זו (נספח מחירון קבלן), כלול במחירון בסעיפים מנוף/במות הרמה/אחר ללא שום תוספת תשלום.

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
קבלן חשמל שים לב !!!!! תהיה קריאה ל-גג לפחות לפעם 1 בשבוע.					
08.08.10.0110	תיקון קצר/נתק במבנים, הכולל היקף מבנים ושטח המבנים.	יח'	1	₪ 470	₪ 470
08.08.10.0120	תיקון קצר/נתק בתאורת חוץ/אחר חוץ שלא במבנים.	יח'	1	₪ 630	₪ 630
08.08.10.0130	יום עבודה 8 שעות , כולל צוות חשמלאים מורשים בהתאם לגודל החיבור, ומשאית מנוף כלול במחיר, לכל דבר שנדרש כולל מנוף/במות הרמה/כמות עובדים הכל ועפ"י מה שנדרש, לא כולל אביזרי החלפה באם יידרשו.	י"ע	1	₪ 2,680.00	₪ 2,680.00
08.08.10.0140	קריאת פתע כולל צוות חשמלאים מורשים בהתאם לגודל החיבור, ומשאית מנוף כלול במחיר וככל שיידרש, לא כולל אביזרי החלפה באם יידרשו.	י"ע	1	₪ 1,650.00	₪ 1,650.00

✚ התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עפ"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה קבועה מספר 1 קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

-20%

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב-% -

✚ התחייבות החשמלאי להנחה מספר 2 נוספת של החשמלאי בהמשך להנחה קבועה מספר 1:

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב-% -

✚ אישור וחתימת העירייה:

שם ומשפחה	תפקיד	חתימה	חותמת

הנני מציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה ואת כל העבודות הנלוות, על פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם המצורף למסמכי המכרז, על כל נספחיו, ועל פי דרישות המועצה, בהפחתה בשיעור של _____ אחוזים, (במילים) _____ מהמפורט בטבלה לעיל, ובנוסף המועצה מחליטה איזה סעיף היא דורשת להחלטה הבלעדית.

ניתן להציע הצעות בציון של עד 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית (לדוגמא 17.55%), ראה בדף הקודם, נא למלא.

8. הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז וכמו כן שהמחיר הרשום לעיל כולל את כל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולים להידרש לאספקת העבודה, בכל היקפה ושלמותה.

הצעתי זו ניתנה ביום _____ מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם המציע: _____ ת.ז./מס' חברה _____

כתובת: _____

טלפון: _____

מס' רישום בפנקס הקבלנים: _____ חותמת וחתומה

עבודות שביצע הקבלן

הקבלן ישלח לפחות 4-5 רשויות שבהם ביצע עבודות במהלך ה-5 שנים האחרונות

שם עירייה/מועצה	תחום האחזקה	תאריכים	שם הממליץ	טלפון הממליץ	הערות

נספח א' (1) לתנאי המכרז

פרטי המציע

שם המציע: _____

סוג התאגיד*: _____

כתובת מלאה: _____

מס' זיהוי: _____

טלפון: _____

פקס': _____

דוא"ל: _____

איש קשר: _____

עובדי המציע (הרלוונטיים להצעתו זו):

התפקיד	מספר העובדים	השכלה, קורסים מקצועיים, התמחות, ניסיון

תאריך: _____

חתימת המציע + חותמת: _____

* (ח.צ.ח.פ.ע.מ./שותפות/אחר [פרט])

נספח ב' לתנאי המכרז

אישור ביטוח עבודות

נספח ביטוח עבודות קבלניות

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" -

"מבקש האישור" - מועצה מקומית קרני שומרון ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשמיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
"העבודות" - עבודות חשמל.

1. מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, ובקשר עם ביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה, למשך תקופה נוספת של 7 שנים לאחר מסירת העבודות, ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח (לפי העניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות את הביטוחים המפורטים בנספח המצ"ב להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו (בהתאמה להלן: "ביטוחי המבוטח" ו-"אישורי ביטוחי המבוטח").

כן מוסכם כי על המבוטח מוטלת החובה לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על ידי הגורם המממן (אם קיים), ובלבד שאינו פוחת מהדרישות המפורטות בנספח ביטוח זה.

2. ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

2.1. ביטוח עבודות קבלניות - שם המבוטח יכלול, בין היתר, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח, טרם קרות מקרה הביטוח.

מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק 1 (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות הקבלניות, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק והזכות לניהול משא ומתן וקבלת תגמולי הביטוח כאמור נתונה למבקש האישור ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך. מבקש האישור יעביר למבוטח כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל (אם יתקבלו), מאת המבטח בגין הנזק שנגרם למבוטח, עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על-ידי המבטח והשמאי מטעם המבטח, זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

הביטוח לא ישונה לרעה או לא יבוטל, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 60 יום מראש.

2.2. ביטוח "כל הסיכונים" - המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח ו/או מי מטעם ו/או עובד המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות, ואשר לא נועדו להיות חלק בלתי נפרד מהעבודות, על בסיס ערך כינון.

2.3. ביטוח "אש מורחב" - המבטח את העבודות, כולן או מקצתן, בעת ייצורן או הרכבתן מחוץ לאתר העבודות, מפני אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי טיס, פגיעה כל ידי כלי רכב, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.

למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה לעיל, ככל שכלל העבודות מבוצעות באתר העבודות.

- 2.4. ביטוח כלי רכב - בגין כלי רכב בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח במסגרת העבודות:
- 2.4.1. ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שלא יפחת מ- 750,000 ₪ לכלי.
- למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור.
- 2.4.2. ביטוח מקיף.
- 2.4.3. ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון.
- הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 1,000,000 ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד.
- הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את בעלי הזכויות הנוספים בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
- 2.5. הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או בעלי הזכויות הנוספים לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
- 2.6. היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.
- 2.7. היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח מכל סיבה, לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, סעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי בעלי הזכויות הנוספים.
- 2.8. מבטח המבוטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור, כלפי בעלי הזכויות הנוספים וכן כלפי קבלנים, יועצים וגורמים אחרים באתר בו מבוצעות העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים האחרים כאמור נכלל ויתור על זכות התחלוף מקביל לטובת המבוטח), אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
- 2.9. בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו, בכפוף לתשלום פרמיה בגין ביטוח זה, ככל שישנה.
3. על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור, 7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת ביצוע העבודות, את אישורי ביטוחי המבוטח, חתומים בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2019-1-6 וכך למשך כל תקופת העבודות וכל עוד מוטלת על המבוטח החובה לערוך ביטוחים כמפורט בנספח ביטוח זה.
- לבקשת מבקש האישור, יעביר המבוטח עותק של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות.
- בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור.
- מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי ביטוחי המבוטח בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישורי ביטוחי המבוטח.
4. מובהר כי אי המצאת אישורי ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות נספח ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח ביצוע העבודות בשל אי הצגת אישורי ביטוחי המבוטח במועד. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי בעלי הזכויות הנוספים עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בביצוע העבודות טרם הומצאו אישורי ביטוחי המבוטח כנדרש.

5. מבקש האישור רשאי לבדוק את אישורי ביטוחי המבוטח, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישורי ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
6. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה ובאישור ביטוחי המבוטח, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח.
7. המבוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את מי מהבאים מטעם מבקש האישור, את בעלי הזכויות הנוספים וכן קבלנים, יועצים וגורמים אחרים באתר בו מבוצעות העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים האחרים כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי ו/או מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר ביצוע העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגרים וכלי שינוע כלשהם) וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בנספח ביטוח זה, בין אם נערכו על-ידי המבוטח ובין אם לאו, או שהמבוטח זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוחי רכוש, במלואם או בחלקם, ואולם הפטור המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.
8. על המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על-פי ביטוחי המבוטח, ולשתף פעולה עם מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגיש למבטחים.
- למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית. סכומים אלה יהיו ניתנים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שייגיע למבוטח על פי הסכם זה.
9. ידוע למבוטח כי במידה ובאתר העבודות מועסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח (במפורש לרבות רכוש קבלנים וקבלני משנה). כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז-1967 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.
10. הוראות נספח הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח.
11. ככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות, על המבוטח לוודא כי הינם מקיימים ביטוחים מתאימים, בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם, או לחילופין לכלול אותם בביטוחי המבוטח, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח ביטוח זה.
- באחריות המבוטח לדאוג כי סעיפי הביטוח שיכללו בהסכמים השונים שייחתמו בין המבוטח לבין קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם העבודות, יכללו סעיפים לפיהם כל הזכויות בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי, ראשוניות, פטור בגין נזק לרכושם, וכן פטור בגין כל טענה ו/או תביעה בקשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות, יוקנו גם לטובת מבקש האישור ו/או לטובת בעלי הזכויות הנוספים.
12. על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום, בדיקת קיומם של כבלים ו/או צנרת תת-קרקעית ו/או מערכות תת-קרקעיות במקום המיועד לעבודות החפירה ו/או הקידוח לפני תחילת ביצוע העבודות, הכנת דו"ח הנדסי בדבר מבנים סמוכים לאתר העבודה המתאר פגמים קיימים, אם קיימים, והוראות לגבי אמצעי מניעה אותם יש לבצע טרם תחילת ביצוע העבודות בגין נזקי רעד, ויברציה והחלשת משען.
13. מוסכם כי המבוטח יהא חייב בשיפוי מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק ו/או תשלום שהיה אמור להיות משולם על-ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבוטח כאמור דחה תביעה מכל סיבה שהיא, בין היתר בשל טענה שאין בידי

מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה, וזאת מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב.

14. לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 14 יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

15. המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, וזה, חלופית תחתיה בתוך 10 ימים כאמור.

16. הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית. על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישורי ביטוחי המבוטח לא תחשב כהפרה יסודית אלא לאחר דרישת מבקש האישור להמצאת אישורי ביטוחי המבוטח, 10 ימים מראש ובכתב, ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו.

אישור ביטוח עבודות

אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה		תאריך הנפקת האישור:	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח/המועמד לביטוח	מען הנכס המבוטח/ כתובת ביצוע העבודות
שם: מועצה מקומית קרני שומרון	שם: תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או וועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם	שם: _____ ו/או קבלנים וקבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם	מען הנכס: _____ תיאור העבודות: עבודות חשמל.
		ת.ז./ח.פ.: _____	
		מען: _____	
ת.ז./ח.פ.: 500236401	ת.ז./ח.פ.: _____	מען: _____	
מען: _____	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ו/או חברת בת ו/או חברת אחות ו/או חברה קשורה ו/או חברה שלובה ו/או חלק מקבוצה		

כיסויים							
פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	ת. תחילה	ת. סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה לתקופה למקרה		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
						מטבע	
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה רכוש סמוך		ביט			עד 20% מסכום הביטוח, מינ' 500,000	₪	314,313,309,316 328,324,318 334 - תקופת תחזוקה (12 חודשים) 345
רכוש עליו עובדים					עד 20% מסכום הביטוח, מינ' 500,000	₪	
פינוי הריסות					עד 20% מסכום הביטוח, מינ' 500,000	₪	
הוצאות תכנון ופיקוח					עד 15% מהנזק, מינ' 200,000	₪	
שכ"ט אדריכלים ומומחים אחרים					עד 15% מהנזק, מינ' 200,000	₪	
רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לחצרים					עד 10% מסכום הביטוח, מינ' 500,000	₪	
נזק ישיר - מתכנון / חומרים / עבודה לקויים					עד 20% מסכום הביטוח	₪	
נזק עקיף - מתכנון / חומרים / עבודה לקויים					מלוא סכום הביטוח	₪	
שינויים ותוספות ע"י הרשויות המוסמכות					עד 10% מהנזק	₪	
הוצאות להחשט נזק					עד 15% מהנזק, מינ' 200,000	₪	
צד ג' הרחבות לדוגמה נזק ישיר - מתקנים תת קרקעיים		ביט			4,000,000 4,000,000	₪	312,309,302,315 328,322,318 340,329
רעד והחלשת משען					מלוא גבול האחריות	₪	
אחריות מעבידים		ביט			25% מגבול האחריות	₪	
					20,000,00 20,000,00	₪	309 344,328,318

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג') *
009
062

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר

השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

✚ "הקבלן ימציא ביטוח אחריות מקצועית למתן אישורים וכיסוי מפורש לעבודה בגובה במנוף סל."

✚ הערה: פוליסה*ביטול/שינוי הפוליסה, שינוי לרעת מבקש האישור, או ביטול של פוליסת הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא לאחר 30 יום לאחר משלוח ההודעה, למבקש האישור, בדבר השינוי או הביטול.

✚ "הביטוח יכלול כיסוי מפורש לעבודות בגובה ושימוש במנוף סל/במת הרמה".

✚ "הביטוח יורחב לכסות נזק לרכוש עליו עובדים ורכוש סמוך השייך למועצה".

✚ "הביטוח יורחב לכלול מפורשות כיסוי לנזקים עקב עבודה בגובה ושימוש במנוף סל ובמות הרמה".

✚ "הביטוח יורחב לכסות נזק לרכוש עליו עובדים ורכוש סמוך השייך למועצה".

ספח ג' לתנאי המכרז

דוגמת ערבות למכרז

תאריך: _____
שם המוסד _____
הבנקאי _____

לכבוד
המועצה המקומית קרני שומרון
א.ג.,

הנדון: כתב ערבות מס' _____

לפי בקשת _____ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בסך 15,000 ₪ (במילים: חמש עשרה אלף שקלים חדשים) להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחזרה לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות מכרז מספר 01/2026 ע"י _____ (שם המציע).

ערבותנו זו בתוקף עד 28/4/2026 ועד בכלל.

ערבותנו זו הינה ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך 7 (שבעה) ימים מתאריך דרישתכם בכתב, כל סכום עד לסכום הנ"ל מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו כלל הסברים בקשר לכך.

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה: נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

נספח ד' לתנאי המכרז

הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ (להלן: "המציע"), המבקש להציע הצעה במכרז 01/2026 לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות.

1. הנני משמש כמנהל המציע.

2. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

א. חבר בני אדם שנשלט על-ידי המציע.

ב. אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(1) בעל השליטה בו.

(2) חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

(3) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

ג. אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית) קרי – החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם – (חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" בסעיף זה כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א –

1981

3. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו: לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

או לחילופין

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן:

4. לא מתנהלים נגדי הליכי תביעה ו/או הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה אחרים, העלולים להשפיע על קיום העסק או כשירותו הכלכלית.

5. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך	חתימה	חותמת החברה
_____	_____	_____
_____	_____	_____

הריני לאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ הנושא
ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך	שם העו"ד	חתימה	חותמת

נספח ה' לתנאי המכרז

הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות

(נספח זה יחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע)

מכרז מס' 01/2026

לביצוע עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:

1.1. אנו _____ (להשלים את הקשר עם המציע).

1.2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

"עבירה פלילית" - כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

1.3. הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

1.4. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

2. צרופות

- 2.1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
- 2.2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
- 2.3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע	תאריך	חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם + חתימה	תאריך	חתימה וחותמת עו"ד

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתי כאמור, חתם בפני על נספח זה.

נספח ו' לתנאי המכרז

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

1. אני משמש כ - _____ אצל הקבלן _____ (להלן - הקבלן) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

2. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" - מי שנשלט על ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.

"שליטה" - כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

3. הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן [יש לסמן X במשבצת המתאימה]:

□ לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

☐ הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

4. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אי שור

הריני לאשר, כי ביום _____ הופיעה בפניי, עו"ד _____, ה"ה _____, נושא ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד

נספח ז' לתנאי המכרז

הצהרה וחתימת מורשה החתימה מטעם התאגיד:

אנו מוסמכי החתימה מטעם התאגיד מצהירים בזה כי כל הפרטים שנמסרו בהצעה זו על נספחיה נכונים ומדויקים לפי מיטב ידיעתנו ואנו מתחייבים להודיעכם על כל שינוי בהם מיד עם חלות השינוי.

אנו מצרפים את המסמכים המבוקשים לעיל.

שם ומשפחה	מס' ת.ז.	תפקיד בתאגיד	חתימה

אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ הנושא ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך	שם העו"ד	חתימה	חותמת

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

"בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.

"חוקי עבודה" - כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. / ח.פ. _____ תושב/ת ישראל

המציע/ה במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. אני נותן/ת תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות / ביצוע עבודה למועצה מקומית קרני שומרון.

2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי באם אזכה במכרז, אקים אחר האמור בחוקים הבאים:

- (א) חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959.
- (ב) חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.
- (ג) חוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976.
- (ד) חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950.
- (ה) חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.
- (ו) חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו – 1965.
- (ז) חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953.
- (ח) חוק החניכות, תשי"ג – 1953.
- (ט) חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951.
- (י) חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958.
- (יא) חוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג – 1953.
- (יב) חוק הביטוח הלאומי, (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.
- (יג) חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
- (יד) חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002.

3. כמו כן, הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אפעל בהתאם לצווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף הרלוונטי שבו אני נותן/ת את שירותי למועצה המקומית קרני שומרון.

1. המציע/ה יסמן/תסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון/נכונים לגביו/ה מבין שלוש האפשרויות שלהלן:
○ אני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי השליטה בי ו/או חברות אחרות בעלות מי מבעלי השליטה מעולם לא הורשעו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

○ אני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי השליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף 2 לעיל (המציע/ה יציין /תציין את שמות החוקים : _____), יחד עם

זאת, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר/ה כי
העבירה האחרונה לפי חוק _____ נעשתה בתאריך _____.

○ הנני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי השליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה,
הורשעתי/נו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן:

- עבירה על חוקי עבודה : _____
- עבירה בדין הפלילי לפי חוק : _____
- נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בגין עבירה על חוקי
העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה.
- מועד מתן הקנס _____ וסכום הקנס (בש"ח) _____

2. לבקשתכם אצרף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בדבר ההרשעות
והקנסות כאמור או העדרם.

3. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, להלן חתימתי ותכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ הנושא
ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

תאריך	שם העו"ד	חתימה	חותמת

נספח ט' לתנאי המכרז

נספח ביטחון

- א. הכנסת פועלים בני מיעוטים תושבי יש"ע באישור מראש של הקב"ט בלבד.
- ב. לא תורשה העסקת בני מיעוטים תושבי יש"ע אלא לאחר הצגת היתר עבודה, המונפק ע"י המנהל האזרחי, יח' קמ"ט תעסוקה. על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודה.
- ג. בהתאם להוראת חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001, מחויב כל עובד בתחום המוסד להמציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק זה.
- ד. לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד או/ו יועסק במוסד כאמור ע"י קבלן משנה מבלי הצגת אישור משטרת ישראל.
- ה. מחלקת בטחון רשאית להוציא הנחיות מדי פעם בפעם הנוגעות לביטחון הישוב, ואשר יחייבו את הקבלן ויבוצעו על חשבונו.
- ו. הקבלן יבצע את כל הוראות מחלקת הביטחון של המועצה וקב"ט המועצה לרבות מניעת כניסת בני מיעוטים לפי שיקול דעתו הבלעדי של קב"ט המועצה.
- ז. עובדי הקבלן לא ישהו מחוץ לאתר העבודה שלא לצורך.

הוראות נספח זה מוסיפות על האמור בחוזה ונספחיו ומהות חלק בל י נפרד מהחוזה.

מניעת כניסת עובדים בני מיעוטים לפי הוראות נספח זה לא תשמש עילה להארכת מועדים או לעיכוב ו/או הפסקה בביצוע העבודה.

הכנסת עובדים בניגוד להוראות נספח זה ו/או עיכוב בביצוע העבודה ו/או הפסקת העבודה כתוצאה ממניעת כניסת עובדים כאמור יהוו הפרה יסודית של ההסכם.

תצהיר הקבלן:

הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח ביטחון זה המצורף כחלק מחוזה התקשרות ומסמכי מכרז פומבי מספר _____ במועצה המקומית קרני שומרון, ומתחייב אני בחתימתי זו לפעול בהתאם להוראות אלו.

שם החברה: _____ ח.פ: _____ כתובת: _____
שם הקבלן: _____ ת.ז: _____ כתובת: _____
מס' טלפון: _____ מס' פקס: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

נספח י' לתנאי המכרז

כתב התחייבות

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001

אני הח"מ _____ מס' ת.ז. _____

מנהל המציע _____

מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- א. אני מתחייב בשם _____ (שם המציע) כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי בין במישורין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001. אני מתחייב בשם _____ לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי לא נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו. אני מתחייב בשם _____ לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.
- ב. אני מתחייב בשם _____ (שם המציע) לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו, אני מתחייב בשם _____ לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.
- ג. אני מתחייב בשם _____ (שם המציע) לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את האישור הנ"ל אחת לשנה.

א י ש ו ר

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר בזאת כי בתאריך _____ הופיע בפני מר _____ ת.ז. _____ המוסמך _____ לחתום בשם _____ אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.

_____ חתימת עו"ד

_____ תאריך

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בקרני שומרון

ביום _____ לחודש _____ שנת 2026
ביום _____ לחודש _____ התשפ"ו

בין המועצה המקומית קרני שומרון
(להלן: "המזמין" ו/או "המועצה")

מצד אחד

לבין

_____ ת.ז./ח.פ.
הכתובת: _____
(להלן: "הקבלן" ו/או "הזוכה")

מצד שני

הואיל והמזמין רוצה בביצוען של עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות הכל כאמור במפרט המצורף לחוזה זה, ולמסמכי המכרז לרבות החוזה;

והואיל והקבלן הגיש ביום _____ במסגרת מכרז מסגרת מס' 01/2026 הצעה לביצוע העבודות;

והואיל והמזמין קיבל את הצעת הקבלן, הכל בכפוף לחוזה זה ולמפורט בו.

אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מהות החוזה

המזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו, בתמורה הקבועה בסעיף 3 לחוזה זה, לבצע את עבודות אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות וביצוע מלוא העבודות הנדרשות להפעלה שוטפת, רצופה ותקינה של מערכות החשמל בכל מבני הציבור וכוללת את כל העלויות שחלות על הקבלן כגון: עלויות ציוד וחלקי חילוף, אספקת ציוד, הובלת הציוד, התקנת הציוד, בדיקות שוטפות ותיקונים שוטפים וכד', לצורך הפעלה תקינה ורצופה של מערכות החשמל והתאורה במבני הציבור בקרני שומרון והכל בהתאם לאמור במפרט המצורף למכרז זה והוראות מסמכי המכרז לרבות חוזה זה (להלן: "העבודה").

המבנים הכלולים במכרז:

כל מבני המועצה לרבות:

גני ילדים

בתי ספר

מעונות

מתנ"ס

משרדי המועצה

ככל שיתווספו מבנים חדשים למבני המועצה מעבר למבני המועצה הקיימים חתימת החוזה, תשולם תמורה יחסית בגינם.

2. הנספחים

המסמכים המפורטים בסעיף 2.2 לתנאי המכרז יהיו חלק מהותי בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים ובין אם לאו:

במקרה ותתגלנה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט בסעיף 2.2 לתנאי המכרז.

3. התמורה

01. תמורת ביצוע העבודות בשלמותן ישלם המזמין לקבלן את הסכום אשר יתקבל לפי צירוף החשבונות החלקיים/הסופיים המאושרים ביחס לכל עבודה ועבודה שתימסר לקבלן על פי החוזה ונספחיו ושיאושרו על ידי מהנדס המועצה או מי מטעמו, שייערכו על סמך הכמויות שתימדדנה בהתאם למחירי היחידות ולשיעור ההנחה המוצעת לגבי מחירי היחידות על פי המחירון ובהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.

02. הסכום הכולל של כל הזמנות העבודה שניתן למסור על פי חוזה זה כמסגרת שנתית לא יעלה על 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף ₪) לפני כולל מע"מ שנתי, בכפוף להוראות המכרז ותנאיו.

03. התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם לקבוע בהסכם המכרז.

04. אופן בחירת ההצעה ושונות

01. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי.
02. הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל העבודות או חלק מהן, בעצמו, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
03. בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו בעבודות קודמות, בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות/דרישות או הפסקות עבודה מטעם המזמין ו/או מטעם מזמינים אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות מקומיות וגופים אחרים.
04. היה ותהיינה שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר הינה שווה והינה הזולה ביותר - רשאי המזמין לערוך בין המציעים הרלבנטיים התמחרות ו/או התמחרויות נוספות, בדרך שימצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.
05. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
06. מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.

4. תקופת החוזה

(א) חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה של 12 (שנים עשר) חודשים בלבד החל מיום _____ ועד ליום _____ (להלן: "תקופת החוזה").

(ב) מוסכם בזה מפורשות כי תקופת החוזה תוארך באופן אוטומאטי ב-2 (שתיים) תקופות נוספת בנות 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת (להלן: "תקופות האופציה") וזאת אלא אם כן הודיעה המועצה לקבלן, בכתב ותוך 90 (תשעים) יום טרם תום תקופת החוזה או כל אחת מתקופות האופציה, לפי העניין, על אי רצונה לממש את תקופות האופציה ו/או כל אחת מתקופות האופציה, לפי העניין.

(ג) מובהר בזה מפורשות כי כל הוראות המכרז, על כל נספחיו והוראותיו, יחולו על הצדדים, בשינויים המחויבים, גם בתקופת האופציה. מוסכם ומוצהר בזה כי כל הפרה של הוראה מהוראות מכרז זה בדבר קיום ביטוחים, הן בתקופת החוזה והן בתקופת האופציה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

(ד) למען הסר הספק מובהר בזה, כי ביחס לכל אחת מתקופות האופציה תועמד ערבות המכרז בשיעור 10% (עשרה אחוזים) מהיקף הפעילות בשנה הקודמת לה.

5. אופן התשלום

(א) בסיום כל חודש יגיש הקבלן למועצה חשבון מפורט, בשני עותקים, שיכלול את פירוט כל העבודות שבוצעו על ידו בפועל באותו החודש, וכן פירוט כל החומרים. לחשבון יצורפו כל האישורים והקריאות אשר הקבלן קיבל במהלך החודש.

(ב) ביצוע העבודות ואיכותן ייקבע על-ידי המפקח והכרעתו לגבי היקף התשלום תהא סופית ומוחלטת, מבלי שתעמוד לקבלן כל טענה בעניין. המפקח יחליט על אישור התשלום, אישור חלקו או דחייתו, בתוך 14 ימים ממועד בו הומצא החשבון המפורט על-ידי הקבלן.

(ג) המועצה תשלם לקבלן את התמורה כנגד חשבונית מס כדין, ש+ 60 יום מסיום חודש העבודה בגינו הוגש החשבון, בהתאם לסכום החשבון המאושר על ידי המפקח/המנהל.

(ד) שכר החוזה אינו ולא יהא צמוד למדד כלשהו ולא תשולמנה הצמדות כלשהן. למניעת כל ספקות יובהר כי לא יחושב ולא ישולם כל עדכון מדד עבור חשבון כלשהו.

(ה) מובהר בזה מפורשות כי המכרז הינו מכרז מסגרת. לפיכך, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי עבור כל עבודה ועבודה על הקבלן לדאוג לקבל הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה במועצה ואין להסתפק באישור המהנדס ו/או המפקח ו/או כל אישור אחר. ביצע הקבלן עבודה/ות מבלי לקבל הזמנת עבודה כנ"ל, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודה/ות כאמור.

(ו) עוד מוסכם בזאת בין הצדדים, כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה) ואין להסתפק באישור המפקח ו/או כל גורם אחר. ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור.

6. ערבות ביצוע והפחתה

(א) להבטחת ביצוע יעיל של שרותי הקבלן ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו, מתחייב הקבלן להמציא למועצה במעמד חתימת ההסכם על-ידי המועצה, ערבות בנקאית, בנוסח כתב הערבות המצורף למסמכי המכרז בשיעור של 15,000 ₪, (במילים : חמש עשרה אלף שקלים חדשים) שתעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההסכם ו-90 יום לאחריו. הקבלן יחדש את הערבות הבנקאית במקרה של מימוש האופציה, עד 7 ימים טרם מועד הארכת ההסכם.

- (ב) המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של ראש המועצה או גזבר המועצה, בכל מקרה שעל פי קביעתם הקבלן לא ביצע את העבודות או הפר או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
- (ג) כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית ו/או בחידושה תחולנה על הקבלן בלבד.
- (ד) האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב ובגין ההפרה.
- (ה) המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את העבודות נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם, במועדים מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או באיכות הנדרשת ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו, ועפ"י האמור במפרט הדרישות. ההחלטה על האמור תיעשה על-ידי המפקח וקביעתו תהא סופית ולא תעמוד לקבלן כל טענה בקשר לכך.
- (ו) אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

7. ביטוח

- (א) הקבלן מצהיר ומאשר כי כל כלי הרכב המנועי, אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות נשוא הסכם זה, ככל שנעשה, מבוטחים בפוליסות ביטוח.
- (ב) הקבלן ימציא למועצה, עם חתימת המועצה על הסכם זה, פוליסות בהיקפים שלא יפחתו מאישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ו' להסכם זה, אשר יושב למועצה ללא כל מחיקות. הביטוח יכלול בין היתר את התוספות הבאות:
- i. שם המבוטח יהיה הקבלן ו/או מועצה מקומית קרני שומרון ו/או קבלני משנה.
 - ii. סעיף ביטול שיבוב כנגד מועצה מקומית קרני שומרון.
 - iii. סעיף ביטול מתן הודעה של 60 יום מראש ובכתב למועצה.
 - iv. מועצה מקומית קרני שומרון, עובדיה ורכושה, יחשבו בכל מקרה כצד ג'.
 - v. סעיף השבה לקדמות אוטומטית.
- (ג) עריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את חבותו של הקבלן ואינה משחררת את הקבלן מחובותיו ואחריותו עפ"י הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי.
- (ד) העתקי פוליסות הביטוח כשהן מאומתות ושמועצה מקומית קרני שומרון רשומה בהן כנהנית, ימסרו למועצה במעמד חתימה הסכם זה ותוקף הביטוחים יהיה למשך כל תקופת ההסכם.
- (ה) הקבלן ימציא למועצה את אישור קיום הביטוחים המעודכן עד שבועיים לפני תום תוקף הפוליסות הקיימות. הקבלן יחזור וימצא את אישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ו' להסכם זה, כל עוד הסכם זה ייוותר בתוקפו.
- (ו) בנוסף לדרישות המפורטות כנספח אישור על קיום ביטוחים, מתחייב הקבלן לקיים במשך כל תקופת ביצוע העבודות ביטוחי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע העבודות.
- (ז) הוראות סעיף 9 אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפי המשנה הכלולים בסעיף זה לעיל או מחובותיו ומאחריותו של הקבלן לפי כל סעיף אחר בחוזה זה אלא להוסיף עליהם.
- (ח) הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי המועצה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
- (ט) תיקן הקבלן בעצמו ועל חשבונו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המנהל והאחרון אישר בכתב את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח המגיעים, אולם בכל מקרה לא תשא המועצה בכל השתתפות עצמית שתהיה, אשר תחול בלעדית על הקבלן, בין אם תיקן את הנזק בעצמו ובין אם על ידי אחרים או שבוצע התיקון על ידי המועצה.

(י) אם וככל שהקבלן יעסיק ו/או יסתייע ביצרני ו/או בקבלני ו/או בקבלני משנה בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישא הקבלן באחריות כלפי המועצה לכל מעשיהם ולכל מחדליהם של היצרנים, הקבלנים וספקי משנה אלה.

(יא) מוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן האמורים ו/או בהמצאת האישור ו/או בבדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על המועצה ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

8. אי קיום יחסי עובד ומעביד

(א) מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן, מורשיו ועובדיו הינם לגבי המועצה בגדר של ספק עצמאי, ואין נקשרים בין המועצה לביןם יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן, מורשיו ועובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידיו.

(ב) הקבלן חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, תשלום דמי חופשה, פנסיה וכיוצא בזה, תשלומים שמעביד חייב בנכונים משכר עובדיו.

(ג) הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ד 1987

(ד) תחויב המועצה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה וישפה הקבלן את המועצה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד מיד לדרישתה הראשונה בכתב של המועצה, בכפוף לזכות קיזוז של המועצה בשל סכומים אלה כאמור בסעיף 12 להלן.

9. אחריות לנזק

(א) הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם על ידו ו/או ע"י מורשיו ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

(ב) הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד לדרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על המועצה ו/או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת הקבלן, ישא הפרשי ריבית הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי המועצה מהקבלן ועד תאריך התשלום בפועל.

10. הסבת ההסכם והמחאת זכויות

(א) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה וכן אין הוא רשאי להמחות, להעביר או למסור בכל דרך אחרת, לאחר כל זכות כלפי המזמין לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין אשר תינתן מראש ובכתב.

(ג) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין אם שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר.

(ד) אין הסכמה של המועצה להסבה ו/או מסירת עבודה כולה או חלקה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה ו/או באי כוחו ו/או עובדיו.

(א) בכל מקרה יובהר, כי הקבלן אחראי לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום כנדרש עפ"י כל דין.

(ב) הן לפני ביצוע העבודה והן במהלכה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן את החלפתו של כל קבלן משנה, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפקח והקבלן מתחייב לבצע זאת מיד עם קבלת דרישה מהמפקח. החלפת קבלן משנה כאמור לא תגרור אחריה תביעה לתוספת תשלום או פיצוי מכל סוג שהוא מצד הקבלן.

11. הפרת ההסכם

(א) בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 7 ימים, ומשלא תוקנו הליקויים ו/או נפתרו הבעיות בתוך 7 ימים מיום ההודעה, לסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים או לבצע את העבודות.

ואלה המקרים:

1. הקבלן מפר הוראה מהוראות החוזה.
2. הקבלן נותן, לדעת המועצה, שרות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם.
3. כאשר ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים זמני ו/או קבוע, ו/או צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או מונה לו מנהל זמני הכל לפי המקרה והעניין והצו ו/או המינוי לא בוטלו תוך 30 יום.
4. בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם וגורם אחר הממונה על נכסי הקבלן.
5. כאשר הוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מהמועצה והעיקול לא הוסר בתוך 30 ימים מיום הטלתו.
6. כשהקבלן מסב, מעביר או משעבד את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ו/או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב.
7. כשהקבלן אינו מתחיל או מפסיק את מהלך ביצוען של העבודות ואינו מציית תוך 24 שעות להוראה מהמועצה להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
8. כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע ההסכם ו/או מרמה את המועצה.
9. כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או כי בוצעה עבירה כלשהי על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר להסכם ו/או כל דבר אחר הכרוך בביצועו.

(ב) מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 11(א) לעיל, למועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תעמוד הזכות להודיע על סיום ההסכם בכל עת גם בתוך תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות תקציביות, אי שביעות רצון וכו' ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, ובלבד שתינתן לקבלן הודעה מוקדמת של 30 יום. במקרה כזה יבוא ההסכם לקיצו לאחר תום 30 הימים כאמור, מבלי שתעמוד לקבלן כל תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי.

12. קיזוז

(א) מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע למועצה מאת הקבלן על פי הסכם ו/או בגינו ו/או מכל מקור שהוא, יהיה ניתן לקיזוז מהתמורה החודשית הכוללת או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלמו לקבלן.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו למועצה ו/או שכל סכום שעל המועצה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות בהסכם, תהיה המועצה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.

- (ג) כל ערבות שניתנה ע"י הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר לכיסוי סכומים כאמור לעיל.
- (ד) הקבלן מוותר על זכות העיכבון ככל שעומדת לרשותו על פי דין.

13. סכסוכים

- (א) כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו, למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום או נמסרים לפי החוזה הזה להכרעת מפקח המועצה ו/או המפקח, יובאו להכרעה בבית המשפט המוסמך.
- (ב) מובהר ומוסכם בין הצדדים כי חילוקי דעות ו/או קיום הליך משפטי אין בהם כדי לתת ו/או לקבל אישור להפסיק את ביצוע העבודות ו/או להאט את ביצועם.

14. שונות

- (א) הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב או בעל פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם מצוינים במפורש בהסכם זה, ו/או מהווים במפורש חלק בלתי נפרד הימנו, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג.
- (ב) כל ויתור, הנחה, ארכה, מחזל או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כויתור המועצה על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ויתרה המועצה על זכויותיה במפורש ובכתב.
- (ג) הקבלן מצהיר ומאשר כי קבל את כל ההחלטות וכן, לפי העניין, ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על פי דין, לשם ההתקשרות בהסכם זה, וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין.
- (ד) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על פי הסכם זה לרבות על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על המזמין או על המפקח, לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן. הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה.
- (ה) המועצה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית במקרה והקבלן לא נענה לקריאות/מועצה/אחר, לקבל שירות מקבלן אחר ללא שום הסבר לקבלן.
- (ו) באם הקבלן מבקש להעסיק קבלן משנה, נדרש אישור מהמועצה ובהחלטתה הבלעדית.
- (ז) המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל קבלן חשמן לצורך עבודות מסוימות/אחר, במקביל לקבלן הזוכה, ללא שום הסבר לקבלן.

כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:

- א. כתובת המזמין: _____
 ב. כתובת הקבלן: _____

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 הקבלן

 מועצה המקומית קרני שומרון

מפרט

1. כללי

- 1.1 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה לביצוע אחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות בקרני שומרון.
- 1.2 מונחים במפרט זה יתפרשו על פי ההגדרות בחוזה אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט.
- 1.3 כל העבודות ו/או הדרישות המפורטות במכרז לרבות החוזה ומפרט זה ללא יוצא מן הכלל תהיינה באחריותו ועל המכרז בכללותו, של הקבלן.
- 1.4 ההוראות במפרט זה באות להוסיף על האמור בחוזה ולא לגרוע ובהתאם לכך יתפרשו הוראות מפרט זה.

2. הגדרת העבודות

- 1.1 הקבלן מקבל על עצמו, בתמורה הקבועה בסעיף 3 לחוזה, לבצע את כל העבודות הנדרשות לאחזקת תאורת רחובות, מערכות חשמל במבני ציבור ועבודות חשמל כלליות, לרבות להפעלה שוטפת, רצופה ותקינה של מערכות החשמל בכל מבני הציבור, תליית דגלים וקישוטים ליום העצמאות ודרך הביטחון וכוללת את כל העלויות שחלות על הקבלן עפ"י המכרז, כגון: עלויות ציוד וחלקי חילוף, חלפים וחומרים, אספקת ציוד, הובלת הציוד, התקנת הציוד, בדיקות שוטפות ותיקונים שוטפים וכד', לצורך הפעלה תקינה ורצופה של מערכות החשמל במבני הציבור ודרך הביטחון בקרני שומרון.
- 1.2 מובהר מפורשות כי הקבלן נושא באחריות מלאה לאספקה סדירה והפעלה תקינה של תשתיות ומערכות החשמל במבני הציבור ודרך הביטחון וכי אחזקת תשתיות ומערכות החשמל והתאורה תתבצע עפ"י המכרז ודרישות המועצה.
- 1.3 הקבלן יישא בכל ההוצאות לרבות במקרה של נזק מצדו, תיקון נזקי צד ג', תשלום לגורמים חיצוניים לרבות לחברת החשמל (להלן: חח"י) כולל עבודות על רשת החשמל, תשלום למשטרת ישראל לצורך הסדרי תנועה, תביעות צד ג' בגין נזק שנגרם בתאונה, ונדליזם, וככל שיידרש ע"מ להביא לפעילות רציפה ותקינה של תשתיות ומערכות החשמל ובכללו כל חלקי החילוף לרבות כל רכיבי המערכות והתשתיות וכן אביזרי חשמל מכל סוג כגון נורות, בתי מגורה, עמודי חשמל, וכל הנדרש לצורך הפעלה סדירה ורצופה של מערכות החשמל ואספקת חשמל רציפה וסדירה בכל מבני הציבור של המועצה ודרך הביטחון.
- 1.4 מובהר כי הקבלן הזוכה יקבל לאחריותו את מתקני החשמל והתאורה במבני הציבור של המועצה ודרך הביטחון של המועצה במצבם (AS IS כמו שהוא) ללא קבלת מצג מקדים באשר לתקינותם,

מרכיביהם ומצבם של מערכות החשמל על אביזריהם וכי לא תעמוד לזכותו האפשרות לערער על מצב תשתית החשמל, ועליו להביא את כל מערכות החשמל למצב תקין עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954/חוזרי מנכ"ל משרד החינוך/דרישות המועצה, בהתאם להוראות המזמין ומסמכי המכרז לרבות החוזה.

3. הוראות לביצוע העבודה

- 5.1 על הקבלן להקים בקרני שומרון נציגות קבועה עם טלפון זמין אליה ניתן יהיה להתקשר במשך כל שעות היממה, כל ימות השנה.
- 5.2 הקבלן יחזיק בקרני שומרון בכל עת ציוד תקין ומוכן לביצוע העבודות.
- 5.3 על הקבלן להיות זמין 24 שעות ביממה ועליו להיענות לכל קריאה באופן מיידי ולהתחיל את העבודה לא יאוחר מ-30 דקות מקבלת הקריאה.
- 5.4 הקבלן יבצע את העבודה על פי החוזה והמפרט מדי יום למעט שבתות וחגים. הקבלן יחל בעבודה בשעה 7:00 בבוקר ויסיימה בשעה 15:00, לאחר שנתן למפקח הודעה על סיום העבודה.
- 5.5 למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבודה שהקריאה בגינה נמסרה לקבלן לפני השעה 15:00, תעשה באופן רציף ושוטף עד לסיום העבודה לשביעות רצון המפקח ולא תינתן לקבלן תמורה נוספת עקב התמשכותה של העבודה מעבר לשעה 15:00.
- 5.6 הקבלן יעמיד מכשיר קשר לשימוש המזמין.
- 5.7 הקבלן יחזיק צוות מינימום הכולל נהג ועוזר ויוסיף לצוות זה על חשבונו עובדים לפי דרישת המפקח.
- 5.8 על הקבלן להצטייד בכל הכלים הדרושים לצורך ביצוע העבודה.
- 5.9 כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו על ידי הקבלן, ועל הקבלן להחזיק ברשותו מחסן אשר יאפשר החזקת מלאי חלפים ללא תלות בספקים למיניהם.
- 5.10 הקבלן ידאג לניקיון השטח בו בוצעו העבודות וסביבתו ויפנה משטח זה עודפי אדמה ופסולת חפירה, מצעים וכל פסולת אחרת שנבעה כתוצאה מביצוע העבודות. הקבלן יבצע ניקיון כאמור לא יאוחר מ-4 שעות מתום ביצוע העבודות.
- 5.11 הקבלן יספק ציוד, חלקים, חומרים וחלפים זהים לקיימים במועצה. בהסכמת המועצה בלבד בכתב ומראש יהא רשאי הקבלן לספק אחרים שאינם נופלים באיכותם מהקיימים והנושאים תו תקן ישראלי.
- 5.12 למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אף האמור בחוזה ובמפרט זה, הזכות בידי המועצה לספק לקבלן חלקים ו/או חלפים מכל מקור שהוא והקבלן מתחייב לבצע את העבודה עם החלקים/חלפים שיספקו כאמור על ידי המועצה.
- 5.13 ידוע לקבלן והוא מסכים כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון למועצה לפי המכרז ונספחיו, לרבות ההסכם, תהא המועצה רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את הקנסות הבאים:

טבלת קנסות / אי-ביצוע השירותים הנדרשים

המחירים לפני מע"מ

נושא ההפרה	פיצויים מוסכמים בש"ח
העסקת עובד בניגוד להסכם	250 למקרה
רשלנות - ללא מכשיר קשר/סלולארי זמין	100 ₪ ליום
שימוש בציד/חומרים בניגוד להסכם ונספחיו	200 ₪ למקרה
פיקוח - אי-קיום הוראות המפקח	300 ₪ למקרה
דיווחים - אי-העברת דו"ח במועד	100 ₪ למקרה
היעדרות - היעדרות	250 ₪ לשעה
איחור לביצוע עבודה	150 ₪ לשעה

חתימת הקבלן



בס"ד

שי אור - גל

ייעץ ובדק חשמל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בריקות הארה

מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בריקות תרמוגרפיות

ייעץ קרינה ופתרונות מיגון, זיווי קרינה,

בודק קרינה מוסמך ELF- RF



תוספת מחירון למכרז פומבי 01 / 2026 לשירות תחזוקת מתקני חשמל למוסדות חינוך ומבני ציבור בעיר מועצה מקומית קרני שומרון

כל הזכויות שמורות

רשימת רובעים ביישוב קרני שומרון:

1. רובע- קרני שומרון.
2. רובע- גינות שומרון.
3. רובע- נווה מנחם.
4. רובע- מעלה שומרון.
5. רמת גלעד- חשמל מסופק על ידי הרשות.
6. אלוני שילה- חשמל מסופק על ידי הרשות.
7. אל מתן.
8. " העבודה כוללת מתן שירות מלא, אחזקה וחירום גם ביישובים: רמת גלעד, אלוני שילה ואל-מתן "
9. " מחירי המכרז והמחירון המצורף תקפים לכל היישובים הנ"ל ללא תוספת עלות נסיעה או זמן הגעה."



בס"ד

שי אור - גל

ייעץ ובדק חשמל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בדיקות הארה

מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בדיקות תרמוגרפיות

ייעץ קרינה ופתרונות מינון, וזיזוי קרינה,

ELF- RF בודק קרינה מוסמך

1. החשמלאי מתחייב לבצע את העבודות חשמל עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954.
2. החשמלאי מתחייב לבצע עבודות חשמל במוסדות חינוך עפ"י מאגר חוזרי מנכ"ל, העדכני ביותר.
3. החשמלאי מתחייב לבצע עבודות חשמל עפ"י מפרט טכני 08 העדכני ביותר/מפרט אחר, והמחמיר ביניהם, וההחלטה עפ"י גורם המועצה בלבד.
4. אין לעבוד בסמוך לתלמידים/פעוטות/פקידים/אחר אלא בתאום ועפ"י כל חוקי החשמל והתקנות ובאישור המועצה בלבד.
5. אין המועצה מתחייבת להעסיק/לאשר הצעה נמוכה, והכול עפ"י שיקול דעתה של המועצה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל קבלן נוסף על פי האמור במכרז, במידת הצורך, ובלי לתת הסברים כלשהם.
6. על הקבלן למלא ולחתום על כל סעיפי ביטוח/אחריות מקצועית/אחר, וכל מה שנדרש ממועצה מקומית קרני שומרון, ודרישתם.
7. "הקבלן חשמל עם ניסיון אחזקת מערכות חשמל, תאורת חוץ ובדיקות בטיחות למוסדות."
8. כעיקרון כל עבודות האחזקה השוטפת תהיינה עפ"י המחירון הנ"ל של דקל.
9. נדרש מהחשמלאי ועובדיו אישור לעלות על סולם/גובה/מנוף, כנ"ל לכל עובד בשטח.
10. המחירים לפני מע"מ.
11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להגדיל, להקטין את היקף המכרז, ולבצע ע"י קבלן אחר מטעמה ובהחלטתה.
12. כל נזק/אחר יהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו הבלעדית.
13. הקבלן ישלח המלצות שנים: 2021-2026, עם הוכחה לעבודות הנ"ל.
14. ההצעה תינתן ע"י הנחה ב-% בלבד, אין להוסיף.
15. הקבלן נדרש להיות חשמלאי מוסמך, וקבלן רשום א 160 חשמלאות ותקשורת במבנים מורשה.
16. הקבלן נדרש להיות חשמלאי מוסמך, וקבלן רשום א 270 קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות.
17. מומלץ בנוסף לא חובה:
 - א. קבלן רשום א 240 הנחת קווי תקשורת.
 - ב. קבלן רשום א 280 התקנת רמזורים.



שי אור - גל

ייעוץ ובדוק חשמל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בריקות הארה

מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בריקות תרמוגרפיות

ייעוץ קרינה ופתרונות מינון, וזיווי קרינה

ELF- RF בודק קרינה מוסמך

18. בכל סוג עבודה נדרש באופן תמידי חשמלאי בעל רישיון מורשה בהתאם לגודל החיבור.
19. הקבלן נדרש לתת מענה בהתאם לדרישות והצרכים של המועצה.
20. קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד, בחירת הסעיפים תהיה אך ורק ע"י המועצה ולהחלטתה הבלעדית.
21. המחירון הינו לפני מע"מ והנחה . התמחור הסופי יקבע לאחר הורדת 20% מהמחירון על ידי הבודק ורק לאחר מכן יבחן אחוז ההנחה שניתנה ע"י הקבלן .
22. דרישה לזמינות, קרי אחזקה שוטפת:
 - א. הקבלן יעדכן את פרטי הדואר האלקטרוני שלו לבקשת המועצה, מס' פלאפון ושם כונן, בזמניות של 24 שעות ביממה, מרגע קבלת הקריאה מהעירייה/מוקד ועד 48 שעות.
 - ב. קצר/תקלה/דרישה דחופה, עד 1.5 שעות הגעה.
 - ג. כולל במקרים דחופים שבתות וחגים, מומלץ ע"י גוי.
 - ד. ואם הקבלן מסיבה בלתי מוצדקת מגיע באיחור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות והחלטתה הבלעדית לקנוס את החשמלאי ב-25% מערך העבודה.
23. במידת הנדרש ובהחלטת המועצה בלבד, ישולם עפ"י מחירון דקל העדכני בנייה ותשתיות.
24. המועצה מחליטה לגבי אפיון הסעיפים של המחירון המצ"ב, והקבלן מתחייב ליישמן.
25. על כל בעיה בטיחותית על הקבלן לדווח מידית למועצה/יועץ חשמל.
26. כל התשתיות והזיוודים, קרי כל מה שקשור בפרויקט הנ"ל, יהיו עם תו תקן ישראלי.!!!!
27. כל האגרות לחח"י ישולמו ע"י המועצה.
28. כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות, עד לביצוע מושלם ותקני.
29. במידה ונדרשת הבהרה מסוימת לתמחור, המועצה תבדוק, והקבלן מתחייב לפעול עפ"י החלטת המועצה.
30. אין לשנות, להחליף/אחר, ללא אישור המועצה, אין לעבוד עם חשמל חי, ואין לעבוד בקרבת התלמידים, הכל יעשה באופן בטיחותי ומקצועי, ועפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954.
31. בהתאם לדרישות והתקנים, כמו כן בתום עבודה מסוימת עפ"י החלטת המועצה , הקבלן מתחייב וימציא אישור מהמועצה, שהמצב חזר לקדמותו, ביצוע העבודה יהיה באופן בטיחותי .
32. במידה ואין סעיפים ברורים בכתב הכמויות, פונים למחירון המאגר המשולב, דקל, והמחיר הנמוך מבניהם ובהחלטת המועצה, ובכפוף לספר הכחול מפרטים טכניים משהב"ט המעודכן, במידה ואין סעיפים ברורים בכתב הכמויות, פונים לעיל, לספק תמציא/הצעת מחיר שהמועצה תשלח לספק, והמחיר הנמוך מבניהם למחירון כולל תוספת 12% רווח קבלני ללא שום הנחות, זה נכון לכל סעיף לדוגמא: פנסים, ג"ת/אחר, סעיף זה להחלטת המועצה בלבד.



בס"ד

שי אור - גל

ייעץ ובדק חשמל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בדיקות הארה

מתכנן מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בדיקות תרמוגרפיות

ייעץ קרינה ופתרונות מינון, זיווי קרינה,

ELF- RF בודק קרינה מוסמך

33. אין להשאיר תעלות/חפירות/אחר פתוחות, הקבלן מתחייב בזאת שכל התשתיות בהתאם לחוקים ולתקנים, ובנוסף הדרישות של המועצה.
34. כל התשתיות בהתאם לדרישות המועצה תה"ט/עה"ט כולל התשתיות והמרכיבים לביצוע מושלם ותקני.
35. על הקבלן להיות חשמלאי מורשה בהתאם לגודל המתקן, קבלן רשום לעבודות חשמל, וניסיון מוכח בעבודות הנ"ל, כמו כן הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים.
36. המועצה יכולה לפנות לביצוע העבודות באמצעות קבלנים אחרים על פי האמור בנוסח המכרז וכל תוספת/הורדה יהיו עפ"י מחירון דקל, או על מחירון אחר ובהתאם להחלטת היועץ חשמל/מועצה, ובנוסף במידה ואין הענות של הקבלן למועצה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות וללא שום הסברים, להפעיל קבלנים מספר 2 ו-3 וכו',....
37. באחריות קבלן החשמל ועובדיו לקיים את כל הוראות הבטיחות על פי כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח מעודכן) התש"ל 1970 -.
38. כל הסעיפים כוללים כל העבודות חשמל במבנים פנים וחוץ, ותאורת חוץ, מערכות חשמל ואספקה כלשהן.
39. על הקבלן להפעיל במשרדו קבלן חשמל מ"ג, כולל חשמלאי מורשה קרי מהנדס חשמל, ויתומחר עפ"י המועצה בלבד ובמחירי השוק/דקל הנמוך מבניהם, עם דקל כל אחוזי ההנחה, מחירי השוק הנחה עפ"י ההנחה ה-2 שנתן הקבלן.
40. כל הפנסים, גופי התאורה, יהיו עפ"י מפרט בדיקה 08 מלא ומוכח ובאישור המועצה בלבד, ג"ת חירום יהיו אינטגרליים, עם סוללות ניקל מטל בלבד כנ"ל לשלטי היציאה, עם תו ת"י בלבד, ובדיקה מלאה, ולאישור המועצה בלבד.
41. במחירי כל הסעיפים כלול במחירים כל העבודות כוללות מנוף תקני/במות הרמה/אחר, על חשבון הקבלן, באם יידרש.
42. במחירון ישנו מבנה 99 חריגים, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל מבנה זה, במידה ויידרש, כעיקרון עובדים לפי מבנה 08 חשמל.
43. הקבלן ייתן אחריות לכל העבודות/ההתקנות/הספקות/אחר אחריות ל-1 שנה, ללא שום תשלום נוסף.
44. דוגמא לתמחור ראה בדף הבא:



בס"ד

שי אור - גל

ייעץ ובדק חשכל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בריקות הארה

מתכנ מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בריקות תרמוגרפיות

ייעץ קרינה ופתרונות מינון, זיווי קרינה,

ELF- RF בודק קרינה מוסמך

1. לגבי התמחור:

- א. ראשית כל המחירון המצ"ב לפני כל הנחות כלשהן, ולפני מע"מ.
- ב. התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עפ"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה מספר 1 בדף קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

2. הסבר:

- א. על כל סעיפי המחירון, כל המחירים כפי שהוסבר הם לפני הנחה כלשהיא, בחלק זה מחשבים הנחה 1 מהמחירון שזה 20%, הנחה קבועה סעיף חתימה מספר 1 בדף

הבא.

- ב. הנחה נוספת של החשמלאי בהתאם לסעיף הנחה מספר 2 בדף הבא:

הסבר: קבלן החשמל נותן הנחה נוספת ב-10%.

ג. לדוגמא:

- סעיף מכרז מחירון 08.17.0040 עמוד 37 במחירון, נקודת מאור 270 ש לפני מע"מ, לדוגמא עפ"י סעיף 1 ג לעיל נניח שהקבלן נתן תוספת 15% הנחה.
- ד. החישוב להלן, לדוגמא הקבלן ביצע 5 נקודות מאור:

דוגמא לחישוב			
מספר סעיף	מחיר סעיף	כמות	סה"כ
08.17.0010	270.00 ₪	5	1,350.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ
			1,350.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ והנחה כללית קבועה 20%
			1,080.00 ₪
			סה"כ לפני מע"מ והנחה כללית של הקבלן 15%
			918.00 ₪
			מע"מ
			165.24 ₪
			סה"כ לתשלום כולל מע"מ ו-2 הנחות לתשלום
			1,083.24 ₪

- ה. עפ"י מחירון דקל: כל מחיר במחירוני דקל הוא מחיר כולל (עבודה + חומרים + רווח קבלן), אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף.

ו. קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד, בחירת הסעיפים תהיה אך ורק עפ"י המועצה ולהחלטתה הבלעדית.

ז. כל הסעיפים במכרז כוללים אספקה והתקנה עד לביצוע מושלם וסופי, כלול במחיר, אלא אם מצוין אחרת במחירון.



בס"ד

שי אור - גל

ייעץ ובדק חשכל, גראטורים ומערכות UPS

מערכות תקשורת ומנ"מ, ומולטימדיה

מנהל מוסמך ת"י 1220, גילוי אש ומערכות כריזה

ממונה בטיחות אש ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה מספר 0110916

בריקות הארה

מתכנ מערכות תאורה בכיר P.L.S מספר 1954184

בריקות תרמוגרפיות

ייעץ קרינה ופתרונות מיגן, זיווי קרינה,

בדק קרינה מוסמך ELF- RF

📌 התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עפ"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה קבועה מספר 1 קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

-20%

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב-% -

📌 התחייבות החשמלאי להנחה מספר 2 נוספת של החשמלאי בהמשך להנחה קבועה מספר 1:

שם הקבלן	שם החברה	תפקיד	ת.ז.	חתימה	חותמת	מחיר ב-% -

📌 אישור וחתימת העירייה:

שם ומשפחה	תפקיד	חתימה	חותמת

בהצלחה

תאריך: 15/01/2026

כתב כמויות

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

אתר: תאורת רחובות ומבני ציבור מועצה

מזמין: מועצה מקומית קרני שומרון

מפקח: תמיר

קבלן: קבלן חשמל ח.פ: 770

תחילת העבודה: 01/01/26

תחילת העבודה: 01/01/26
 סיום מתוכנן: 01/01/27

מזמין: מועצה מקומית קרני שומרון
 קבלן: קבלן חשמל
 אתר: תאורת רחובות ומבני ציבור מועצה
 מפקח: תמיר

15/01/2026
 דף מס': 002

כתב כמויות
קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08.08 מתקני חשמל תת פרק 08.08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל 1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. לנושא אחוזי קבלן ראשי- שים לב: כל תתי הפרקים בעב' החשמל, מחושבים כמבוצעים בתוך המבנה, מלבד תתי פרקים: 08.011-014, 08.051-059, 08.086, 08.092 המבוצעים מחוץ למבנה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת המחירון; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה פרקים 34, 35. 4. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה פרק 88. 5. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה סעיפים 0100-0090-020.60.				
להעברה בתת פרק 08.08.01					

15/01/2026
דף מס': 003

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה 6. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת - בית תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר - מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - נתן לחץ גבוה; עה"ט - על הטיח; ק"ק - קילו קלוריות; קו"ט - קילו ווט; ק"א - קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט; קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ' - קומפלט; ש"ע - שעת עבודה או שווה ערך; תה"ט - תחת הטיח; תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ - תיבת הסתעפות משני 6. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת - בית תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק אוטומטי זעיר; ממ"ר - מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - נתן לחץ גבוה; עה"ט - על הטיח; ק"ק - קילו קלוריות; קו"ט - קילו ווט; ק"א - קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט; קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ' - קומפלט; ש"ע - שעת עבודה או שווה ערך; תה"ט - תחת הטיח; תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ - תיבת הסתעפות משני 7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני חשמל. 7. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני חשמל. לתשומת ליבכם, בפרק זה השתנו חלק ממספרי תתי הפרקים. לרשימת תתי הפרקים שעודכנו - נא ראו ב"קבצים מצורפים" בקובץ של "שינוי מספור תתי פרקים".				
	סה"כ 08.08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				

15/01/2026
דף מס': 004

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.08.02 המשך הערות כתב הכמויות הוא חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המצורף ומהתוכניות, בתת פרק הערות נכון לגבי כל ההצעה קרי כתב הכמויות בכללותו. על הקבלן חשמל הזוכה להתייעץ עם יועץ החשמל/המועצה, לפני תחילת העבודה, במידה ויידרש. התקנת צנרת ביציקות בטון. סימון התוואי. הנחת הצינור בתבניות הבניה כולל כל קופסאות הסעף והחיבורים הנדרשות. עיגון הצנרת לברזל הבנין או התבניות למנוע תזוזתם בזמן היציקה. בדיקת תקינותם עם פרוק תבנית היציקה. הכנת צנרת או קוים בחללים אקוסטיים או ריצפות צפות. סימון התוואי. התקנת צנרת כולל קופסאות מעבר וחיבורים חיזוקם ע"י מחזיקי מרחק, אומגות או סולמות ברזל הכל לפי הפרט או דרישות המזמין, המהנדס, המפכל הציוד יהיה מחומר פלסטי כבה מאליו או מתכתי. סגירת החלל והשבת פני המקום לקדמותו. באחריות קבלן החשמל ועובדיו לקיים את כל הוראות הבטיחות על פי כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח מעודכן) התש"ל 1970 -. כל תשתית הזנה/אחר על הקבלן להשתמש בה ולהשמישה באופן ראוי ותקני כולל החלפת הקוו ומרכיביו אם נדרש, כמו כן הארקה ישירה מלוח החשמל תהיה כלולה במחיר נקודת הארקה כולל פ.ה.פ, לא תנתן שום תוספת להזנות חדשות/השמשת ישנות וחיבורן לקיים, ומכל מה שאמור מכך. כל התשתיות בהתאם לדרישות המזמין/יועץ חשמל תה"ט/ע"ט כולל התשתיות והמרכיבים לביצוע מושלם ותקני. בתום העבודה על הקבלן להמציא אישור הצהרת החשמלאי, ע"י טופס שיקבל מיועץ החשמל/המועצה, באם יידרש.				
להעברה בתת פרק 08.08.02					

15/01/2026
דף מס': 005

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה המחירים כוללים פגישות, תאומים, זמנים, ונדרש להישמע להוראות יועץ חשמל/מועצה. כל העבודה בכבל XLPE תקני. שים לב, המועצה יכולה להוריד/להוסיף סעיפים כפי שיידרש, ולבצע את העבודות ע"י קבלן אחר, כל תוספת/הורדה יהיה עפ"י מחירון צדקל, או על מחירון אחר ובהתאם להחלטת היועץ חשמל/מועצה.				
	סה"כ 08.08.02 המשך הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	<u>תת פרק 08.08.03 הערות כללי</u> באחריות קבלן החשמל ועובדיו לקיים את כל הוראות הבטיחות על פי כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח מעודכן) התש"ל 1970 -. בתום העבודה על הקבלן להמציא אישור הצהרת החשמלאי, ע"י טופס שיקבל מיועץ החשמל. הקבלן ישלח ליועץ חשמל, המלצות, צילום רישיון חשמל, צילום ת.ז., צילום קבלן רשום א 160. הקבלן ועובדיו, יהיו עם רישיון לסולם בגובה, הקבלן ישלח צילום של כל עובד, כולל צילום רישיון עלייה בגובה. על הקבלן להיות חשמלאי מורשה בהתאם לגודל המתקן, קבלן רשום לעבודות חשמל, וניסיון מוכח בעבודות הנ"ל, כמו כן הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים. קבלן החשמל חייב להיות נוכח בשטח, לאורך כל הפרויקט, כולל תעודת קבלן רשום א 270 ומומלץ: א. 250 א. 240 א. אע"פ ובהתאם לחוק שיכול לעבוד תחת קבלן רשום כללי, אך לפי דרישה יועץ, כך נדרש, וכך החוק ברשם הקבלנים.				
	סה"כ 08.08.03 הערות כללי (להעברה לדף ריכוז)				

15/01/2026
דף מס': 006

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.08.04 הערות כללי חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת. חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה. כל תשתית הזנה/אחר על הקבלן להשתמש בה ולהשמישה באופן ראוי ותקני כולל החלפת הקוו ומרכיביו אם נדרש, כמו כן הארקה ישירה מלוח החשמל תהיה כלולה במחיר נקודת הארקה כולל פ.ה.פ, לא תנתן שום תוספת להזנות חדשות/השמשת ישנות וחיבורן לקיים, ומכל מה שאמור מכך. כל התשתיות בהתאם לדרישות המזמין/יועץ חשמל תה"ט/ע"ט כולל התשתיות והמרכיבים לביצוע מושלם ותקני. התקנת קונזולה. מדידה וסימון. יצור הקונזולה עפ"י המידות. צביעת המקומות החשופים בצבע מיניום. התקנת הקונזולה במקום המיועד. התקנת הארקה לקונזולה. התקנת קופסה חיבורים או מעבר. סימון מקום הקופסה. קביעת הקופסה במקומה ע"י ברגים ודיבלים או ע"י חציבה וביטון. חיווט הקופסה וסגירתה. התקנת צינור מרירון, ברזל או מריכף והשחלת הנידרש לפי המפרט. סימון התוואי. התקנת הצינור כולל קשתות, מעברי קירות ומחיצות, קופסאות מעבר וחיבורים, מופות תקניות מחזקי מרחק כל 50 ס"מ, וביצוע מעקפים. השחלת חוט משיכה, חוטי חשמל או כבלים שימדדו בניפרד באין פרט.				

להעברה בתת פרק 08.08.04

15/01/2026
דף מס': 007

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה נקודות מאור, כח וטלפון גליות. סימון המקום. קביעת מיקום תעלות או צינורות פלסטי על הקירות. קביעת מיקום מפסק או שקע על הקיר וקופסאות ההסתעפות. השחלת כבל החשמל לפי הדרישה. חיבור הכבל לאביזר הקצה ולקו ההזנה הראשי. בדיקת תקינות החיבורים. התקנת קופסה חיבורים או מעבר. סימון מקום הקופסה. קביעת הקופסה במקומה ע"י ברגים ודיבלים או ע"י חציבה וביטון. חיווט הקופסה וסגירתה. התקנת מפסקי זרם שונים, שקעים, וקופסאות חיבורים. התקנת האביזר בקופסה המיועדת. חיבור החוטים למקומות המיועדים. סגירה והידוק של האביזר אל הקיר. הערה: על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות השקעים כוללות גם בתוכם את קווי ההזנה מהלוח, שקעים גביס/דיג/ניסקו, בהתאם למצוין בתוכניות וכן לקחת בחשבון שכל נקודות השקעים בדלפקים, באזור השליחים, ובכל המבנה יהיו בצינור/תעלה מתאים/ה ובכבל XLPE (כל נק' החשמל תאורה או שקעים יהיו בכבל XLPE). כל קופסאות החיבורים יהיו אפורות ותקניות בטמפרטורה של 850 מעלות. המידות של מיקום השקעים ינתנו בתחילת העבודה ע"י המזמין, כמו כן הנקודות יכולות להיות תה"ט/עה"ט, בהתאם לדרישה. סעיף זה נכון לגבי כל ההצעה.				
להעברה בתת פרק 08.08.04					

15/01/2026
דף מס': 008

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה על הקבלן לקחת בחשבון את כל מהלך ביצוע העבודה, קרי רואים בזאת שהקבלן תמחר בהתאם לסיור בשטח, ובהתאם לדרישות והתקנים, כמו כן בתום העבודה הקבלן ימציא אישור מהמועצה/עיריה/אחר, שהמצב חזר לקדמותו, ביצוע העבודה יהיה באופן בטיחותי אין להשאיר תעלות/אחר פתוחות, הקבלן מתחייב בזאת שכל התשתיות בהתאם לתקנים והדרישות. כמו כן הקבלן ימציא אישורים לחפירות וביצוע מכל הגורמים לדוגמא: חח", בזק, הוט ואחר. כולל תאומים, והכול ככל שנדרש, ללא תוספת מחיר, שכבר כלול בסעיפים, עד להתחלת ביצוע עבודה מושלם ותקני, כולל תאום פיקוח עם כל הגורמים שיידרשו, עד לביצוע כולל ומושלם של כל העבודה, ובאישור המפקח/היועץ. כל הסעיפים במכרז זה כולל הובלה אספקה והתקנה עד לביצוע מושלם כנדרש, ומוכן לתפעול בטיחותי ומקצועי. ותקני. אין לשנות, להחליף/אחר, ללא אישור יועץ חשמל. אין לעבוד עם חשמל חי, ואין לעבוד בקרבת התלמידים, הכל יעשה באופן בטיחותי ומקצועי, ועפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954. התקנת הכבל בתוך קווי גבול מורכז של כביש יש לבצע בתיאום עם האחראי על סלילתו ותחזוקתו של הכביש. הצטלבות של כבל עם כביש יש לבצע כשהכבל מותקן בתוך מובל המתאים לתנאי המקום ועמיד בפני המאמצים המכאניים הצפויים בו. המובל צריך לבלוט לפחות 50 ס"מ משני צידי הכביש. יש לשמור אל מרווח אנכי של 140 ס"מ לפחות בין המפלס העליון של המובל לבין מפלס הכביש או החלק העליון של תעלת ניקוז הצמודה לכביש, אלא אם מצוין אחרת. כאשר לא ניתן לעמוד בדרישות הנ"ל מפאת תנאי המקום, ניתן לחרוג מהם בתנאי שבין הכבל לבין הכביש תותקן הגנה נאותה ובת-קיימא, ושהעבודה תבוצע בתיאום עם האחראי על סלילתו ותחזוקתו של הכביש.				

להעברה בתת פרק 08.08.04

15/01/2026
דף מס': 009

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה המרחק האופקי המזערי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר (לא בהצטלבות) וכן המרחק האנכי המזערי בין כבל הטמון באדמה לבין שירות אחר בהצטלבות ביניהם יהיו: בין כבל לבין צינור מים קרים, צינור ביוב, או צינור ניקוז-50 ס"מ. בין כבל לבין צינור מים חמים או צינור קיטור-100 ס"מ. בין כבל לבין צינור גז או חומר דליק אחר-150 ס"מ. המרחק המזערי המותר בין כבל לבין מבנה, כשהכבל עובר לאורך המבנה הוא 50 ס"מ. כאשר לא ניתן לעמוד במרחקים הנ"ל מפאת תנאי המקום, ניתן לחרוג מהם בתנאי שבין הכבל לבין השירות האחר תותקן הגנה נאותה ובת-קיימא, ושהעבודה תבוצע בתיאום עם בעל השירות האחר. בהתאם לתקנה 34 סעיף מספר 3, "לאורך מסלול כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה-100 ס"מ, אי לכך במכרז הגובה קצת יותר עם מקדם בטיחות קרי המניח כבל על שכבת חול לפי תקנה מספר 35" תחתית תעלה חפורה אשר בה יונח כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבת חול זיף זיף לא מקומי ולא מנופה קרי נקי, בעובי 10 לפחות", בכדי שלא יפעיל עליו, בעת ההנחה, כוח רב מהמותר לפי הוראות היצרן, בתום ההנחה יכסה המתקין את הכבל בשכבת חול נוספת בעובי של 10 ס"מ, מעל שכבת החול ימלא המתקין את התעלה באדמה עד לפני הקרקע, ובעומק בתוך שכבת האדמה, לכל אורך הכבל, יש להניח בעומק של 25 ס"מ לפחות סרט אזהרה תקני עם רקע צהוב בשפה עברית, אנגלית, ערבית, " זהירות כבל חשמל מונח באדמה", כיסוי התעלה יעשה באישור חח"י/מפקח/יועץ החשמל בלבד ובאישורם. כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. עד לביצוע מושלם ותקני. התאור בכתב הכמויות כולל מפרטים טכניים משדהב				

להעברה בתת פרק 08.08.04

15/01/2026
דף מס': 010

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה כל האגרות לחח"י ישולמו ע"י המועצה המקומית. בכל החפירות ובכל המכרז רואים בזה גם עבודה וחפירה ביידים, שכלולה במחיר, וככל שידרש. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז זה ולא ציוד אחר, אלא באישור המועצה ובהלטתה הבלעדית. כל התשתיות זיודים, קרי כל מה שקשור בפרוייקט הנ"ל, יהיה עם תו תקן ישראלי.!!!! כל הסעיפים במכרז כוללים אספקה והתקנה עד לביצוע מושלם וסופי, כלול במחיר. על כל טעות/אחר על הקבלן לדווח מיידית למועצה/יועץ חשמל.				
	סה"כ 08.08.04 הערות כללי (להעברה לדף ריכוז)				
	<u>תת פרק 08.08.05 הערות</u> הערה: על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התאורה כוללות גם תשתית צנרת/תעלה כוללות גם בתוכם את קווי ההזנה מקופסאות החיבורים ומלוח החשמל, קופסאות החיבור יהיו מדגם שבדי אפור 8 יציאות ובטמפרטורה של 850 מעלות, והם כלולות במחיר הנקודה, או קופסת חיבור ש"ע בהתאם לחיבור ושטחי החתך. מפסקים גביס/דיג, וכן תאורת חרום. יש לקחת בחשבון שכל נקודות התאורה בפנים ובחוץ יהיו בצינור מתאים ובכבל XLPE. וכמובן שילוט מתאים וממוספר ככל שידרש. סעיף זה נכון לגבי כל ההצעה. התקנת מפסקי זרם שונים, שקעים, וקופסאות חיבורים. התקנת האביזר בקופסה המיועדת. חיבור החוטים למקומות המיועדים. סגירה והידוק של האביזר אל הקיר.				
	להעברה בתת פרק 08.08.05				

15/01/2026
דף מס': 011

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה התקנת צנרת ביציקות בטון. סימון התוואי. הנחת הצינור בתבניות הבניה כולל כל קופסאות הסעף והחיבורים הנדרשות. עיגון הצנרת לברזל הבנין או התבניות למנוע תזוזתם בזמן היציקה. בדיקת תקינותם עם פרוק תבנית היציקה. התקנת וחיבור מנוע חשמלי. הכנסת המנוע למקום לו הוא מיועד. קיבוע וחיזוק המנוע באמצעות ברגי "פיליפס" לרצפה או לבסיס. חיבור כבל החשמל למנוע. למדחס בלבד - חיבור הפרסוסטט הערה: תשומת הכבלים נמדדת בנפרד בסעיף אחר. הפעלת ניסיון. התקנת ונטה או מאוורר או מפוח יניקה צנטרפוגלי. סימון המקום. הבאת קו הזנה באים אין כזה. הרכבת הונטה לרבות פתיחת הפתח המתאים אשר ימדד בנפרד. חיבור הונטה למערכת החשמל לרבות מפסק מתאים. בדיקה והפעלת ניסיון. התקנת ג"ת, ואביזרי הדלקה. התקנת גוף התאורה כולל חיזוק הגוף לעמוד או לקיר או לקונסטרוקציה או תליה בשרשראות. חיווט וחיבור גוף התאורה. התקנת אביזרי ההדלקה ונורה / נורות. פתיחת פתח בדלת מצופה בפח. סימון גודל הפתח על הכנף. ניסור הפתח לפי הסימון. פינוי החלקים שנוסרו מהמקום. הכנת מעבר בקיר בטון לשרוול. חציבה וביצוע חור בקוטר הדרוש בקיר בטון. ביצוע שרוול מצינור בקוטר הדרוש במעבר הקיר או החדרת הצינור. אטימת המירווח בין צינור השרוול לבין החור, באמצעות מלט וטיח ויישור עם פני הקיר. סידוד הקיר בשתי שכבות. הצבת עמוד עץ או בטון לעומק 2 מ'. סימון מיקום העמוד. חפירת הבור במידות הנדרשות. הצבת ברגי היסוד וקיבועם. יצקת הבטון וציפופו. ישור, מלוי ועבוד פני קרקע למפלס קיים.				
להעברה בתת פרק 08.08.05					

15/01/2026
דף מס': 012

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה הכנת צנרת חדשה.בדיקה מוקדמת, סיתות, חציבה, וניסור.התקנת מעברים ושרוולים בקירות, תקרות, גגות ורצפות.השחלת הצינור בתעלה החצובה.ביצוע התיקונים לאחר כל עבודה הכרוכה בסיתות, ניסור, חציבה וכדומה (כולל איטום מעברים) - הכל באופן שמקום התיקון ישתלב עם סביבתו.כיסוי צנרת במילוי שמתחת לריצוף לכל אורכה בבטון רזה.צביעת כל החלקים הטעונים צביעה. הזזה או חידוש נק'.הזזת נקודות או חידוש נקודות.בדיקה מוקדמת, סיתות, חציבה, וניסור.התיקונים לאחר כל עבודה הכרוכה בסיתות, ניסור, חציבה וכד' כגון: תיקוני טיח, קרמיקה, צביעה, טפט - הכל באופן שמקום התיקון ישתלב עם סביביו. צנרת במילוי שמתחת לריצוף לכל אורכה בבטון רזה.צביעת כל החלקים הטעונים צביעה.מעברים ושרוולים בקירות, תקרות, גגות ורצפות, לרבות איטומם.				
סה"כ 08.08.05 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.06 הערות</u> הכנת לוח מפח או חומר פלסטי כולל חיווט והתקנה.יצור ובניית מבנה לוח חשמל מפח או חומר פלסטי, כמתואר בתוכן הסעיף. בעובי עד 2 מ"מ, כולל פנלים פנימיים מתכתיים חיתוכים מתאימים בפנלצביעה בצבע יסוד, ולאחר יבוש צביעה בצבע סופי.התקנה בלוח לפי יעודו.חיזוק, חיבור ושילוט. בניית לוח לפי יעודו (ושילוט).בניית הלוח כמתואר בתוכן הסעיף.צביעת יסוד.התקנתו וחיזוקו במקומו המיועד באתר.צבעי יסוד, וצבע סופי.חיווט הלוח, כולל התקנות, לפי המפרט.שילוט ללוח בהתאם ליעודו. חיבור חוטים בצבעים שונים לפזות.חיבור בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים האחרים.כולל כל חומרי העזר ועב' העזר.				
להעברה בתת פרק 08.08.06					

15/01/2026
דף מס': 013

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה שיפוץ לוח חשמל דירתיניתוק מתח המבוא. פרוק כל אביזרי הלוח. ניקוי הלוח משאריות חוטים. הרכבת האביזרים וחיווטם מחדש. בדיקת בידוד. החזרת מתח המבוא. בדיקת תקינות המערכת המוזנת. איחוד רשתות חשמל של שתי דירות תאום עם חח"י על איחוד הדירות. ניתוק שתי הדירות ממקורות ההזנה. העברת קו הזנה בין שתי הלוחות אשר ימדד בניפרד. בנית לוח חדש מותאם לצרכים אשר ימדד בניפרד. העברת ביקורת חח"י אשר תמדד בנפרד.. AS MADE הכנת והגשת תוכנית בדיקת תקינות המתקן לאחר החיבור למקור הזינה.				
	סה"כ 08.08.06 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	<u>תת פרק 08.08.07 הערה כללית</u> כל מחיר במחירוני דקל הוא מחיר כולל (עבודה + חומרים + רווח קבלן), אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף. כל העבודות כלול במחיר, מנוף/במות הרמה מכל סוג/סולמות, לא תינתן שום תוספת מחיר. רשימת רובעים ביישוב קרני שומרון: 1. רובע-קרני שומרון. 2. רובע- גינות שומרון. 3. רובע- נווה מנחם. 4. רובע- מעלה שומרון. 5. רמת גלעד- חשמל מסופק על ידי הרשות. 6. אלוני שילה- חשמל מסופק על ידי הרשות. 7. אל מתן. 8. " העבודה כוללת מתן שירות מלא, אחזקה וחירום גם ביישובים: רמת גלעד, אלוני שילה ואל-מתן. 9. " מחירי המכרז והמחירון המצורף תקפים לכל היישובים הנ"ל ללא תוספת עלות נסיעה או זמן הגעה."				
	סה"כ 08.08.07 הערה כללית (להעברה לדף ריכוז)				
	<u>תת פרק 08.08.09 הערות לכל עמודי התאורה והעוגנים כללי</u> הצבת עמוד עץ או בטון לעומק 2 מ'. סימון מיקום העמוד. חפירת הבור במידות הנדרשות. הצבת ברגי היסוד וקיבועם. יצקת הבטון וציפופו. ישור, מלוי ועבוד פני קרקע למפלס קיים.				
	להעברה בתת פרק 08.08.09				

15/01/2026
דף מס': 014

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה התקנת קונזולה.מדידה וסימון.יצור הקונזולה עפ"י המידות.צביעת המקומות החשופים בצבע מיניום.התקנת הקונזולה במקום המיועד.התקנת הארקה לקונזולה. עמוד תמיכה לעמוד חשמל כולל בידוד.חיתוך קצהו העליון של העמוד התומך בשיפוע (ליצירת מגע רחב וחזק עם עמוד החשמל).קידוח חור " 3/4 בעמוד התומך, בקצהו העליון, ובעמוד החשמל וחיזוקם עם בורג מגולבן עם דיסקיות ואומים.התקנת החלק התחתון של העמוד בחפירה בקרקע.מילוי "אבני דבש".מילוי אדמה.הידוק ויטור עם פני קרקע עליונים קיימים.התקנת המבודד עם זרוע לעמוד החשמל לרבות הקידוח בעמוד. התקנת מבודד.התקנת המבודד במקומות הנדרשים.התקנת הארקה. התקנת עוגן.התקנת העוגן כולל וו מגולבן (עוגן) באורך 2 מ' לפחות, 1.5 מ' מאורכו יותקן בתוך הקרקע מחובר לאדן מבטון.חפירה, מילוי "דבש" סביב האדן מבטון כיסוי החפירה והידוקה.התקנת קרש-סימון צבוע אדום-לבן לסרוגין, מבודד הפרדה ("ביצה") מנגנון מתיחה, חבורו וקשירתו לעמוד. לפני הזמנת העמודים והברגים המעוגנים ביסוד ויציקת היסוד יש לקבל ולספק ליועץ החשמל והמזמין את אישור הקונסטרוקטור על נכונות נתוני העמוד כגון קוטר, יציקה, עובי וכו" ופרטי היסוד וברגים בהתאם ל נתונים הפיזיים שעמוד אמור לספק (כגון גובה , מספר הפנסים וכדומה).ובסוף לרשום, שהוא מאשר, את כל העמוד בכללותו וכל מה שנילוה לעמוד, כולל היציקות, כולל הכל.כולל חותמת וחתימה, ולהעביר למפקח ויועץ החשמל.חייב להציג רישיון מדור מבנים, קרי קונסטרוקטור, אך ורק, כלול בסעיפי המחירים.				
להעברה בתת פרק 08.08.09					

15/01/2026
דף מס': 015

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה התקנת עמודי תאורה מפלדה. סימון מקום העמוד. חפירה לעמוד בעומק ומידות הדרושות ליציאת היסוד, ולהתקנת העמוד. יציאת יסוד בטון במידות הדרושות לרבות בירגי יסוד הנמדדים בנפרד. הצבת והתקנת העמוד, וחיזוקו. ישור ועיבוד פני הקרקע. הארקת העמוד ושילוט העמוד. חיווט וחיבור לרשת החשמל. התקנת ג"ת גינה או רחוב עם או בלי זרוע על עמוד. הבאת גוף התאורה עם או בלי זרוע למקום. חיווט גוף התאורה עם או בלי זרוע. הרכבת גוף התאורה עם או בלי זרוע על העמוד המיועד. חיבור גוף התאורה למקור הזרם דרך אבטחה מתאימה. הפעלה ובדיקה לפי הנדרש במפרט.				
סה"כ 08.08.09 הערות לכל עמודי התאורה והעוגנים כללי (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.10 קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד</u> קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד, בחירת הסעיפים תהיה אך ורק עפ"י המועצה ולהחלטתה הבלעדית. כל העבודות כלול במחיר, מנוף/במות הרמה מכל סוג/סולמות, לא תינתן שום תוספת מחיר.				
08.10.0110	תיקון קצר/נתק במבנים, הכולל היקף מבנים ושטח המבנים.	יח'		470.00	
08.10.0120	תיקון קצר/נתק בתאורת חוץ/אחר חוץ שלא במבנים.	יח'		630.00	
08.10.0130	יום עבודה 8 שעות, כולל צוות חשמלאי ומשאית מנוף כלול במחיר, לכל דבר שנדרש כולל מנוף/במות הרמה/כמות עובדים הכל ועפ"י מה שנדרש, לא כולל אביזרי החלפה באם יידרשו.	י"ע		2,680.00	
08.10.0140	קריאת פתע כולל צוות חשמלאים מורשים בהתאם לגודל החיבור, ומשאית מנוף כלול במחיר וככל שיידרש, לא כולל אביזרי החלפה באם יידרשו.	י"ע		1,650.00	
סה"כ 08.08.10 קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 016

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל					
	המחירים כוללים היתרי חפירה חח"י, הוט, בזק, פגישות, ומה שנדרש לתאומים.				
	המחירים כוללים היתרי חפירה חח"י, הוט, בזק, סלקום, פרטנר כולל פגישות ככל שיידרש כלול בסעיפי המחירים, ומה שנדרש לתאומים.				
08.11.0009	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		45.00	
08.11.0012	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		57.00	
08.11.0014	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		69.00	
08.11.0016	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		85.00	
08.11.0018	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		102.00	
08.11.0020	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 200 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		125.50	
08.11.0021	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		52.00	
08.11.0023	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		63.00	
08.11.0025	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		76.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 017

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.0028	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 100 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		94.00	
08.11.0030	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 120 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		112.00	
08.11.0035	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 200 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		138.00	
08.11.0041	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ	מטר		18.00	
08.11.0045	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 60 ס"מ	מטר		19.00	
08.11.0051	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 80 ס"מ	מטר		20.00	
08.11.0055	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 100 ס"מ	מטר		21.00	
08.11.0060	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 120 ס"מ	מטר		23.00	
08.11.0065	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 200 ס"מ	מטר		26.00	
08.11.0070	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		50.00	
08.11.0075	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		64.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
 דף מס': 018

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.0080	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		79.00	
08.11.0082	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		103.00	
08.11.0084	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		116.00	
08.11.0086	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 200 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		139.00	
08.11.0090	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		58.00	
08.11.0095	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		71.00	
08.11.0100	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		88.00	
08.11.0101	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 100 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		109.00	
08.11.0102	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 120 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		130.00	
08.11.0103	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 200 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		173.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 019

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.11.0110	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ	מטר		23.00	
08.11.0115	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 60 ס"מ	מטר		25.00	
08.11.0120	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 80 ס"מ	מטר		26.00	
08.11.0122	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 100 ס"מ	מטר		27.00	
08.11.0125	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 120 ס"מ	מטר		28.00	
08.11.0130	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 200 ס"מ	מטר		35.00	
08.11.0140	חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		57.00	
08.11.0150	חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		91.00	
08.11.0160	חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		67.00	
08.11.0170	חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 120 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר		102.00	
08.11.0180	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ	מטר		27.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 020

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.0190	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 80 ס"מ	מטר		32.00	
08.11.0250	תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של 98%	מ"ק		118.00	
08.11.0300	חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מ"ק		163.00	
08.11.0310	חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי תשתית חשמל ותקשורת תת קרקעית, במסגרת עבודות החפירה המבוצעות (לא קריאה מיוחדת)	מ"ק		125.00	
08.11.0320	חפירת גישוש, בקריאה מיוחדת, בכלים קטנים (מיני מחפרון או בובקט או מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים, לרבות הובלה במידה ונדרש	י"ע		3,260.00	
08.11.0330	חפירת גישוש, בקריאה מיוחדת, בכלים קטנים (פועל ומיני מחפרון או בובקט או מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים, לרבות הובלה במידה ונדרש	יח'		4,300.00	
08.11.0500	תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ	מטר		133.00	
08.11.0505	תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 60 ס"מ	מטר		149.00	
08.11.0510	תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 80 ס"מ	מטר		176.00	
08.11.0521	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 40 ס"מ	מטר		118.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 021

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.0525	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 60 ס"מ	מטר		132.00	
08.11.0530	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	מטר		163.00	
08.11.0535	תוספת עבור פירוק מרצפות מדרכה מכל הסוגים לצורך הנחת צנרת לרבות סילוקן	מ"ר		79.00	
08.11.0540	תוספת עבור ניסור מדרכת אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ	מטר		103.00	
08.11.0545	תוספת עבור ניסור מדרכת אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 60 ס"מ	מטר		140.00	
08.11.0550	תוספת עבור ניסור מדרכת אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 80 ס"מ	מטר		167.00	
08.11.0560	תוספת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ	מטר		139.00	
08.11.0570	תוספת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 80 ס"מ	מטר		193.00	
08.11.0600	תוספת עבור לבנים או פלטות להגנה	מטר		15.00	
08.11.0620	פלטות כיסוי לכבלים תת קרקעיים מבטון, במידות 31X100X5 ס"מ לרבות כיתוב כנדרש	יח'		104.00	
08.11.0650	עטיפת צנרת בבטון ב-20 בתוך חפירה קיימת, בהיקף של 10 ס"מ סביב הצנרת, עד 8 קנים בקוטר עד 4"	מטר		79.00	
08.11.0800	שלט אזהרה מיציקת אלומיניום בגודל 150X150 מ"מ עם רגל מזווית מגולוון 4X40X40 מ"מ לרבות חפירה ובסיס בטון	יח'		330.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 022

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.0810	שלט אזהרה מאלומיניום לסימון תוואי כבל מתח גבוה, 200X200 מ"מ, עם אותיות בצבע אדום, לרבות יתד	יח'		91.00	
08.11.0850	כיסוי פלסטי צהוב לכבלים תת קרקעיים ברוחב 20 ס"מ	מטר		22.00	
08.11.0860	סרט פלסטי צהוב תקני ברוחב 16 ס"מ לסימון כבל באדמה	מטר		4.00	
08.11.0900	חפירה ויציקת בסיס בטון עבור לוח חשמל במידות 270X50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, לרבות טבעת גישור וחיבור להארקה וצנרת עד 6X160 מ"מ	יח'		1,120.00	
08.11.0910	חפירה ויציקת פלטת בטון לגישה בחזית לוח חשמל במידות 250X60 ס"מ ובעובי 20 ס"מ, לרבות רשת זיון להארקת היסוד	יח'		1,030.00	
08.11.1000	יסוד לעמוד תאורה, במידות 40X40X40 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		451.00	
08.11.1010	יסוד לעמוד תאורה, במידות 40X40X60 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		550.00	
08.11.1020	יסוד לעמוד תאורה, במידות 50X50X70 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		620.00	
08.11.1030	יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		950.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 023

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.1040	יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X100 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		1,170.00	
08.11.1042	יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X130 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		1,380.00	
08.11.1045	יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X180 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		1,650.00	
08.11.1050	יסוד לעמוד תאורה, במידות 100X100X120 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		1,720.00	
08.11.1052	יסוד לעמוד תאורה, במידות 110X110X110 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		1,910.00	
08.11.1055	יסוד לעמוד תאורה, במידות 100X100X180 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		2,266.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 024

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.1057	יסוד לעמוד תאורה, במידות 120X120X150 ס"מ, מבטון ב- 30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		2,695.00	
08.11.1060	יסוד לעמוד תאורה, במידות 130X130X200 ס"מ, מבטון ב- 30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		3,430.00	
08.11.1070	יסוד לעמוד תאורה, במידות 160X160X160 ס"מ, מבטון ב- 30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		3,800.00	
08.11.1073	יסוד לעמוד תאורה, במידות 160X160X200 ס"מ, מבטון ב- 30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		4,532.00	
08.11.1075	יסוד לעמוד תאורה, במידות 200X200X250 ס"מ, מבטון ב- 30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'		5,500.00	
08.11.1077	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 20 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		14,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 025

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.11.1079	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 25 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		15,400.00	
08.11.1081	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 30 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		17,300.00	
08.11.1083	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 35 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		24,000.00	
08.11.1085	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 40 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		26,000.00	
08.11.1087	יסוד לעמוד תאורה H.M בגובה 45 מ' מבטון ב- 30 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, התקנת ברגי עיגון שמחירים כלול במחיר העמוד, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט, אם נדרש (עבור תכנון היסוד משולם בנפרד)	יח'		27,900.00	
להעברה בתת פרק 08.08.11					

15/01/2026
דף מס': 026

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.11.1097	תוספת ליסוד לעמוד תאורה עבור קיטום שפות היסוד בכבישים בין עירוניים או בגינות, לרבות צביעת היסוד והסינור, אם נדרש	יח'		55.00	
08.11.1100	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה עד 7 מ' לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף	יח'		320.00	
08.11.1110	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה 8-10 מ' לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף	יח'		420.00	
08.11.1120	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה 11-15 מ' לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף	יח'		520.00	
08.11.1200	קובית בטון במידות 1X1X1 מ' עם אוזני הרמה וחור עבור עמוד תאורה	יח'		1,560.00	
08.11.1210	קובית בטון במידות 1.6X1.6X1.6 מ' עם אוזני הרמה וחור עבור עמוד תאורה	יח'		3,600.00	
08.11.2000	תכנון יסוד בטון עם כלונסאות או פלטות קונסטרוקציה ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן ? מחיר קומפלט פעם אחת לפרויקט	יח'		1,600.00	
08.11.2200	בסיס כובד מוקטן נייד לעמודי תשתית במידות 40X60X60 ס"מ, צבע לבן עם פסים בצבע מחזיר אור, כדוגמת NAL או ש"ע	יח'		1,750.00	
סה"כ 08.08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל					
08.12.0010	תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		1,130.00	
08.12.0020	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		1,770.00	
להעברה בתת פרק 08.08.12					

15/01/2026
דף מס': 027

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.12.0025	תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		2,340.00	
08.12.0027	תא בקרה עגול בקוטר 125 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		2,900.00	
08.12.0029	תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 150 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		1,300.00	
08.12.0031	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 150 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		2,000.00	
08.12.0033	תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 150 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		2,750.00	
08.12.0035	תא בקרה עגול בקוטר 125 ס"מ ובעומק 150 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'		3,530.00	
08.12.0037	תוספת לסעיפים 08.012.0010-0035 עבור מכסה מתאים ל- 25 טון, במקום מכסה מתאים ל- 12.5 טון	יח'		400.00	
08.12.0038	תוספת לסעיפים 08.012.0010-0035 עבור מכסה מתאים ל- 40 טון, במקום מכסה מתאים ל- 12.5 טון	יח'		500.00	
08.12.0040	תא בקרה במידות 100X100X100 ס"מ מבלוקים או מיציקת בטון, לרבות חפירה/חציבה ומכסה מתאים ל- 12.5 טון, שילוט וחצץ בתחתית, כולל הכנת פתחים ואיטום	יח'		2,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.12					

15/01/2026
דף מס': 028

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.12.0050	תא בקרה במידות 180X200X150 ס"מ מיציקת בטון, עובי קירות 15 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה ומכסה מתאים ל- 12.5 טון, שילוט וחצץ בתחתית, כולל הכנת פתחים ואיטום	יח'		10,000.00	
08.12.0060	מכסה בקוטר 50 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, 125B לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		1,290.00	
08.12.0065	מכסה בקוטר 50 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, 250C לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		1,450.00	
08.12.0070	מכסה בקוטר 60 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, 125B לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		1,560.00	
08.12.0075	מכסה בקוטר 60 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, 250C לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		1,740.00	
08.12.0080	מכסה בקוטר 70 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, D400 לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		2,300.00	
08.12.0100	תא בקרה מפוליפרופילן מחוזק לצנרת חשמל או תקשורת D400 לעומס 40 טון ללא תחתית, מידות פנים 58X58 ס"מ וגובה 80 ס"מ, לרבות מכסה קוטר 50 ס"מ לעומס 40 טון, P כדוגמת מנשה ברוך או ש"ע HIDROSTANK תוצרת P	יח'		1,530.00	
08.12.0110	תא בקרה מפוליפרופילן מחוזק לצנרת חשמל או תקשורת D400 לעומס 40 טון ללא תחתית, מידות פנים 68X68 ס"מ וגובה 80 ס"מ, לרבות מכסה קוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון, P כדוגמת מנשה ברוך או ש"ע HIDROSTANK תוצרת P	יח'		1,650.00	
08.12.0120	תא בקרה מפוליפרופילן מחוזק לצנרת חשמל או תקשורת D400 לעומס 40 טון ללא תחתית, מידות פנים 80X80 ס"מ וגובה 100 ס"מ, לרבות מכסה קוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון כדוגמת מנשה ברוך או ש"ע HIDROSTANK תוצרת PP	יח'		2,070.00	
להעברה בתת פרק 08.08.12					

15/01/2026
דף מס': 029

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.12.0200	חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חציבת פתח לצנרת בקוטר עד 8" וסתימת הפתח בבטון	קומפ'		508.00	
08.12.0300	שוחת בטון מרובעת להגנת גוף תאורה להארת צמחיה/הצפה במידות 40/40 ס"מ, עובי דופן 5 ס"מ, בעומק 40 ס"מ, ללא מכסה	יח'		800.00	
08.12.0310	שוחת בטון מרובעת להגנת גוף תאורה להארת צמחיה/הצפה במידות 50/50 ס"מ, עובי דופן 5 ס"מ, בעומק 40 ס"מ, ללא מכסה	יח'		910.00	
08.12.0350	מכסה במידות 120/120 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, D400 לרבות פינוי הקיים, אם נדרש	יח'		1,450.00	
08.12.0500	התקנה בלבד של שוחת ביקורת בקוטר עד 60 ס"מ לרבות חפירה	יח'		149.00	
סה"כ 08.08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל				
	הצבת גומחה לחשמל או תיקשורת. סימון המקום תוך תאום עם הגורמים המונציפליים (מועצה, חח", בזק, פרטנר, סלקום, הוט/א חר). חפירת שוחה מתאימה וריפודה בחול נקי. הוצאת צינורות מתאים לכיווני ההתחברות. הצבת הגומחה ביסוסה והידוק האדמה מסביבה. החזרת השטח לקדמותו לפני החפירה לרבות החזרת ריצוף האם צריך, כלול במחירי הסעיפים.				
08.13.0010	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה	יח'		2,508.00	
08.13.0020	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ X 2 וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות מחיצה עבור 2 לוחות, חפירה והתקנה	יח'		3,750.00	
08.13.0025	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ X 2 דו צדדית וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות מחיצה עבור 2 לוחות, חפירה והתקנה	יח'		5,588.00	
להעברה בתת פרק 08.08.13					

15/01/2026
דף מס': 030

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.13.0030	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה	יח'		5,690.00	
08.13.0035	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 100X50 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה	יח'		2,890.00	
08.13.0040	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 170X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה	יח'		3,130.00	
08.13.0060	גומחות בטון (פילרים) משולבות לחשמל, בזק וטל"כ במידות 73+80+73 ס"מ, עומק 40 ס"מ וגובה 230 ס"מ לרבות חפירה והתקנה	יח'		4,160.00	
08.13.0100	גומחות בטון (פילרים) דגם "0" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על פי תקן הקרינה, במידות 40X82 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאושר, לרבות חפירה והתקנה מושלמת	יח'		4,600.00	
08.13.0110	גומחות בטון (פילרים) דגם "2" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על פי תקן הקרינה, במידות 40X134 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת אקרשטיין, רדימיקסאו ש"ע מאושר, לרבות חפירה והתקנה מושלמת	יח'		4,970.00	
08.13.0120	גומחות בטון (פילרים) דגם "מורחב" עבור לוח 1000 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על פי תקן הקרינה, במידות 54X157 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאושר, לרבות חפירה והתקנה מושלמת	יח'		5,610.00	
סה"כ 08.08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 031

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל					
	הערה: במקרה של בניית תא על צנרת קיימת כאשר התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה, תשולם תוספת בהתאם לסעיף 08.014.0400 שלהלן (מלבד עבור תא P).				
08.14.0020	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		1,590.00	
08.14.0030	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		4,100.00	
08.14.0040	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 2A במידות פנים 91/143 ס"מ וגובה חוץ 227 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		5,400.00	
08.14.0050	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 25A במידות פנים 120/200 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		8,800.00	
08.14.0060	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 5A במידות פנים 168/213 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		9,650.00	
08.14.0070	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 3A במידות פנים 150/300 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		11,900.00	
08.14.0080	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 401A במידות פנים 110/240 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		9,500.00	
08.14.0090	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 11A במידות פנים 210/310 ס"מ וגובה חוץ 200 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה	יח'		38,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.14					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
 דף מס': 032

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.14.0200	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם A עם 3 חלקים לרבות מסגרת להתקנה במדרכה, מסוג B125 וסמל "בזק"	יח'		3,480.00	
08.14.0210	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם A עם 3 חלקים לרבות מסגרת להתקנה בכביש, מסוג D400 וסמל "בזק" כולל נעילה	יח'		4,270.00	
08.14.0220	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם A עם 4 חלקים לרבות מסגרת להתקנה בכביש, מסוג D400 וסמל "בזק" כולל נעילה	יח'		6,730.00	
08.14.0230	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה במדרכה, מסוג B125, לרבות סמל "בזק"	יח'		1,450.00	
08.14.0240	מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג D-400, לרבות סמל "בזק" כולל נעילה	יח'		2,070.00	
08.14.0300	הובלה ממחסני "בזק" האזוריים והתקנה של מכסה לשוחת "בזק" דגם P לרבות כל חומרי העזר הנדרשים	קומפ'		275.00	
08.14.0310	הובלה ממחסני "בזק" האזוריים והתקנה של מכסה לשוחת "בזק" דגם A5, A25, A401, A1, A2, A3, לרבות כל חומרי העזר הנדרשים	קומפ'		540.00	
08.14.0400	תוספת עבור הנחת תא על גבי צנרת קיימת	יח'		840.00	
08.14.0450	הגבהת או הנמכת צווארון לתא, לפי מפרט 1071.1 של בזק, בגובה עד 50 ס"מ, לרבות זיון הבטון	יח'		690.00	
08.14.0460	הגבהת או הנמכת צווארון לתא, לפי מפרט 1071.1 של בזק, בגובה מעל 50 ס"מ ועד 1.0 מ', לרבות זיון הבטון	יח'		1,060.00	
08.14.1001	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג B125	יח'		7,280.00	
להעברה בתת פרק 08.08.14					

15/01/2026
 דף מס': 033

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.14.1011	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג D400	יח'		8,070.00	
08.14.1021	תא בקרה תיקני של "בזק" 2A במידות פנים 91/143 ס"מ וגובה חוץ 227 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג B125	יח'		8,150.00	
08.14.1031	תא בקרה תיקני של "בזק" 2A במידות פנים 91/143 ס"מ וגובה חוץ 227 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום ולרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג D400	יח'		8,940.00	
08.14.1041	תא בקרה תיקני של "בזק" 3A במידות פנים 150/300 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג 5B12	יח'		15,380.00	
08.14.1051	תא בקרה תיקני של "בזק" 3A במידות פנים 150/300 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג 0D40	יח'		16,180.00	
08.14.1060	תא בקרה תיקני של "בזק" 5A במידות פנים 168/213 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג 5B12	יח'		13,130.00	
08.14.1070	תא בקרה תיקני של "בזק" 5A במידות פנים 168/213 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג 0D40	יח'		13,930.00	
להעברה בתת פרק 08.08.14					

15/01/2026
דף מס': 034

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.14.1080	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 25A במידות פנים 120/200 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג B125	יח'		12,280.00	
08.14.1090	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 25A במידות פנים 120/200 ס"מ וגובה חוץ 250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג D400	יח'		13,080.00	
08.14.1100	תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 401A במידות פנים 110/200 ס"מ וגובה חוץ 240 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, לרבות רצפה ותקרת בטון ומכסה מסוג D400	יח'		13,480.00	
08.14.1201	תוספת לתאי בקרה עבור מחבר שוחה מ-P.V.C בקוטר 4"	יח'		130.00	
08.14.1205	תוספת לתאי בקרה עבור מחבר שוחה מ-P.V.C בקוטר 6"	יח'		180.00	
08.14.1210	תוספת לתאי בקרה עבור מחבר שוחה מ-P.V.C בקוטר 8"	יח'		230.00	
סה"כ 08.08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.17 נקודות מאור					
כל התשתיות בהתאם לדרישות המזמין/יועץ חשמל תה"ט/עה"ט כולל התשתיות והמרכיבים לביצוע מושלם ותקני. נקודת מאור, כוח וטלפון. סימון מקום הנקודה. הכנת מיקום הצנרת והקופסא ע"י חציבה בקיר בטון. התקנת הצנרת בחריץ וביטוניה. התקנת הקופסא וביטוניה. השחלת חוטי חשמל לפי הקוטר הנדרש. התקנת אביזרי החשמל כגון מפסק, מנורה וכו'. חיבור נקודות החשמל לזרם החשמל. בדיקת תקינות הנקודות. תיקון טיח וצבע במקומות החציבה. ניקוי השטח לאחר גמר העבודה.					
להעברה בתת פרק 08.08.17					

15/01/2026
דף מס': 035

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה הערות: 1. העיקרון של מדידת נקודות (נק' מאור, בתי תקע וכד') הינו שכל נקודה כוללת את הצינורות והמוליכים או הכבלים, במרחק כלשהו של הנקודות מהלוח (חלקם קרובים ללוח וחלקם רחוקים). בנוסף, גם המרחק בין גופי התאורה (בשירשור) אינו משנה את המחיר הממוצע של הנקודה. ישנם מקרים שבהם נקבע מראש שהמדידה תהיה לפי אורך הצינורות והמוליכים או הכבלים והאביזרים ולא לפי נקודות. שתי שיטות מדידה אלו נכונות לפי הספר הכחול, פרק 08-מתקני חשמל. 2. התקנה חשיפה היא התקנה סמויה העשויה להיות חשיפה באמצעות פתיחת פתחים או הורדת מכסים או סילוק מחיצות. 3. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או למאוורר המחובר למעגל מאור. לדוגמה: אם 5 ג' תאורה מופעלים ע"י מפסק אחד - התשלום יחושב לפי 5 נק' מאור.				
08.17.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריינ, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומול יך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'		223.00	
08.17.0020	תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 מ"מ	יח'		48.00	
08.17.0030	תוספת לנקודת מאור עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15/15 מ"מ	יח'		31.00	
08.17.0035	נקודת מאור במערכת בית חכם בצנרת בקוטר 20 מ"מ כולל כבלי נחושת ו/או מוליכים בחתך 1.5 מ"מ מלוח החשמל עד הנקודה כולל מוליך לתאורת חירום או מוליך אפס כחולאם נדרש	נק'		234.00	
להעברה בתת פרק 08.08.17					

15/01/2026
דף מס': 036

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.17.0040	נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריון, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות בלדח, פנדל, בית נורה ונורה	נק'		270.00	
08.17.0050	נקודת מאור מושלמת במעגל תלת פאזי (עם 5 או 6 מוליכים) לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריון, דגם מיראז' כדוגמת ע"י "ארכה" או ש"ע, לרבות מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'		255.00	
08.17.0100	תוספת לנקודת מאור במעגל תלת פאזי עבור מוליכים בחתך 2.5 מ"מ	יח'		56.00	
08.17.0110	תוספת לנקודת מאור במעגל תלת פאזי עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15x15 מ"מ	יח'		32.00	
08.17.0120	תוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	יח'		26.00	
08.17.0130	תוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז כפול "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	יח'		31.00	
08.17.0200	שקע ותקע חד פאזי 16A לחיבור מהיר של גוף תאורה לרבות קטע הכבל מגוף התאורה עד התקע	יח'		108.00	
08.17.0250	תוספת לנקודת מאור חדשה עבור מוליך אפס מתיבת הסתעפות אל מפסק מאור (עבור נורית סימון וכד')	יח'		34.00	
להעברה בתת פרק 08.08.17					

15/01/2026
דף מס': 037

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.17.0260	מהעברה תוספת לנקודת מאור קימת עבור מוליך אפס מתיבת הסתעפות אל מפסק מאור (עבור נורית סימון וכד')	יח'		54.00	
סה"כ 08.08.17 נקודות מאור (להעברה לדף ריכוז)					
08.18.0010	תת פרק 08.08.18 נקודות בתי תקע הערה: על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות השקעים כוללות גם בתוכם את קווי ההזנה מהלוח/קווים קיימים ושיפורם וכל מה שנדרש, שקעים גביס/ניסקו, בהתאם למצוין בתוכניות וכן לקחת בחשבון שכל נקודות השקעים יהיו בצינור/תעלה מתאים/ה ובכבל XLPE (כל נק' החשמל תאורה או שקעים יהיו בכבל XLPE) . כל קופסאות החיבורים יהיו אפורות ותקניות בטמפרטורה של 850 מעלות. המידות של מיקום השקעים ינתנו בתחילת העבודה ע"י המזמין, כמו כן הנקודות יכולות להיות תה"ט/ע"ט, בהתאם לדרישה. סעיף זה נכון לגבי כל ההצעה. בתום העבודה על הקבלן להמציא אישור הצהרת החשמלאי, ע"י טופס שיקבל מיועץ החשמל. נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה אוחשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'		217.00	
08.18.0020	תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15X15 מ"מ	יח'		28.00	
08.18.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'		28.00	
08.18.0040	תוספת לנקודת בית תקע עבור 3 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'		42.00	
להעברה בתת פרק 08.08.18					

15/01/2026
דף מס': 038

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.18.0050	תוספת לנקודת בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'		49.00	
08.18.0060	תוספת לנקודת בית תקע עבור 6 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'		68.00	
08.18.0070	תוספת לנקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתיית עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		45.00	
08.18.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'		30.00	
08.18.0090	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת משוריין	יח'		31.00	
08.18.0100	תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה חד פזית במעגל תלת פאזי	יח'		22.00	
08.18.0110	נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עדבית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'		296.00	
08.18.0115	תוספת לנקודת בית תקע תלת פאזית עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15x15 ממ"מ	יח'		39.00	
08.18.0120	תוספת לנקודת בית תקע תלת פאזית עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		69.00	
08.18.0150	תוספת לנקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	יח'		31.00	
08.18.0180	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 2 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עסצנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (נקודת מתח נמוך אחת ללא אביזרים) ונקודת טלפון מושלמת לרבות אביזר וכבל	יח'		670.00	
להעברה בתת פרק 08.08.18					

15/01/2026
דף מס': 039

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.18.0185	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'		1,000.00	
08.18.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע 16A עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'		1,300.00	
08.18.0195	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 12 מודול" או "D20" או ש"ע ל-12 אביזרים, לרבות 10 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'		1,500.00	
08.18.0200	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע לרבות 1 נקודות בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים 16A דגם ישראלי, 1 נקודות תקשורת מושלמת בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 1 נקודות טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'		770.00	
להעברה בתת פרק 08.08.18					

15/01/2026
דף מס': 040

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.18.0210	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים דגם ישראלי, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים A16	יח'		850.00	
08.18.0215	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים 16A דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות	יח'		860.00	
08.18.0220	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים CAT-5E דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל A16	יח'		1,220.00	
08.18.0230	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נק CAT-5E שתי נקודות תקשורת מושלמות בכבל, UPS-עם 2 אביזרים דגם ישראלי ל A16 דגם ישראלי לחשמל רשת, 1 נקודת בית תקע A16 ודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'		1,470.00	
להעברה בתת פרק 08.08.18					

15/01/2026
דף מס': 041

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.18.0235	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 2 נקודות בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 6 אביזרים 16A דגם ישראלי לחשמל רשת, 1 נקודות בית תקע A16 עם 2 אביזרים דגם ישראלי ל-UPS, שתי נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'		1,500.00	
08.18.0240	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 1 נקודות בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים 16A דגם ישראלי, 4 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות	יח'		1,280.00	
08.18.0300	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע לרבות: 1 נקודות בית תקע A16 עם 4 אביזרים דגם ישראלי, 1 נקודות בית תקע A16 עם 2 אביזרים דגם ישראלי ל-UPS, ארבע נקודות תקשורת מושלמות CAT-6A כולל כבל CAT-7 לכל נקודות תקשורת, מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G	יח'		2,250.00	
08.18.0320	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 12 מודול" או "D20" או ש"ע לרבות: 1 נקודות בית תקע A16 עם 6 אביזרים דגם ישראלי, 1 נקודות בית תקע A16 עם 4 אביזרים דגם ישראלי ל-UPS, ארבע נקודות תקשורת מושלמות CAT-6A כולל כבל CAT-7 לכל נקודות תקשורת, מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G	יח'		2,400.00	
08.18.0400	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		356.00	
להעברה בתת פרק 08.08.18					

15/01/2026
דף מס': 042

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.18.0410	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		524.00	
08.18.0420	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 8 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע 16A עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		816.00	
08.18.0430	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 12 מודול" או "D20" או ש"ע ל-12 אביזרים, לרבות 12 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר	יח'		998.00	
סה"כ 08.08.18 נקודות בתי תקע (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.19 נקודות חשמל שונות				
	הערה: על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות השקעים כוללות גם בתוכם את קווי ההזנה מהלוח/קווים קיימים ושיפורם וכל מה שנדרש, שקעים גביס/ניסקו, בהתאם למצוין בתוכניות וכן לקחת בחשבון שכל נקודות השקעים יהיו בצינור/תעלה מתאים/ה ובכבל XLPE (כל נק' החשמל תאורה או שקעים יהיו בכבל XLPE). כל קופסאות החיבורים יהיו אפורות ותקניות בטמפרטורה של 850 מעלות. המידות של מיקום השקעים ינתנו בתחילת העבודה ע"י המזמין, כמו כן הנקודות יכולות להיות תה"ט/ע"ט, בהתאם לדרישה. סעיף זה נכון לגבי כל ההצעה.				
	המחירים כוללים היתרי חפירה חח"י, הוט, בזק, פגישות, ומה שנדרש לתאומים.				
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 043

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0010	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'		257.00	
08.19.0012	נקודת דוד סולארי לרבות מ"ז דו קוטבי משוריין ואטום IP54, בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה מוגנת מים עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'		330.00	
08.19.0030	נקודת דוד מים חמים דיריתית לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5X3 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'		322.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 044

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0040	נקודת דוד סולארי דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי משוריין בקרבת הדוד על גג המבנה בקופסה אטומה ומוגנת מים, עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5X3 ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה מהציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפל	נק'		385.00	
08.19.0045	תוספת לנקודת דוד מים חשמלי עבור נקודה עם צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15X15 מ"מ	יח'		26.50	
08.19.0050	נקודה לתנור אמבטיה לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים 2.5X3 ממ"ר בצנרת מריכף קוטר 20 מ"מ בהתקנה סמויה או חשיפה, בית תקע ביציאה לגוף החימום, הכל מושלם קומפלט	נק'		262.00	
08.19.0060	נקודה לתנור אמבטיה דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים 2.5X3 ממ"ר בצנרת מריכף קוטר 20 מ"מ בהתקנה סמויה או חשיפה, בית תקע ביציאה לגוף החימום, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט	נק'		313.00	
08.19.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'		282.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 045

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0110	נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'		450.00	
08.19.0120	נקודה למזגן עם מגען, עם השהיה בהפעלה, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם השהיה בהפעלה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'		530.00	
08.19.0130	תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר	יח'		97.00	
08.19.0150	נקודה למזגן (תלת פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 1.5X5 ממ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי	נק'		345.00	
08.19.0160	נקודה למזגן (תלת פאזי) עם מגען לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 ממ"ר, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי	נק'		545.00	
08.19.0165	נקודה למזגן (תלת פאזי) עם מגען לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, עם השהיה בהפעלה, בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 ממ"ר, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי	נק'		560.00	
08.19.0167	תוספת לנקודת מזגן תלת פאזי, עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר	יח'		62.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 046

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0171	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת הפעלה והגנה למזגן עד 4.5 כ"ס והתקנת עה"ט או תה"ט, עם שקע (ישראלי או בריטי) או ללא שקע (חיבור ישיר), בתצורת הפעלה ON/OFF או סטארט/סטופ, עם הגנה מעליה או ירידת מתח, השהיה 5 דקות או ללא השהיה וניתוק אוטומטי לאחר 2-6 שעות (ניתן לכיוון), כולל כניסת ניתוק לפיקוד חיצוני, דגם EN דוגמת "אנלטק" או ש"ע -AMAC	יח'		750.00	
08.19.0172	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM1-U או SM1-B או ש"ע	יח'		630.00	
08.19.0173	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM1D-U או SM1D-B או ש"ע	יח'		720.00	
08.19.0174	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM1DL-U או SM1DL-B או ש"ע	יח'		940.00	
08.19.0175	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM2U-2 או SM2B-2 או SM2U-3 או SM2B-3 או SM2U-4 או SM2B-4 או ש"ע	יח'		780.00	
08.19.0176	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM2DU-2 או SM2DB-2 או SM2DU-6 או SM2DB-6 או ש"ע	יח'		1,040.00	
08.19.0177	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM2DLU-2 או SM2DLB-2 או SM2DLU-3 או SM2DLB-3 או SM2DLU-4 או SM2DLB-4 או SM2DLU-6 או SM2DLB-6 או ש"ע	יח'		1,120.00	
08.19.0178	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM3U או SM3B או ש"ע	יח'		720.00	
08.19.0179	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM3S או ש"ע	יח'		780.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 047

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0181	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM3LU או SM3LB או SM3LS או ש"ע	יח'		890.00	
08.19.0182	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-1/I או ש"ע	יח'		560.00	
08.19.0183	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-1/DI או ש"ע	יח'		570.00	
08.19.0184	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-1/DLI או ש"ע	יח'		670.00	
08.19.0185	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-2/I-2 או SM-2/I-4 או SM-2/I-6 או ש"ע	יח'		575.00	
08.19.0186	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM2-DI-2 או SM2-DI-4 או SM2-DI-6 או ש"ע	יח'		800.00	
08.19.0187	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM2-DLI-2 או SM2-DLI-4 או SM2-DLI-6 או ש"ע	יח'		880.00	
08.19.0188	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-3/I או ש"ע	יח'		575.00	
08.19.0190	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת "מזגנית" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" דגם SM-3/L או ש"ע	יח'		670.00	
08.19.0193	תוספת לנקודת מזגן עבור גלאי קיר דגם GALI-100 מחובר למזגנית (עבורה משולם בנפרד) כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		660.00	
08.19.0194	מסגרת לקופסא תה"ט למזגנית שקע ישראלי דגם 5101-5002 כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		105.00	
08.19.0196	גלאי קיר עבור יחידת מזגנית, דגם LUXA101-180W כדוגמת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		550.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 048

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0197	גלאי שקוע בתקרה עבור יחידת מזגנית, דגם LUXA103-360/2 כדוגמת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		920.00	
08.19.0198	גלאי תקרתי עה"ט עבור יחידת מזגנית, דגם LUXA103-360/2AP או ש"ע	יח'		850.00	
08.19.0205	נקודת פעמון לרבות צינורות, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן, פעמון עם שנאי ולחצן מואר	נק'		193.00	
08.19.0210	נקודת פעמון דירתית לרבות צינורות, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן לרבות לחצן מואר ופעמון עם שנאי וחלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה והזנת הדירה	נק'		230.00	
08.19.0220	נקודה לפעמון משוריין במקלט לרבות לחצן ופעמון משוריין	נק'		242.00	
08.19.0230	נקודת פעמון תעשייתי לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך 3X1.5/230V ממ"ר או 2X2.5/24V ממ"ר ופעמון תעשייתי להתקנה פנימית או חיצונית 220/24 וולט	נק'		485.00	
08.19.0250	תוספת לנקודת תנור אמבטיה או מזגן או פעמון עבור צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה, או תעלה פלסטית 15X15 מ"מ	יח'		22.00	
08.19.0300	נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי במעגל חד-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 1.5 ממ"ר, לרבות צינור	נק'		159.00	
08.19.0310	נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי במעגל חד-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 2.5 ממ"ר, לרבות צינור	נק'		199.00	
08.19.0320	נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי במעגל חד-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 4 ממ"ר, לרבות צינור	נק'		274.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 049

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.19.0330	נקודה להתקנת מכשיר ללא אבזר סופי במעגל תלת-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 1.5 מ"מ"ר, לרבות צינור	נק'		208.00	
08.19.0340	נקודה להתקנת מכשיר ללא אבזר סופי במעגל תלת-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 2.5 מ"מ"ר, לרבות צינור	נק'		270.00	
08.19.0350	נקודה להתקנת מכשיר ללא אבזר סופי במעגל תלת-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 4 מ"מ"ר, לרבות צינור	נק'		360.00	
08.19.0400	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 1.5 מ"מ"ר לרבות צינור ומ"ז 16 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		250.00	
08.19.0410	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 2.5 מ"מ"ר לרבות צינור ומ"ז 16 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		320.00	
08.19.0420	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 4 מ"מ"ר לרבות צינור ומ"ז 25 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		410.00	
08.19.0430	נקודה להתקנת מכשיר במעגל תלת פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 1.5 מ"מ"ר, לרבות צינור ומ"ז 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		335.00	
08.19.0440	נקודה להתקנת מכשיר במעגל תלת פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 2.5 מ"מ"ר, לרבות צינור ומ"ז 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		410.00	
08.19.0450	נקודה להתקנת מכשיר במעגל תלת פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 4 מ"מ"ר, לרבות צינור ומ"ז 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים	נק'		460.00	
08.19.0470	נקודה לבקרת חסכון באנרגיה בכבלים ו/או מוליכים 1.5X2 מ"מ"ר לרבות צינור	נק'		150.00	
08.19.0475	נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים 1.5 מ"מ"ר בכמות כנדרש לרבות צינור וחביבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים	נק'		145.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 050

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע	נק'		248.00	
08.19.0495	נקודה ללחצן הפסקת חירום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה	נק'		520.00	
08.19.0500	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	נק'		184.00	
08.19.0505	נקודת הכנה לטלפון עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות חוט משיכה מהתה"ר או התה"מ עד הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק" דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'		123.00	
08.19.0510	תוספת לנקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	יח'		15.00	
08.19.0590	נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	נק'		234.00	
08.19.0600	נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, בהתקנה סמויה או חשיפה, כולל קופסאות הסתעפות, כל הקו מקופסת הסתעפות קומתית לרבות חלקובקו החלוקה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'		121.00	
08.19.0610	תוספת לנקודת הכנה לטלויזיה עבור אביזר "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	יח'		16.00	
08.19.0620	תליה בלבד של מסך טלויזיה בגודל עד 32" על קיר בטון או בלוקים לרבות חומרי העזר. הזרוע או פלטת התליה תסופק ע"י המזמין	יח'		250.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 051

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0622	תליה בלבד של מסך טלוויזיה בגודל מעל 32" על קיר בטון או בלוקים לרבות חומרי העזר. הזרוע או פלטת התליה תסופק ע"י המזמין	יח'		280.00	
08.19.0624	תליה בלבד של מסך טלוויזיה בגודל עד 32" על קיר גבס לרבות חומרי העזר. הזרוע תסופק ע"י המזמין ותותקן על מתקן קיים בקיר הגבס עבור תליית אביזרים כבדים - ראה תת פרק 22.011	יח'		220.00	
08.19.0626	תליה בלבד של מסך טלוויזיה בגודל מעל 32" על קיר גבס לרבות חומרי העזר. הזרוע תסופק ע"י המזמין ותותקן על מתקן קיים בקיר הגבס עבור תליית אביזרים כבדים - ראה תת פרק 22.011	יח'		235.00	
08.19.0630	השחלה בלבד של כבילה ממסך טלוויזיה עד לנקודת מחשב למרחק של עד 10 מ' (עבור צנרת וחציבות משולם בנפרד)	יח'		71.00	
08.19.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקנים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'		130.00	
08.19.0720	נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות	נק'		360.00	
08.19.0730	נקודת ADSL מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט וכן אביזר סיום דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'		186.00	
08.19.0740	נקודת USB מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל מושחל ומחובר קומפלט וכן אביזר שקע USB 2A יחיד או כפול ומטען	נק'		260.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 052

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.19.0745	נקודת USB מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל מושחל ומחובר קומפלט וכן אביזר שקע USB TYPE C יחיד או כפול	נק'		320.00	
08.19.0750	נקודת הכנה למפסק חכם במערכת בית חכם, עשויה צנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות חוט משיכה ותיבות מעבר, מלוח הבקרה עד הנקודה, או משורשר בין הנקודות, לרבות חלקה בקו החלוקה מלוח הבקרה, לרבות תיבת גויס 3 או 4 מקומות ומכסה פלסטי מחוזק לתיבת היציאה	נק'		130.00	
08.19.0800	נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור המנוע, הכל מושלם קומפלט	נק'		310.00	
08.19.0810	נקודת תריס חשמלי דירתית לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, מפסק או לחצן דו-כיווני וחיבור המנוע לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט	נק'		335.00	
08.19.0820	נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, מפסק או לחצן דו-כיווני עם שעון שבת, חיבור המנוע, הכל מושלם קומפלט (לתריס באורך עד 1.5 מ')	נק'		720.00	
08.19.0830	נקודת תריס חשמלי דירתית לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, מפסק או לחצן דו-כיווני עם שעון שבת, חיבור המנוע וחלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט (לתריס באורך עד 1.5 מ')	נק'		760.00	
08.19.0900	נקודת חווט I/O דיגיטלי בלוח חשמל בין כרטיס הבקר המתוכנת לבין סרגל המהדקים לרבות מהדק וכל יתר הנדרש קומפלט	קומפ'		54.00	
להעברה בתת פרק 08.08.19					

15/01/2026
דף מס': 053

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.19.0910	נקודת חווט I/O אנלוגי בלוח חשמל בין כרטיס הבקר המתוכנת לבין סרגל המהדקים לרבות מהדק וכל יתר הנדרש קומפלט	קומפ'		73.00	
08.19.1000	נקודת הכנה למקרה תקרתי עם תיבה D-14 לרבות מסגרת ופקקים כולל צנרת 2X50 מהתיבה לשולחן ולמקרה	נק'		470.00	
08.19.1500	נקודת הכנה לתקשורת בריהוט, לרבות קופסת חיבורים בקוטר 55 מ"מ דוגמת תגיב או ש"ע, משולבת בציפוי העץ, צינור בקוטר 16 מ"מ ובאורך מירבי עד 1 מ', מתעלת כבלים עד תעלת אביזרים	נק'		165.00	
סה"כ 08.08.19 נקודות חשמל שונות (להעברה לדף ריכוז)					
<u>תת פרק 08.08.21 צנרת חשמל פלסטית</u>					
08.21.0010	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		6.30	
08.21.0020	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		7.80	
08.21.0030	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		9.20	
08.21.0040	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 40 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		12.50	
08.21.0050	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 50 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		14.00	
08.21.0100	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		7.00	
08.21.0110	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		8.70	
להעברה בתת פרק 08.08.21					

15/01/2026
דף מס': 054

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.21.0120	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		11.90	
08.21.0130	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		13.80	
08.21.0140	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		19.80	
08.21.0170	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		6.50	
08.21.0172	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		9.40	
08.21.0174	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		10.90	
08.21.0176	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		14.20	
08.21.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		17.90	
08.21.0196	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		47.10	
08.21.0198	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 4.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		55.00	
08.21.0200	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		67.50	
להעברה בתת פרק 08.08.21					

15/01/2026
דף מס': 055

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.21.0206	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 4.7 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		91.00	
08.21.0208	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		110.00	
08.21.0210	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 7.7 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		129.00	
08.21.0226	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 6.9 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		167.00	
08.21.0228	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		207.00	
08.21.0230	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מטר		248.00	
08.21.0300	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 16 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		10.70	
08.21.0310	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 20 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		14.10	
08.21.0320	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 25 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		17.20	
08.21.0330	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 32 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		22.00	
08.21.0340	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 40 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		26.00	
להעברה בתת פרק 08.08.21					

15/01/2026
דף מס': 056

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.21.0350	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מריון) קוטר 50 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר		30.40	
08.21.0380	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		14.00	
08.21.0390	צינורות פוליאיתילן קוטר 40 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		17.50	
08.21.0400	צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		23.20	
08.21.0410	צינורות פלסטיים קוטר 63 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		27.10	
08.21.0420	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		37.60	
08.21.0470	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		15.00	
08.21.0480	צינורות פוליאיתילן קוטר 40 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		20.80	
להעברה בתת פרק 08.08.21					

15/01/2026
דף מס': 057

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.21.0490	צינורות פוליאתילן קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		25.20	
08.21.0493	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 32 מ"מ	יח'		9.30	
08.21.0494	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 40 מ"מ	יח'		14.60	
08.21.0495	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 50 מ"מ	יח'		18.40	
08.21.0496	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 63 מ"מ	יח'		22.30	
08.21.0497	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 75 מ"מ	יח'		44.00	
08.21.0498	פקק קומפיט מתרחב (מוצץ), קוטר 110 מ"מ	יח'		68.00	
08.21.0500	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		11.70	
08.21.0510	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		15.10	
08.21.0520	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		30.50	
08.21.0530	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 160 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		68.00	
08.21.0540	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 200 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר		105.00	
08.21.0600	חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 8 מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם למפרט 1079 של בזק	מטר		2.20	
08.21.0610	חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 8 מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם למפרט 1079 של בזק, לרבות ניקוי הצנרת	מטר		3.30	
להעברה בתת פרק 08.08.21					

15/01/2026
דף מס': 058

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.21.0650	הנחה בלבד של צינור PVC בקוטר 110 מ"מ בחפירה מוכנה, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל, חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני	מטר		16.40	
08.21.0660	הנחה בלבד של צינור PVC בקוטר 160 מ"מ בחפירה מוכנה, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל, חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני	מטר		18.60	
08.21.0670	הנחה בלבד של צינור PVC בקוטר 225 מ"מ בחפירה מוכנה, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל, חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני	מטר		23.00	
08.21.0700	יחידת כוורת 110X4 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים	יח'		1,250.00	
08.21.0705	יחידת כוורת 110X6 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים	יח'		1,630.00	
08.21.0710	יחידת כוורת 110X8 מ"מ מבוטנת בקיר בטון בהתאם לפרטי חח"י לרבות כל האביזרים הנדרשים	יח'		2,480.00	
סה"כ 08.08.21 צנת חשמל פלסטית (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.22 צינורות חשמל ממתכת					
08.22.0010	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 3/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		61.00	
08.22.0020	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 1" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		79.00	
08.22.0030	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 2" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		120.00	
להעברה בתת פרק 08.08.22					

15/01/2026
דף מס': 059

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.22.0100	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 3/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		44.00	
08.22.0110	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 1" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		53.00	
08.22.0120	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 1 1/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		57.00	
08.22.0130	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 1 1/2" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		67.00	
08.22.0140	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 2" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		104.00	
08.22.0160	שרוול לחציית כביש מצינור פלדה בקוטר 4" לרבות חוט משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ (עבור חפירה משולם בנפרד)	מטר		172.00	
08.22.0170	שרוול לחציית כביש מצינור פלדה בקוטר 6" לרבות חוט משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ (עבור חפירה משולם בנפרד)	מטר		245.00	
08.22.0200	צינורות מתכת שרשורים גמישים בציפוי PVC דק בקוטר 3/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		46.00	
08.22.0210	צינורות מתכת שרשורים גמישים בציפוי PVC דק בקוטר 1" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		53.00	
להעברה בתת פרק 08.08.22					

15/01/2026
דף מס': 060

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.22.0220	צינורות מתכת שרשורים גמישים בציפוי PVC דק בקוטר "1 1/4 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		67.00	
08.22.0230	צינורות מתכת שרשורים גמישים בציפוי PVC דק בקוטר "1 1/2 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		91.00	
08.22.0240	צינורות מתכת שרשורים גמישים בציפוי PVC דק בקוטר "2 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר	מטר		109.00	
סה"כ 08.08.22 צינורות חשמל ממתכת (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.23 תעלות כבלים</u>				
08.23.0004	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		222.00	
08.23.0005	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		257.00	
08.23.0006	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		321.00	
08.23.0007	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		391.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 061

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0008	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		440.00	
08.23.0010	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 40 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		64.00	
08.23.0012	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		76.00	
08.23.0015	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		87.00	
08.23.0020	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		116.00	
08.23.0025	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		101.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 062

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0030	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		138.00	
08.23.0040	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		180.00	
08.23.0050	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		230.00	
08.23.0054	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		267.00	
08.23.0056	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		312.00	
08.23.0060	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 40 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		62.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 063

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0065	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		73.00	
08.23.0075	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		84.00	
08.23.0080	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		110.00	
08.23.0085	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		107.00	
08.23.0086	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		129.00	
08.23.0095	הגנה לכבל בעליה על קיר או עמוד מתעלת פח 100X100 מ"מ בעובי 2 מ"מ או צינור מגולוון 3" קוטר באורך 2.5 מ' מחוזק עם חבקים מגולוונים	יח'		530.00	
08.23.0100	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		59.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 064

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0110	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		76.00	
08.23.0120	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		86.00	
08.23.0130	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		110.00	
08.23.0140	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		125.00	
08.23.0150	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		133.00	
08.23.0170	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 55 מ"מ מרשת מפלב"מ (נירוסטה), לרבות חיזוקים מנירוסטה, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה	מטר		187.00	
08.23.0172	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 55 מ"מ מרשת מפלב"מ (נירוסטה), לרבות חיזוקים מנירוסטה, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה	מטר		237.00	
08.23.0174	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 55 מ"מ מרשת מפלב"מ (נירוסטה), לרבות חיזוקים מנירוסטה, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה	מטר		275.00	
08.23.0176	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 55 מ"מ מרשת מפלב"מ (נירוסטה), לרבות חיזוקים מנירוסטה, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה	מטר		331.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 065

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0190	תעלות ברוחב 15 מ"מ ובעומק 15 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		13.40	
08.23.0200	תעלות ברוחב 17 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		14.80	
08.23.0202	תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		20.10	
08.23.0205	תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		23.40	
08.23.0210	תעלות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		29.20	
08.23.0215	תעלות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 42 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		36.50	
08.23.0220	תעלות ברוחב 25 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		45.00	
08.23.0230	תעלות ברוחב 42 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		46.00	
08.23.0240	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		62.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 066

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0250	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 70 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		80.00	
08.23.0265	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		78.00	
08.23.0270	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		93.00	
08.23.0280	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		242.00	
08.23.0500	תעלות מחולקות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		35.50	
08.23.0510	תעלות מחולקות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		66.00	
08.23.0520	תעלות מחולקות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 42 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		89.00	
08.23.0530	תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		120.00	
08.23.0540	תעלות מחולקות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר		144.00	
08.23.0550	מתאמים לאביזרי גוויס לתעלות פלסטיות ברוחב 100 ו- 120 מ"מ	יח'		28.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 067

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0552	מתאמים לאביזרי לגרנד לתעלות פלסטיות ברוחב 100 ו- 120 מ"מ	יח'		31.00	
08.23.0554	מתאמים לאביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו לתעלות פלסטיות 70X60 מ"מ או 140X60 מ"מ	יח'		10.50	
08.23.0558	בסיס לקופסת חיבורים לתעלות פלסטיות ברוחב 70 מ"מ ו- 140 מ"מ עבור אביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו	יח'		40.00	
08.23.0570	מכסה לתעלת פלסטיק קיימת, ברוחב עד 6 ס"מ	מטר		37.00	
08.23.0572	מכסה לתעלת פלסטיק קיימת, ברוחב 10-12 ס"מ	מטר		49.00	
08.23.0575	מכסה לתעלת פלסטיק קיימת, ברוחב 20 ס"מ	מטר		74.00	
08.23.0580	תוספת לתעלת פלסטיק קיימת, עבור מחיצה בגובה עד 10 ס"מ מ- PVC לחלוקת התעלה	מטר		37.00	
08.23.0600	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		78.00	
08.23.0610	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		100.00	
08.23.0615	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		123.00	
08.23.0620	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		155.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 068

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0625	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		180.00	
08.23.0630	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		203.00	
08.23.0635	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		82.00	
08.23.0638	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		110.00	
08.23.0640	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		130.00	
08.23.0642	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		170.00	
08.23.0644	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		180.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 069

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0646	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		205.00	
08.23.0655	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		120.00	
08.23.0660	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		153.00	
08.23.0665	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		194.00	
08.23.0670	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		230.00	
08.23.0675	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		244.00	
08.23.0680	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 100 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		265.00	
08.23.0690	מחיצה לתעלת כבלים מחורצות מפח בגובה 58 מ"מ	מטר		27.00	
08.23.0695	מחיצה לתעלת כבלים מחורצות מפח בגובה 98 מ"מ	מטר		44.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
 דף מס': 070

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.0705	תעלת דריכה מ-PVC, תא אחד, 41X11 מ"מ כדוגמת "מולכו" או ש"ע	מטר		51.00	
08.23.0711	תעלת דריכה מ-PVC, 3-4 תאים, 75X17 מ"מ כדוגמת "מולכו" או ש"ע	מטר		106.00	
08.23.0715	תעלת דריכה עם כיסוי אלומיניום, 4 תאים, 75X17 מ"מ כדוגמת "מולכו" או ש"ע	מטר		314.00	
08.23.0725	תעלת דריכה עם כיסוי אלומיניום, 2 תאים, 125X18 מ"מ כדוגמת "מולכו" או ש"ע	מטר		408.00	
08.23.0800	תעלות תקשורת לרכבת דגם A בחתך 22/30 ס"מ עם מכסה לרבות חפירה, כיסוי ניילון, כיסוי חול וכל חומרי העזר הנדרשים	מטר		438.00	
08.23.0810	תעלות תקשורת לרכבת דגם B בחתך 30/61 ס"מ עם מכסה לרבות חפירה, כיסוי ניילון, כיסוי חול וכל חומרי העזר הנדרשים	מטר		610.00	
08.23.0900	תעלות ברוחב 80 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מאלומיניום, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה, חיזוקים וכל חומרי העזר הנדרשים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		314.00	
08.23.0910	תעלות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מחולקות, מאלומיניום, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה, חיזוקים וכל חומרי העזר הנדרשים, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		423.00	
08.23.1000	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		116.00	
08.23.1010	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		125.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 071

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.1020	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		160.00	
08.23.1030	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		205.00	
08.23.1040	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		235.00	
08.23.1050	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		260.00	
08.23.1060	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		128.00	
08.23.1070	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		145.00	
08.23.1080	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		180.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 072

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.1090	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		275.00	
08.23.1100	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		290.00	
08.23.1110	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 85 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		340.00	
08.23.1120	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		145.00	
08.23.1130	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		200.00	
08.23.1140	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		250.00	
08.23.1150	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		360.00	
להעברה בתת פרק 08.08.23					

15/01/2026
דף מס': 073

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.23.1160	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		380.00	
08.23.1170	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 110 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר		440.00	
סה"כ 08.08.23 תעלות כבלים (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.24 סולמות כבלים				
08.24.0008	סולמות לכבלים ברוחב 100 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		124.00	
08.24.0010	סולמות לכבלים ברוחב 200 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		142.00	
08.24.0013	סולמות לכבלים ברוחב 300 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		166.00	
08.24.0016	סולמות לכבלים ברוחב 400 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		200.00	
08.24.0020	סולמות לכבלים ברוחב 500 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		223.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 074

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0030	סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ ובגובה 60 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		234.00	
08.24.0040	סולמות לכבלים ברוחב 100 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		165.00	
08.24.0050	סולמות לכבלים ברוחב 200 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		185.00	
08.24.0060	סולמות לכבלים ברוחב 300 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		214.00	
08.24.0070	סולמות לכבלים ברוחב 400 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		250.00	
08.24.0080	סולמות לכבלים ברוחב 500 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		277.00	
08.24.0090	סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ ובגובה 70 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		300.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 075

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0100	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 200 מ"מ ובגובה 100 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		206.00	
08.24.0110	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 300 מ"מ ובגובה 100 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		234.00	
08.24.0120	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 400 מ"מ ובגובה 100 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		271.00	
08.24.0125	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 500 מ"מ ובגובה 100 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		294.00	
08.24.0130	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 600 מ"מ ובגובה 100 מ"מ מפלדה מגולוונת, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מטר		320.00	
08.24.0300	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולון ברוחב 200 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מטר		38.70	
08.24.0310	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולון ברוחב 300 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מטר		51.00	
08.24.0320	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולון ברוחב 400 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מטר		60.00	
08.24.0330	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולון ברוחב 600 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מטר		70.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 076

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0860	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 100 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0100 תוצרת "רבדין ירושלמי", מיוצר מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV (האביזרים נמדדים בנפרד)	מטר		109.00	
08.24.0862	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		175.00	
08.24.0864	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		212.00	
08.24.0866	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		175.00	
08.24.0870	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		187.00	
08.24.0872	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		212.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 077

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0874	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		242.00	
08.24.0876	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		42.00	
08.24.0878	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		42.00	
08.24.0880	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		162.00	
08.24.0882	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 100 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		86.00	
08.24.0900	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 200 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0200 תוצרת "רבדין ירושלמי", מיוצר מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV (האביזרים נמדדים בנפרד)	מטר		127.00	
08.24.0902	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		184.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 078

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0904	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		222.00	
08.24.0906	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		184.00	
08.24.0908	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		197.00	
08.24.0910	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		222.00	
08.24.0912	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		203.00	
08.24.0914	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		259.00	
08.24.0916	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		51.00	
08.24.0918	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		51.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 079

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0920	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		171.00	
08.24.0922	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 200 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		89.00	
08.24.0940	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 300 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0300 תוצרת "רבדין ירושלמי", מיוצר מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV (האביזרים נמדדים בנפרד)	מטר		149.00	
08.24.0942	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		195.00	
08.24.0944	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		233.00	
08.24.0946	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		195.00	
08.24.0948	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		208.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 080

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0950	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		233.00	
08.24.0952	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		220.00	
08.24.0954	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		276.00	
08.24.0956	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		75.00	
08.24.0958	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		75.00	
08.24.0960	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		183.00	
08.24.0962	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 300 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		94.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 081

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0980	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 400 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0400 תוצרת "רבדיון ירושלמי", מיוצר מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV (האביזרים נמדדים בנפרד)	מטר		177.00	
08.24.0982	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		208.00	
08.24.0984	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		246.00	
08.24.0986	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		208.00	
08.24.0988	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		221.00	
08.24.0990	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		246.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 082

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.0992	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		252.00	
08.24.0994	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		308.00	
08.24.0996	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		100.00	
08.24.0998	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		100.00	
08.24.1000	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		195.00	
08.24.1002	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 400 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		100.00	
08.24.1020	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 500 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0500 תוצרת "רבדין ירושלמי", מיוצר מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV	מטר		196.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 083

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.1022	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		218.00	
08.24.1024	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		256.00	
08.24.1026	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		218.00	
08.24.1028	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		231.00	
08.24.1030	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		256.00	
08.24.1032	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		307.00	
08.24.1034	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		362.00	
08.24.1036	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		123.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 084

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.1038	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		123.00	
08.24.1040	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		206.00	
08.24.1042	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 500 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		104.00	
08.24.1060	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 600 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0600 תוצרת "רבדין ירושלמי", מיוצר מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV	מטר		210.00	
08.24.1062	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		227.00	
08.24.1064	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		265.00	
08.24.1066	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		227.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 085

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.1068	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		239.00	
08.24.1070	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		265.00	
08.24.1072	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		410.00	
08.24.1074	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		465.00	
08.24.1076	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		145.00	
08.24.1078	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		145.00	
08.24.1080	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		214.00	
08.24.1082	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 600 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		107.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 086

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.24.1100	סולמות כבלים תעשייתיים להובלת כבלים, ברוחב 700 מ"מ, דגם APP-CAB-LAD-0700 תוצרת "רבדיון ירושלמי", מיוצר מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP) לפי תקן EN 13706 ועומד בדרישות ת"י 61537, בעל מבנה המשלב קשיחות עם משקל קל, אין צורך בהארקה, מכיל מעכב בעירה כבה מאליו, אינו פולט אדים רעילים בעת שריפה ואינו מכיל הלוגן. מתאים לשימוש בסביבה תעשייתית וכימית, עם עמידות גבוהה בפני קורוזיה, לחות, מליחות ותנאי סביבה קשים, עמיד ל-UV	מטר		223.00	
08.24.1102	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		235.00	
08.24.1104	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אנכית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		273.00	
08.24.1106	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 45 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		235.00	
08.24.1108	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור מפחית רוחב עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		248.00	
08.24.1110	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור פניה אופקית 90 מעלות חיצונית/פנימית עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		273.00	
08.24.1112	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדיון ירושלמי" או ש"ע עבור צומת T עשוי מפרופילי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		610.00	
להעברה בתת פרק 08.08.24					

15/01/2026
דף מס': 087

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.24.1114	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור צומת X עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		670.00	
08.24.1116	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מכסה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		166.00	
08.24.1118	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור תחתית עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	מטר		166.00	
08.24.1120	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור קונזולה/תמיכה עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		223.00	
08.24.1122	תוספת לסולמות כבלים תעשייתיים מפיברגלס ברוחב 700 מ"מ מתוצרת "רבדין ירושלמי" או ש"ע עבור מחבר עשוי מפרופלי פיברגלס מחוזקים (GRP)	יח'		109.00	
סה"כ 08.08.24 סולמות כבלים (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל					
08.26.0010	חציבה בקירות בלוקים עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מטר		27.50	
08.26.0020	חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מטר		41.00	
08.26.0030	חציבה בקיר או ברצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ למעבר כבלי חשמל, במידות עד 20X25 ס"מ לרבות תיקוני טיח	יח'		210.00	
08.26.0050	קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 2" לרבות הצינור	יח'		198.00	
08.26.0060	קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 4" לרבות הצינור	יח'		331.00	
להעברה בתת פרק 08.08.26					

15/01/2026
דף מס': 088

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.26.0070	קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 6" לרבות הצינור	יח'		414.00	
08.26.0080	קידוח מעבר בקיר בלוקים, עבור צינור בקוטר 2" לרבות הצינור	יח'		160.00	
08.26.0085	קידוח מעבר בקיר בלוקים, עבור צינור בקוטר 4" לרבות הצינור	יח'		310.00	
08.26.0090	קידוח מעבר בקיר בלוקים, עבור צינור בקוטר 6" לרבות הצינור	יח'		360.00	
08.26.0100	תיבות הסתעפות בין 4 כבלים, מסוג משוריין בקוטר 3/4"	יח'		43.00	
08.26.0110	תיבות הסתעפות בין 3 כבלים, מסוג משוריין בקוטר 1"	יח'		64.00	
08.26.0120	מכסה לתיבת הסתעפות מתכתית בקוטר 1"-3/4"	יח'		39.00	
08.26.0150	תיבות מלבניות משוריינות להארקת יסודות כולל שילוט	יח'		71.00	
08.26.0160	קופסת הסתעפות פלסטית "כבה מאליו" IP65 עם כניסות אוטומות במידות 50X100X100 מ"מ	יח'		22.50	
08.26.0165	קופסת הסתעפות פלסטית "כבה מאליו" IP165 עם כניסות אוטומות במידות 50X80X80 מ"מ	יח'		20.50	
08.26.0180	קופסת חיבורים PG 2X1 92X92X100 מ"מ לרבות גלנדים לפי הנדרש	יח'		200.00	
08.26.0185	קופסת חיבורים PG3 2X6 125X125X125 מ"מ לרבות גלנדים לפי הנדרש	יח'		246.00	
08.26.0190	קופסת חיבורים PG 3X21 PG36 PG29 + 250X125X125 מ"מ לרבות גלנדים לפי הנדרש	יח'		334.00	
08.26.0195	קופסת חיבורים ל- 9 ח"א + PG36 + PG29, 250X125X125 IP67 מ"מ לרבות גלנדים לפי הנדרש	יח'		560.00	
להעברה בתת פרק 08.08.26					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
 דף מס': 089

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.26.0200	פרופילי ברזל מגולוונים באבץ חם לזרועות תומכים או חיזוקים	ק"ג		30.00	
08.26.0300	שלט סנדביץ' חרוט עם כיתוב בצבע כנדרש במידות 20X70 מ"מ	יח'		26.60	
08.26.0310	שלט סנדביץ' חרוט עם כיתוב בצבע כנדרש במידות 40X80 מ"מ	יח'		32.00	
08.26.0320	שלט סנדביץ' חרוט עם כיתוב בצבע כנדרש במידות 50X100 מ"מ	יח'		37.00	
08.26.0400	אתור תקלה במתקן חשמל ותיקון קצר לרבות החלפת נתיך שרוף (עבודה בלבד - עבור ציוד ישולם בנפרד)	נק'		215.00	
סה"כ 08.08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
<u>תת פרק 08.08.27 חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים</u>					
08.27.0010	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		190.00	
08.27.0020	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 20 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		239.00	
08.27.0030	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 30 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		254.00	
08.27.0040	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 40 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		318.00	
08.27.0050	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 60 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		338.00	
להעברה בתת פרק 08.08.27					

15/01/2026
דף מס': 090

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.27.0060	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 100 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		423.00	
08.27.0070	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 150 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		487.00	
08.27.0080	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 200 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		590.00	
08.27.0090	חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פאזי עד 300 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		660.00	
08.27.0100	חיבור חשמלי מושלם לאביזר פיקוד (עד 5 גידים), לרבות כל חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע	קומפ'		98.00	
08.27.0300	הכנה לחיבור של מרכזית תאורה בגודל של עד 100AX3 לגנרטור, לרבות השאלת כבל הזנה, הארקות והגנת שיטה וכן פירוק וניתוק ההזנה בסיום כנדרש (עבור בדיקת בודק מוסמך משולם בנפרד)	יח'		820.00	
08.27.0500	התקנה בלבד של אביזר עם קופסא מתאימה (מפסק, מתנע, תקע וכו') V400 לזרם עד A5X30	יח'		82.00	
08.27.0510	התקנה בלבד של אביזר עם קופסא מתאימה (מפסק, מתנע, תקע וכו') V400 לזרם מעל 5X30A עד 5X100A	יח'		102.00	
08.27.0520	התקנה בלבד של אביזר עם קופסא מתאימה (מפסק, מתנע, תקע וכו') V400 לזרם מעל 5X100A עד 5X200A	יח'		184.00	
08.27.0530	התקנה בלבד של אביזר עם קופסא מתאימה (מפסק, מתנע, תקע וכו') V400 לזרם מעל 5X200A עד 5X400A	יח'		460.00	
להעברה בתת פרק 08.08.27					

15/01/2026
דף מס': 091

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.27.0700	חיבור כבלי כח ופיקוד למפעיל חשמלי, לרבות ניתוק כבלים קיימים אם נדרש, כולל כניסות כבל מתכתיות מוגני התפוצצות IP68 ובדיקת המערכת לאחר סיום הביצוע	יח'		1,000.00	
סה"כ 08.08.27 חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.28 תיבות הסתעפות לטלפונים				
	הערה: פסיסי חיבור (CRONE) - ראה בתת פרק 18.040.				
08.28.0010	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'		840.00	
08.28.0020	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/80/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'		1,080.00	
08.28.0030	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/150/20 ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'		1,450.00	
08.28.0100	מנעול רב בריח לתיבת הסתעפות לטלפונים	יח'		224.00	
08.28.0300	לוח תקשורת דירתי מפוליקרבונט עם דלת עה"ט או תה"ט במידות 102/342/539 או 100/320/540 מ"מ כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" או ש"ע	יח'		498.00	
08.28.0310	לוח תקשורת דירתי מפוליקרבונט עם דלת עה"ט או תה"ט במידות 102/342/409 או 100/320/390 מ"מ דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" או ש"ע	יח'		448.00	
08.28.0320	לוח תקשורת דירתי מפוליקרבונט עם דלת עה"ט או תה"ט במידות 102/342/284 או 100/320/270 מ"מ דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" או ש"ע	יח'		428.00	
להעברה בתת פרק 08.08.28					

15/01/2026
דף מס': 092

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.28.0400	לוח תקשורת דירתי מפוליקרבונט עם דלת עה"ט או תה"ט במידות 170X450X300 מ"מ דוגמת ע.ד.א. פלסט או ש"ע	יח'		727.00	
08.28.0420	לוח תקשורת דירתי מפוליקרבונט עם דלת עה"ט או תה"ט במידות 170X600X600 מ"מ דוגמת ע.ד.א. פלסט או ש"ע	יח'		1,076.00	
סה"כ 08.08.28 תיבות הסתעפות לטלפונים (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.31.0010	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		11.20	
08.31.0020	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		12.50	
08.31.0030	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.70	
08.31.0090	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.20	
08.31.0100	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		17.30	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 093

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0110	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		19.30	
08.31.0120	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		20.30	
08.31.0130	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.20	
08.31.0140	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		25.00	
08.31.0150	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		24.10	
08.31.0160	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		28.60	
08.31.0170	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		33.10	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 094

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0180	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		35.10	
08.31.0190	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		42.60	
08.31.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		52.00	
08.31.0210	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		51.00	
08.31.0220	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		67.00	
08.31.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		77.00	
08.31.0240	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		87.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 095

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0250	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		92.00	
08.31.0255	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		107.00	
08.31.0260	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		104.00	
08.31.0265	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		115.00	
08.31.0267	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		136.00	
08.31.0270	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		140.00	
08.31.0280	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		154.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 096

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0290	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		189.00	
08.31.0295	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		209.00	
08.31.0300	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		244.00	
08.31.0305	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		270.00	
08.31.0310	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		306.00	
08.31.0315	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		333.00	
08.31.0320	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		353.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 097

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0330	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		405.00	
08.31.0340	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		443.00	
08.31.0345	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		495.00	
08.31.0350	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		563.00	
08.31.0360	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		632.00	
08.31.0375	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		11.80	
08.31.0380	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		16.50	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 098

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0385	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		27.00	
08.31.0390	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		35.50	
08.31.0395	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		49.90	
08.31.0400	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		69.00	
08.31.0405	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר		92.00	
08.31.0410	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		116.00	
08.31.0415	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		134.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 099

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0420	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		160.00	
08.31.0425	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		229.00	
08.31.0450	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 1X300 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		240.00	
08.31.0500	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		19.20	
08.31.0510	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		25.40	
08.31.0520	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		26.50	
08.31.0530	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		34.70	
08.31.0540	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		32.60	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 100

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0550	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 12X2.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		41.50	
08.31.0555	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 14X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		39.00	
08.31.0560	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 16X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		42.40	
08.31.0570	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 19X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		50.00	
08.31.0575	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 21X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		53.00	
08.31.0580	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 24X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		58.00	
08.31.0590	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 30X1.5 מ"מ, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		67.00	
08.31.0680	איתור כבל חשמל או תקשורת בשני קצותיו לרבות שילוט הכבל כנדרש	יח'		70.00	
08.31.0690	סידור כבלי חשמל ותקשורת למחשב וצידוד היקפי מתחת לשולחן לרבות חיזוק בחבקים. המחיר לעמדת עבודה	יח'		119.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 101

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.0700	כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		24.30	
08.31.0710	כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		37.80	
08.31.0720	כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		53.00	
08.31.1000	כבל פנדל לבן 1X2 ממ"ר	מטר		5.10	
08.31.1010	כבל פנדל לבן 1X3 ממ"ר	מטר		6.20	
08.31.1020	כבל פנדל לבן 1.5X2 ממ"ר	מטר		6.30	
08.31.1030	כבל פנדל לבן 1.5X3 ממ"ר	מטר		8.10	
08.31.1040	כבל פנדל לבן 1.5X4 ממ"ר	מטר		10.90	
08.31.1050	כבל פנדל לבן 1.5X5 ממ"ר	מטר		12.50	
08.31.1060	כבל פנדל לבן 2.5X2 ממ"ר	מטר		10.40	
08.31.1070	כבל פנדל לבן 2.5X3 ממ"ר	מטר		13.00	
08.31.1080	כבל פנדל לבן 2.5X4 ממ"ר	מטר		15.20	
08.31.1090	כבל פנדל לבן 2.5X5 ממ"ר	מטר		17.80	
08.31.2000	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 12X0.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 102

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.2010	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 16X0.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		27.90	
08.31.2050	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 4X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		5.30	
08.31.2052	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 5X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		6.20	
08.31.2054	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 7X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		8.60	
08.31.2056	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 9X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.50	
08.31.2058	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 12X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		17.00	
08.31.2060	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 18X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		23.10	
08.31.2062	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 21X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		29.10	
08.31.2064	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 25X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		34.20	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 103

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.2066	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 34X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		41.80	
08.31.2068	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 41X0.75 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		54.00	
08.31.2100	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		11.40	
08.31.2140	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 8X1.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.40	
08.31.2150	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		26.10	
08.31.2160	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		30.00	
08.31.2170	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 20X1.5 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		44.70	
08.31.2300	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 3X4 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.30	
08.31.2320	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 4X6 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		32.80	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 104

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.2330	כבלי נחושת מסוג N2XY בחתך 4X10 ממ"ר, גמישים, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		45.00	
08.31.3000	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים לחיבור בין גנרטור לצרכן עבור 4 כבלים עד לגודל 50 ממ"ר לרבות חיבור הכבלים למתקן החשמל כולל סופיות כבל עם חורים בקוטר 31 מ"מ	קומפ'		500.00	
08.31.3010	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים לחיבור בין גנרטור לצרכן עבור 4 כבלים מגודל 70 ממ"ר עד ל- 120 ממ"ר לרבות חיבור הכבלים למתקן החשמל כולל סופיות כבל עם חורים בקוטר 17 מ"מ	קומפ'		560.00	
08.31.3020	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים עד 35 ממ"ר לחיבור בין מצברים סטנדרטיים לבין מתנע דיזל גנרטור לרבות חיבורים מהירים המתאימים לזרם הנקוב של הכבל כולל חיבור בין שני מצברים ליצירת 24V	קומפ'		163.00	
08.31.3030	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים מעל 35 ממ"ר ועד 70 ממ"ר לחיבור בין מצברים סטנדרטיים לבין מתנע דיזל גנרטור לרבות חיבורים מהירים המתאימים לזרם של 250 אמפר כולל חיבור בין שני מצברים ליצירת 24V	קומפ'		190.00	
08.31.3040	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים מעל 70 ממ"ר ועד 120 ממ"ר לחיבור בין מצברים סטנדרטיים לבין מתנע דיזל גנרטור לרבות חיבורים מהירים המתאימים לזרם הנקוב של הכבל כולל חיבור בין שני מצברים ליצירת 24V	קומפ'		225.00	
08.31.3050	סופיות כבל מתאימים לכבלים גמישים מעל 120 ממ"ר לחיבור בין מצברים סטנדרטיים לבין מתנע דיזל גנרטור לרבות חיבורים מהירים המתאימים לזרם הנקוב של הכבל כולל חיבור בין שני מצברים ליצירת 24V	קומפ'		280.00	
להעברה בתת פרק 08.08.31					

15/01/2026
דף מס': 105

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.31.4000	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.00	
08.31.4010	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 3X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		16.00	
08.31.4020	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 2X20A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.10	
08.31.4030	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 2X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		19.80	
08.31.4040	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 4X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		25.70	
08.31.4050	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 8X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		44.00	
08.31.4060	כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 16X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		70.00	
	סה"כ 08.08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.08.32 כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY				
08.32.0009	כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		22.70	
	להעברה בתת פרק 08.08.32				

15/01/2026
דף מס': 106

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.32.0010	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X25+16 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		33.40	
08.32.0015	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X25 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		37.40	
08.32.0018	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 5X25 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		41.00	
08.32.0020	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X35+16 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		42.00	
08.32.0025	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X35 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		44.60	
08.32.0030	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X50+25 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		49.90	
08.32.0035	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X50 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		53.70	
להעברה בתת פרק 08.08.32					

15/01/2026
דף מס': 107

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.32.0040	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		66.00	
08.32.0045	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		70.60	
08.32.0050	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		83.60	
08.32.0055	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		91.00	
08.32.0060	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		102.00	
08.32.0065	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		109.00	
08.32.0070	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		130.00	
להעברה בתת פרק 08.08.32					

15/01/2026
דף מס': 108

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.32.0075	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		140.00	
08.32.0080	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		153.00	
08.32.0085	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		165.00	
08.32.0090	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		177.40	
08.32.0095	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		190.00	
08.32.0200	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		17.60	
08.32.0210	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		25.30	
להעברה בתת פרק 08.08.32					

15/01/2026
דף מס': 109

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.32.0220	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		32.70	
08.32.0230	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		51.00	
08.32.0240	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		60.00	
08.32.0250	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		66.00	
08.32.0260	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		70.00	
08.32.0295	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		75.00	
08.32.0300	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 1X300 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		85.00	
	סה"כ 08.08.32 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE) (להעברה לדף ריכוז)				

15/01/2026
דף מס': 110

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.33 כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1					
08.33.0010	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		16.10	
08.33.0020	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		18.50	
08.33.0030	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		20.90	
08.33.0090	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		21.50	
08.33.0100	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		24.50	
08.33.0110	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		27.90	
08.33.0120	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		27.20	
להעברה בתת פרק 08.08.33					

15/01/2026
דף מס': 111

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.33.0130	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		31.60	
08.33.0140	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		36.00	
08.33.0150	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		33.50	
08.33.0160	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		41.00	
08.33.0170	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		49.00	
08.33.0180	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		49.00	
08.33.0190	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		59.00	
להעברה בתת פרק 08.08.33					

15/01/2026
 דף מס': 112

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.33.0200	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		68.00	
08.33.0210	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		66.00	
08.33.0220	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		80.00	
08.33.0230	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		83.00	
08.33.0240	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		108.00	
08.33.0250	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		117.00	
08.33.0260	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		143.00	
להעברה בתת פרק 08.08.33					

15/01/2026
דף מס': 113

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.33.0270	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		159.00	
08.33.0280	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		189.00	
08.33.0290	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		209.00	
08.33.0300	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		258.00	
08.33.0310	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		316.00	
08.33.0320	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		349.00	
08.33.0330	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		407.00	
להעברה בתת פרק 08.08.33					

15/01/2026
דף מס': 114

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.33.0340	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		451.00	
08.33.0350	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		470.00	
08.33.0360	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		531.00	
08.33.0370	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		626.00	
08.33.0380	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		582.00	
08.33.0390	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		766.00	
08.33.0400	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		839.00	
להעברה בתת פרק 08.08.33					

15/01/2026
דף מס': 115

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.33.0410	כבלי נחושת משוריינים מסוג N2XBY/FR1 בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		896.00	
סה"כ 08.08.33 כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1 (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.34 מוליכי נחושת מבודדים				
08.34.0010	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 1.5 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		3.20	
08.34.0020	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 2.5 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		3.60	
08.34.0030	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 4 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		4.10	
08.34.0040	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		6.90	
08.34.0050	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		11.50	
08.34.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		16.60	
08.34.0070	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		26.00	
להעברה בתת פרק 08.08.34					

15/01/2026
דף מס': 116

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.34.0080	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		36.20	
08.34.0090	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		49.00	
08.34.0100	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		77.00	
08.34.0110	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 95 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		96.00	
08.34.0120	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		119.00	
08.34.0130	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		147.00	
08.34.0140	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 185 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		169.00	
08.34.0150	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 240 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		213.00	
08.34.0160	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 300 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		260.00	
08.34.0300	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X16 מ"מ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		42.00	
להעברה בתת פרק 08.08.34					

15/01/2026
דף מס': 117

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.34.0310	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X25 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		56.00	
08.34.0320	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X35 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		66.00	
08.34.0330	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X50 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		68.00	
08.34.0340	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X70 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		85.00	
08.34.0350	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X95 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		106.00	
08.34.0360	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 1X120 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		142.00	
08.34.0370	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X25 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		117.00	
08.34.0380	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X35 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		146.00	
08.34.0390	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X50 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		216.00	
08.34.0400	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X70 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		287.00	
08.34.0410	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X95 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		365.00	
08.34.0420	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 4X120 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		478.00	
08.34.0430	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X2.5 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		23.70	
08.34.0440	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X4 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		31.90	
08.34.0450	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X6 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		42.60	
08.34.0460	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X10 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		69.00	
להעברה בתת פרק 08.08.34					

15/01/2026
דף מס': 118

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.34.0470	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X16 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		99.00	
08.34.0480	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X25 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		139.00	
08.34.0490	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X35 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		177.00	
08.34.0500	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X50 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		252.00	
08.34.0510	כבל נאופן (HO7RN-F) בחתך 5X70 ממ"ר, לרבות חיבורו בשני בקצוות	מטר		324.00	
סה"כ 08.08.34 מוליכי נחושת מבודדים (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.35 מוליכי נחושת גלויים					
08.35.0009	מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		10.50	
08.35.0010	מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.60	
08.35.0020	מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		23.00	
08.35.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		31.60	
08.35.0040	מוליכי נחושת גלויים בחתך 50 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		44.00	
להעברה בתת פרק 08.08.35					

15/01/2026
דף מס': 119

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.35.0050	מוליכי נחושת גלויים בחתך 70 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		60.00	
08.35.0060	מוליכי נחושת גלויים בחתך 95 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		84.00	
08.35.0070	מוליכי נחושת גלויים בחתך 120 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		106.00	
08.35.0080	מוליכי נחושת גלויים בחתך 150 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		130.00	
08.35.0090	מוליכי נחושת גלויים בחתך 185 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		160.00	
08.35.0100	מוליכי נחושת גלויים בחתך 240 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		216.00	
08.35.0110	מוליכי נחושת גלויים בחתך 300 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		260.00	
	סה"כ 08.08.35 מוליכי נחושת גלויים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.08.36 מופות לכבלים ומפצלות				
08.36.0010	מופה מתכונצת לכבל עד 5X2.5 מ"מ מוגנת מים	יח'		203.00	
08.36.0020	מופה מתכונצת לכבל עד 5X4 מ"מ מוגנת מים	יח'		264.00	
	להעברה בתת פרק 08.08.36				

15/01/2026
דף מס': 120

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.36.0030	מופה מתכווצת לכבל עד 5X6 ממ"ר מוגנת מים	יח'		293.00	
08.36.0040	מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים	יח'		342.00	
08.36.0060	מופה מתכווצת לכבל עד 4X50 ממ"ר מוגנת מים	יח'		502.00	
08.36.0080	מופה מתכווצת לכבל עד 4X120 ממ"ר מוגנת מים	יח'		714.00	
08.36.0100	מופה מתכווצת לכבל עד 4X240 ממ"ר מוגנת מים	יח'		940.00	
08.36.0130	מופה לכבל חד גידי למתח גובה בחתך 50-150 ממ"ר	יח'		3,150.00	
08.36.0140	מופה לכבל חד גידי למתח גובה בחתך 185-300 ממ"ר	יח'		3,465.00	
08.36.0200	מפצלת לכבל 5 גידים בחתך 25-35 ממ"ר	יח'		32.00	
08.36.0210	מפצלת לכבל 5 גידים בחתך 25-50 ממ"ר	יח'		54.00	
08.36.0220	מפצלת לכבל 5 גידים בחתך 70-120 ממ"ר	יח'		67.00	
סה"כ 08.08.36 מופות לכבלים ומפצלות (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.37 כבלים חסיני אש					
08.37.0500	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		13.10	
08.37.0505	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		15.10	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 121

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0510	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 5X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		20.40	
08.37.0520	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 7X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		25.70	
08.37.0530	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 12X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		36.40	
08.37.0540	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 3X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		19.80	
08.37.0550	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 4X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		24.00	
08.37.0560	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 5X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		28.10	
08.37.0570	כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 7X2.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		35.90	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 122

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0580	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 12X2.5 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		50.00	
08.37.0590	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X4 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		25.00	
08.37.0600	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X4 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		30.10	
08.37.0605	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		35.10	
08.37.0607	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X6 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		35.40	
08.37.0610	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X6 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		40.40	
08.37.0620	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X6 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניה הקצוות	מטר		48.40	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 123

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0622	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X10 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		48.20	
08.37.0625	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X10 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		57.90	
08.37.0630	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X10 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		66.80	
08.37.0635	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X16 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		68.00	
08.37.0640	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X16 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		79.10	
08.37.0650	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X16 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		92.00	
08.37.0660	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X25+16 מ"מ, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		103.30	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 124

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0670	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X25 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		108.10	
08.37.0680	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X35+16 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		131.00	
08.37.0690	כבלים מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X35 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		146.10	
08.37.0700	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X50+25 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		169.00	
08.37.0710	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X50 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		190.50	
08.37.0720	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X70+35 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		233.50	
08.37.0725	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X70 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		250.20	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 125

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0730	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X95+50 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		298.80	
08.37.0740	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X95 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		329.70	
08.37.0750	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X120+70 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		373.80	
08.37.0755	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X120 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		405.00	
08.37.0760	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X150+70 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		440.80	
08.37.0770	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X150 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		499.70	
08.37.0780	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X185+95 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		564.60	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 126

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0790	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X185 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		628.20	
08.37.0800	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X240+120 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		699.00	
08.37.0810	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X240 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		796.00	
08.37.0835	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X10 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		20.80	
08.37.0840	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X16 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		24.70	
08.37.0845	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X25 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		41.70	
08.37.0850	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X35 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		51.00	
להעברה בתת פרק 08.08.37					

15/01/2026
דף מס': 127

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.37.0855	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X50 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		66.00	
08.37.0860	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X70 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		108.00	
08.37.0865	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X95 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשניהקצוות	מטר		132.30	
08.37.0870	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X120 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		160.70	
08.37.0875	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 1X150 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר		187.20	
סה"כ 08.08.37 כבלים חסיני אש (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.38 כבלי טלפון</u>				
08.38.0005	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 5X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		13.60	
08.38.0010	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 10X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		16.30	
08.38.0020	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 20X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		26.00	
להעברה בתת פרק 08.08.38					

15/01/2026
דף מס': 128

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.38.0030	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 30X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		37.00	
08.38.0040	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 50X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		50.00	
08.38.0050	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 100X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		69.00	
08.38.0060	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 200X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		150.00	
08.38.0065	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 5X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		19.50	
08.38.0070	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 10X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		28.00	
08.38.0080	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 20X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		48.00	
08.38.0090	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 30X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		60.00	
08.38.0100	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 50X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		92.00	
08.38.0110	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 100X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		139.00	
08.38.0120	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 200X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		249.00	
להעברה בתת פרק 08.08.38					

15/01/2026
דף מס': 129

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.38.0300	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 2 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		4.30	
08.38.0310	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 3 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		5.90	
08.38.0320	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 4 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		7.20	
08.38.0330	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 6 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		9.50	
08.38.0340	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 10 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		14.50	
08.38.0350	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 20 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		23.90	
08.38.0360	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 26 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		31.00	
להעברה בתת פרק 08.08.38					

15/01/2026
דף מס': 130

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.38.0370	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 50 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		41.00	
08.38.0380	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 100 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		80.00	
08.38.0390	כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 200 זוגות בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר		130.00	
	סה"כ 08.08.38 כבלי טלפון (להעברה לדף ריכוז)				
	<u>תת פרק 08.08.39 התקנת כבלי נחושת וכבלי אלומיניום</u>				
08.39.0010	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x1.5 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		5.60	
08.39.0020	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x2.5 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		8.60	
08.39.0030	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x10 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		14.30	
08.39.0040	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x25 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		19.40	
08.39.0050	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x50 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		26.20	
08.39.0060	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x95 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		36.90	
	להעברה בתת פרק 08.08.39				

15/01/2026
דף מס': 131

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.39.0070	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x150 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		56.00	
08.39.0080	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x240 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		74.00	
08.39.0300	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x25 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		16.00	
08.39.0310	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x50 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		23.60	
08.39.0320	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x95 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		34.90	
08.39.0330	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x150 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		44.80	
08.39.0340	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x240 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מטר		52.80	
08.39.0600	איתור תקלה בכבל תת קרקעי בעזרת מכשור וסימון מיקום התקלה, או איתור וסימון תוואי כבל תת קרקעי	י"ע		4,190.00	
08.39.1000	טיפול בחיבור כבל תאורה/מתח ברשת עילית לרבות חיבור ראש כבל (בעזרת מהדקים) ואמצעי הרמה	יח'		875.00	
סה"כ 08.08.39 התקנת כבלי נחושת וכבלי אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.40 הארקות והגנות אחרות ברזל שטוח להארקת יסוד. התקנת פס הארקת יסוד תבוצע לפי המפרט הטכני. ביצוע ריתוכים. ביצוע קשירות והידוק. ביצוע תמיכות ו/או חיבור בקרקע. ביצוע חיזוקים. שילוט.					
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
דף מס': 132

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0010	אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים	יח'		400.00	
08.40.0013	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשויה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת, תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחהמפלסטיק בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125	יח'		550.00	
08.40.0015	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשויה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת, תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחהמבטון בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125	יח'		750.00	
08.40.0020	שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה	יח'		480.00	
08.40.0025	שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו- 254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או ש"ע	יח'		279.00	
08.40.0030	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים	יח'		380.00	
08.40.0033	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 800x50x5 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		980.00	
08.40.0034	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 800x60x6 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		1,050.00	
08.40.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		600.00	
08.40.0036	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 600x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		820.00	
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
דף מס': 133

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0037	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 800x40x10 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		990.00	
08.40.0038	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 1000x60x10 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'		1,180.00	
08.40.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר		15.40	
08.40.0045	הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה מגולוון, מרוחק לברזל היסוד ומחובר להארקת הלוח	יח'		408.00	
08.40.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 מ"מ מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'		179.00	
08.40.0060	נקודת הארקה במוליך נחושת 25 מ"מ מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'		238.00	
08.40.0100	גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"	יח'		157.00	
08.40.0110	פס מגולוון במידות 30X3.5 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מטר		30.00	
08.40.0120	פס מגולוון במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מטר		47.00	
08.40.0125	פס מגולוון במידות 50X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מטר		63.00	
08.40.0130	פס מגולוון במידות 50X5 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מטר		76.00	
08.40.0150	ציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט	יח'		241.00	
08.40.0200	נקודת הארקה במוליך 10 מ"מ לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרוחק לציד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		45.80	
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
דף מס': 134

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0210	נקודת הארקה במוליך 16 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		49.80	
08.40.0220	נקודת הארקה במוליך 25 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		52.80	
08.40.0230	נקודת הארקה במוליך 35 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		62.70	
08.40.0240	נקודת הארקה במוליך 50 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		71.00	
08.40.0250	נקודת הארקה במוליך 70 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		81.00	
08.40.0260	נקודת הארקה במוליך 95 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		91.00	
08.40.0270	נקודת הארקה במוליך 120 מ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'		105.60	
08.40.0300	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 1"	יח'		34.00	
08.40.0302	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 1 1/4"	יח'		43.00	
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
דף מס': 135

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0304	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 1 1/2"	יח'		46.00	
08.40.0310	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר 2"	יח'		47.00	
08.40.0315	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר 1/2"	יח'		50.00	
08.40.0320	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 3"	יח'		55.00	
08.40.0330	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 4"	יח'		62.00	
08.40.0340	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 6"	יח'		87.00	
08.40.0500	מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר	יח'		25.00	
08.40.0510	מהדק קנדי בגודל 25 ממ"ר	יח'		26.00	
08.40.0520	מהדק קנדי בגודל 35 ממ"ר	יח'		33.50	
08.40.0530	מהדק קנדי בגודל 50 ממ"ר	יח'		41.00	
08.40.0540	מהדק קנדי בגודל 70 ממ"ר	יח'		50.00	
08.40.0550	מהדק קנדי בגודל 95 ממ"ר	יח'		61.00	
08.40.0560	מהדק קנדי בגודל 120 ממ"ר	יח'		78.00	
08.40.0570	מהדק קנדי בגודל 150 ממ"ר	יח'		98.00	
08.40.0580	מהדק קנדי בגודל 185 ממ"ר	יח'		116.00	
08.40.0590	מהדק קנדי בגודל 240 ממ"ר	יח'		147.00	
08.40.0700	שיפוץ נקודת הארקה או גשר על מוני המים לרבות ניקוי חלודה והחלפת ברגים כנדרש	יח'		64.00	
08.40.0800	פס השוואת פוטנציאלים מנחושת לעמוד תאורה 3 ברגים	יח'		52.00	
08.40.0810	פס השוואת פוטנציאלים מנחושת לעמוד תאורה 5 ברגים	יח'		75.00	
08.40.0820	פס השוואת פוטנציאלים מנחושת לעמוד תאורה 7 ברגים	יח'		87.00	
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
דף מס': 136

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.0890	התקנה בלבד של פס השוואת פוטנציאלים על מבודדי פיקולי מנחשת באורך עד 1 מ', לרבות כל האביזרים הנדרשים	יח'		201.00	
08.40.0910	שכבת אלומיניום בעובי 1 מ"מ עבור ביצוע מיגון אלקטרומגנטי	מ"ר		310.00	
08.40.0915	שכבה של פלדת סיליקון (פלדת שנאים) בעובי 0.35 מ"מ עבור ביצוע מיגון אלקטרומגנטי	מ"ר		336.00	
08.40.0925	שכבת בידוד עבור מיגון אלקטרומגנטי	מ"ר		74.00	
08.40.0930	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 1 מ"מ ושכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.05 מ"מ	מ"ר		1,120.00	
08.40.0935	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 1 מ"מ ושכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.4 מ"מ	מ"ר		1,320.00	
08.40.0940	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 2 מ"מ ושכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.75 מ"מ	מ"ר		1,530.00	
08.40.0945	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 2 מ"מ, שכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.75 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 1 מ"מ ושכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ	מ"ר		1,900.00	
08.40.0950	בדיקת קרינה לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, במבנה בשטח עד 50 מ"ר, והגשת דו"ח לרבות נסיעה עד 50 ק"מ	קומפ'		1,350.00	
08.40.0980	תכנון לביצוע של מערכת מיגון קרינה עבור חדר חשמל בשטח מיגון של עד 50 מ"ר עבור ציוד חשמלי המותקן בחדר בזרם של עד 400A, בהתאם להפחתת הקרינה הנדרשת עד לרמה של 10MG	קומפ'		1,700.00	
08.40.1000	ייעוץ קרינה הכולל סימולציה ממוחשבת של רמת קרינה במבנה עד 50 מ"ר	קומפ'		5,600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.40					

15/01/2026
137 : 'om ᑭᑭ

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.40.1010	ייעוץ קרינה הכולל סימולציה ממוחשבת של רמת קרינה במבנה מעל 50 מ"ר ועד 100 מ"ר	קומפ'		7,050.00	
08.40.2000	משגוח בידוד הארקה מודולרי, בעל ערך סף מתכוון, כדוגמת אמדר דגם AM204-MD או ש"ע	יח'		1,400.00	
08.40.2010	משגוח בידוד הארקה מודולרי, ערך סף קבוע (לגנרטור), כדוגמת אמדר דגם AM204-MDG או ש"ע	יח'		1,350.00	
08.40.2020	משגוח בידוד הארקה מודולרי, סף קבוע 60KOHM 15-250VDC, כדוגמת אמדר דגם 230V AM204-MDCS	יח'		1,130.00	
08.40.2030	משגוח בידוד הארקה משולב לבתי חולים כדוגמת אמדר דגם AM304D	יח'		2,400.00	
סה"כ 08.08.40 הארקות והגנות אחרות (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.42 בדיקות מתקני מתח גבוה</u>				
08.42.0010	בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת שנאי אחד)	קומפ'		3,900.00	
08.42.0020	בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת 2 עד 5 שנאים)	קומפ'		5,950.00	
סה"כ 08.08.42 בדיקות מתקני מתח גבוה (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 138

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.43 דיוקנות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל					
	הערה: בדיקות מתקני חשמל וסריקות תרמוגרפיות במערכות חשמל חדשות, כלולות במחירי פרק 08, ראה ב"ספר הכחול" סעיף 08.00.02 תכולת מחירים סעיף קטן (ח). בסעיפים שלהלן ניתן להשתמש עבור בדיקות או סריקות למתקני חשמל קיימים במבנה קיים, ואם סוכם מראש ואושר ע"י המזמין.				
08.43.0010	בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		750.00	
08.43.0015	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		980.00	
08.43.0020	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		2,050.00	
08.43.0030	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		2,800.00	
08.43.0040	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		3,950.00	
08.43.0041	בדיקת מתקן חשמל לתאורה זמנית (עד 15 עמודים) ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'		1,600.00	
08.43.0042	בדיקת חוזרת למתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך לאחר תיקון הליקויים	קומפ'		650.00	
להעברה בתת פרק 08.08.43					

15/01/2026
דף מס': 139

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.43.0045	בדיקת דיזל גנרטור ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות, סיוע לבודק בעריכת המדידות והגשת טופס בדיקה למשרד האנרגיה וקבלת אישורים	קומפ'		1,620.00	
08.43.0050	סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר הינו קומפ' עבור סריקה של עד 5 לוחות - עבור כל הלוחות (כל לוח עד 2 תאים)	קומפ'		875.00	
08.43.0060	סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר הינו קומפ' עבור סריקה של מעל 5 ועד 10 לוחות - עבור כל הלוחות (כל לוח עד 2 תאים)	קומפ'		1,310.00	
08.43.0070	סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר עבור סריקת כל לוח נוסף מעבר ל- 10 לוחות (שישולם בנפרד)	יח'		77.00	
08.43.0080	סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר לי"ע	י"ע		2,600.00	
08.43.0100	בדיקת עוצמת תאורת כבישים ובדיקת המדדים הרלוונטיים הנדרשים ע"י מעבדה מוסמכת עפ"י ISO 17025, בשעות הערב, לרבות תשלום עבור הבדיקה, חוות דעת של המעבדה בכתב והגשת סיוע של קבלן החשמל לבודק. מנוף אם נדרש (נמדד בנפרד)	קומפ'		8,000.00	
08.43.0110	בדיקת עוצמת תאורת אצטדיון מדגמית ובדיקת המדדים הרלוונטיים הנדרשים ע"י מעבדה מוסמכת עפ"י ISO 17025, בשעות הערב, לרבות תשלום עבור הבדיקה, חוות דעת של המעבדה בכתב והגשת סיוע של קבלן החשמל לבודק. מנוף אם נדרש (נמדד בנפרד)	קומפ'		3,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.43					

15/01/2026
דף מס': 140

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.43.0120	בדיקת עוצמת תאורת אצטדיון מלאה ובדיקת המדדים הרלוונטיים הנדרשים ע"י מעבדה מוסמכת עפ"י ISO 17025, בשעות הערב, לרבות תשלום עבור הבדיקה, חוות דעת של המעבדה בכתב והגשת סיוע של קבלן החשמל לבודק. מנוף אם נדרש (נמדד בנפרד)	קומפ'		12,000.00	
08.43.0130	בדיקת עוצמת תאורת אצטדיון ממוצעים ואחידות, לפי דרישות ההתאחדות לכדורגל, ובדיקת המדדים הרלוונטיים הנדרשים ע"י מעבדה מוסמכת עפ"י ISO 17025, בשעות הערב, לרבות תשלום עבור הבדיקה, חוות דעת של המעבדה בכתב והגשת סיוע של קבלן החשמל לבודק. מנוף אם נדרש (נמדד בנפרד)	קומפ'		8,000.00	
08.43.1010	תשלום עבור בדיקת מתקן על ידי חברת חשמל בגודל עד 3X40A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקת מתקן ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		840.00	
08.43.1020	תשלום עבור בדיקת מתקן על ידי חברת חשמל בגודל מ 3X63A עד 3X80A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקת מתקן ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		2,250.00	
08.43.1030	תשלום עבור בדיקת מתקן על ידי חברת חשמל בגודל מ 3X100A ועד 3X250A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקת מתקן ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		4,200.00	
08.43.1040	תשלום עבור בדיקת מתקן על ידי חברת חשמל בגודל מ 3X315A ועד 3X630A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקת מתקן ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		6,500.00	
08.43.1100	תשלום עבור בדיקה חוזרת לחברת חשמל עבור מתקן בגודל עד 3X80A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקה חוזרת ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		750.00	
להעברה בתת פרק 08.08.43					

15/01/2026
דף מס': 141

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.43.1110	תשלום עבור בדיקה חוזרת לחברת חשמל עבור מתקן בגודל מ 3X100A עד 3X630A לרבות טיפול של הקבלן מול חברת החשמל, תיאום בדיקה חוזרת ונוכחות הקבלן ביום הבדיקה בשטח	קומפ'		1,500.00	
סה"כ 08.08.43 דיוק בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
08.44.0011	תת פרק 08.08.44 איטום מעברים נגד אש הערות: 1. מערכת איטום מודולרית למעברי צנרת וכבלים במרחבים מוגנים - ראה תת פרק 59.042 2. בקירות גבס אדום דו קרומיים, יש לבצע איטום מעבר אש משני צידי הקיר והמדידה תהיה לכל צד, בנפרד. 3. על כל האלמנטים המורכבים לקבל אישור יועץ הבטיחות של הפרויקט. 4. כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים בתקרות ובקירות האש יהיו לפי שיטת ביצוע מאושרת בעלת לפי ת"י 931, חלק 2 או לפי תקן זר מאושר להגנה בפני אש. איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש למשך שעותיים, בשטח עד 0.2 מ"ר של מעבר תעלות כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח ברוטו	יח'		170.00	
08.44.0024	איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעותיים, בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמרסלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "Acrylic JBK" או "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או ש"ע. המדידה לפי שטח הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי כבלים ימדדו בנפרד)	מ"ר		760.00	
להעברה בתת פרק 08.08.44					

15/01/2026
דף מס': 142

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.44.0027	איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש ללא מעבר תעלות וכבלים למשך שעתיים, בשטח עד 0.2 מ"ר. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח	יח'		125.00	
08.44.0028	איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש ללא מעבר תעלות וכבלים למשך שעתיים, בשטח מעל 0.2 מ"ר. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או "JBK Acrylic" או ש"ע	מ"ר		490.00	
08.44.0032	ציפוי כבלי חשמל בחומר עמיד באש עד שעתיים, מעל ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי בהתזה או במריחה של מסטיק אלסטומרי חסין אש ייעודי מסוג "Cable Spray" או "Acrylic JBK" או ש"ע. המדידה לפי מ"ר השטח המטופל	מ"ר		357.00	
08.44.0033	ציפוי כבלי חשמל באורך 50 ס"מ בחומר עמיד באש ל-120 דקות לצמה עד 10 כבלי (כל כבל עד קוטר 16 מ"מ) חשמל או תקשורת בקירות או ברצפות, הציפוי במריחה של מסטיק מסוג "JBK Acrylic" או "איטומסט FR" או ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2. המדידה לפי יח' השטח המטופל	יח'		190.00	
08.44.0040	איטום אש לפתח בלוח חשמל כנגד דליפת אש, גז ועשן כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח עד 0.1 מ"ר של מעבר כבלי חשמל. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אשועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח ברוטו	יח'		400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.44					

15/01/2026
דף מס': 143

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.44.0042	איטום אש לפתח בלוח חשמל כנגד דליפת אש, גז ועשן כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח מעל 0.1 מ"ר ועד 0.15 מ"ר של מעבר כבלי חשמל. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח ברוטו	יח'		470.00	
08.44.0044	איטום אש לפתח בלוח חשמל כנגד דליפת אש, גז ועשן כיבוי אש למשך שעתיים, בשטח מעל 0.15 מ"ר ועד 0.2 מ"ר של מעבר כבלי חשמל. האיטום יעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או "JBK Acrylic" או ש"ע. המדידה לפי יח' פתח ברוטו	יח'		540.00	
08.44.0060	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות שרוול במידות 102/118/356 מ"מ להעברת כבלים חסיני אש ל-120 דקות, באישור UL מסוג "EZ-Path" כדוגמת "STI" או ש"ע. המחיר לפי יח'	יח'		1,590.00	
08.44.0062	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות שרוול במידות 102/118/356 מ"מ להעברת כבלים חסיני אש ל-120 דקות, באישור UL מסוג "EZ-Max" כדוגמת "STI" או ש"ע. המחיר לפי יח'	יח'		2,130.00	
08.44.0068	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות תעלת מגשים תופחים במידות 150/70/350 מ"מ להעברת כבלים חסיני אש ל-120 דקות, מסוג "Pas JBK" כדוגמת "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש" או ש"ע, מאושר בתקן 931, חלק 2. המחיר לפי יח' s Sleeve	יח'		990.00	
08.44.0071	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות שרוול במידות 150/250/250 מ"מ להעברת כבלים לעמידות אש ל-120 דקות, מסוג "Sleeve JBK Pass" כדוגמת "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש" או ש"ע, מאושר בתקן 931, חלק 2. המחיר לפי יח'	יח'		1,030.00	
להעברה בתת פרק 08.08.44					

15/01/2026
דף מס': 144

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.44.0073	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות שרוול במידות 100/100/250 מ"מ להעברת כבלים לעמידות אש ל-120 דקות, מסוג "Sleeve JBK Pass" כדוגמת "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש" או ש"ע, מאושר בתקן 931, חלק 2. המחיר לפי יח'	יח'		810.00	
08.44.0080	איטום אש מעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות שרוול במידות 110/110/250 מ"מ להעברת כבלים חסיני אש ל-120 דקות, באישור UL מסוג "PYROSAFE" או ש"ע. המחיר לפי יח' CT	יח'		920.00	
08.44.0150	איטום אש במעבר כבלים לאזורים המיועדים לשינויים ותוספות באמצעות כריות תופחות ל-120 דקות, מסוג "Biobag" או ש"ע, מאושר בתקן 931, חלק 2. המדידה לפי מ"ר השטח המטופל	מ"ר		2,910.00	
08.44.0500	תוספת לסעיפים חסימת מעבר אש עבור חיזוק ע"י מוטות/קוצים מפלדה בקוטר 6-8 מ"מ של חסימת מעבר אש (לא מיועד לדריכת אדם) עבור פתח ורטיקלי. הקוצים מחוברים לקיר, לרבות קידוח חורים. חיזוק בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר למ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר	מ"ר		590.00	
08.44.0510	תוספת לסעיפים חסימת מעבר אש עבור משטח בטיחות לדריכה (של אדם) לחסימת מעבר אש, עשוי רשת מפרופילים פלדה שטוחים ומגולוונים, הרשת מותקנת על פרופילי זוויתנים המעוגנים לקיר. משטח בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר למ"ר, יחושב כ-1.0 מ"ר	מ"ר		1,290.00	
סה"כ 08.08.44 איטום מעברים נגד אש (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.51 עמודי עץ לתאורת חוץ					
08.51.0010	עמודי עץ באורך 8.5 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		1,380.00	
08.51.0020	עמודי עץ באורך 10 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		1,760.00	
להעברה בתת פרק 08.08.51					

15/01/2026
דף מס': 145

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.51.0040	עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 8.5 מ', לרבות מנגנון החיבור	יח'		1,330.00	
08.51.0050	עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 10 מ', לרבות מנגנון החיבור	יח'		1,490.00	
08.51.0100	התקנה בלבד של עמודי עץ באורך עד 10 מ', שיסופק ע"י המזמין, לרבות חפירה ו/או חציבת בור, מילוי אבנים או בטון ואדמה (מילוי כנדרש במפרט), הידוק ויצוב החפירה	יח'		375.00	
08.51.0210	העתקת מיקום עמוד עץ לכבילה זמנית, פירוק כל הכבלים והעוגנים, הובלת העמוד והבסיס למיקום חדש, התקנת העמוד והבסיס, פינוי וניקוי האתר באזור הפירוק והשבת השטח לקדמותו	יח'		550.00	
סה"כ 08.08.51 עמודי עץ לתאורת חוץ (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.52 עוגנים ואביזרי רשת</u>				
08.52.0010	עוגנים לקרקע בחתך 25 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וועגינה ואמצעי סימון	יח'		470.00	
08.52.0020	עוגנים לקרקע בחתך 50 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וועגינה ואמצעי סימון	יח'		680.00	
08.52.0025	עוגנים לקרקע בחתך 70 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וועגינה ואמצעי סימון	יח'		740.00	
08.52.0030	עוגנים כפולים לקרקע, חתך עוגן 25 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, ו עגינה ואמצעי סימון	יח'		680.00	
להעברה בתת פרק 08.08.52					

15/01/2026
דף מס': 146

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.52.0040	עוגנים כפולים לקרקע, חתך עוגן 50 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וו עגינה ואמצעי סימון	יח'		850.00	
08.52.0050	עוגנים אווריים בחתך 25 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'		660.00	
08.52.0060	עוגנים אווריים בחתך 50 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'		785.00	
08.52.0070	עוגנים למבנה בחתך 25 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'		590.00	
08.52.0080	עוגנים למבנה בחתך 50 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'		795.00	
08.52.0200	זיז מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר 2 1/2" ואורך 3 מ', לרבות הארקת הזיז וחיזוק למבנה	יח'		455.00	
08.52.0205	זיז מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר 1 1/2" ואורך 3 מ', לרבות הארקת הזיז וחיזוק למבנה	יח'		380.00	
08.52.0210	עוגנים לזיזים בחתך 25 מ"ר	יח'		190.00	
08.52.0220	עוגנים לזיזים בחתך 50 מ"ר	יח'		243.00	
08.52.0300	זרועות למבדדי שקל מברזל תעלה 8 U באורך 50 ס"מ	יח'		146.00	
08.52.0310	מבדדי שקל על עמודים או על זרועות	יח'		111.00	
	סה"כ 08.08.52 עוגנים ואביזרי רשת (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.08.53 תילי נחושת וכבלים עיליים				
08.53.0010	תילי נחושת 6 מ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		8.40	
08.53.0020	תילי נחושת 10 מ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		12.40	
08.53.0030	תילי נחושת 16 מ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		16.70	
08.53.0040	תילי נחושת 25 מ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		28.10	
	להעברה בתת פרק 08.08.53				

15/01/2026
דף מס': 147

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.53.0100	כבל עילי מסוג N2XY בחתך 16X5 ממ"ר עם תיל נושא מפלדה בקוטר 8 מ"מ לרבות חיבור בשני הקצוות וכל חומרי העזר	מטר		63.80	
סה"כ 08.08.53 תילי נחושת וכבלים עיליים (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.54 תילי אלומיניום</u>				
08.54.0010	תילי אלומיניום 35 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		13.20	
08.54.0020	תילי אלומיניום 50 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		17.50	
08.54.0030	תילי אלומיניום 70 ממ"ר מתוחים בין מבדדים	מטר		21.20	
סה"כ 08.08.54 תילי אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.55 תילי פלדה</u>				
08.55.0010	תילים נושאים מפלדה מגולוונת בקוטר 6 מ"מ	מטר		14.00	
08.55.0020	תילים נושאים מפלדה מגולוונת בקוטר 8 מ"מ	מטר		21.50	
08.55.0030	תילים נושאים מפלדה מגולוונת בקוטר 10 מ"מ	מטר		28.00	
08.55.0100	מותחנים לתילים נושאים	יח'		160.00	
08.55.0110	מהדקי אוויר לתילים נושאים	יח'		65.00	
08.55.0200	כבל פלדה בקוטר 2 מ"מ דגם 1144982 תוצרת ROHER או ש"ע	מטר		2.00	
08.55.0210	כבל פלדה בקוטר 3 מ"מ דגם 1144983 תוצרת ROHER או ש"ע	מטר		3.00	
08.55.0220	כבל פלדה בקוטר 5 מ"מ דגם 1144985 תוצרת ROHER או ש"ע	מטר		6.00	
סה"כ 08.08.55 תילי פלדה (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 148

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית					
	עמודי תאורה וזרועות כדוגמת "פ.ל.ה. הנדסת תאורה או ש"ע				
08.56.0010	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,720.00	
08.56.0020	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,080.00	
08.56.0030	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,530.00	
08.56.0035	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,300.00	
08.56.0041	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,840.00	
08.56.0050	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,670.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 149

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0060	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,790.00	
08.56.0070	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,290.00	
08.56.0075	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולון באבץ חם בגובה 14 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,400.00	
08.56.0080	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולון באבץ חם בגובה 15 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		14,350.00	
08.56.0100	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 60 מ"מ, מגולון באבץ חם בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,600.00	
08.56.0110	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 60 מ"מ מגולון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,130.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 150

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0125	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 60 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,440.00	
08.56.0150	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,496.00	
08.56.0155	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 4.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,084.00	
08.56.0160	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,216.00	
08.56.0165	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,720.00	
08.56.0170	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 7 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,280.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 151

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0175	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,350.00	
08.56.0180	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 8.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,850.00	
08.56.0185	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 9 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,150.00	
08.56.0190	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,670.00	
08.56.0250	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 3.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,800.00	
08.56.0252	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,950.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 152

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0253	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 4.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,300.00	
08.56.0254	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,680.00	
08.56.0255	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 5.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,900.00	
08.56.0256	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,150.00	
08.56.0260	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 6.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,760.00	
08.56.0262	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 7 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,850.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 153

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0265	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 7.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,320.00	
08.56.0268	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,510.00	
08.56.0270	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 8.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,065.00	
08.56.0275	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 9.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,650.00	
08.56.0280	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 10.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,200.00	
08.56.0285	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 154

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0291	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 14 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,900.00	
08.56.0298	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 3.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,100.00	
08.56.0300	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 4.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,700.00	
08.56.0310	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 5.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,300.00	
08.56.0320	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 6.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,050.00	
08.56.0330	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 7.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,700.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 155

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0340	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 8.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,450.00	
08.56.0350	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 9.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,250.00	
08.56.0360	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 10.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,700.00	
08.56.0370	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,240.00	
08.56.0380	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 13.50 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,600.00	
08.56.0390	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 114 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 10.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם נט", הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,620.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 156

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0400	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "2, 4", מגולוון באבץ חם בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,460.00	
08.56.0410	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "2, 4", מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,660.00	
08.56.0420	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "2, 4", מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,800.00	
08.56.0430	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "3, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,300.00	
08.56.0435	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "3, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,920.00	
08.56.0440	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,080.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 157

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0450	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,400.00	
08.56.0455	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "3, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,880.00	
08.56.0460	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,000.00	
08.56.0470	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", מגולוון באבץ חם בגובה 11 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,600.00	
08.56.0500	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "2, 4", "6", מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,660.00	
08.56.0510	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "2, 4", "6", מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,825.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 158

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0520	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "3, 4", "6", מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,975.00	
08.56.0530	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", "8", מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,350.00	
08.56.0540	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", "8", מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,000.00	
08.56.0550	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", "8", מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,800.00	
08.56.0560	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", "8", מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,400.00	
08.56.0570	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, 6", "8", מגולוון באבץ חם בגובה 14 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,550.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 159

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0580	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "4, "6, "8, מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,950.00	
08.56.0585	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "6, "8, "10, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,520.00	
08.56.0590	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "6, "8, "10, מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,550.00	
08.56.0600	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "6, "8, "10, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		11,200.00	
08.56.0610	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "6, "8, "10, מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,900.00	
08.56.0620	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר "8, "10, "12, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		14,600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 160

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0630	עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר 8", 10", 12", מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		18,400.00	
08.56.0640	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 4 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,100.00	
08.56.0641	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 5 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,350.00	
08.56.0642	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 6 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,070.00	
08.56.0643	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 7 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,700.00	
08.56.0644	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,260.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 161

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.0645	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 9 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,620.00	
08.56.0646	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 10 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכלהאביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,220.00	
08.56.0648	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 12 מ', קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכלהאביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,270.00	
08.56.1220	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 4 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,930.00	
08.56.1225	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 5 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,750.00	
08.56.1230	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 6 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,380.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 162

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1235	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 7 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,545.00	
08.56.1240	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		11,580.00	
08.56.1245	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 9 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		12,240.00	
08.56.1250	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 10 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,350.00	
08.56.1255	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 11 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		14,610.00	
08.56.1260	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 12 מ', קוני בננה כפול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		15,780.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 163

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1265	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 מ', קוני בננה משולש, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		18,180.00	
08.56.1270	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 9 מ', קוני בננה משולש, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלתוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		19,350.00	
08.56.1275	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 10 מ', קוני בננה משולש, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		21,150.00	
08.56.1280	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 12 מ', קוני בננה משולש, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		25,920.00	
08.56.1285	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 4 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,750.00	
08.56.1290	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 5 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,300.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 164

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1295	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 6 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיסלפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,750.00	
08.56.1300	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 7 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיסלפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,400.00	
08.56.1305	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיסלפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,250.00	
08.56.1310	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 9 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיסלפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,000.00	
08.56.1315	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 10 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיסלפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 165

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1320	עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 12 מ', קוני מכופף (גובה תלית הפנס כולל כיפוף העמוד 1.5 מ'), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,900.00	
08.56.1325	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,340.00	
08.56.1330	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,720.00	
08.56.1335	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,080.00	
08.56.1337	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 7 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,450.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 166

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1339	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,350.00	
08.56.1340	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 9 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,400.00	
08.56.1341	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,200.00	
08.56.1342	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 150X150 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,600.00	
08.56.1343	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 167

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1344	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 9 מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200 מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,200.00	
08.56.1347	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,800.00	
08.56.1348	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		11,600.00	
08.56.1349	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 200X200 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,900.00	
08.56.1351	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,800.00	
08.56.1352	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,370.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 168

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1353	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		4,900.00	
08.56.1354	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 7 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,330.00	
08.56.1356	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,500.00	
08.56.1357	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 9 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,400.00	
08.56.1358	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,400.00	
08.56.1359	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 11 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,250.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 169

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1361	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		10,450.00	
08.56.1362	עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ', בעל חתך קוני ריבועי (פירמידי), לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,000.00	
08.56.1363	צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ'	מטר		132.00	
08.56.1364	צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר - עמוד בגובה מעל 5.8 מ' ועד 12.5 מ'	מטר		132.00	
08.56.1365	צביעת עמוד בגובה עד 12.5 מ' בצבע לסביבה ימית דרגה 2	מטר		260.00	
08.56.1370	צביעת עמוד בגובה עד 12.5 מ' בצבע לסביבה ימית דרגה 3	מטר		385.00	
08.56.1375	צביעת זרוע בודדת המותקנת על עמוד תאורה עירוני בגובה עד 12 מ' לרבות צבע יסוד ואמצעי הרמה	יח'		260.00	
08.56.1380	ניקוי וצביעת עמוד תאורה עירוני בגובה עד 6 מ' לרבות צבע יסוד	יח'		470.00	
08.56.1385	ניקוי וצביעת עמוד תאורה עירוני בגובה 6.1-9 מ' לרבות צבע יסוד	יח'		635.00	
08.56.1390	ניקוי וצביעת עמוד תאורה עירוני בגובה 9.1-12 מ' לרבות צבע יסוד	יח'		720.00	
08.56.1395	צביעת זרוע קונית בודדת בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר	יח'		190.00	
08.56.1400	צביעת זרוע קונית כפולה בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר	יח'		380.00	

להעברה בתת פרק 08.08.56

15/01/2026
דף מס': 170

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1405	צביעת זרוע קונית משולשת בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר	יח'		570.00	
08.56.1410	צביעת זרוע קונית מרובעת בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר	יח'		760.00	
08.56.1415	צביעת זרוע קונית בודדת בצבע לסביבה ימית	יח'		390.00	
08.56.1420	צביעת זרוע קונית כפולה בצבע לסביבה ימית	יח'		770.00	
08.56.1425	צביעת זרוע קונית משולשת בצבע לסביבה ימית	יח'		1,150.00	
08.56.1430	צביעת זרוע קונית מרובעת בצבע לסביבה ימית	יח'		1,530.00	
08.56.1432	צביעת זרוע בודדת סטנדרטית בתנור	יח'		140.00	
08.56.1434	צביעת זרוע כפולה סטנדרטית בתנור	יח'		235.00	
08.56.1436	צביעת זרוע משולשת סטנדרטית בתנור	יח'		300.00	
08.56.1438	צביעת זרוע מרובעת סטנדרטית בתנור	יח'		400.00	
08.56.1440	תוספת לעמוד תאורה מפלדה עבור פתח נוסף עם דלת	יח'		575.00	
08.56.1450	תוספת לעמוד תאורה עבור שרזול זאנד בגובה 30 ס"מ מעל פני המדרכה	יח'		300.00	
08.56.1455	תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים בודד	יח'		180.00	
08.56.1460	תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים כפול	יח'		210.00	
08.56.1463	תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים סמוי	יח'		580.00	
08.56.1466	סט שלבי טיפוס מרותכים	קומפ'		1,480.00	
08.56.1468	סט שלבי טיפוס מתפרקים	קומפ'		1,640.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 171

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1500	שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר 2", באורך 20 ס"מ, לחיבור גוף תאורה לעמוד, לרבות צבע אם נדרש	יח'		260.00	
08.56.1505	זרוע לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך	יח'		560.00	
08.56.1510	זרוע כפולה לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך	יח'		820.00	
08.56.1515	זרוע משולשת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך	יח'		1,000.00	
08.56.1520	זרוע מרובעת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך	יח'		1,260.00	
08.56.1525	זרוע לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מכופף	יח'		550.00	
08.56.1530	זרוע כפולה לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מכופף	יח'		770.00	
08.56.1535	זרוע משולשת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מכופף	יח'		870.00	
08.56.1540	זרוע מרובעת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מכופף	יח'		1,260.00	
08.56.1545	תוספת לכל 1 מ' אורך לזרוע בודדת	יח'		182.00	
08.56.1550	זרוע קונית בודדת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ'	יח'		880.00	
08.56.1555	זרוע קונית כפולה לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 180 מעלות	יח'		1,760.00	
08.56.1560	זרוע קונית כפולה לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 90 מעלות	יח'		1,760.00	
08.56.1565	זרוע קונית משולשת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 90 מעלות	יח'		2,880.00	
08.56.1570	זרוע קונית משולשת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 120 מעלות	יח'		3,200.00	
08.56.1575	זרוע קונית מרובעת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ'	יח'		3,520.00	
08.56.1580	זרוע סטנדרטית לעמוד בטון באורך עד 3 מ'	יח'		800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 172

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1585	זרוע סטנדרטית לעמוד עץ באורך עד 3 מ'	יח'		720.00	
08.56.1590	זרוע סטנדרטית לקיר באורך עד 3 מ'	יח'		720.00	
08.56.1595	זרוע מכופפת לעמוד בטון באורך עד 3 מ'	יח'		800.00	
08.56.1600	זרוע מכופפת לעמוד עץ באורך עד 3 מ'	יח'		740.00	
08.56.1605	זרוע מכופפת לקיר באורך עד 3 מ'	יח'		740.00	
08.56.1615	זרוע לשני פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z027-02 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע	יח'		820.00	
08.56.1620	זרוע ל-3 פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z027-03 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע	יח'		900.00	
08.56.1625	זרוע ל-4 פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z027-04 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע	יח'		1,150.00	
08.56.1630	זרוע ל-5 פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z027-05 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע	יח'		1,600.00	
08.56.1636	זרוע ל-6 פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z028-02 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע	יח'		3,150.00	
08.56.1638	זרוע כפולה (מזלג) בקוטר 90 מ"מ	יח'		3,170.00	
08.56.1640	זרוע משולשת (מזלג) בקוטר 90 מ"מ	יח'		3,420.00	
08.56.1642	זרוע כפולה (מזלג) בקוטר 114 מ"מ	יח'		3,570.00	
08.56.1644	זרוע משולשת (מזלג) בקוטר 114 מ"מ	יח'		3,740.00	
08.56.1646	זרוע קונית בודדת בקוטר 114 מ"מ	יח'		1,670.00	
08.56.1648	זרוע קונית כפולה בקוטר 114 מ"מ	יח'		3,120.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
 דף מס': 173

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1670	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 7 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידוד והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס וכבל ההזנה ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבור והפעלתו קומפלט	יח'		820.00	
08.56.1675	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 8-10 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידוד והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס וכבל ההזנה ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבור והפעלתו קומפלט	יח'		1,200.00	
08.56.1680	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 11-15 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידוד והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס וכבל ההזנה ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבור והפעלתו קומפלט	יח'		1,430.00	
08.56.1685	שיקום עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 12 מ' לרבות הובלה למפעל הקבלן, ניקוי וליטוש, צביעה לרבות צבע יסוד, תא אביזרים, מהדקים, פס הארקה, מא"זים, הובלה לאתר, התקנה וחיבור מושלם	יח'		1,500.00	
08.56.1740	צלחת ריבועית קוטר 420 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		960.00	
08.56.1745	צלחת שטוחה קוטר 420 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		420.00	
08.56.1750	צלחת ריבועית קוטר 520 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		1,200.00	
08.56.1755	צלחת שטוחה קוטר 520 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		480.00	
08.56.1760	צלחת פעמון קוטר 420 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		780.00	
08.56.1765	צלחת פעמון קוטר 520 מ"מ לעמוד תאורה	יח'		930.00	
08.56.1770	צלחת שטוחה קוטר 420 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		680.00	
08.56.1775	צלחת שטוחה קוטר 520 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		780.00	

להעברה בתת פרק 08.08.56

15/01/2026
דף מס': 174

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.1780	צלחת ריבועית קוטר 420 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		1,280.00	
08.56.1785	צלחת ריבועית קוטר 520 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		1,500.00	
08.56.1790	צלחת פעמון קוטר 420 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		980.00	
08.56.1795	צלחת פעמון קוטר 520 מ"מ חצויה לעמוד תאורה	יח'		1,180.00	
08.56.1811	בלון תאורה לד בהספק 1000w, לרבות חצובה עם תורן טלסקופי 5.50 מ', מערכת חשמל מוגנת מים, מארז נשיאה קשיח, אמצעי עיגון וגנרטור בהספק כנדרש	קומפ'		18,800.00	
08.56.1820	השכרת בלון תאורה לד בהספק 1000w ל 24-שעות, לרבות חצובה עם תורן טלסקופי 5.50 מ', מערכת חשמל מוגנת מים, מארז נשיאה קשיח ואמצעי עיגון, דגם 1000L כדוגמתב.רימון סוכנויות או ש"ע. הובלה תבוצע ע"י המזמין (השכרת גנרטור נמדדת בנפרד)	יח'		950.00	
08.56.1830	תוספת לסעיף 08.056.1820 עבור גנרטור זעיר בהספק של 2500w	יח'		660.00	
08.56.1840	מספור, או שינוי מספור עמוד תאורה בעזרת שבלונה וצבע כנדרש	יח'		35.00	
08.56.1850	מספור עמוד תאורה עם שלט מתכת מגולוון וצבוע או הטבעת מספור העמוד וחיבור לעמוד ע"י ניטים	יח'		96.00	
08.56.1860	תיבה פלסטית מוגנת מים עם קלפה דגם D-24 לרבות מא"ז בגודל עד 1X20A מותקנת על עמוד תאורה לרבות אמצעי הרמה	יח'		293.00	
08.56.1870	תיבה פלסטית מוגנת מים עם קלפה דגם D-24 לרבות מא"ז בגודל עד 3X25A מותקנת על עמוד תאורה לרבות אמצעי הרמה	יח'		404.00	
08.56.2000	יישור עמוד תאורה עירוני בגובה עד 5 מ'	יח'		145.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 175

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2010	יישור עמוד תאורה עירוני בגובה עד 9 מ'	יח'		172.00	
08.56.2020	יישור עמוד תאורה עירוני בגובה עד 12 מ'	יח'		225.00	
08.56.2100	קריאת שרות לאיתור ותיקון תקלה במערכת תאורה עירונית בין השעות 17.00 ל-07.00 לרבות אמצעי הרמה	יח'		323.00	
08.56.2110	איתור ותיקון תקלה במגש הצידוד בעמוד תאורה (צידוד ימדד בנפרד)	יח'		220.00	
08.56.2120	איתור ותיקון תקלה במערכת התאורה בגובה עד 6 מ' לרבות אמצעי הרמה (צידוד ימדד בנפרד)	יח'		250.00	
08.56.2130	איתור ותיקון תקלה במערכת התאורה בגובה 6.1-12 מ' לרבות אמצעי הרמה (צידוד ימדד בנפרד)	יח'		293.00	
08.56.2140	איתור ותיקון תקלה במרכזית תאורה (צידוד ימדד בנפרד)	יח'		313.10	
08.56.2200	טיפול נגד קורוזיה בפלטת יסוד של עמוד תאורה לרבות חפירה, פתיחת ריצוף או אספלט והחזרת השטח לקדמותו, ניקוי החלודה מפלטת היסוד והעמוד עד גובה של 40 ס"מ, שטיפה ויבוש האזור המטופל, צביעה בצבע ארוקוט שחור ומריחת זפת חם כנדרש	יח'		260.00	
08.56.2210	חיבור או ניתוק הזנת חשמל לתאורת רחוב בעמוד חברת חשמל או עמוד תאורה עירוני לרבות אמצעי הרמה (אם נדרש)	יח'		221.00	
08.56.2240	חיבור צנרת חדשה בקוטר 80 מ"מ לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור לרבות חפירה מסביב ליסוד, חדירה דרך היסוד, חיבור הכבל והארקה, תיקוני בטון, איטום והחזרת המצב לקדמותו	יח'		586.00	
08.56.2250	חיבור כבל לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור, לרבות חציבה ביסוד בטון אם נדרש, הוספת צנרת ומהדקים וחיבור מושלם	יח'		455.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
 דף מס': 176

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2270	עמוד תאורה רב צלעות מגולוון בגובה 15 מ' עם מרפסת ל-10 פנסים (עבורם משולם בנפרד), לרבות שלבי טיפוס מרותכים וקו חיים, ברגי יסוד, דגם ARZ-150-000-5 או ש"ע	יח'		64,000.00	
08.56.2275	עמוד תאורה רב צלעות מגולוון בגובה 18 מ' עם מרפסת ל-15 פנסים (עבורם משולם בנפרד), לרבות שלבי טיפוס מרותכים וקו חיים, ברגי יסוד, דגם ARZ-180-000-6 או ש"ע	יח'		82,700.00	
08.56.2280	עמוד תאורה רב צלעות מגולוון בגובה 25 מ' עם מרפסת ל-20 פנסים (עבורם משולם בנפרד), לרבות שלבי טיפוס מרותכים וקו חיים, ברגי יסוד, דגם ARZ-225-169-D770 או ש"ע	יח'		148,500.00	
08.56.2283	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 10 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע"י טכנאי של ספק הצידוד, דגם AHM-100 או ש"ע	יח'		90,000.00	
08.56.2284	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 12 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע"י טכנאי של ספק הצידוד, דגם AHM-120 או ש"ע	יח'		95,000.00	
08.56.2285	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 20 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע"י טכנאי של ספק הצידוד, דגם AHM-200 או ש"ע	יח'		100,000.00	
08.56.2287	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 25 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע"י טכנאי של ספק הצידוד, דגם AHM-250 או ש"ע	יח'		120,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 177

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2289	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 30 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע' טכנאי של ספק הציוד, דגם AHM-300 או ש"ע	יח'		133,000.00	
08.56.2291	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 35 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע' טכנאי של ספק הציוד, דגם AHM-350 או ש"ע	יח'		157,300.00	
08.56.2293	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 40 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע' טכנאי של ספק הציוד, דגם AHM-400 או ש"ע	יח'		185,150.00	
08.56.2295	עמוד תאורה HM מגולוון בגובה 45 מ' לרבות מנגנון הרמה והורדה, ברגי יסוד, כליא ברק, לוח חשמל פנימי, מערכת בלימת חירום, כבל חשמל, הובלה לאתר וליווי ע' טכנאי של ספק הציוד, דגם AHM-450 או ש"ע	יח'		235,750.00	
08.56.2296	כתר נע לעמוד תאורה קיים בגובה עד 45 מ', עבור 8 עד 10 פנסים, כולל נעילה מכאנית, תיבות חיבורים ואביזרי עזר הנדרשים להתקנה והפעלה.	קומפ'		25,000.00	
08.56.2300	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 3 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		8,500.00	
08.56.2310	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 4 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		11,450.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 178

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2315	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 5 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		13,950.00	
08.56.2320	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 6 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		16,450.00	
08.56.2330	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 8 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		21,700.00	
08.56.2340	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 9 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		23,850.00	
08.56.2350	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 10 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		25,600.00	
08.56.2360	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 12 מ', דגם STD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		32,600.00	
08.56.2365	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 5 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		18,275.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 179

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2370	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 6 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		21,300.00	
08.56.2375	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 8 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		26,200.00	
08.56.2380	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 9 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		29,500.00	
08.56.2390	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 10 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		33,500.00	
08.56.2400	עמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום צבוע, בגובה 12 מ', דגם HD "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		40,600.00	
08.56.2500	כיסוי פח דקורטיבי עגול או מרובע לברגי יסוד של עמוד תאורה, שבסיסו בולט 15 סמ' מעל פני האדמה, צבוע בתנור בצבע זהה לצבע העמוד	יח'		434.00	
08.56.2510	צלחת תחתונה לעמוד תאורה דגם "אבן גבירול" או ש"ע	יח'		1,230.00	
08.56.2520	באנר לעמוד תאורה דגם "אבן גבירול" או ש"ע (המחיר לזוג)	יח'	9.00		
08.56.2540	זרוע בודדת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 0.2 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		1,500.00	
08.56.2545	זרוע בודדת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 0.8 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		2,900.00	

להעברה בתת פרק 08.08.56

15/01/2026
דף מס': 180

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2550	זרוע בודדת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 1 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		3,350.00	
08.56.2555	זרוע בודדת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 1.2 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		3,550.00	
08.56.2560	זרוע בודדת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 1.5 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		4,640.00	
08.56.2565	זרוע כפולה דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 1.5 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		9,400.00	
08.56.2570	זרוע משולשת דגם "אבן גבירול" או ש"ע באורך 1.5 מ', לרבות צבע ומתאם	יח'		14,000.00	
08.56.2575	תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים בודד דגם "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות צבע	יח'		820.00	
08.56.2580	תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים כפול דגם "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות צבע	יח'		1,640.00	
	הערה: המחירים לא כוללים התקנה, ההתקנה משולמת במחיר בסיס העמוד.				
08.56.2600	סט מחברים שבירים לעמוד תאורה, מפלדה או אלומיניום בגובה עד 16.8 מ' ומשקל עמוד עד 450 ק"ג, בירגי יסוד "1", לרבות סינור הגנה מפח מגולון בעובי 2 מ"מ, ברגים, אומים, דיסקיות וכל הדרוש עבור עמוד אחד, דוגמת "טרנספו ישראל" דגם 4100PS או ש"ע	יח'		3,220.00	
08.56.2620	סט מחברים שבירים לעמוד תאורה, מפלדה או אלומיניום בגובה עד 16.8 מ' ומשקל עמוד עד 450 ק"ג, בירגי יסוד "1 1/4", לרבות סינור הגנה מפח מגולון בעובי 2 מ"מ, ברגים, אומים, דיסקיות וכל הדרוש עבור עמוד אחד, דוגמת "טרנספו ישראל" דגם 4125PS או ש"ע	יח'		4,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 181

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.2640	סט מחברים שבירים עם תברגי יסוד, לעמוד תאורה מפלדה או אלומיניום בגובה עד 16.8 מ' ומשקל עמוד עד 450 ק"ג, תברגי יסוד "1, לרבות סינור הגנה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ, ברגים, אומים, דיסקיות וכל הדרוש עבור עמוד אחד, דוגמת "טרנספו ישראל" דגם 5100PS או ש"ע	יח'		4,500.00	
08.56.3000	עמוד פלדה עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 180X180 מ"מ, עובי דופן 6 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתאביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		11,500.00	
08.56.3010	עמוד פלדה עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 180X180 מ"מ, עובי דופן 6 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתאביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		12,900.00	
08.56.3020	עמוד פלדה עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ', בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 180X180 מ"מ, עובי דופן 6 מ"מ, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתאביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		15,500.00	
08.56.3025	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		7,420.00	
08.56.3030	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		8,590.00	
08.56.3035	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		9,750.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
 דף מס': 182

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.3040	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 7 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		13,200.00	
08.56.3045	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		16,640.00	
08.56.3050	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		24,960.00	
08.56.3055	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		29,800.00	
08.56.3060	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות	יח'		42,900.00	
08.56.3065	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 18 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות, מאושר ע"י נת"	יח'		48,620.00	
08.56.3070	עמוד פלדה רב צלעות עבור מצלמה, מגולוון באבץ חם בגובה 21 מ', לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד והכנה למצלמות, מאושר ע"י נת"	יח'		57,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 183

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.3100	תוספת מחיר לעמוד תאורה מפלדה מסוג כלשהו, עבור הכנה למצלמה וביצוע פתח נוסף עם דלת לרבות מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת התאורה למערכת המצלמות וכן "מקל סבא" למצלמה	יח'		1,500.00	
08.56.3105	תוספת מחיר לעמוד תאורה מאלומיניום מסוג כלשהו, עבור הכנה למצלמה וביצוע פתח נוסף עם דלת לרבות מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת התאורה למערכת המצלמות וכן "מקל סבא" למצלמה	יח'		2,000.00	
08.56.3510	"שושנה" למצלמה לעמוד דגם "אבן גבירול" או ש"ע במידות 180X180 מ"מ	יח'		2,350.00	
08.56.4000	מעקה היקפי מפלדה בקוטר 90 ס"מ לעמוד תאורה, מגולוון באבץ חם דגם "Makke" כדוגמת "פ.ל.ה. הנדסת תאורה" או ש"ע	יח'		4,880.00	
08.56.5000	מערכת תאורה זמנית הכוללת עד 5 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של עד 4 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חו מרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		11.50	
08.56.5010	מערכת תאורה זמנית הכוללת עד 5 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של 5-10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חו מרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		10.40	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 184

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5020	מערכת תאורה זמנית הכוללת עד 5 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה מעל 10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורהדגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		9.30	
08.56.5030	מערכת תאורה זמנית הכוללת 6-40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של עד 4 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורהדגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		9.90	
08.56.5040	מערכת תאורה זמנית הכוללת 6-40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של 5-10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורהדגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		9.30	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 185

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5050	מערכת תאורה זמנית הכוללת 6-40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה מעל 10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.80	
08.56.5060	מערכת תאורה זמנית הכוללת מעל 40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של עד 4 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		9.30	
08.56.5070	מערכת תאורה זמנית הכוללת מעל 40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה של 5-10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.80	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 186

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5080	מערכת תאורה זמנית הכוללת מעל 40 עמודי תאורה מעץ בגובה 8.5 מ' או 10 מ', לתקופה מעל 10 חודשים, מותקנים על יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות, גופי תאורה דגם "שחר" עם נורות לד 100-180W או דוגמת "ש.מ. יוניברס" ITALO2 M8 169W או ש"ע, לרבות זרוע מגולוונת כנדרש, כבל חשמל מותקן על תיל נושא מפלדה, כולל כל חומרי העזר וחיבור המתקן לחשמל, (אישור בודק, אחזקת המערכת ופירוקה- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.30	
08.56.5090	תוספת לסעיפי מערכת תאורה זמנית עבור גוף תאורה נוסף על עמוד התאורה, לרבות זרוע. המחיר לגוף תאורה אחד ליום	יח'		7.30	
08.56.5100	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של עד 5 עמודים, לתקופה של עד 4 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד), המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		9.50	
08.56.5110	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של עד 5 עמודים, לתקופה של 5-10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.50	
08.56.5120	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של עד 5 עמודים, לתקופה מעל 10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.00	
08.56.5130	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של 4-6 עמודים, לתקופה של עד 4 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.50	
08.56.5140	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של 4-6 עמודים, לתקופה של 5-10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 187

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5150	תפעול ואחזקת מערכת תאורה של 6-40 עמודים, לתקופה מעל 10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		7.00	
08.56.5160	תפעול ואחזקת מערכת תאורה מעל 40 עמודים, לתקופה של עד 4 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		8.00	
08.56.5170	תפעול ואחזקת מערכת תאורה מעל 40 עמודים, לתקופה של 5-10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		7.50	
08.56.5180	תפעול ואחזקת מערכת תאורה מעל 40 עמודים, לתקופה מעל 10 חודשים, לרבות החלפת בלאי ותיקון תקלות (אספקת והתקנת המערכת ופירוקה נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד ליום	יח'		7.00	
08.56.5190	פירוק מערכת תאורה זמנית הכוללת עד 5 עמודים, לרבות פינוי העמודים, הכבלים וכל הציוד, לקטע אחר בפרויקט וחיבורם לחשמל (אישור בודק ואחזקת המערכת- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד	יח'		555.00	
08.56.5200	פירוק מערכת תאורה זמנית הכוללת 6-40 עמודים, לרבות פינוי העמודים, הכבלים וכל הציוד, לקטע אחר בפרויקט וחיבורם לחשמל (אישור בודק ואחזקת המערכת- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד	יח'		485.00	
08.56.5210	פירוק מערכת תאורה זמנית הכוללת מעל 40 עמודים, לרבות פינוי העמודים, הכבלים וכל הציוד, לקטע אחר בפרויקט וחיבורם לחשמל (אישור בודק ואחזקת המערכת- נמדדים בנפרד). המחיר לעמוד אחד	יח'		465.00	
08.56.5220	פירוק מערכת תאורה זמנית ופינוי העמודים, הכבלים וכל הציוד למחסני הקבלן. המחיר לעמוד אחד	יח'		273.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 188

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5500	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "4 , מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,720.00	
08.56.5505	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "4 , מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		1,920.00	
08.56.5510	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "4 , מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,190.00	
08.56.5515	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "4 , מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,400.00	
08.56.5520	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "5 , מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,410.00	
08.56.5525	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "5 , מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,820.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 189

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5530	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "5 , מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,230.00	
08.56.5535	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,550.00	
08.56.5540	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		2,950.00	
08.56.5545	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		3,170.00	
08.56.5548	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,150.00	
08.56.5550	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 9 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,700.00	
להעברה בתת פרק 08.08.56					

15/01/2026
דף מס': 190

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.56.5555	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "6 , מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		6,220.00	
08.56.5560	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "8, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		5,150.00	
08.56.5565	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "8, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		7,480.00	
08.56.5570	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "8, מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		9,060.00	
08.56.5575	עמוד תאורה מפלדה עגול אחיד בקוטר "8, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'		11,330.00	
סה"כ 08.08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.57 מגשי ציוד ואביזרים				
	התקנת מגש אביזרי הדלקה למרות פריקה. התקנת מגש אביזרי ההדלקה בעמוד לרבות מהדקים ומאמ"ת / ים. חיזוק, חיבור, חיווט ושילוט.				
להעברה בתת פרק 08.08.57					

15/01/2026
דף מס': 191

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.57.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'		313.00	
08.57.0020	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'		388.00	
08.57.0030	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 3 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'		495.00	
08.57.0040	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 4 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'		612.00	
08.57.0100	בית תקע מוגן מים חד פזי A16 לתאורת חג להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז A16 על מגש האביזרים וכבל N2XY 3X2.5 ממ"ר ממגש האביזרים לבית התקע	יח'		278.00	
08.57.0300	מכסה לפתח תא אביזרים עבור עמוד תאורה מתכתי, לרבות ברגים והארקת המכסה	יח'		230.00	
08.57.0310	התקנה בלבד של מכסה פח לתא אביזרים בעמוד תאורה	יח'		67.00	
	סה"כ 08.08.57 מגשי ציוד ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)				

15/01/2026
דף מס': 192

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.59 תיל אווירי מבודד (תא"מ)					
08.59.0010	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X50+54.6 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		64.00	
08.59.0020	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X50+2X25+54.6 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		65.00	
08.59.0025	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X50+25 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		69.00	
08.59.0030	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X70+54.6 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		70.00	
08.59.0040	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X70+2X16+54.6 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		74.00	
08.59.0050	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X70+2X25+54.6 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		75.00	
08.59.0055	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 4X70+25 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		81.00	
08.59.0060	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X95+2X16+70 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		88.00	
08.59.0070	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X150+70 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		109.00	
להעברה בתת פרק 08.08.59					

15/01/2026
דף מס': 193

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.59.0080	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X150+95 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		118.00	
08.59.0090	רשת עילית מתיל אווירי מבודד (תא"מ) מאלומיניום בחתך 3X150+2X25+95 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון וחיזוק הרשת, מושלם	מטר		167.00	
08.59.0200	כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 2X25 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם	מטר		40.00	
08.59.0210	כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 4X25 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם	מטר		44.00	
08.59.0220	כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 6X25 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם	מטר		48.00	
08.59.0230	כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 4X50 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם	מטר		57.00	
08.59.0240	כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 4X95 ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם	מטר		75.00	
	הערה: האביזרים כדוגמת אוראל שי או ש"ע				
08.59.3000	מהדק זרם לפנס 1.5-10/16-70	יח'		168.00	
08.59.3010	מהדק זרם לפנס 4-35/16-95	יח'		176.00	
08.59.3020	מהדק זרם לפנס 16-95/16-95	יח'		198.00	
08.59.3030	מהדק זרם לפנס 4-95/35-150	יח'		207.00	
08.59.3040	מהדק זרם לפנס 50-150/50-150	יח'		260.00	
08.59.3050	מהדק זרם לפנס 4-25/10-70	יח'		248.00	
08.59.3200	אביזר מתיחה טריזי לתא"מ 4X25-4X35	יח'		286.00	
להעברה בתת פרק 08.08.59					

15/01/2026
דף מס': 194

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.59.3210	אביזר מתיחה טריזי לתא"מ 3X70+54.6+2X25	יח'		330.00	
08.59.3220	אביזר מתיחה לתא"מ 4X25	יח'		340.00	
08.59.3230	אביזר מתיחה לתא"מ 4X25-4X50	יח'		352.00	
08.59.3240	אביזר מתיחה לתא"מ 4X70-4X95	יח'		385.00	
08.59.3250	אביזר מתיחה לתא"מ 4X95-4X150	יח'		385.00	
08.59.3300	אביזר תליה לתא"מ 3X150+95+2X25	יח'		253.00	
08.59.3310	אביזר תליה לתא"מ 4X25-4X50	יח'		275.00	
08.59.3320	אביזר תליה לתא"מ 4X95	יח'		275.00	
08.59.3400	ערסל תליה לתא"מ	יח'		196.00	
08.59.3410	וו תליה לתא"מ פיג-טייל	יח'		196.00	
סה"כ 08.08.59 תיל אווירי מבודד (תא"מ) (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.60 מרכזיות מאור					
הערות: 1. מרכזיות תאורה תתבצענה על פי תוכניות מצורפות לסעיפים שהינם קומפלט. 2. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח קבלן ואינם כוללים מע"מ. 3. כל ציוד השייך לבקרה באמצעות מערכת DALI, או כל בקרה חכמה אחרת - אינה כלולה במחיר ותתווסף בנפרד. 4. גודל המפסק הראשי ומשנה זרם אינם בהכרח על פי מה שהוגדר בתוכנית ויש להתאימם על פי המוגדר בסעיף עצמו.					
08.60.0010	מרכזיה למאור חיבור עד 3X80A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		32,500.00	
08.60.0020	מרכזיה למאור חיבור עד 3X100A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		36,600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.60					

15/01/2026
דף מס': 195

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.60.0030	מרכזיה למאור חיבור עד 3X125A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		39,950.00	
08.60.0040	מרכזיה למאור חיבור עד 3X160A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		48,050.00	
08.60.0050	מרכזיה למאור חיבור עד 3X200A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		52,300.00	
08.60.0060	מרכזיה למאור חיבור עד 3X250A, עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות CI, כולל ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות המצורפות	קומפ'		53,900.00	
סה"כ 08.08.60 מרכזיות מאור (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.61 מבנה הלוחות חשמל ותיבות C.I.</u>				
	הערה: מבנה הלוחות לא כולל הובלה, התקנה וחיבור הלוח, אלא אם צוין אחרת.				
08.61.0010	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2200/500/1000 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,500.00	
08.61.0020	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2200/500/800 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,450.00	
08.61.0030	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2200/500/600 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,370.00	
08.61.0040	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2200/500/400 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,270.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 196

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0042	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2000/500/1000 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,400.00	
08.61.0044	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2000/500/800 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,140.00	
08.61.0046	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2000/500/600 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,100.00	
08.61.0048	מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 2000/500/400 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		4,050.00	
08.61.0050	תא עם דלת אטומה במידות 400/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		700.00	
08.61.0060	תא עם דלת אטומה במידות 400/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		820.00	
08.61.0070	תא עם דלת אטומה במידות 600/600/200 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		820.00	
08.61.0080	תא עם דלת אטומה במידות 600/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		890.00	
08.61.0090	תא עם דלת אטומה במידות 800/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,050.00	
08.61.0100	תא עם דלת אטומה במידות 800/600/350 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,130.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 197

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0110	תא עם דלת אטומה במידות 800/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,170.00	
08.61.0120	תא עם דלת אטומה במידות 1000/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,380.00	
08.61.0130	תא עם דלת אטומה במידות 1000/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,620.00	
08.61.0131	תא עם דלת אטומה במידות 1200/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'		1,750.00	
08.61.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A	מ"ר		4,100.00	
08.61.0136	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A250X3	מ"ר		4,700.00	
08.61.0137	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A630X3	מ"ר		5,500.00	
08.61.0138	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A800 X3	מ"ר		7,250.00	
08.61.0139	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A1000X3	מ"ר		7,850.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 198

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0141	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A1600X3	מ"ר		9,200.00	
08.61.0143	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A2500X3	מ"ר		11,350.00	
08.61.0144	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A3200X3	מ"ר		13,200.00	
08.61.0145	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A4000X3	מ"ר		14,500.00	
08.61.0175	תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל	קומפ'		0.15	
08.61.0180	תוספת מחיר ללוח עבור מעטפת חיצונית "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים, לוח מסוג "CASE" יכיל 2 מעטפות (NCLOS) בשתי המעטפות יותקנו דפנות אחורית וקדמית, במידת רוחב IP55. מעטפת פנימית כוללת דלתות ועליהן מחוונים ומעטפת חיצונית עם דלתות עבור התאמה לרמת אטימות, ("URE מקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ	קומפ'		14,200.00	
08.61.0190	תוספת מחיר ללוח עבור דלת כפולה, ללא "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים. במידת רוחב מקסימלית ללוח 2400 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ	קומפ'		7,100.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 199

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0195	תוספת מחיר ללוח עבור דלת כפולה, ללא "CASE" בהתקנה חיצונית, IP55, לרבות גגון עד 120 ס"מ עם שינוע, שיפועים ושוליים. במידת רוחב מקסימלית ללוח 1800 מ"מ, עומק 600 מ"מ וגובה 2200 מ"מ	קומפ'		5,350.00	
08.61.0200	תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0145 עבור מבנה IP54 או IP55. התוספת הינה 35% למחירי מבני לוחות החשמל	קומפ'		0.35	
08.61.0221	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 350X300X160 מ"מ IP66 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		500.00	
08.61.0231	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X300X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		640.00	
08.61.0241	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		780.00	
08.61.0251	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		950.00	
08.61.0255	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X500X250 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		1,490.00	
08.61.0261	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		1,770.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 200

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0271	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול "רב בריח", סמל "בזק" וגב מעץ במידות 350X300X160 מ"מ	יח'		970.00	
08.61.0281	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול "רב בריח", סמל "בזק" וגב מעץ במידות 500X400X200 מ"מ	יח'		1,380.00	
08.61.0291	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול "רב בריח", סמל "בזק" וגב מעץ במידות 600X400X230 מ"מ	יח'		1,470.00	
08.61.0301	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול "רב בריח", סמל "בזק" וגב מעץ במידות 840X575X310 מ"מ	יח'		1,890.00	
08.61.0370	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X600 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'		2,500.00	
08.61.0373	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X600 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'		2,800.00	
08.61.0376	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X900 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'		3,300.00	
08.61.0379	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'		3,130.00	
08.61.0381	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X1100X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'		4,450.00	
08.61.0390	מבנה לוח חשמל מפלב"מ 316 (נירוסטה) בעובי 2 מ"מ IP55, צביעה ימית לפי קטגוריה 3	מ"ר		26,200.00	
08.61.0391	מבנה לוח חשמל מפלב"מ 316 (נירוסטה) בעובי 2 מ"מ IP55, צביעה ימית לפי קטגוריה 7	מ"ר		30,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 201

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0392	יחידת קירור צמודה לדופן לוח החשמל בסעיפים 08.061.0391-0392, עשויה מנירוסטה, תפוקת קירור KW 0.5-2.5	קומפ'		29,000.00	
08.61.0395	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x100A	יח'		570.00	
08.61.0396	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x400A	יח'		865.00	
08.61.0397	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x1,000A	יח'		990.00	
08.61.0400	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/175 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		105.00	
08.61.0410	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/525 מ"מ בעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		250.00	
08.61.0420	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 350/250 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		116.00	
08.61.0425	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 500/350 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		300.00	
08.61.0430	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 175/250 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		144.00	
08.61.0440	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/525 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		247.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 202

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0460	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/350 מ"מ בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		237.00	
08.61.0470	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 500/350 מ"מ בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'		353.00	
08.61.0490	קופסה פלסטית בגודל 400X500X800 מ"מ לרבות כל האביזרים הדרושים לחיבור (כגון: אנטיגרונים או סרגל מהדקים וכו') הערה: כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		1,950.00	
08.61.0600	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-12 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		184.00	
08.61.0610	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-24 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		265.00	
08.61.0620	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-36 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		355.00	
08.61.0630	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-48 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		572.00	
08.61.0632	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-54 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		705.00	
08.61.0635	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-72 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		900.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 203

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0640	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 12 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		170.00	
08.61.0645	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 18 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		223.00	
08.61.0650	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 24 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		254.00	
08.61.0660	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 36 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		339.00	
08.61.0670	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 48 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		610.00	
08.61.0675	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 54 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		657.00	
08.61.0680	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל- 72 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)	יח'		810.00	
08.61.0700	מבנה לוח פח ל- 8 מא"זים חד פאזיים כדוגמת "עוז און" מסוג CBS-8 או ש"ע	יח'		280.00	
08.61.0710	מבנה לוח פח ל- 16 מא"זים חד פאזיים כדוגמת "עוז און" מסוג CBS-16 או ש"ע	יח'		390.00	
08.61.0720	מבנה לוח פח ל- 16 מא"זים חד פאזיים עם דלת כדוגמת "עוז און" מסוג MED-16 או ש"ע	יח'		520.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 204

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.0750	שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 16 מאמ"תים, לרבות חיזוק החיבורים, החלפת גשרים שרופים, ניקוי הלוח ושילוט	יח'		170.00	
08.61.0760	שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 36 מאמ"תים	יח'		206.00	
08.61.0780	מכסה פלסטי ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 6 ח"א חד פאזיים	יח'		49.00	
08.61.0785	מכסה פלסטי ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 9 ח"א חד פאזיים	יח'		55.00	
08.61.0790	מכסה פלסטי ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 12 ח"א חד פאזיים	יח'		61.00	
08.61.0800	לוח זמני לאתר בניה 3X25A, IP65, מאושר ע"י מכון התקנים וחברת החשמל, לרבות מאז'ים וציוד, דגם "CS13Z25" כדוגמת "מולכו" או ש"ע	יח'		1,180.00	
08.61.0810	לוח זמני לאתר בניה 3X25A, IP65, לרבות 2 פחתים, ראשי 300MA ומשני 30MA מאושר ע"י מכון התקנים וחברת החשמל, לרבות מאז'ים וציוד, דגם "CSN18Z225" כדוגמת "מולכו" או ש"ע	יח'		2,200.00	
08.61.0900	התקנה מכאנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח עד 50 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד)	מ"ר		1,000.00	
08.61.0910	התקנה מכאנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד)	מ"ר		1,180.00	
08.61.1000	התקנה מכאנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל דירתי בגודל עד 36 מא"זים לרבות שילוט	יח'		515.00	
08.61.1010	התקנה מכאנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל דירתי בגודל עד 72 מא"זים לרבות שילוט	יח'		740.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 205

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.2000	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*35 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		550.00	
08.61.2010	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*50 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		660.00	
08.61.2020	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*70 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		770.00	
08.61.2030	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*95 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		880.00	
08.61.2040	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*120 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		990.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 206

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.2050	קופסת חיבורים לגנרטור עשויה פלסטיק עם 3 מוטות הברגה על מבדדים (בולצים) שמתאימה לחיבור מוליכים 3*150 (כניסה + יציאה), שלט מתאים "חיבור גנרטור", לרבות אביזרי עזר לכניסת הכבלים (אנטגרונים, מהדקים וכו') ועוד 3 בולצים לאפס הארקה והארקת אפס	קומפ'		1,100.00	
08.61.3000	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 705X345X2 מ"מ	יח'		142.00	
08.61.3010	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 705X480X2 מ"מ	יח'		173.00	
08.61.3020	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 705X675X2 מ"מ	יח'		186.00	
08.61.3030	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 705X960X2 מ"מ	יח'		330.00	
08.61.3040	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 950X345X2 מ"מ	יח'		198.00	
08.61.3050	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 950X480X2 מ"מ	יח'		217.00	
08.61.3060	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 950X680X2 מ"מ	יח'		257.00	
08.61.3070	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 950X960X2 מ"מ	יח'		430.00	
08.61.3080	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 1115X482X2 מ"מ	יח'		258.00	
08.61.3090	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 1115X677X2 מ"מ	יח'		283.00	
08.61.3100	לוח עבודה מפח לארון פוליאסטר במידות 1115X964X2 מ"מ	יח'		473.00	
08.61.3300	פלטת פוליאסטר לסגירה תחתונה גודל 00	יח'		110.00	
08.61.3310	פלטת פוליאסטר לסגירה תחתונה גודל 0	יח'		142.00	
08.61.3320	פלטת פוליאסטר לסגירה תחתונה גודל 1	יח'		158.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 207

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.3330	פלטת פוליאסטר לסגירה תחתונה גודל 2	יח'		250.00	
08.61.3600	ארון ללוח חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 470/200/120 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור לרבות פלטת בסיס, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		3,300.00	
08.61.3610	ארון ללוח חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 730/200/120 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור לרבות פלטת בסיס, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		3,650.00	
08.61.3620	ארון ללוח חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 800/340/120 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור לרבות פלטת בסיס, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		5,240.00	
08.61.3630	ארון ללוח חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 730/200/120 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור ללא פלטת בסיס, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		3,750.00	
08.61.3640	ארון ללוח חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 730/200/120 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור ללא פלטת בסיס, לרבות שיפוע להגנה בראש הארון, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		3,490.00	
08.61.3700	ארון ללוח חשמל לתליה על הקיר כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 200/200/100 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		1,850.00	
08.61.3710	ארון ללוח חשמל לתליה על הקיר כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 250/250/140 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		2,235.00	
08.61.3720	ארון ללוח חשמל לתליה על הקיר כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 400/400/140 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		2,470.00	
להעברה בתת פרק 08.08.61					

15/01/2026
דף מס': 208

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.61.3730	ארון ללוח חשמל לתליה על הקיר כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 500/300/146 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		2,470.00	
08.61.3740	ארון ללוח חשמל לתליה על הקיר כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, במידות 600/400/140 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, כולל הובלה והתקנה	קומפ'		2,915.00	
08.61.3750	תוספת לסעיף 08.061.3740 עבור תושבת הגבהה לארון חשמל כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע להטמנה בקרקע, בגובה 200 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור	קומפ'		490.00	
08.61.3760	מבנה לוח חשמל מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם "אייקון" או ש"ע, במידות רוחב 1100?800 מ"מ, גובה 500?300 מ"מ, עומק 300?150 מ"מ, לרבות דלת נעילה והכנה לכניסות כבלים	יח'		4,950.00	
סה"כ 08.08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.62 מא"זים אופיין C ו- K				
	הערה: מתוצרת HAGER לפי תקן 60898 IEC, כדוגמת "ארכה" או ש"ע				
08.62.0009	מא"ז אופיין C לזרם עד 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		45.60	
08.62.0020	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		42.40	
08.62.0030	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		57.20	
08.62.0040	מא"ז אופיין C לזרם 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		78.00	
08.62.0045	מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		86.00	
08.62.0055	מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		59.40	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 209

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.0060	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		55.10	
08.62.0070	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		70.00	
08.62.0080	מא"ז אופיין C לזרם 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		104.00	
08.62.0090	מא"ז אופיין C לזרם 1X80A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		266.00	
08.62.0092	מא"ז אופיין C לזרם 1X100A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		313.00	
08.62.0094	מא"ז אופיין C לזרם 1X125A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		372.00	
08.62.0100	מא"ז אופיין C לזרם עד 4A חד קוטבי, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		212.00	
08.62.0102	מא"ז אופיין C לזרם 6A-32A חד קוטבי, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		148.00	
08.62.0104	מא"ז אופיין C לזרם 40A חד קוטבי, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		177.00	
08.62.0106	מא"ז אופיין C לזרם 50A-63A חד קוטבי, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		246.00	
	כדוגמת "ארכה" או ש"ע				
08.62.0112	מא"ז אופיין C לזרם עד 2 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		94.00	
08.62.0114	מא"ז אופיין C לזרם 6-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		83.00	
08.62.0116	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		85.00	
08.62.0117	מא"ז אופיין C לזרם עד 6 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		142.00	
08.62.0119	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		126.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 210

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.62.0122	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		147.00	
08.62.0124	מא"ז אופיין C לזרם 50 או 63 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		217.00	
כדוגמת "ארכה" או ש"ע					
08.62.0130	מא"ז X2A2 עד 10KA 2X4A, אופין C	יח'		194.00	
08.62.0140	מא"ז X6A2 עד 10KA 2X32A	יח'		180.00	
08.62.0145	מא"ז 10KA 2X40A	יח'		220.00	
08.62.0150	מא"ז 10KA 2X50A	יח'		292.00	
08.62.0155	מא"ז 10KA 2X63A	יח'		291.50	
08.62.0160	מא"ז 10KA 2X80A	יח'		753.00	
08.62.0165	מא"ז 10KA 2x100A	יח'		777.00	
08.62.0170	מא"ז 10KA 2X125A	יח'		817.30	
08.62.0180	מא"ז אופיין C לזרם 2X1A עד 2X4A, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		354.00	
08.62.0182	מא"ז אופיין C לזרם 2X6A עד 2X32A, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		313.00	
08.62.0184	מא"ז אופיין C לזרם 2X40A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		371.00	
08.62.0186	מא"ז אופיין C לזרם 2X50A עד 2X63A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		496.00	
כדוגמת "ארכה" או ש"ע					
08.62.0200	מא"ז אופיין C לזרם עד 25 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		148.00	
08.62.0210	מא"ז אופיין C לזרם 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		148.00	
08.62.0220	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		148.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 211

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.0230	מא"ז אופיין C לזרם 50 או 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'		208.00	
08.62.0235	מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		300.00	
08.62.0240	מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		223.00	
08.62.0250	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		220.00	
08.62.0260	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		263.00	
08.62.0271	מא"ז אופיין C לזרם מעל 40 ועד 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		385.00	
08.62.0280	מא"ז אופיין C לזרם 3X80A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		720.00	
08.62.0290	מא"ז אופיין C לזרם 3X100A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		774.00	
08.62.0300	מא"ז אופיין C לזרם 3X125A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		906.00	
08.62.0400	מא"ז אופיין C לזרם 3X1A עד 3X4A, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		678.00	
08.62.0410	מא"ז אופיין C לזרם 3X6A עד 3X32A, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		530.00	
08.62.0420	מא"ז אופיין C לזרם 3X40A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		636.00	
08.62.0430	מא"ז אופיין C לזרם 3X50A עד 3X63A, כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		905.00	
08.62.0500	מא"ז אופיין C לזרם עד 32 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		326.00	
08.62.0510	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		488.00	
08.62.0520	מא"ז אופיין C לזרם 50 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		640.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 212

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.0530	מא"ז אופיין C לזרם 63 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		640.00	
08.62.0540	מא"ז אופיין C לזרם 80 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		1,410.00	
08.62.0550	מא"ז אופיין C לזרם 100 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		1,569.00	
08.62.0560	מא"ז אופיין C לזרם 125 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		1,643.00	
08.62.0575	מא"ז אופיין C לזרם 4X1A עד 4X4A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		877.00	
08.62.0580	מא"ז אופיין C לזרם 4X6A עד 4X32A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		748.00	
08.62.0585	מא"ז אופיין C לזרם 4X40A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		1,018.00	
08.62.0590	מא"ז אופיין C לזרם 4X50A עד 4X63A כושר ניתוק 15 קילואמפר	יח'		1,410.00	
08.62.0600	מגעי עזר למא"ז 1NO+1NC6A	יח'		106.00	
08.62.0610	מגע התראה למא"ז	יח'		142.00	
08.62.0620	סליל הפסקה למא"ז	יח'		209.00	
08.62.0650	סליל חוסר מתח למא"ז	יח'		240.00	
08.62.0660	סידור למנעול תליה עבור מא"ז	יח'		43.00	
08.62.0670	פס גישור חד פאזי	יח'		50.00	
08.62.0680	פס גישור תלת פאזי	יח'		110.00	
08.62.0690	פס גישור תלת פאזי מזלג	יח'		124.00	
	הערה: מתוצרת ABB לפי תקן IEC/EN60898, IEC60947/2				
08.62.0705	מא"ז 1X4A עד 1X25A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		126.00	
08.62.0710	מא"ז 1X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		127.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 213

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.0715	מא"ז 1X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		142.00	
08.62.0720	מא"ז 1X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		148.00	
08.62.0725	מא"ז 1X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		176.00	
08.62.0740	מא"ז 2X4A עד 2X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		278.00	
08.62.0745	מא"ז 2X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		314.00	
08.62.0750	מא"ז 2X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		329.00	
08.62.0755	מא"ז 2X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		385.00	
08.62.0760	מא"ז 3X4A עד 3X16A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		414.00	
08.62.0765	מא"ז 3X20A עד 3X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		417.00	
08.62.0770	מא"ז 3X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		417.00	
08.62.0775	מא"ז 3X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		474.00	
08.62.0780	מא"ז 3X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'		560.00	
08.62.0800	מא"ז אופיין K לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		138.00	
08.62.0810	מא"ז אופיין K לזרם 16 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		125.00	
08.62.0830	מא"ז אופיין K לזרם 20 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		143.00	
08.62.0840	מא"ז אופיין K לזרם 10 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		488.00	
08.62.0850	מא"ז אופיין K לזרם 16 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		514.00	
08.62.0860	מא"ז אופיין K לזרם 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		636.00	
08.62.0870	מא"ז אופיין K לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		652.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 214

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.0880	מא"ז אופיין K לזרם 50 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		705.00	
08.62.0890	מא"ז אופיין K לזרם 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		753.00	
08.62.0910	מא"ז אופיין D לזרם עד 32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		91.00	
08.62.0920	מא"ז אופיין D לזרם 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		103.00	
08.62.0930	מא"ז אופיין D לזרם 50-63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		220.00	
08.62.0940	מא"ז אופיין D לזרם עד 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		322.00	
08.62.0950	מא"ז אופיין D לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		373.00	
08.62.0960	מא"ז אופיין D לזרם 50-63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'		460.00	
08.62.1000	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X20A מתכוון	יח'		1,166.00	
08.62.1010	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X32A מתכוון	יח'		1,166.00	
08.62.1020	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X50A מתכוון	יח'		1,166.00	
08.62.1030	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X80A מתכוון	יח'		1,272.00	
08.62.1040	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X100A מתכוון	יח'		1,272.00	
08.62.1050	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X125A מתכוון	יח'		1,537.00	
08.62.1060	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X160A מתכוון	יח'		1,537.00	
להעברה בתת פרק 08.08.62					

15/01/2026
דף מס': 215

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.62.1070	מפסק עם הגנה מגנטית בלבד 3X200A מתכוון	יח'		1,537.00	
	סה"כ 08.08.62 מא"זים אופיין C ו- K (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.08.63 מאמ"תים				
	הערה: מאמ"תים כדוגמת "שניידר אלקטריק" או ש"ע				
08.63.0010	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		900.00	
08.63.0020	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		910.00	
08.63.0030	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,280.00	
08.63.0040	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,950.00	
08.63.0060	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		2,790.00	
08.63.0064	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,060.00	
08.63.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,070.00	
08.63.0066	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,410.00	
08.63.0067	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		2,140.00	
	להעברה בתת פרק 08.08.63				

15/01/2026
דף מס': 216

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0068	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		3,250.00	
08.63.0072	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		5,420.00	
08.63.0073	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		6,940.00	
08.63.0077	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		1,650.00	
08.63.0078	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		2,320.00	
08.63.0079	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		3,770.00	
08.63.0080	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		6,540.00	
08.63.0090	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		8,610.00	
08.63.0091	מאמ"תים עד 3X800 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		9,500.00	
08.63.0092	מאמ"תים עד 3X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		10,600.00	
08.63.0093	מאמ"תים עד 3X1250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		13,300.00	
08.63.0100	מפסק אוויר עד 3X800 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		17,030.00	
08.63.0110	מפסק אוויר עד 3X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		17,030.00	
08.63.0120	מפסק אוויר עד 3X1250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		17,650.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 217

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0130	מפסק אוויר עד 3X1600 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		21,050.00	
08.63.0135	מפסק אוויר 3X800 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		21,260.00	
08.63.0137	מפסק אוויר 3X1600 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		21,260.00	
08.63.0139	מפסק אוויר 3X2000 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		23,220.00	
08.63.0141	מפסק אוויר 3X2500 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		28,790.00	
08.63.0143	מפסק אוויר 3X3200 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		32,820.00	
08.63.0145	מפסק אוויר 3X4000 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		52,010.00	
08.63.0148	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכונן (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,410.00	
08.63.0151	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכונן (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,440.00	
08.63.0161	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכונן (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,520.00	
08.63.0171	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכונן (לרבות ידית רגילה)	יח'		2,730.00	
08.63.0180	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכונן (לרבות ידית רגילה)	יח'		3,920.00	
08.63.0182	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		6,560.00	
08.63.0184	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		10,190.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 218

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0186	מאמ"תים עד 3X800 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		11,350.00	
08.63.0188	מאמ"תים עד 3X1000 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		12,180.00	
08.63.0190	מאמ"תים עד 3X1250 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		12,470.00	
08.63.0192	מאמ"תים עד 3X1600 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		15,070.00	
08.63.0200	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה	יח'		1,800.00	
08.63.0202	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה	יח'		1,920.00	
08.63.0204	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה	יח'		1,960.00	
08.63.0206	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה	יח'		3,720.00	
08.63.0208	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה	יח'		5,200.00	
08.63.0210	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		8,770.00	
08.63.0212	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		13,620.00	
08.63.0214	מאמ"תים עד 3X800 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		15,070.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 219

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0216	מאמ"תים עד 3X1000 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		16,510.00	
08.63.0218	מאמ"תים עד 3X1250 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		16,720.00	
08.63.0220	מאמ"תים עד 3X1600 אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה, לרבות ידית רגילה	יח'		21,260.00	
08.63.0230	מאמ"תים עד 40X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,160.00	
08.63.0231	מאמ"תים עד 4X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,160.00	
08.63.0232	מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,480.00	
08.63.0233	מאמ"תים עד 4X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		2,540.00	
08.63.0234	מאמ"תים עד 4x250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		3,720.00	
08.63.0240	מאמ"תים עד 4x40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,370.00	
08.63.0241	מאמ"תים עד 4X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,370.00	
08.63.0242	מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,730.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 220

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0243	מאמ"תים עד 4X160 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		2,850.00	
08.63.0244	מאמ"תים עד 4x250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		4,440.00	
08.63.0245	מאמ"תים עד 4x400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		7,220.00	
08.63.0246	מאמ"תים עד 4X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		9,290.00	
08.63.0250	מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		1,790.00	
08.63.0251	מאמ"תים עד 4X160 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		3,150.00	
08.63.0252	מאמ"תים עד 4X250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'		4,950.00	
08.63.0253	מאמ"תים עד 4X400 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		8,700.00	
08.63.0254	מאמ"תים עד 4X630 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		11,000.00	
08.63.0255	מאמ"תים עד 4X800 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		13,000.00	
08.63.0256	מאמ"תים עד 4X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		13,740.00	
08.63.0257	מאמ"תים עד 4X1250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		16,240.00	
08.63.0258	מאמ"תים עד 4X1600 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		20,900.00	
08.63.0260	מפסק אוויר עד 4x800 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		21,470.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 221

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0261	מפסק אוויר עד 4X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		21,470.00	
08.63.0262	מפסק אוויר עד 4x1250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		22,650.00	
08.63.0263	מפסק אוויר עד 4X1600 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		26,630.00	
08.63.0270	מפסק אוויר עד 4x800 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		27,450.00	
08.63.0271	מפסק אוויר עד 4X1600 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		27,450.00	
08.63.0273	מפסק אוויר עד 4x2000 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		30,650.00	
08.63.0274	מפסק אוויר עד 4X2500 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		38,180.00	
08.63.0275	מפסק אוויר עד 4X3200 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		43,860.00	
08.63.0276	מפסק אוויר עד 4X4000 אמפר כושר ניתוק 65 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		68,110.00	
08.63.0280	מאמ"תים עד 4x40 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,860.00	
08.63.0281	מאמ"תים עד 4X63 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,860.00	
08.63.0282	מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		1,920.00	
08.63.0283	מאמ"תים עד 4X160 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		3,580.00	
08.63.0284	מאמ"תים עד 4x250 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'		5,530.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 222

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0285	מאמ"תים עד 4X400 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		8,620.00	
08.63.0286	מאמ"תים עד 4x630 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'		13,620.00	
08.63.0300	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		1,060.00	
08.63.0310	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		950.00	
08.63.0320	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X160 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		870.00	
08.63.0330	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		800.00	
08.63.0340	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X400 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		710.00	
08.63.0350	תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X630 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'		980.00	
08.63.0400	יחידת הגנה אלקטרונית סטנדרטית למפסקים 630-3200A דגם LI ללא תצוגה	יח'		1,100.00	
08.63.0410	יחידת הגנה אלקטרונית סטנדרטית למפסקים 630-3200A דגם LSI ללא תצוגה	יח'		2,060.00	
08.63.0420	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LI עם תצוגה ולדים (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		2,820.00	
08.63.0430	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LSI עם תצוגה ולדים (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		4,330.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 223

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0440	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LSIG עם תצוגה ולדים (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		5,780.00	
08.63.0450	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LI עם תצוגה ולדים ENERGY (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		3,650.00	
08.63.0460	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LSI עם תצוגה ולדים ENERGY (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		5,630.00	
08.63.0470	יחידת הגנה אלקטרונית מתקדמת למפסקים 630-4000A דגם LSIG עם תצוגה ולדים ENERGY (לא כולל מש"ז חיצוני)	יח'		7,640.00	
08.63.0500	בלוק פחת משולב עבור מאמ"ת 100-160 אמפר	יח'		3,508.80	
08.63.0510	בלוק פחת משולב עבור מאמ"ת 250 אמפר	יח'		5,779.20	
08.63.0520	בלוק פחת משולב עבור מאמ"ת 400-630 אמפר	יח'		7,430.40	
08.63.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'		420.00	
08.63.0610	סליל הפסקה TC למאמ"ת עד A3X4000	יח'		850.00	
08.63.0660	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x630-1250 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NT או ש"ע	יח'		5,210.00	
08.63.0665	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x1600 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NT או ש"ע	יח'		6,190.00	
08.63.0670	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x800-1600 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NW או ש"ע	יח'		9,970.00	
08.63.0675	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x2000 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NW או ש"ע	יח'		10,220.00	
08.63.0680	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x2500 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NW או ש"ע	יח'		10,680.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 224

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0685	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x3200 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NW או ש"ע	יח'		14,650.00	
08.63.0688	עגלת שליפה למפסק אוויר 3x4000 אמפר דוגמת שניידר אלקטריק דגם NW או ש"ע	יח'		16,410.00	
08.63.0700	מגעי עזר למאמ"ת עד 630A	יח'		248.00	
08.63.0710	מגעי עזר למאמ"ת 800-1600A	יח'		372.00	
08.63.0750	ידית מצמד ומאריך למאמ"ת עד A3X250	יח'		420.00	
08.63.0760	ידית מצמד ומאריך למאמ"ת עד A3X630	יח'		560.00	
08.63.0800	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 3X160 אמפר	יח'		2,580.00	
08.63.0810	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר	יח'		3,280.00	
08.63.0820	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל 3X630-1600A אמפר	יח'		4,230.00	
08.63.0830	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל 3X800-3200A אמפר	יח'		4,540.00	
08.63.0850	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 3x250 אמפר	יח'		970.00	
08.63.0860	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 3x400 אמפר	יח'		1,140.00	
08.63.0870	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 3x630 אמפר	יח'		1,300.00	
08.63.0880	חיגור מכני בין מפסקים בגודל 800-1,250 אמפר	יח'		1,860.00	
08.63.0882	חיגור מכני גמיש בין מפסקים בגודל 630-4,000 אמפר	יח'		3,850.00	
08.63.0890	כיסוי למגעים עבור NZM XKSA או ש"ע	יח'		70.00	
להעברה בתת פרק 08.08.63					

15/01/2026
דף מס': 225

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.63.0900	מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים ממונעים 3X250 אמפר, כושר ניתוק 25KA מותקנים על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לאכולל בקר החלפה)	יח'		12,900.00	
08.63.0910	מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים ממונעים 4X250 אמפר, כושר ניתוק 25KA מותקנים על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לאכולל בקר החלפה)	יח'		13,730.00	
08.63.0920	מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים ממונעים 3X630 אמפר, כושר ניתוק 36KA מותקנים על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לאכולל בקר החלפה)	יח'		22,290.00	
08.63.0930	מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מפסקי אוויר ממונעים 3X1600 אמפר, כושר ניתוק 42KA עם הגנות אלקטרוניות, לרבות עגלת שליפה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לא כולל בקר החלפה)	יח'		60,680.00	
08.63.0940	מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מפסקי אוויר ממונעים 3X2000 אמפר, כושר ניתוק 42KA עם הגנות אלקטרוניות, לרבות עגלת שליפה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לא כולל בקר החלפה)	יח'		71,830.00	
סה"כ 08.08.63 מאמ"תים (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.64 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים</u>				
08.64.0010	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'		438.00	
08.64.0020	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'		575.00	
08.64.0030	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'		880.00	
להעברה בתת פרק 08.08.64					

15/01/2026
דף מס': 226

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.64.0040	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'		900.00	
08.64.0050	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		438.00	
08.64.0060	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		542.00	
08.64.0070	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 20 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		542.00	
08.64.0080	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		613.00	
08.64.0090	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		990.00	
08.64.0100	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'		1,410.00	
08.64.0300	בלוק 2 מגעי עזר למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'		60.20	
08.64.0310	מגע תקלה ומגע מידי למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'		109.00	
08.64.0400	סליל עבודה/הפסקה למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'		184.00	
08.64.0410	סליל חוסר מתח למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'		184.00	
סה"כ 08.08.64 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.65 מפסקי זרם					
08.65.0010	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר	יח'		103.00	
08.65.0020	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 25 אמפר	יח'		152.00	
08.65.0025	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 40 אמפר	יח'		192.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 227

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0030	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 63 אמפר	יח'		237.00	
08.65.0100	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 12 אמפר	יח'		114.00	
08.65.0110	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X25 אמפר	יח'		141.00	
08.65.0115	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X40 אמפר	יח'		237.00	
08.65.0120	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X63 אמפר	יח'		304.00	
08.65.0130	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X100 אמפר	יח'		402.00	
08.65.0200	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X12 אמפר	יח'		152.00	
08.65.0210	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X25 אמפר	יח'		206.00	
08.65.0220	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X40 אמפר	יח'		361.00	
08.65.0230	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X63 אמפר	יח'		475.00	
08.65.0240	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X100 אמפר	יח'		681.00	
08.65.0250	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X160 אמפר	יח'		1,050.00	
08.65.0260	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X200 אמפר	יח'		1,370.00	
08.65.0270	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X250 אמפר	יח'		1,920.00	
08.65.0280	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X315 אמפר	יח'		2,170.00	
08.65.0290	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X400 אמפר	יח'		3,300.00	
08.65.0300	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X630 אמפר	יח'		4,850.00	
08.65.0310	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X800 אמפר	יח'		8,570.00	
08.65.0320	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X1000 אמפר	יח'		10,190.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 228

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0330	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X1250 אמפר	יח'		12,280.00	
08.65.0340	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X1600 אמפר	יח'		19,200.00	
08.65.0350	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X2000 אמפר	יח'		20,020.00	
08.65.0360	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X12 אמפר	יח'		192.00	
08.65.0362	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X25 אמפר	יח'		256.00	
08.65.0364	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X40 אמפר	יח'		409.00	
08.65.0366	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X63 אמפר	יח'		547.00	
08.65.0368	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X100 אמפר	יח'		780.00	
08.65.0370	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X160 אמפר	יח'		1,160.00	
08.65.0372	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X200 אמפר	יח'		1,370.00	
08.65.0374	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X250 אמפר	יח'		2,030.00	
08.65.0376	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X315 אמפר	יח'		2,400.00	
08.65.0378	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X400 אמפר	יח'		3,610.00	
08.65.0380	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X630 אמפר	יח'		5,200.00	
08.65.0382	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X800 אמפר	יח'		11,560.00	
08.65.0384	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1000 אמפר	יח'		13,730.00	
08.65.0386	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1250 אמפר	יח'		15,790.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 229

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0388	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1600 אמפר	יח'		23,220.00	
08.65.0390	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X2000 אמפר	יח'		24,050.00	
08.65.0400	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		111.00	
08.65.0410	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		126.00	
08.65.0415	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		186.00	
08.65.0420	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		217.00	
08.65.0500	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		147.00	
08.65.0510	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		186.00	
08.65.0515	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		260.00	
08.65.0520	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		361.00	
08.65.0530	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X100 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		454.00	
08.65.0600	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		192.00	
08.65.0610	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		222.00	
08.65.0615	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		335.00	
08.65.0620	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		418.00	
08.65.0630	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X100 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		920.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 230

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0640	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X160 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		1,280.00	
08.65.0650	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X250 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		1,980.00	
08.65.0660	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X400 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		3,570.00	
08.65.0670	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X630 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		5,850.00	
08.65.0680	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		237.00	
08.65.0682	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		320.00	
08.65.0684	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		485.00	
08.65.0686	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		671.00	
08.65.0688	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X100 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		1,900.00	
08.65.0690	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X160 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		2,300.00	
08.65.0692	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X250 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		3,610.00	
08.65.0694	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X400 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		6,640.00	
08.65.0696	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X630 אמפר, עם מצב מופסק	יח'		8,050.00	
08.65.0698	בורר עד 4 קומות, 4 מצבים 1-0-2-3	יח'		410.00	
08.65.0699	בורר עד 5 קומות, 4 מצבים 1-0-2-3	יח'		490.00	
08.65.0700	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 12 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		103.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 231

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0710	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 25 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		125.00	
08.65.0715	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 40 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		173.00	
08.65.0720	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 63 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		222.00	
08.65.0800	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 12 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		136.00	
08.65.0810	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 25 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		181.00	
08.65.0815	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 40 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		248.00	
08.65.0820	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 63 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		310.00	
08.65.0830	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 100 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		454.00	
08.65.0900	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 12 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		179.00	
08.65.0910	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 25 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		227.00	
08.65.0915	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 40 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		320.00	
08.65.0920	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 63 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		413.00	
08.65.0930	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 100 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		920.00	
08.65.0940	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 160 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		1,230.00	
08.65.0950	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 250 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		1,790.00	
08.65.0960	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 315 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		1,980.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 232

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.0970	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 400 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		3,280.00	
08.65.0980	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 630 אמפר, בלי מצב אפס	יח'		5,520.00	
	מפסקי זרם מודולריים להתקנה על פס דין תוצרת HAGER דוגמת "מולכו" או ש"ע				
08.65.1100	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X16 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		38.20	
08.65.1110	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X25 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		45.40	
08.65.1120	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X32 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		53.00	
08.65.1130	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X40 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		73.00	
08.65.1140	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X63 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		76.00	
08.65.1150	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X80 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		83.00	
08.65.1160	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X100 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		88.00	
08.65.1170	מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X125 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		104.00	
08.65.1200	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X16 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		64.00	
08.65.1210	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X25 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		72.20	
08.65.1220	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X32 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		73.30	
08.65.1230	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X40 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		97.00	
08.65.1240	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X63 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		120.00	

להעברה בתת פרק 08.08.65

15/01/2026
דף מס': 233

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.65.1250	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X80 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		176.00	
08.65.1260	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X100 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		184.00	
08.65.1270	מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X125 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		219.00	
08.65.1300	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X16 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		74.00	
08.65.1310	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X25 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		74.00	
08.65.1320	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X32 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		95.00	
08.65.1330	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X40 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		158.00	
08.65.1340	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X63 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		181.00	
08.65.1350	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X80 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		212.00	
08.65.1360	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X100 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		226.00	
08.65.1370	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 3X125 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		269.00	
08.65.1400	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X16 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		144.00	
08.65.1410	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X25 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		159.00	
08.65.1420	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X32 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		170.00	
08.65.1430	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X40 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		310.00	
08.65.1440	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X63 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		333.00	
להעברה בתת פרק 08.08.65					

15/01/2026
דף מס': 234

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.65.1450	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X80 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		377.00	
08.65.1460	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X100 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		388.00	
08.65.1470	מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם 4X125 אמפר להתקנה על פס דין	יח'		457.00	
08.65.1500	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 1X25 אמפר ללא מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		73.30	
08.65.1510	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 2X25 אמפר ללא מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		142.00	
08.65.1550	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 1X25 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		69.10	
08.65.1560	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 2X25 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		141.00	
08.65.1570	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 1X40 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		88.00	
08.65.1580	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 2X40 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		151.00	
08.65.1590	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 3X40 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		260.00	
08.65.1600	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 4X40 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		343.00	
08.65.1610	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 2X63 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		310.00	
08.65.1620	מפסקי זרם מודולריים מחליפים לזרם 4X63 אמפר עם מצב אפס להתקנה על פס דין	יח'		588.00	
סה"כ 08.08.65 מפסקי זרם (להעברה לדף ריכוז)					
<u>תת פרק 08.08.66 ממסרים ומגענים</u>					
08.66.0010	ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים	יח'		116.00	
08.66.0015	ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוז	יח'		129.00	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 235

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0020	בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים	יח'		49.00	
08.66.0030	ממסר פיקוד נשלף - 11 פינים	יח'		130.00	
08.66.0035	ממסר פיקוד נשלף - 11 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוח	יח'		142.00	
08.66.0040	בסיס לממסר פיקוד נשלף - 11 פינים	יח'		55.00	
08.66.0042	ממסר פיקוד נשלף - 14 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוח	יח'		195.00	
08.66.0050	ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		165.00	
08.66.0060	ממסר צעד דו קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		189.00	
08.66.0070	ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		266.00	
08.66.0100	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 1 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		416.00	
08.66.0110	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 24 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		372.00	
08.66.0120	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 50 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		722.00	
08.66.0130	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 70 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		1,020.00	
08.66.0140	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 104 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		1,140.00	
08.66.0150	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 140 אמפר עם מגעי עזר מחליפים	יח'		2,520.00	
08.66.0160	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 150 אמפר אלקטרוני עם מגעי עזר מחליפים	יח'		3,720.00	
08.66.0170	ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 220 אמפר אלקטרוני עם מגעי עזר מחליפים	יח'		4,380.00	
08.66.0180	ממסר פיקוד טרמיסטורים, לרבות הגנת קצר בקו ולחצן איפוס ידני	יח'		720.00	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 236

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0200	ממסר פחת 2X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		325.00	
08.66.0210	ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		335.00	
08.66.0220	ממסר פחת 4X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		380.00	
08.66.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		413.00	
08.66.0240	ממסר פחת 4X63 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		750.00	
08.66.0250	ממסר פחת 4X80 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		990.00	
08.66.0260	ממסר פחת 4X100 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		990.00	
08.66.0310	ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		410.00	
08.66.0320	ממסר פחת 4X25 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		520.00	
08.66.0330	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		520.00	
08.66.0340	ממסר פחת 4X63 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		820.00	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 237

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0345	ממסר פחת 4X80 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		960.00	
08.66.0350	ממסר פחת 4X100 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם A, מתוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		980.00	
08.66.0360	ממסר פחת משולב 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A לרבות מא"ז אופיין C	יח'		475.00	
08.66.0370	ממסר פחת משולב 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A לרבות מא"ז אופיין C	יח'		750.00	
08.66.0380	פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 250 אמפר	יח'		2,730.00	
08.66.0382	פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 400 אמפר	יח'		3,980.00	
08.66.0384	פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 630 אמפר	יח'		5,490.00	
	הערה: תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או "ארכה" או ש"ע				
08.66.0400	ממסרי השהיה אלקטרוניים, להשהיה קבועה עם מגע מתחלף	יח'		318.00	
08.66.0410	ממסרי השהיה אלקטרוניים עם ויסות זמן עם מגע מתחלף	יח'		371.00	
08.66.0450	קוצב זמן מהבהב סימטרי	יח'		413.00	
08.66.0460	קוצב זמן מהבהב עם ויסות זמן פעולה וזמן מחזור	יח'		541.00	
08.66.0500	ממסרים לחוסר פזה למתח תלת פאזי 3X400 וולט	יח'		520.00	
08.66.0505	ממסרים לחוסר מתח פעולה ב- 24VDC, דגם DSK2, תוצרת SYRELEC או ש"ע	יח'		450.00	
08.66.0510	מפסק שעון עם רזרבה מכאנית של 24 שעות (שעון שבת)	יח'		419.00	

להעברה בתת פרק 08.08.66

15/01/2026
דף מס': 238

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	הערה: תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע				
08.66.0515	מפסק שעון דיגיטלי יומי עם רזרבה מכאנית של 24 שעות (שעון שבת)	יח'		460.00	
08.66.0518	מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי	יח'		551.00	
08.66.0520	מפסק שעון ללא רזרבה מכאנית	יח'		254.00	
08.66.0525	שעון אסטרונומי ערוץ אחד	יח'		1,360.00	
08.66.0526	שעון אסטרונומי שני ערוצים	יח'		1,840.00	
08.66.0540	שעון אסטרונומי לתזמון תאורת חוץ עפ"י שעות זריחה ושקיעה לאורך השנה, אינו דורש כיוון למשך 15 שנים, מותקן על פס DIN, השעון הפנימי מגובה בסוללה, דגם "שכו" כדוגמת "בר-אור" או ש"ע	יח'		1,170.00	
08.66.0545	שעון המעביר מערכת למצב שבת או חג ובחזרה לפי זמני כניסה ויציאה, אינו דורש כיוון למשך 15 שנים, השבתומט כולל שעון מדויק, לוח חגי ישראל ומחשב אסטרונומי, מותקן על פס DIN, השעון הפנימי מגובה בסוללה, דגם "שבתומט" כדוגמת "בר-אור" או ש"ע	יח'		1,170.00	
08.66.0550	שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, ערוץ אחד, דגם "EE180 Hager" כדוגמת "מולכו" או ש"ע	יח'		1,360.00	
08.66.0555	שעון אסטרונומי למרכזיות תאורת חוץ, מותקן על פס DIN, שני ערוצים, דגם "Hager EE181" כדוגמת "מולכו" או ש"ע	יח'		1,840.00	
08.66.0570	אוטומט חדר מדרגות	יח'		207.00	
08.66.0597	מגענים חד קוטביים מודולריים לזרם 1X25 אמפר AC1	יח'		110.00	
08.66.0598	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12 אמפר 5.5KW - AC3	יח'		227.00	
08.66.0599	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3	יח'		330.00	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 239

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0601	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 11KW - AC3	יח'		464.00	
08.66.0605	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר 15KW - AC3	יח'		526.00	
08.66.0607	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר 18.5KW - AC3	יח'		686.00	
08.66.0610	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר 22KW - AC3	יח'		920.00	
08.66.0615	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 65 אמפר 30KW - AC3	יח'		1,270.00	
08.66.0620	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 80 אמפר 37KW - AC3	יח'		1,790.00	
08.66.0622	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 95 אמפר 45KW - AC3	יח'		2,030.00	
08.66.0623	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 115 אמפר 55KW - AC3	יח'		2,270.00	
08.66.0625	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 150 אמפר 75KW - AC3	יח'		2,630.00	
08.66.0627	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 185 אמפר 90KW - AC3	יח'		2,870.00	
08.66.0628	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 225 אמפר 110KW - AC3	יח'		3,410.00	
08.66.0630	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 265 אמפר 180KW - AC3	יח'		5,160.00	
08.66.0640	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 330 אמפר 160KW - AC3	יח'		6,750.00	
08.66.0645	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 400 אמפר 200KW - AC3	יח'		6,910.00	
08.66.0650	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 500 אמפר 250KW - AC3	יח'		10,320.00	
08.66.0660	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 630 אמפר 335KW - AC3	יח'		18,270.00	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 240

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0670	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 800 אמפר 450KW - AC3	יח'		20,330.00	
08.66.0700	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 25 אמפר AC3	יח'		557.00	
08.66.0710	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 50 אמפר AC3	יח'		1,410.00	
08.66.0720	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 80 אמפר AC3	יח'		2,330.00	
08.66.0725	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 150 אמפר AC3	יח'		3,150.00	
08.66.0730	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 265 אמפר AC3	יח'		5,940.00	
08.66.0740	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 330 אמפר AC3	יח'		6,810.00	
08.66.0750	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 500 אמפר AC3	יח'		11,460.00	
08.66.0760	מגענים ארבע קוטביים לזרם עד 630 אמפר AC3	יח'		24,560.00	
08.66.0800	מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה	יח'		588.00	
08.66.0810	מגענים למיתוג קבלים KVAR16.7, עם נגדי פריקה	יח'		660.00	
08.66.0820	מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה	יח'		850.00	
08.66.0830	מגענים למיתוג קבלים KVAR25, עם נגדי פריקה	יח'		900.00	
08.66.0840	מגענים למיתוג קבלים KVAR40, עם נגדי פריקה	יח'		1,670.00	
08.66.0850	מגענים למיתוג קבלים KVAR60, עם נגדי פריקה	יח'		1,960.00	
08.66.0900	מגען עליון למגען עד 45KW	יח'		24.80	
להעברה בתת פרק 08.08.66					

15/01/2026
דף מס': 241

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.66.0905	מגע עזר עליון מושהה למגען עד 45KW	יח'		64.00	
08.66.0910	בלוק מגעי עזר עליון למגען עד 45KW	יח'		72.20	
08.66.0920	בלוק מגעי עזר להרכבה צידית למגען עד 45KW	יח'		58.80	
08.66.0925	בלוק מגעי עזר להרכבה צידית למגען 55-800KW	יח'		87.00	
08.66.0940	חיגור מכני למגענים תלת קוטביים עד 18.5KW	יח'		111.00	
08.66.0945	חיגור מכני למגענים תלת קוטביים עד 22-45KW	יח'		217.00	
08.66.0950	חיגור מכני למגענים תלת קוטביים עד 55-160KW	יח'		325.00	
08.66.0955	חיגור מכני למגענים תלת קוטביים עד 200-400KW	יח'		392.00	
08.66.0960	חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 18.5KW	יח'		111.00	
08.66.0965	חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 22-37KW	יח'		212.60	
08.66.0970	חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 55-160KW	יח'		330.00	
08.66.0975	חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 200-400KW	יח'		392.00	
08.66.0980	חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 475-560KW	יח'		1,190.00	
08.66.2000	סליל למגען בגודל עד 18.5KW	יח'		170.00	
08.66.2010	סליל למגען בגודל 28KW-30KW	יח'		299.00	
08.66.2020	סליל למגען בגודל 37KW-75KW	יח'		717.00	
סה"כ 08.08.66 ממסרים ומגענים (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 242

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.68 נתיכים ומנתקי מבטיחים					
08.68.0010	מנתק מבטיחים 3X32A לרבות נתיכי HRC	יח'		172.00	
08.68.0015	מנתק מבטיחים 1X32A לרבות נתיך HRC	יח'		89.00	
08.68.0020	מנתק מבטיחים בעומס 3X160 אמפר (גודל 00)	יח'		481.00	
08.68.0030	מנתק מבטיחים בעומס 3X250 אמפר (גודל 1)	יח'		716.00	
08.68.0040	מנתק מבטיחים בעומס 3X400 אמפר (גודל 2)	יח'		980.00	
08.68.0050	מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 100 אמפר (גודל 00)	יח'		35.00	
08.68.0060	מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 160 אמפר (גודל 00)	יח'		49.20	
08.68.0070	מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 250 אמפר (גודל 1)	יח'		90.00	
08.68.0080	מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 400 אמפר (גודל 2)	יח'		117.00	
08.68.0090	בסיס יחיד למבטיחי סכין עד 160 אמפר	יח'		92.00	
08.68.0100	בסיס יחיד למבטיחי סכין עד 250 אמפר	יח'		240.00	
08.68.0110	בסיס יחיד למבטיחי סכין עד 400 אמפר	יח'		273.00	
08.68.0120	בסיס משולש למבטיחי סכין עד 160 אמפר	יח'		262.00	
08.68.0130	בסיס משולש למבטיחי סכין עד 250 אמפר	יח'		569.00	
08.68.0140	בסיס משולש למבטיחי סכין עד 400 אמפר	יח'		800.00	
08.68.0150	ידית שליפה למבטיח יחיד	יח'		101.00	
08.68.0160	מבטיחים דגם מתברג עד 25 אמפר עם נתיך, לרבות מכסה מתברג	יח'		44.90	
08.68.0170	מבטיחים דגם מתברג עד 35 אמפר עם נתיך, לרבות מכסה מתברג	יח'		77.00	
להעברה בתת פרק 08.08.68					

15/01/2026
דף מס': 243

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.68.0180	מבטיחים דגם מתברג עד 63 אמפר עם נתיך, לרבות מכסה מתברג	יח'		77.00	
08.68.0190	מבטיחים דגם מתברג עד 80 אמפר עם נתיך, לרבות מכסה מתברג	יח'		140.00	
08.68.0200	מבטיחים דגם מתברג עד 100 אמפר עם נתיך, לרבות מכסה מתברג	יח'		140.00	
08.68.0210	מבטיחים דגם מתברג זעיר עד 32 אמפר עם נתיך	יח'		41.60	
08.68.0300	נתיכים גליליים 500 VAC 120KA בגודל 10X38, עד A32	יח'		9.30	
08.68.0310	נתיכים גליליים 500 VAC 120KA בגודל 14X51, עד A50	יח'		13.10	
08.68.0320	נתיכים גליליים 500 VAC 120KA בגודל 22X58, עד A125	יח'		25.20	
סה"כ 08.08.68 נתיכים ומנתקי מבטיחים (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה					
08.69.0010	שנאי פיקוד עד 100 וולט אמפר	יח'		280.00	
08.69.0020	שנאי פיקוד עד 300 וולט אמפר	יח'		400.00	
08.69.0030	שנאי פיקוד עד 500 וולט אמפר	יח'		700.00	
08.69.0040	שנאי פיקוד עד 750 וולט אמפר	יח'		750.00	
08.69.0050	שנאי פיקוד עד 1000 וולט אמפר	יח'		1,070.00	
08.69.0060	שנאי פיקוד עד 2000 וולט אמפר	יח'		1,480.00	
08.69.0200	קבל גלילי תלת פאזי 2.5 קוא"ר	יח'		276.00	
08.69.0210	קבל גלילי תלת פאזי 5 קוא"ר	יח'		335.00	
08.69.0220	קבל גלילי תלת פאזי 7.5 קוא"ר	יח'		400.00	
08.69.0230	קבל גלילי תלת פאזי 10 קוא"ר	יח'		430.00	
08.69.0240	קבל גלילי תלת פאזי 15 קוא"ר	יח'		640.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 244

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0250	קבל גלילי תלת פאזי 20 קוא"ר	יח'		710.00	
08.69.0260	קבל גלילי תלת פאזי 25 קוא"ר	יח'		770.00	
08.69.0270	קבל גלילי תלת פאזי 30 קוא"ר	יח'		1,020.00	
08.69.0280	קבל גלילי תלת פאזי 35 קוא"ר	יח'		1,230.00	
08.69.0290	קבל גלילי תלת פאזי 40 קוא"ר	יח'		1,320.00	
08.69.0300	קבל גלילי תלת פאזי 45 קוא"ר	יח'		1,570.00	
08.69.0310	קבל גלילי תלת פאזי 50 קוא"ר	יח'		1,800.00	
08.69.0320	בקר פיקוד קבלים ל-2 דרגות	יח'		1,560.00	
08.69.0325	בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות	יח'		1,800.00	
08.69.0330	בקר פיקוד קבלים ל-8 דרגות	יח'		1,920.00	
08.69.0335	בקר פיקוד קבלים ל-12 דרגות	יח'		2,060.00	
08.69.0350	ספק כח מיוצב VDC24 דוגמת "למדא" או ש"ע עד A5	יח'		900.00	
08.69.0360	ספק כח מיוצב VDC24 דוגמת "למדא" או ש"ע עד A10	יח'		1,300.00	
08.69.0370	ספק כח מיוצב VDC24 דוגמת "למדא" או ש"ע עד A20	יח'		2,300.00	
08.69.0373	ספק כח KF 24VDC דגם PS-22 או ש"ע	יח'		4,800.00	
08.69.0375	ספק כח לבקר CTI דגם 24VDG2513 או ש"ע	יח'		6,500.00	
08.69.0378	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה ISO - B 556	יח'		323.00	
08.69.0379	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 2 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B2 556	יח'		360.00	
08.69.0380	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B4 556	יח'		780.00	
08.69.0381	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B8 556	יח'		840.00	

להעברה בתת פרק 08.08.69

15/01/2026
דף מס': 245

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0382	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 12 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B12 556	יח'		1,320.00	
08.69.0385	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 16 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B16 556	יח'		1,490.00	
08.69.0400	מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד קוטביים 10 אמפר	יח'		93.00	
08.69.0410	מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו קוטביים 10 אמפר	יח'		100.00	
08.69.0420	מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס	יח'		104.00	
08.69.0430	מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר ללא מצב אפס	יח'		102.00	
08.69.0440	מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס	יח'		112.00	
08.69.0450	מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו-קוטביים 10 אמפר ללא מצב אפס	יח'		112.00	
08.69.0460	לחצן הפעלה/הפסקה	יח'		92.00	
08.69.0470	לחצן שלושה מגעים	יח'		112.00	
08.69.0475	לחצן ארבעה מגעים	יח'		147.00	
08.69.0480	לחצן הפסקה ננעל	יח'		158.00	
08.69.0485	לחצן פטריה ננעל עד 4 מגעים	יח'		205.00	
08.69.0490	לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח	יח'		220.00	
08.69.0520	מפסק גבול גלגלת פלסטי ללוח חשמל כדוגמת או.אם.אס.טי דגם FP 531-M2 או ש"ע	יח'		210.00	
08.69.0522	מפסק גבול גלגלת מתכתי ללוח חשמל כדוגמת או.אם.אס.טי דגם FD 531-M2 או ש"ע	יח'		247.00	
08.69.0523	מפסק גבול דגלון פלסטי ללוח חשמל כדוגמת או.אם.אס.טי דגם FP 525-M2 או ש"ע	יח'		195.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 246

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0524	מפסק גבול דגלון מתכתי ללוח חשמל כדוגמת א.א.ס.ט.י דגם FD 525-M2 או ש"ע	יח'		212.00	
08.69.0525	בקר לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, לרבות כניסה מגלאי נוכחות (משולם בנפרד), מגביל זרם הנעה לתאורת לד ויציאה לניתוק מזגן VRF (מגעים יבשים NO/NC) או לניתוק מזגן רגיל באמצעות יחידת הפעלה מסדרת EN-AMAC. הבקר כולל מפסק עוקף כח לתאורה דגם EN-AM-2020 דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		750.00	
08.69.0527	יחידה לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, היחידה כוללת שני מגעים (מגעים יבשים NO/NC) למיתוג מעגלי תאורה ומגע יבש מחליף למיתוג כניסת בקרה של מזגן אוויר דגם BP?? EN-CON-2021 דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		660.00	
08.69.0529	יחידה לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, היחידה כוללת שני מגעים (מגעים יבשים NO/NC) למיתוג מעגלי תאורה ומגע יבש מחליף למיתוג כניסת בקרה של מזגן אוויר דגם EN-CON-2021 דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		590.00	
08.69.0531	יחידה לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, היחידה כוללת כניסת פיקוד שבת, משעון שבת מרכזי או ממערכת בקרה מרכזית דגם EN-REL-2021 דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		713.00	
08.69.0533	יחידה למיתוג והפעלה למיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, היחידה מסופקת עם שקע אינטגרלי, ישראלי או בריטי או ללא שקע להתחברות ישירה למזגן, דגם 1EN-ACCON-202 דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		680.00	
08.69.0540	תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית IP55 דוגמת תוצרת "Hager" המשווק ע"י "מולכו" או ש"ע	יח'		700.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 247

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0545	תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית שקועה IP55 דוגמת תוצרת "Hager" המשווק ע"י "מולכו" או ש"ע	יח'		730.00	
08.69.0550	מאוורר ללוח חשמל עד 70 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן	יח'		915.00	
08.69.0555	מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן	יח'		1,140.00	
08.69.0557	פילטר יציאה 125X125 IP54 עבור מאוורר עם פילטר 56 מ"ק/ש'	יח'		180.00	
08.69.0558	מסנן רזרבי לפילטר יציאה	יח'		47.00	
08.69.0560	גוף חימום ללוח W90	יח'		600.00	
08.69.0564	בקר להפעלת דיזל גנרטור דגם SEA-7320DEEP כדוגמת שמרלינג או ש"ע, לרבות כרטיס תקשורת MODBUS וכתוביות בעברית	יח'		9,600.00	
08.69.0565	מהדק פורק מתח יתר עד 4 מ"מ"ר לרבות כל האביזרים הנלווים	יח'		108.00	
08.69.0567	מהדק עבור משני זרם לרבות כל האביזרים הנלווים	יח'		54.00	
08.69.0570	מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך עד 4 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		9.00	
08.69.0571	מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 6 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		12.00	
08.69.0572	מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 מ"מ"ר ועד 25 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		22.00	
08.69.0573	מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 35 מ"מ"ר ועד 50 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		26.80	
08.69.0574	מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 70 מ"מ"ר ועד 95 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		38.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 248

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0575	מהדק מסילה עם נתיך למוליך עד 4 מ"מ"ר לרבות מספור המהדק	יח'		39.00	
08.69.0577	מהדק פיזז למוליך עד 4 מ"מ"ר לרבות נורית 24V או 220V לרבות כל האביזרים הנלווים	יח'		76.00	
08.69.0580	טרמוסטט ללוח חימום/אוורור	יח'		258.00	
08.69.0581	בקר משאבה - מגוף דגם AM-740E כדוגמת אמדר או ש"ע	קומפ'		3,905.00	
08.69.0582	מחלף אוטומטי למשאבות דגם AM-442 כדוגמת אמדר או ש"ע	קומפ'		2,530.00	
08.69.0583	בקר להפעלת משאבות ניקוז וביוב (2) משאבות) עם מסך תצוגה גרפי צבעוני, דו"ח אירועים ותקלות עד 1,000 רישומים לרבות תאריך ושעה, דוגמת "אלנט XP" או ש"ע	יח'		1,177.00	
08.69.0584	בקר השליל עומסים כתלות בהספק הגנרטור וירידה בתדר הגנרטור, עם מסך גרפי צבעוני דו"ח אירועים ותקלות עד 1,000 רישומים לרבות תאריך ושעה, דוגמת "אלנט GLS" או ש"ע	יח'		5,533.00	
08.69.0585	בקר החלפה חח"י/גנרטור עם אלגוריתם לבדיקת חווט ואיסוף נתונים של ארועים בחשמל דוגמת "אלנט CO" או ש"ע	יח'		5,640.00	
08.69.0590	בקר החלפה חח"י/גנרטור עם גיבוי 24V DC דוגמת "אמדר" דגם DAM 530 או ש"ע	יח'		5,340.00	
08.69.0592	בקר החלפה ל-3 מפסקי זרם דוגמת "אמדר" דגם AM 630-TIE-S1 או ש"ע לרבות מתאם תקשורת TCP/IP	יח'		8,100.00	
08.69.0593	מחלף הזנות עם גיבוי 24VDC דוגמת "אמדר" דגם AM528D או ש"ע	יח'		3,700.00	
08.69.0595	בית תקע חד פזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין	יח'		66.00	
08.69.0597	בית תקע תלת פאזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין	יח'		88.00	
08.69.0600	אמפרמטר מרובע עד 60 אמפר, ישיר	יח'		172.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 249

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0610	אמפרמטר /5 מתאים לחיבור משנה זרם עם יציאה עד A5 (משנה הזרם ימדד בנפרד)	יח'		148.00	
08.69.0620	תוספת לאמפרמטר עבור מחוג שיא ביקוש	יח'		142.00	
08.69.0630	משנה זרם עד 250/5 אמפר	יח'		172.00	
08.69.0640	משנה זרם עד 600/5 אמפר	יח'		220.00	
08.69.0642	משנה זרם עד 1,000/5 אמפר	יח'		320.00	
08.69.0645	משנה זרם עד 2,500/5 אמפר	יח'		485.00	
08.69.0650	וולטמטר מרובע עד 500 וולט, לרבות מפסק בורר פזות 6 מצבים עם אפס	יח'		283.00	
08.69.0660	מד תדירות מרובע	יח'		310.00	
08.69.0670	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם)	יח'		2,400.00	
08.69.0671	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130E (לא כולל משני זרם)	יח'		2,030.00	
08.69.0672	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135EH (לא כולל משני זרם)	יח'		2,700.00	
08.69.0673	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM135E (לא כולל משני זרם)	יח'		2,200.00	
08.69.0674	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM172EH (לא כולל משני זרם)	יח'		7,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 250

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0676	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PM175	יח'		7,200.00	
08.69.0680	תוספת עבור מתאם לתקשורת מחשבים וכבלי תקשורת	יח'		565.00	
08.69.0683	רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים, עד 64 הרמונית, הספקים, תדר, מקדמי הספק, עיוות הרמוני THD, שיא ביקוש ואנרגיה, לרבות מודול תעו'ז, דוגמת הדגם LT המשוקק ע'י "אלנט" או ש"ע (לא כולל משני זרם)	יח'		2,090.00	
08.69.0684	רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים, הספקים, תדר, מקדמי הספק, שיא ביקוש ואנרגיה, לרבות מודול תעו'ז דוגמת "אלנט" דגם "LT BASIC" אוש"ע	יח'		1,900.00	
08.69.0685	רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים, הספקים, תדר, מקדמי הספק, עיוות הרמוני THD, שיא ביקוש ואנרגיה, דוגמת "אלנט" דגם "LTE" או ש"ע	יח'		1,780.00	
08.69.0686	רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים עד 64 הרמוניות, הספקים, תדר, מקדמי הספק, עיוות הרמוני THD, שיא ביקוש ואנרגיה, לרבות מודול תעו'ז, דוגמת "אלנט" דגם "LT-TCP" או ש"ע	יח'		3,270.00	
08.69.0688	רב מודד למדידת איכות החשמל לרבות מתחים, זרמים, אנרגיה, הרמוניות והפקת דו"ח אירועים ברשת החשמל, לפי תקן EN50160, דוגמת "ELNET PQ" או ש"ע	יח'		6,200.00	
08.69.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'		76.00	
08.69.0715	3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'		125.00	
08.69.0720	מונה שעות פעולה	יח'		239.00	
08.69.0730	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (100 3PH+O קילואמפר C+B	יח'		3,990.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 251

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.0740	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (100 3PH+O קילואמפר	יח'		2,580.00	
08.69.0750	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (20 3PH+O קילואמפר	יח'		1,620.00	
08.69.0770	מגן ברק חד קוטבי (20 O+ קילואמפר	יח'		470.00	
08.69.0799	מונה אנרגיה ישיר A40 דיגיטלי חד פזי	יח'		500.00	
08.69.0800	מונה אנרגיה ישיר 63A דיגיטלי חד פזי	יח'		980.00	
08.69.0810	מונה אנרגיה ישיר 80A דיגיטלי תלת פאזי עם פולסים	יח'		1,330.00	
08.69.0820	מונה אנרגיה אקטיבי ישיר 63A דיגיטלי תלת פאזי לחיבור עם משנה זרם (לא כולל משנה זרם) 900A עם פולסים	יח'		1,420.00	
08.69.0850	מונה אנרגיה 8 ערוצים, לרבות 2 כרטיסי תקשורת לחיבור המונה למע' מניה מרחוק (לא כולל משני זרם)	יח'		14,000.00	
08.69.1000	פס נחושת גמישה 6X9X0.8 מ"מ	מטר		94.00	
08.69.1010	פס נחושת גמישה 2X24X1 מ"מ	מטר		133.00	
08.69.1020	פס נחושת גמישה 2X32X1 מ"מ	מטר		238.00	
08.69.1030	פס נחושת גמישה 8X24X1 מ"מ	מטר		354.00	
08.69.1040	פס נחושת גמישה 5X40X1 מ"מ	מטר		325.00	
08.69.1050	פס נחושת גמישה 8X50X1 מ"מ	מטר		770.00	
08.69.2000	מודם קווי או נתב קווי או נתב סלולארי	קומפ'		6,080.00	
08.69.2010	מודם של יחידת בזק IP/VPN לבקר	קומפ'		3,500.00	
08.69.2020	מודם סלולרי (אלחוטי), לרבות אנטנה וכל ציוד התקשורת הנלווה, כולל בדיקה	קומפ'		3,960.00	
08.69.3000	תצוגה דיגיטלית 3 1/2 ספרות תוצרת BEKA דגם C507BA, כניסה 20MA-4, או ש"ע	יח'		1,100.00	
להעברה בתת פרק 08.08.69					

15/01/2026
דף מס': 252

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.69.3010	מתמר מבודד לפס דין, כניסת זרם 24VDC 20MA-4 כדוגמת CONLAB או ש"ע	יח'		1,060.00	
08.69.3020	ממיר מתח 150VA 24DVC/230VAC	יח'		870.00	
08.69.3030	ממיר AC/DC בהספק 300VA עבור מערכות תקשורת	יח'		1,200.00	
08.69.3040	מתמר תלת גידי לכניסת מתח DC ויציאת 20-4MA, 20-4MA, 3V דגם AC 4-20MA/4-0V DCT- כדוגמת CONLAB או ש"ע	יח'		665.00	
סה"כ 08.08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.71 מפסקי זרם למאור				
08.71.0010	מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		28.70	
08.71.0020	מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		34.50	
08.71.0025	מ"ז צלב למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		34.50	
08.71.0030	מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		30.80	
08.71.0040	מ"ז למאור משוריין, יחיד	יח'		51.10	
08.71.0050	מ"ז למאור משוריין, כפול	יח'		61.00	
08.71.0060	מ"ז למאור משוריין, מחליף	יח'		61.00	
08.71.0200	מפסק יחיד למאור 16A דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע תה"ט לרבות מכסה ומתאם	יח'		43.70	
08.71.1000	מפסק יחיד 16A-250V-10A/380V 48X80X62 עם 2 כניסות 1/2 או 3/8, כדוגמת פלזולי או ש"ע	יח'		136.00	
08.71.1010	מפסק חילוף 16A-250V-10A/380V 48X80X62 עם כניסה 1/2 או 2 כניסות 1/2, כדוגמת פלזולי או ש"ע	יח'		172.00	
להעברה בתת פרק 08.08.71					

15/01/2026
דף מס': 253

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.71.1020	מפסק כפול 16A-250V-10A/380V 67IP 48X80X62 עם כניסה 1/2, כדוגמת פלזולי או ש"ע	יח'		177.00	
סה"כ 08.08.71 מפסקי זרם למאור (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.72 בתי תקע					
08.72.0010	בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר	יח'		31.00	
08.72.0020	בתי תקע כפולים בהרכבים להתקנה תה"ט, 16 אמפר	יח'		45.00	
08.72.0023	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER N1" או תוצרת גוויס דגם COMBI או ש"ע	יח'		28.10	
08.72.0024	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER N2" או תוצרת גוויס דגם COMBI 2 או ש"ע	יח'		33.20	
08.72.0025	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER N3" או תוצרת גוויס דגם COMBI 3 או ש"ע	יח'		37.20	
08.72.0026	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER N4" או תוצרת גוויס דגם COMBI 4 או ש"ע	יח'		46.00	
08.72.0027	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER N6" או תוצרת גוויס דגם COMBI 6 או ש"ע	יח'		66.00	
08.72.0030	בתי תקע מוגני מים 16 אמפר דגם COMBI תוצרת גוויס או ש"ע	יח'		40.20	
08.72.0031	בתי תקע מוגני מים כפולים 16 אמפר דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER WP2" או דגם COMBI תוצרת גוויס או ש"ע	יח'		63.00	
08.72.0032	3 בתי תקע מוגני מים 16 אמפר דוגמת "ניסקו" דגם "SUPER WP3" או דגם COMBI תוצרת גוויס או ש"ע	יח'		87.00	
08.72.0034	שקע טעינה USB TYPE C 20W מודול 1 להתקנה בקופסת גוויס	יח'		120.00	
להעברה בתת פרק 08.08.72					

15/01/2026
דף מס': 254

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.72.0035	שקע למזגן 16 אמפר, דגם בריטי	יח'		40.00	
08.72.0037	שקע למזגן 16 אמפר, דגם בריטי לרבות מפסק מואר	יח'		56.00	
08.72.0040	בתי תקע להתקנה על הטיח 16 אמפר, דגם 3 "CEE" מגעים IP44 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		52.00	
08.72.0050	בתי תקע להתקנה על הטיח 32 אמפר, דגם 3 "CEE" מגעים IP44 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		63.00	
08.72.0060	בתי תקע להתקנה על הטיח 16 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP44 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		70.00	
08.72.0070	בתי תקע להתקנה על הטיח 32 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP44 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		80.00	
08.72.0083	בתי תקע להתקנה על הטיח 16 אמפר, דגם 3 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		80.00	
08.72.0084	בתי תקע להתקנה על הטיח 32 אמפר, דגם 3 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		120.00	
08.72.0085	בתי תקע להתקנה על הטיח 16 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		130.00	
08.72.0086	בתי תקע להתקנה על הטיח 32 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		160.00	
08.72.0087	בתי תקע להתקנה על הטיח 63 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		250.00	
08.72.0088	בתי תקע להתקנה על הטיח 125 אמפר, דגם 5 "CEE" מגעים IP67 תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		562.00	
להעברה בתת פרק 08.08.72					

15/01/2026
דף מס': 255

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.72.0090	בתי תקע דגם בריטי להתקנה תה"ט 16 אמפר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		36.00	
08.72.0150	בתי תקע 5X32A, להתקנה על הטיח, אטום ל- 400V, מוגן מים IP67 עם מפסק ואינטרלוק	יח'		136.00	
08.72.0200	בתי תקע 250V 16A דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה בצבע לבן ומתאם	יח'		52.00	
08.72.0210	בתי תקע כפולים V250 A16 דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע לרבות מכסה בצבע לבן ומתאם	יח'		62.00	
08.72.0220	3 בתי תקע V250 A16 דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע לרבות מכסה בצבע לבן ומתאם	יח'		94.00	
08.72.0290	תוספת לבית תקע A16 תוצרת "גוויס" עבור בית תקע בצבע אדום או כחול	יח'		24.00	
08.72.0295	תוספת לבית תקע A16 תוצרת "גוויס" עבור נורית סימון לד	יח'		13.00	
08.72.0300	רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 2 אביזרים, לרבות בסיס, דגם "אופיס 2 מודל" או "D11" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע	יח'		97.00	
08.72.0310	רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 4 אביזרים, לרבות בסיס, דגם "אופיס 4 מודל" או "D14" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע	יח'		139.00	
08.72.0320	רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 6 אביזרים, לרבות בסיס, דגם "אופיס 6 מודל" או "D17" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע	יח'		152.00	
08.72.0330	רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים, לרבות בסיס, דגם "אופיס 8 מודל" או "D18" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע	יח'		196.00	
להעברה בתת פרק 08.08.72					

15/01/2026
דף מס': 256

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.72.0340	רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 12 אביזרים, לרבות בסיס, דגם "אופיס 12 מודל" או "D20" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע	יח'		254.00	
08.72.0400	תקע חד פאזי 16 אמפר	יח'		21.10	
08.72.0410	תקע חד פאזי 16 אמפר דגם בריטי דגם "PM-2"	יח'		24.10	
08.72.0450	תקע 5X16A אטום ל- 400V, מוגן מים	יח'		48.00	
08.72.0460	תקע 5X32A אטום ל- 400V, מוגן מים	יח'		69.00	
08.72.0480	תקע 5X63A אטום ל- 400V, מוגן מים	יח'		102.00	
08.72.0500	שקע נייד בלתי שביר לתקע 1*16 אמפר, דוגמת "ניסקו" או ש"ע	יח'		63.00	
08.72.0510	תקע חד פאזי 16 אמפר, דגם "CEE" תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		98.00	
08.72.0520	תקע תלת פאזי 16 אמפר, דגם "CEE" 5 מגעים, תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		115.00	
08.72.0530	תקע תלת פאזי 32 אמפר, דגם "CEE" 5 מגעים, תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		138.00	
08.72.0540	תקע תלת פאזי 63 אמפר, דגם "CEE" 5 מגעים, תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		320.00	
08.72.0550	תקע תלת פאזי 125 אמפר, דגם "CEE" 5 מגעים, תוצרת "פלזולי" או ש"ע	יח'		800.00	
08.72.0570	תקע תלת פאזי 5X16A, דגם "CEE", תוצרת "פלזולי" 760146 או ש"ע, מוגן מים IP67	יח'		207.00	
08.72.0600	התקנה וחיבור בלבד של מפסק זרם למאור או בית תקע חד פזי (שיסופק ע"י המזמין)	יח'		30.00	
08.72.0602	התקנה וחיבור בלבד של מפסק זרם למאור או בית תקע תלת פזי (שיסופק ע"י המזמין)	יח'		45.00	
להעברה בתת פרק 08.08.72					

15/01/2026
דף מס': 257

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.72.0700	קופסת שירות מפוליקרבונט כדוגמת "ניסקו" דגם "NNPL-532.316.110" או ע.ד.א. פלסט עם מכסה שקוף לרבות מא"ז 3X25A, ממסר פחת 4X25A, שני מא"זים 1X16A, בית תקע חד פזי 16A דגם CEE ובית תקע תלת פאזי A32 דגם CEE מותקן ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)	יח'		1,190.00	
08.72.0710	קופסת שירות מפוליקרבונט דוגמת "ניסקו" דגם "NNPL- 516.210" או ע.ד.א. פלסט עם מכסה שקוף לרבות מא"ז 3X16A, ממסר פחת 4X25A, מא"ז 1X16A, בית תקע תלת פאזי 16A דגם 2CEE בתי תקע חד פזיים A16 דגם ישראלי, מותקן ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)	יח'		1,030.00	
08.72.0800	קופסת שקעים, לרבות שקע חד פאזי 16 אמפר CEE ושני שקעים חד פאזיים 16 אמפר, דגם ישראלי כדוגמת "ניסקו" NNPL-316.210 או ש"ע, כולל פחת ומאמ"תים	יח'		800.00	
08.72.0810	קופסת שקעים, לרבות 2 שקעים תלת פאזיים 16 אמפר CEE ושקע חד פאזי 16 אמפר, דגם ישראלי דוגמת "ניסקו" NNPL- 2516.110 או ש"ע, כולל פחת ומאמ"תים	יח'		900.00	
08.72.0820	קופסת שקעים, לרבות 6 שקעים חד פאזיים 16 אמפר ו-4 שקעים לתקשורת, דוגמת "ע.ד.א פלסט" דגם D-18 או ש"ע	יח'		580.00	
08.72.0830	קופסת שקעים, לרבות שקע תלת פאזי 32 אמפר, שקע תלת פאזי 16 אמפר ושקע חד פאזי 1X16 אמפר, דוגמת "ניסקו" דגם NPL או ש"ע, כולל פחת ומאמ"תים	יח'		800.00	
08.72.1000	קופסת שירות עם שקע דגם ישראלי ושקע 16A IP55 CEE ומא"ז 16A	יח'		540.00	
08.72.1010	קופסת שירות עם שקע דגם ישראלי ושקע 16A IP55 CEE פחת ומא"ז 16A	יח'		900.00	
08.72.1020	קופסת שירות עם שקע דגם ישראלי ושקע 25A IP55 CEE 1X16A פחת ומא"ז	יח'		960.00	
להעברה בתת פרק 08.08.72					

15/01/2026
דף מס': 258

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.72.1030	קופסת שקעים, לרבות 3 שקעים דגם ישראלי IP55 ללא הגנות	יח'		800.00	
08.72.1040	קופסת שקעים, לרבות 3 שקעים דגם ישראלי IP55 ומא"ז 16A	יח'		900.00	
08.72.1050	קופסת שקעים, לרבות 3 שקעים דגם ישראלי IP55 ומא"ז 16A ופחת תלת פאזי	יח'		1,190.00	
08.72.1060	קופסת שקעים, לרבות 3 שקעים דגם ישראלי ו-3 שקעים CEE 3X16A IP55, ללא הגנות	יח'		905.00	
08.72.1100	קופסת שקעים משופעת, לרבות 2 שקעים דגם ישראלי פלזולי 532121 או ש"ע, מוגן מים IP66, לרבות מתאם שקעים	יח'		785.00	
סה"כ 08.08.72 בתי תקע (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.73 אביזרי חשמל שונים					
הערה: האביזרים בפרק זה ימדדו בנפרד, רק אם אינם נכללים במסגרת נקודה. כמו כן ניתן לחשב בפרק זה הפרש מחיר בין אביזר שבמכרז לאביזר שהותקן בפועל.					
08.73.0010	שקע לאנטנת טלוויזיה	יח'		46.20	
08.73.0015	שקע טלפון "בזק"	יח'		37.20	
08.73.0017	תקע טלפון "בזק"	יח'		48.20	
08.73.0020	שקע לטלוויזיה דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם	יח'		60.00	
08.73.0030	שקע לטלפון דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם	יח'		50.00	
08.73.0050	לחצנים מוארים בחדרי מדרגות	יח'		39.20	
08.73.0060	לחצן מואר דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם	יח'		50.00	
08.73.0070	תוספת לאביזר דגם "SYSTEM" תוצרת גוויס או ש"ע עבור מכסה צבעוני	יח'		25.10	
08.73.0090	דמי גוויס עבור מקום שמור בלוח	יח'		3.72	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 259

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.0100	תא פוטו-אלקטרי לתאורת חוץ (פוטוסל) 16A IP55 ניתן לויסות 1-120 שניות	יח'		210.00	
08.73.0110	תא פוטו-אלקטרי ניתן לכוונן דוגמת GRASSLIN דגם DS 503	יח'		640.00	
08.73.0150	מ"ז דו קוטבי 16 אמפר עם נורית סימון	יח'		34.00	
08.73.0200	מפסק זרם פקט 1X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		129.00	
08.73.0210	מפסק זרם פקט 1X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		140.00	
08.73.0220	מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		160.00	
08.73.0230	מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		170.00	
08.73.0235	מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		210.00	
08.73.0237	מפסק זרם פקט 3X40 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		320.00	
08.73.0240	מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		337.00	
08.73.0250	מפסק זרם פקט 3X100 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		528.00	
08.73.0260	מפסק זרם פקט 3X125 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		739.00	
08.73.0270	מפסק זרם פקט 3X160 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'		834.00	
08.73.0275	מנתק 5X16 אמפר בקופסת פוליאסטר מוגנת מים IP66 תוצרת "פלזולי" דגם 208163 או ש"ע	יח'		310.00	
08.73.0280	מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים, IP68	יח'		243.00	
08.73.0285	מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים, IP68	יח'		539.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 260

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.0286	ידית מצמד למפסק פקט מסוג "סוקומק" או ש"ע	יח'		106.00	
08.73.0290	מארץ לידית מצמד למפסק פקט מסוג "סוקומק" A או ש"ע	יח'		53.00	
08.73.0300	פעמון תעשייתי 8" מוגן מים IP65 למתח כנדרש	יח'		530.00	
08.73.0310	זמזם/צופר 230V להתקנה על הקיר או בלוח חשמל	יח'		100.00	
08.73.0400	שעון ממוחשב יומי /שבועי לרבות לחצן לצלצול ידני, ספק כח חיצוני וג'יבי בהפסקת חשמל, דוגמת ש.אהרונ דגם UT370 או ש"ע	יח'		1,060.00	
08.73.0500	לחצן חירום מתכתי עם זכוכית לשבירה	יח'		950.00	
08.73.0510	לחצן חירום פלסטי עם זכוכית לשבירה תה"ט	יח'		336.00	
08.73.0520	לחצן חירום פלסטי עם זכוכית לשבירה עה"ט	יח'		313.00	
08.73.0550	תיבה עם לחצן הפעלה/הפסקה	יח'		180.00	
08.73.0560	תיבה עם לחצן הפסקה/ננעל	יח'		210.00	
08.73.0570	תיבה עם לחצן - שחרור ע"י מפתח	יח'		286.00	
08.73.0600	תיבה עם לחצן הפעלה מואר	יח'		206.00	
08.73.0610	תיבה עם 2 לחצני הפעלה מוארים	יח'		251.00	
08.73.0620	תיבה עם 3 לחצני הפעלה מוארים	יח'		290.00	
08.73.0622	תיבה עם 4 לחצני הפעלה מוארים	יח'		336.00	
08.73.0624	תיבה עם 8 לחצני הפעלה מוארים	יח'		597.00	
08.73.0630	שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה עה"ט דגם "סטטוס און" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		313.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 261

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.0640	שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה בתיבה 55, דגם "סטטוס און" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		302.00	
08.73.0650	טיימר 120 דק' להפעלת דוד מים להתקנה תה"ט ארוך, תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		302.00	
08.73.0660	טיימר 120 דק' להפעלת דוד מים להתקנה עה"ט ארוך, תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		302.00	
08.73.0670	טיימר 120 דק' להפעלת דוד מים להתקנה בתיבה 55, תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		302.00	
08.73.0680	שעון שבת להפעלת תריס חשמלי, לתיבה מלבנית 4 מקום, להתקנה תה"ט, תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		630.00	
08.73.0690	שעון להפעלת דוד מים, לתיבה מלבנית 3 מקום, להתקנה תה"ט, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		514.00	
08.73.0700	שעון להפעלת דוד מים + מפסק דו קוטבי, לתיבה מלבנית 4 מקום, להתקנה תה"ט, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		560.00	
08.73.0710	שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד, לתיבה מלבנית 3 מקום, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		560.00	
08.73.0720	שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד, לתיבה 55, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		336.00	
08.73.0730	שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד, להתקנה תה"ט ארוך, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		336.00	
08.73.0740	שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד, להתקנה עה"ט ארוך, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'		336.00	
08.73.1000	שקע הארקה לבתי חולים דוגמת ארכה מק"ט 1027990 או ש"ע	יח'		106.00	
08.73.2000	מפסק לתריס חשמלי 2 מצבים ומצב אפס	יח'		73.00	
08.73.2010	לחצן לתריס חשמלי	יח'		78.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 262

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.2100	מכסה לקופסת חיבורים עגולה 55 או 70	יח'		5.00	
08.73.2280	תיבת שקעים לרצפה רטובה IP67 עבור 2 מודולים (אביזר בית תקע אחד לחשמל, או 2 אביזרי תקשורת), לרבות מכסה שטוח במפלס הרצפה	יח'		1,105.00	
08.73.2290	תיבת שקעים לרצפה רטובה IP66 עם מכסה קפיצי ניקל עגול עבור 6 מודולים (2 אביזרי בתי תקע לחשמל ו-2 אביזרי תקשורת, או 6 אביזרי תקשורת)	יח'		1,477.00	
08.73.2300	תיבת שקעים לרצפה רטובה IP67 עבור 4 מודולים (2 אביזרי בית תקע לחשמל או 4 אביזרי תקשורת), לרבות מכסה שטוח במפלס הרצפה לסגירה עם מפתח	יח'		2,322.00	
08.73.2310	תיבת שקעים לרצפה רטובה IP67 עבור 8 מודולים (4 אביזרי בית תקע לחשמל או 8 אביזרי תקשורת), לרבות 2 מכסים שטוחים במפלס הרצפה לסגירה עם מפתח	יח'		2,794.00	
08.73.2320	תיבת שקעים לרצפה רטובה IP67 עבור 16 מודולים (8 אביזרי בית תקע לחשמל או 16 אביזרי תקשורת) לרבות 4 מכסים שטוחים במפלס הרצפה לסגירה עם מפתח	יח'		4,593.00	
08.73.2350	התקן שקעים שולחני מאלומיניום, משולב במשטח העליון של השולחן, לרבות תיבת התקנה, פנל פנימי מתאים, 4 בתי תקע דגם ישראלי 16A ו-4 שקעי תקשורת, דגם MCS-6 כדוגמת ITMARKET או ש"ע	יח'		955.00	
08.73.2360	התקן שקעים שולחני מאלומיניום, משולב במשטח העליון של השולחן, לרבות תיבת התקנה, פנל פנימי מתאים, 6 בתי תקע דגם ישראלי 16A ו-4 שקעי תקשורת, דגם MCS-8 כדוגמת ITMARKET או ש"ע	יח'		1,156.00	
08.73.2400	התקן שקעים שולחני מאלומיניום מאולגן, משולב במשטח עליון של שולחן, במידות 182X221 מ"מ, לרבות תיבת התקנה, פנל פנימי, 2 בתי תקע דגם ישראלי, 2 בתי תקע 5RJ-4, חיבור AUDIO+VGA, מחבר HDMI	יח'		1,708.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 263

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.2416	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 3 מודולים חשמל או 6 מודולים תקשורת לרבות מכסה ניקל/פליז עם שוליים ופתח יציאה לכבלים, דגם SOP120 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		854.00	
08.73.2418	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 6 מודולים חשמל או 12 מודולים תקשורת לרבות מכסה ניקל/פליז עם שוליים ופתח יציאה לכבלים, דגם SOP146 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		970.00	
08.73.2420	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 10 מודולים חשמל או 20 מודולים תקשורת לרבות מכסה ניקל/פליז עם שוליים ופתח יציאה לכבלים, דגם SOP250 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		1,437.00	
08.73.2422	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 8 מודולים חשמל או 16 מודולים תקשורת לרבות מכסה עם מקום להתקנת גימור הרצפה שטיח/פרקט, דגם SCF169 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		603.00	
08.73.2424	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 12 מודולים חשמל או 24 מודולים תקשורת לרבות מכסה עם מקום להתקנת גימור הרצפה שטיח/פרקט, דגם SCF245 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		864.00	
08.73.2426	תיבת שקעים לרצפה יבשה עבור 24 מודולים חשמל או 48 מודולים תקשורת לרבות מכסה עם מקום להתקנת גימור הרצפה שטיח/פרקט, דגם SCF320 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		1,206.00	
08.73.2428	תיבת שקעים לרצפה רטובה 54IP עבור 24 מודולים חשמל או 48 מודולים תקשורת לרבות מכסה נירוסטה עם מקום להתקנת גימור באריח על המכסה	יח'		3,246.00	
08.73.2430	תיבת שקעים דו צדדית להתקנה בריהוט עבור 8 מודולים חשמל או 16 מודולים תקשורת דגם STS150 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		1,045.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 264

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.2432	תיבת שקעים דו צדדית להתקנה בריהוט עבור 12 מודולים חשמל או 24 מודולים תקשורת דגם STS150D/3 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		1,246.00	
08.73.2434	תיבת שקעים עם פתיחה דו צדדית להתקנה בריהוט עבור 16 מודולים חשמל או 32 מודולים תקשורת דגם STS150D/4 דוגמת טי.סי.אס. פאוור או ש"ע	יח'		1,658.00	
08.73.2436	תיבת שקעים להתקנה על שולחן עבודה לרבות 2 בתי תקע A16 וזוג שקעי USB לטעינה, לרבות כבל עם תקע A16 דגם ישראלי	יח'		538.00	
08.73.2438	תיבת שקעים עגולה להתקנה שקועה בריהוט לרבות בית תקע A16 ושני שקעי USB לטעינה	יח'		367.00	
08.73.2450	אביזר קצה USB לטעינה, מתח כניסה VAC 110-250, יציאה 5VDC/2A להתקנה בתיבה מודולרית או עמדת עבודה (עבורם משולם בנפרד), לרבות הגנת עומס יתר וקצר, מפסק הפעלה ונורית סימון לד	יח'		285.00	
08.73.2500	אינטרלוק 3X16A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		402.00	
08.73.2510	אינטרלוק 3X32A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		523.00	
08.73.2520	אינטרלוק 3X63A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		1,161.00	
08.73.2530	אינטרלוק 5X16A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		485.00	
08.73.2540	אינטרלוק 5X32A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		653.00	
08.73.2550	אינטרלוק 5X63A IP67 תה"ט דוגמת גוויס או ש"ע	יח'		1,372.00	
08.73.2555	אינטרלוק 5X125A IP67 תה"ט כדוגמת BALS או ש"ע	יח'		4,640.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 265

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.2560	אינטרלוק 3X16A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		338.00	
08.73.2570	אינטרלוק 3X32A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		359.00	
08.73.2580	אינטרלוק 3X63A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		792.00	
08.73.2590	אינטרלוק 5X16A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		391.00	
08.73.2600	אינטרלוק 5X32A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		518.00	
08.73.2610	אינטרלוק 5X63A IP67 עה"ט דוגמת גויס או ש"ע	יח'		971.00	
08.73.2700	בית תקע 5X16A IP67 עה"ט, מוגן מים לרבות מפסק ואינטרלוק דגם פלזולי 470146 או ש"ע	יח'		870.00	
08.73.2970	גלאי נוכחות 360 מעלות בטכנולוגיה כפולה, אינפרה אדום + אולטרה סוני, בהתקנה שקועה או גלויה בתקרה, דגם EN-UT-974i, דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		760.00	
08.73.2980	גלאי נוכחות 180 מעלות בטכנולוגיה כפולה, אינפרה אדום + אולטרה סוני, בהתקנה גלויה על הקיר, דגם EN-UT-962i, דוגמת "אנלטק" או ש"ע	יח'		770.00	
08.73.3000	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ניתן לכוון זמן ורמת תאורה, דגם EE810 מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		663.00	
08.73.3010	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ולבקרת חימום/קירור ניתן לכוון זמן ורמת תאורה, דגם EE811 מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		764.00	
08.73.3020	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ניתן לכוון זמן ורמת תאורה, עם אפשרות עמעום, דגם EE812 מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		945.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 266

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.3030	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ניתן לכוונן זמן ורמת תאורה, להתקנה שקועה בתקרה דגם EE815 מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		432.00	
08.73.3040	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ניתן לכוונן זמן ורמת תאורה, 360 מעלות, להתקנה בולטת בתקרה דגם EE804A מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		291.00	
08.73.3050	גלאי נוכחות למעגלי תאורה ניתן לכוונן זמן ורמת תאורה, 360 מעלות, להתקנה שקועה בתקרה דגם EE805A מתוצרת HAGER או ש"ע	יח'		291.00	
08.73.3060	קופסא להתקנה עה"ט עבור גלאי נוכחות, דגמים EE810 EE811 EE812 מתוצרת HAGER דגם קופסא EE813 או ש"ע	יח'		36.00	
08.73.3070	שלט לכוונן גלאי נוכחות EE815 מתוצרת HAGER דגם שלט EE807 או ש"ע	יח'		312.00	
08.73.3080	שלט להפעלה מאולצת לגלאי EE815 מתוצרת HAGER דגם שלט EE808 או ש"ע	יח'		261.00	
08.73.3500	מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP65	יח'		159.00	
08.73.3510	מפסק זרם משוריין 3X16 אמפר מוגן מים, IP68	יח'		180.00	
08.73.3520	מפסק זרם משוריין 3X63 אמפר מוגן מים, IP65	יח'		475.00	
08.73.3530	מפסק זרם משוריין 3X63 אמפר מוגן מים, IP68	יח'		496.00	
08.73.3540	מפסק זרם משוריין 3X100 אמפר מוגן מים, IP65	יח'		718.00	
08.73.3550	מפסק זרם משוריין 3X100 אמפר מוגן מים, IP68	יח'		750.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 267

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.4000	גלאי קירבה מגנטי לזיהוי פתיחת פתח, דגם 39115300 20 מ"מ, כדוגמת "אסטגל" או ש"ע, PNP, VDC, IP68 עם נורית סימון לד, לרבות אביזרים וחיבורים	יח'		950.00	
08.73.4010	גלאי קירבה מגנטי IP68 לדלתות ללא הזנה (מגע יבש), דגם "בת קול" או ש"ע, לרבות אביזרים וחיבורים	יח'		1,160.00	
08.73.4050	גלאי קירבה קיבולי IP68 עם 2 נורות לד לאינדיקציה, 30 מ"מ אפור, כדוגמת גלעוז דגם NF PNP NO/NC או ש"ע, לרבות אביזרים וחיבורים	יח'		560.00	
08.73.5000	כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8 מ"מ	יח'		16.00	
08.73.5010	כניסת כבל M20 לכבל קוטר 7-13 מ"מ, IP68, אורך הברגה 9 מ"מ	יח'		20.00	
08.73.5020	כניסת כבל M25 לכבל קוטר 10-17 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ	יח'		30.00	
08.73.5030	כניסת כבל M32 לכבל קוטר 13-21 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ	יח'		52.00	
08.73.5040	כניסת כבל M40 לכבל קוטר 19-28 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ	יח'		119.00	
08.73.5050	כניסת כבל M50 לכבל קוטר 27-35 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ	יח'		203.00	
08.73.5060	כניסת כבל M63 לכבל קוטר 34-46 מ"מ, IP68, אורך הברגה 14 מ"מ	יח'		314.00	
08.73.5070	כניסת כבל M12 או M16 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		22.00	
08.73.5080	כניסת כבל M20 לכבל קוטר 7-13 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		28.00	
08.73.5090	כניסת כבל M25 לכבל קוטר 10-17 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		43.00	
08.73.5100	כניסת כבל M32 לכבל קוטר 13-21 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		74.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 268

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.73.5110	כניסת כבל M40 או M50 לכבל קוטר 19-35 מ"מ, IP68, אורך הברגה 18 מ"מ	יח'		300.00	
08.73.5120	כניסת כבל M63 לכבל קוטר 34-45 מ"מ, IP68, אורך הברגה 18 מ"מ	יח'		477.00	
08.73.5200	כניסת כבל PG7 או PG9 לכבל קוטר 3.5-7 מ"מ, IP68, אורך הברגה 5-8 מ"מ	יח'		12.00	
08.73.5210	כניסת כבל PG11 או PG13.5 לכבל קוטר 5-13 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8-9 מ"מ	יח'		17.00	
08.73.5215	כניסת כבל PG16 לכבל קוטר 9-16 מ"מ, IP68, אורך הברגה 10 מ"מ	יח'		18.00	
08.73.5220	כניסת כבל PG21 לכבל קוטר 13-21 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ	יח'		26.00	
08.73.5230	כניסת כבל PG29 לכבל קוטר 17-29 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ	יח'		58.00	
08.73.5240	כניסת כבל PG36 לכבל קוטר 30-33 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ	יח'		112.00	
08.73.5250	כניסת כבל PG42 לכבל קוטר 34-38 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ	יח'		205.00	
08.73.5260	כניסת כבל PG48 לכבל קוטר 40-44 מ"מ, IP68, אורך הברגה 14 מ"מ	יח'		247.00	
08.73.5270	כניסת כבל PG7 או PG9 או PG11 לכבל קוטר 3.5-10 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		28.00	
08.73.5280	כניסת כבל PG13.5 או PG16 לכבל קוטר 8-16 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		35.00	
08.73.5290	כניסת כבל PG21 לכבל קוטר 13-21 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		50.00	
08.73.5300	כניסת כבל PG29 לכבל קוטר 17-29 מ"מ, IP68, אורך הברגה 15 מ"מ	יח'		77.00	
08.73.5310	כניסת כבל PG36 לכבל קוטר 30-33 מ"מ, IP68, אורך הברגה 18 מ"מ	יח'		153.00	
להעברה בתת פרק 08.08.73					

15/01/2026
דף מס': 269

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.73.5320	כניסת כבל PG42 לכבל קוטר 34-38 מ"מ, IP68, אורך הברגה 18 מ"מ	יח'		281.00	
08.73.5330	כניסת כבל PG48 לכבל קוטר 40-44 מ"מ, IP68, אורך הברגה 18 מ"מ	יח'		338.00	
08.73.5360	מסתם פליז מצופה ניקל PG9 או PG7, IP68, PG11, אורך הברגה 5-5.5 מ"מ	יח'		11.00	
08.73.5370	מסתם פליז מצופה ניקל PG13.5, IP68, אורך הברגה 6 מ"מ	יח'		12.00	
08.73.5380	מסתם פליז מצופה ניקל PG16 או PG21, IP68, אורך הברגה 6-6.5 מ"מ	יח'		20.00	
08.73.5390	מסתם פליז מצופה ניקל PG29, IP68, אורך הברגה 7.5 מ"מ	יח'		31.00	
08.73.5400	מסתם פליז מצופה ניקל PG36, IP68, אורך הברגה 9 מ"מ	יח'		40.00	
08.73.5410	מסתם פליז מצופה ניקל PG42, IP68, אורך הברגה 10 מ"מ	יח'		40.00	
08.73.5420	מסתם פליז מצופה ניקל PG48, IP68, אורך הברגה 10 מ"מ	יח'		111.00	
08.73.6000	מפסק משוריין עם גלגלת לאל חוזר כדוגמת CRUZET דגם 83832 או ש"ע	יח'		530.00	
סה"כ 08.08.73 אביזרי חשמל שונים (להעברה לדף ריכוז)					
<u>תת פרק 08.08.74 עמעמי אורות (מפסקי דימר)</u>					
08.74.0010	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי להתקנה תה"ט דגם מיראז' 159008 כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		95.00	
08.74.0020	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי להתקנה עה"ט דגם NK 156013 כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		68.00	
08.74.0100	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי 100-900 ווט להתקנה תה"ט דגם 3920803 SYSTEM תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		131.00	
להעברה בתת פרק 08.08.74					

15/01/2026
דף מס': 270

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.74.0110	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי חילוף 100-500 ווט להתקנה תה"ט דגם 3920811 SYSTEM תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		193.00	
08.74.0120	עמעם (מפסק דימר) אורות אלקטרוני 60-500 ווט להתקנה תה"ט דגם 3920828 SYSTEM תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		331.00	
08.74.0200	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי 100-500 ווט להתקנה תה"ט דגם chorus 3910561 תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		178.00	
08.74.0210	עמעם (מפסק דימר) אורות סיבובי חילוף 100-500 ווט להתקנה תה"ט דגם 3910567 chorus תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		258.00	
08.74.0220	עמעם (מפסק דימר) אורות אלקטרוני למרות לד 5-150 ווט להתקנה תה"ט דגם 3910572 chorus תוצרת גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'		364.00	
סה"כ 08.08.74 עמעמי אורות (מפסקי דימר) (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.78 פסי צבירה					
פסי הצבירה כדוגמת אלקו אלקטרה או שניידר או ש"ע					
08.78.0008	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X800A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		3,340.00	
08.78.0010	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X1000A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		3,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 271

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0020	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X1250A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		3,670.00	
08.78.0030	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X1600A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		4,290.00	
08.78.0040	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X2000A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		5,350.00	
08.78.0050	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם 4X2500A BOLT-ON-EAE או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		6,450.00	
08.78.0060	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם ON-EAE 4X3200A BOLT או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		7,740.00	
08.78.0063	תעלת פסי צבירה מאלומיניום דגם ON-EAE 4X4000A BOLT או ש"ע, IP55 עבור חיבור לוח מתח נמוך לשנאי כדוגמת EAE- ELINE-KXA- בעל תקן EN-61439-6/CE-Directive	מטר		8,700.00	
08.78.0068	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X800A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,150.00	
08.78.0070	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,560.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 272

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.78.0080	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1250A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,020.00	
08.78.0090	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1600A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,520.00	
08.78.0100	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X2000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,750.00	
08.78.0110	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X2500A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		4,950.00	
08.78.0120	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X3200A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		7,640.00	
08.78.0123	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X4000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		7,460.00	
08.78.0128	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X800A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		1,600.00	
08.78.0130	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		1,670.00	
08.78.0140	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1250A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,290.00	
08.78.0150	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X1600A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,700.00	
08.78.0160	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X2000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,220.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 273

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0170	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X2500A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,850.00	
08.78.0180	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X3200A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		5,280.00	
08.78.0183	תוספת למ"א תעלות עבור "ברך" (זווית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה 4X4000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		5,460.00	
08.78.0188	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X800A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		1,560.00	
08.78.0190	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X1000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		1,900.00	
08.78.0200	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X1250A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,330.00	
08.78.0210	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X1600A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		2,840.00	
08.78.0220	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X4200A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		3,360.00	
08.78.0230	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X2500A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		4,570.00	
08.78.0235	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X3200A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		5,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 274

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0237	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור ללוח חשמל/שנאי שמן דגם "שושנה" עבור פס צבירה לזרם 4X4000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		5,400.00	
08.78.0239	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X800A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		1,870.00	
08.78.0242	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X1000A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		2,300.00	
08.78.0244	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X1250A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		2,800.00	
08.78.0245	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X1600A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		3,400.00	
08.78.0247	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X2000A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		4,050.00	
08.78.0248	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X2500A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		5,480.00	
08.78.0249	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X3200A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		6,000.00	
08.78.0252	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת חיבור הזנה לפס צבירה לזרם 4X4000A, כדוגמת EAE) feeder box או ש"ע	יח'		6,480.00	
08.78.0254	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X800A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		7,240.00	
08.78.0256	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X1000A, כדוגמת EAE או ש"ע	יח'		8,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 275

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0260	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X1250A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		9,000.00	
08.78.0270	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X1600A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		9,750.00	
08.78.0280	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X2000A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		11,470.00	
08.78.0290	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X2500A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		15,000.00	
08.78.0300	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X3200A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		19,500.00	
08.78.0303	תוספת למ"א תעלות עבור יחידה לחיבור לשנאי יבש עבור פס צבירה לזרם 4X4000A, כדוגמת EAE או ש"ע, דגם T41	יח'		22,250.00	
08.78.0308	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אוריגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X800A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		9,570.00	
08.78.0310	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אוריגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X1000A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		9,660.00	
08.78.0320	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אוריגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X1250A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		10,650.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 276

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0330	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אורגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X1600A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		13,650.00	
08.78.0340	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אורגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X2000A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		15,500.00	
08.78.0350	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אורגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X2500A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		16,650.00	
08.78.0360	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אורגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X3200A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		20,600.00	
08.78.0365	תוספת למ"א תעלות עבור חיבור פסי צבירה לשנאי לרבות מערכת פסי צבירה גמישים אורגינלים נחושת 3P+N של היצרן 4X4000A כולל כל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבורים	יח'		21,800.00	
08.78.0400	מיתלים- עבור תליית הפסים לתיקרה (SET KXA UT FIXING)	יח'		505.00	
08.78.0410	מיתלים- עבור תליית הפסים לפיר אנכי (SET KXA UT FIXING)	יח'		850.00	
08.78.0499	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X800A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		3,850.00	
08.78.0500	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X1000A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		4,040.00	
08.78.0510	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X1250A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		4,160.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 277

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0520	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם 4 E-Line KXA 4X1600 PLUG-IN או ש"ע	מטר		4,930.00	
08.78.0530	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X2000A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		6,140.00	
08.78.0540	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X2500A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		7,380.00	
08.78.0550	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X3200A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		8,900.00	
08.78.0560	תעלות פסי צבירה אלומיניום דגם PLUG-IN 4X4000A כדוגמת E-Line KXA או ש"ע	מטר		10,000.00	
08.78.0590	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X800A PLUG-IN או ש"ע	יח'		830.00	
08.78.0600	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X1000A PLUG-IN או ש"ע	יח'		960.00	
08.78.0610	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X1250A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,000.00	
08.78.0620	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X1600A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,000.00	
08.78.0630	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X2000A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,230.00	
08.78.0640	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X2500A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,230.00	
08.78.0650	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X3200A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,350.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 278

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0660	תוספת למ"א תעלות עבור אלמנט התפשטות לפס צבירה דגם 4X4000A PLUG-IN או ש"ע	יח'		1,600.00	
08.78.0690	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X800A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		4,300.00	
08.78.0700	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X1000A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		4,750.00	
08.78.0710	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X1250A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		5,800.00	
08.78.0720	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X1600A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		7,080.00	
08.78.0730	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X2000A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		8,000.00	
08.78.0740	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X2500A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		10,900.00	
08.78.0750	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X3200A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		13,600.00	
08.78.0760	תוספת למ"א תעלות עבור יחידת קצה כולל סגר סופי לפס צבירה דגם box 4X4000A Plug-in-feeder או ש"ע	יח'		15,000.00	
08.78.0800	קופסת הסתעפות PLUG-IN מפס צבירה דגם KXP- המיועדת ל-MCCB לזרם עד 3X160A לא כולל מפסק	יח'		3,570.00	
08.78.0810	קופסת הסתעפות PLUG-IN מפס צבירה דגם KXP- המיועדת ל-MCCB לזרם עד 3X250A לא כולל מפסק	יח'		4,900.00	
להעברה בתת פרק 08.08.78					

15/01/2026
דף מס': 279

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.78.0820	קופסת הסתעפות PLUG-IN מפס צבירה דגם KXP- המיועדת ל-MCCB לזרם עד 3X400A לא כולל מפסק	יח'		5,800.00	
08.78.0830	קופסת הסתעפות BOLT-ON מפס צבירה דגם KXP- המיועדת ל-MCCB לזרם עד 3X630A לא כולל מפסק	יח'		6,800.00	
08.78.0840	קופסת הסתעפות BOLT-ON מפס צבירה דגם KXP- המיועדת ל-MCCB לזרם עד 3X1000A לא כולל מפסק	יח'		17,500.00	
08.78.0895	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X800A	קומפ'		2,180.00	
08.78.0900	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X1000A	קומפ'		2,760.00	
08.78.0910	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X1250A	קומפ'		3,200.00	
08.78.0920	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X1600A	קומפ'		4,030.00	
08.78.0930	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X2000A	קומפ'		4,500.00	
08.78.0940	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X2500A	קומפ'		5,600.00	
08.78.0950	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X3200A	קומפ'		6,400.00	
08.78.0960	לשות L עבור שנאי יצוק 3P+N לזרם 4X4000A	קומפ'		7,100.00	
08.78.1000	תוספת לסעיפים 08.078.0010-0950 עבור IP67 התוספת הינה 32% למחירי היחידה	קומפ'		0.32	
08.78.1010	תוספת לסעיפים 08.078.0010-0950 עבור שינוי צבע לפי דרישת המזמין התוספת הינה 35% למחירי היחידה	קומפ'		0.35	
	סה"כ 08.08.78 פסי צבירה (להעברה לדף ריכוז)				

15/01/2026
דף מס': 280

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.81 התקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים					
	הערות: 1. הסעיפים שלהלן הם עבור התקנה בלבד ואינם כוללים את גופי התאורה, העמודים והאביזרים השונים אשר יסופקו ע"י המזמין. 2. הסעיפים שלהלן אינם כוללים אמצעי הרמה, אשר ישולמו בנפרד במידה ויידרש. 3. התקנת גופי תאורה בתקרות/מחיצות/סיני גבס כוללים פתיחת פתח בגבס (במידה ונדרש).				
	במחירי הסעיפים כלול בדיקת פוטומטריה, כולל כיוון פנסים, ככל שיידרש, על הקבלן להגיע עם מנף לכיוונים.				
08.81.0810	התקנה בלבד של גוף תאורה לינארי על בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		83.00	
08.81.0820	התקנה בלבד של גוף תאורה לינארי בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		69.00	
08.81.0830	התקנה בלבד של גוף תאורה לינארי בתקרה אקוסטית, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		90.00	
08.81.0840	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע על תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		79.00	
08.81.0850	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		69.00	
08.81.0860	התקנה בלבד של גוף תאורה מרובע בתקרה אקוסטית, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		69.00	
08.81.0870	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול בתקרה אקוסטית, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		90.00	
08.81.0880	התקנה בלבד של פרופילי תאורה על תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	מטר		75.00	
להעברה בתת פרק 08.08.81					

15/01/2026
דף מס': 281

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.81.0890	התקנה בלבד של פרופילי תאורה בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	מטר		63.00	
08.81.0900	התקנה בלבד של פרופילי תאורה בתקרה פריקה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	מטר		82.00	
08.81.0910	התקנה בלבד של גוף תאורה תעשייתי Bay High Bay/Low, לרבות עד 4 חיזוקים ואביזרי תליה, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		105.00	
08.81.0920	התקנה בלבד של גוף תאורה שקוע ברצפה או בחומה או בתקרה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		100.00	
08.81.0930	התקנה בלבד של ספוט תאורה בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		62.00	
08.81.0940	התקנה בלבד של ספוט תאורה בתקרה פריקה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		82.00	
08.81.0950	התקנה בלבד של ספוט תאורה על קיר או תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		50.00	
08.81.0960	התקנה בלבד של פסי לדים בהדבקה לרבות חיבור לדרייבר, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	מטר		11.00	
08.81.0970	התקנה בלבד של פסי לדים בקיבוע מכני לרבות חיבור לדרייבר, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	מטר		60.00	
08.81.0980	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע מוגן התפוצצות על תקרת בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		220.00	
08.81.0990	תוספת להתקנת גוף תאורה עבור 2 חיזוקים נוספים מעבר ל- 4 הראשונים (כל זוג חיזוקים יימדד כיחידה)	יח'		35.00	
להעברה בתת פרק 08.08.81					

15/01/2026
דף מס': 282

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.81.1000	התקנה וחיבור דרייבר לגוף תאורה שיסופק ע"י המזמין	יח'		28.00	
08.81.4000	התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה עד 6 מ', שיסופק ע"י המזמין, על יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני המזמין, חיבור הזנה ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה	יח'		600.00	
08.81.4010	התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה מעל 6 מ' ועד 10 מ', שיסופק ע"י המזמין, על יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני המזמין, חיבור הזנה ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה	יח'		859.00	
08.81.4020	התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה מעל 10 מ' ועד 15 מ', שיסופק ע"י המזמין, על יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני המזמין, חיבור הזנה ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה	יח'		980.00	
08.81.4030	התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה מעל 15 מ' ועד 25 מ', שיסופק ע"י המזמין, על יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני המזמין, חיבור הזנה ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה	יח'		1,200.00	
08.81.4040	התקנה וחיבור גוף תאורה וזרוע על עמוד תאורה עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה עד 5 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		313.00	
08.81.4050	התקנה וחיבור גוף תאורה וזרוע על עמוד תאורה עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 5 מ' ועד 12 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		351.00	
08.81.4060	התקנה וחיבור גוף תאורה וזרוע על עמוד תאורה עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 12 מ' ועד 15 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		562.00	
08.81.4070	התקנה וחיבור גוף תאורה וזרוע על עמוד תאורה עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 15 מ' ועד 25 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		790.00	
להעברה בתת פרק 08.08.81					

15/01/2026
דף מס': 283

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.81.4080	התקנה וחיבור גוף תאורה על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה עד 5 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		193.00	
08.81.4090	התקנה וחיבור גוף תאורה על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 5 מ' ועד 12 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		241.00	
08.81.4100	התקנה וחיבור גוף תאורה על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 12 מ' ועד 15 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		452.00	
08.81.4110	התקנה וחיבור גוף תאורה על עמוד תאורת חוץ או על עמוד חברת החשמל בגובה מעל 15 מ' ועד 25 מ', לא כולל אמצעי הרמה	יח'		680.00	
08.81.4120	התקנה בלבד של גוף תאורה עגול או מרובע על קיר מבנה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		72.00	
08.81.4130	התקנה בלבד של גוף תאורה מוגן מים שקוע ברצפה או בחומה או בתקרה, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'		100.00	
08.81.4140	התקנה וחיבור שרשרת לד או קישוט לד על עמוד תאורת חוץ לרבות אביזרי עזר, אמצעי קיבוע וכל הנדרש, בגובה עד 5 מ'	יח'		193.00	
08.81.4150	התקנה וחיבור שרשרת לד או קישוט לד על עמוד תאורת חוץ לרבות אביזרי עזר, אמצעי קיבוע וכל הנדרש, בגובה מעל 5 מ' ועד 12 מ'	יח'		241.00	
08.81.4160	התקנה וחיבור שרשרת לד או קישוט לד על עמוד תאורת חוץ לרבות אביזרי עזר, אמצעי קיבוע וכל הנדרש, בגובה מעל 12 מ' ועד 15 מ'	יח'		452.00	
08.81.4170	התקנה בלבד של דוקרן תאורה להארת גינה או עצים	יח'		58.00	
08.81.4180	התקנה בלבד של בולארד או עמודון תאורה בגובה עד 2 מ', לרבות העמדתו על יסוד בטון, קיבוע, והפעלתו המלאה	יח'		220.00	
להעברה בתת פרק 08.08.81					

15/01/2026
 דף מס': 284

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.81.4190	התקנת זרוע בודדת/כפולה/משולשת/מרובעת לעמוד תאורה	יח'		220.00	
08.81.4200	התקנת מגש אביזרים בפתח הצידוד בעמוד תאורה	יח'		240.00	
08.81.4210	התקנת בלבד של מכסה לתא אביזרים בעמוד תאורה קיים	יח'		67.00	
08.81.4220	תוספת לסעיפים 08.081.4080-4110 עבור שימוש באמצעי הרמה, להתקנה של עד 10 גופי תאורה (המחיר הינו להתקנה של גוף אחד)	יח'		141.00	
08.81.4230	תוספת לסעיפים 08.081.4080-4110 עבור שימוש באמצעי הרמה, להתקנה של מעל 10 גופי תאורה (המחיר הינו להתקנה של גוף אחד)	יח'		127.00	
	סה"כ 08.08.81 התקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.08.83 גופי תאורת חרום				
	כל תאורת החירום תהיה אינטגרלית, ובנוסף מולטי לד סוללות ניקל מטל בלבד.				
	התקנת ג"ת חרום דו תחליתי בנקודה קיימת.סימון הנקודה לפי דרישת המזמין.ניתוק הנקודה ממקור הזרם.הבאת מקור זרם קבוע לנקודה באם אין כזה.עיגון ג"ת למקום המיועד חיבורו למקור הזרם.הפעלתו ובדיקתו, ג"ת זה באישור המועצה בלבד, ונדרש טופס בדיקה מאושר לג"ת לדו-תחליתי עפ"י אישור פיקוד העורף, וחוק החשמל, כולל מפרט טכני 08 בדיקה מלאה.				
	הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.				
08.83.0010	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי 1X36 ווט לרבות ממיר דו תחליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן ביקורת	יח'		275.00	
	להעברה בתת פרק 08.08.83				

15/01/2026
דף מס': 285

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.0015	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי 1X36 ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן ביקורת	יח'		305.00	
08.83.0020	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת 26 PL ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן ביקורת	יח'		275.00	
08.83.0025	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת 26 PL ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן ביקורת	יח'		305.00	
08.83.0040	ממיר לתאורת חירום לזמן פעולה של 60 דקות, דוגמת "61T" או ש"ע (סט ממיר ארוז)	יח'		215.00	
08.83.0050	ממיר לתאורת חירום לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "63S" או ש"ע (סט ממיר ארוז)	יח'		245.00	
08.83.0100	גוף תאורת חירום ניקל קדמיום 1X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם	יח'		335.00	
08.83.0102	גוף תאורת חירום ניקל קדמיום 2X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם	יח'		350.00	
08.83.0110	גוף תאורת חירום ניקל קדמיום 1X18 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם	יח'		430.00	
08.83.0120	גוף תאורת חירום ניקל קדמיום 2X18 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם	יח'		455.00	
08.83.0151	גוף תאורה דו תכליתי מעוצב להתקנה חיצונית לקיר או לתקרה לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת "חרמון חירום" TCD 1X13W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		490.00	
08.83.0200	שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "X1GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		450.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 286

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.0210	שלט הכוונה חירום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "X2GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		490.00	
08.83.0213	שלט הכוונה חד צדדי, מוגן מים IP65, מבנה PC UV, טקסט וצלמית 15 ס"מ, דוגמת "PLASMA UX1IP65" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		730.00	
08.83.0217	שלט הכוונה חד צדדי, מוגן מים IP65, מבנה PC UV, טקסט וצלמית 15 ס"מ, דוגמת "PLASMA UX2IP65" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		870.00	
08.83.0220	גוף תאורת חירום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד LED 27 דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות, מותקן מושלם	יח'		450.00	
08.83.0230	גוף תאורת חירום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד LED 27 דוגמת "PLASMA M27WDST" להתקנה גלויה לתקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות, מותקן מושלם	יח'		540.00	
08.83.0240	גוף תאורת חירום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד LED 27 דוגמת "PLASMA M27WD45'ST" להתקנה גלויה לקיר בזווית 45° עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות, מותקן מושלם	יח'		560.00	
08.83.0250	גוף תאורת חירום, חד תכליתי, לד 3W דוגמת "PLASMA M2.7 3 BAT" בידוד כפול להתקנה שקועה בגובה עד 7 מ', 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		390.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 287

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.0260	גוף תאורת חירום, חד תכליתי, לד 3W דוגמת "PLASMA M2.7 WD90 STI" בידוד כפול להתקנה גלויה לתקרה, משורין עגול, 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		420.00	
08.83.0270	גוף תאורת חירום, חד תכליתי, לד 3W דוגמת "PLASMA M2.7 3 WD45 ST" להתקנה גלויה לקיר, משורין עגול, 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		450.00	
08.83.0280	גוף תאורה חד תכליתי מולטי LED60 עצמאית דוגמת "PLASMA M69WSTWP" מפולקרבוט משורין בדוד כפול מוגן מים, להתקנה גלויה לקיר/תקרה 45 מעלות, 90 מעלות, בגובה עד 9 מ', 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		590.00	
08.83.0290	גוף תאורת חירום משולב 3W דוגמת "PLASMA M2.7D27030" להתקנה גלויה לקיר/תקרה אנטי ונדל. תאורה מלאכותית: מולטי לד עד 24W, 180LED 2300 לומן, 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,130.00	
08.83.0370	גוף תאורה חירום חד תכליתי מולטי LED96 עצמאית דוגמת "PLASMA M96WST" מפולקרבוט משורין בידוד כפול מוגן מים, מבנה PC UV, במידות 400/170/90 מ"מ, עם זרוע מתכווננת וכבל 1.2 מ', להתקנה גלויה לקיר/תקרה, בגובה עד 21 מ', 120 דקות פעולה בחירום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,970.00	
08.83.0400	גגון הצללה ומיגון לתאורת חירום דוגמת "PLASMA M69/96" תוצרת "שאול טכנולוגיות" דגם "PLASMA ROFF" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		970.00	
08.83.0470	גוף תאורת חירום LED 120 נטען (2.5-4 שעות פעולה) לרבות כבל עם תקע, כדוגמת "ניסקו", מק"ט 77800212 או ש"ע, מותקן על קיר או תקרה	יח'		211.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 288

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.0472	גוף תאורת חירום LED 120 נטען, נייד (2.5-4 שעות פעולה) לרבות כבל עם תקע, כדוגמת "ניסקו", מק"ט 77800212 או ש"ע	יח'		139.00	
08.83.0500	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של 180 LM זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 5 מטר גובה, מק"ט EL100X2911EMLED, דוגמת eco ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם led	יח'		300.00	
08.83.0511	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, מק"טאו ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם ecoled דוגמת EL100X2913EMLED,	יח'		341.00	
08.83.0520	גוף תאורת חירום חד תכליתי דאלי לד 3W שקוע בקוטר 50 ס"מ, לרבות חיזוקים לתקרה, לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת תוצרת TRIDONIC מק"ט 89800522ELX אקולד או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		889.00	
08.83.0530	גוף תאורת חירום חד תכליתי דאלי לד 2W להתקנה חיצונית 12X12 ס"מ, לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת תוצרת TRIDONIC מק"ט 8003554ELX אקולד או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,005.00	
08.83.0540	גוף תאורה שלט יציאה חירום דו תחליטי ברוחב 315 מ"מ, IP54, 3W, 4000K, דגם "איאם שלט יציאה" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		317.00	
08.83.0550	גוף תאורה חירום שקוע חד תחליטי בקוטר 37 מ"מ, IP20, 3W, 4000K, דגם "איאם שקוע חירום" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		255.00	
08.83.0560	גוף תאורה חירום שקוע חד תחליטי ברוחב 130 מ"מ גובה אות 15 מ"מ, 4000K IP20,, דגם "איאם צמוד חירום" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		333.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 289

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.1000	שלט "יציאה" להתקנה שקועה, לד 2W , דו תכליתי לעבודה בחירום 180 דקות, דגם PLEXI LED מתוצרת AWEX , כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		567.82	
08.83.2000	גוף תאורת חירום לד בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה שקועה או על תקרה, כולל תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" דגם LD5/D1 או XYLUX או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		750.00	
08.83.2010	גוף תאורת חירום לד בעל תפוקה של 148LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה שקועה, כולל תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" דגם XYLUX LR/D1 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		750.00	
08.83.2020	גוף תאורת חירום לד בעל תפוקה של 301LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה שקועה, כולל תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" דגם XYLUX LR3/D1 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		800.00	
08.83.2030	גוף תאורת חירום לד מוגן מים IP65 בעל תפוקה של 200LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה על תקרה, כולל תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" דגם LS-IP65/D1 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		810.00	
08.83.2040	שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלוייה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		800.00	
08.83.2050	שלט הכוונה לד מואר, דו תכליתי, סוללה נטענת ניקל מטל 3.6V 4000 mAh, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה בתליה מתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, מידות השלט 30X67 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" מסדרת SIBO או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,670.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 290

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.2200	גוף תאורת מילוט לד 3W להתקנה חיצונית, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט חיצוני דגם 5Z04010 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		270.00	
08.83.2210	גוף תאורת מילוט לד 6W להתקנה חיצונית, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט חיצוני דגם 5Z04011 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		310.00	
08.83.2220	כיסוי מוגן מים 65IP לגוף תאורה דגם OZ04010 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		180.00	
08.83.2230	גוף תאורת מילוט לד 3W להתקנה חיצונית, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט חיצוני DALI דגם 5Z04010 D או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		490.00	
08.83.2240	גוף תאורת מילוט לד W3 להתקנה שקועה, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט שקוע דגם 5Z04012 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		360.00	
08.83.2250	גוף תאורת מילוט לד 3W להתקנה שקועה, לרבות מתאם, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט שקוע DALI דגם 5Z04012 D או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		433.00	
08.83.3000	שלט הכוונה דו תכליתי להתקנה שקועה או חיצונית, 2 מערכות לדים נפרדות לרבות סוללות ניקל מטל, 180 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם 3EL716/72 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		300.00	
08.83.3005	שלט הכוונה דו תכליתי במידות 25/50 ס"מ להתקנה חיצונית, 2 מערכות לדים נפרדות לרבות סוללות ניקל מטל, 180 דקות פעולה, תקן ישראלי, דגם "EL-622" כדוגמת "אלקטרולייט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		536.00	
08.83.3010	שלט הכוונה דו תכליתי במידות 25/65 להתקנה בחניון, 2 מערכות לדים נפרדות לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, דגם "EL-622P" כדוגמת "אלקטרולייט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		635.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 291

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.3020	שלט הכוונה דו תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים IP66 2 מערכות לדים לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-721 אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		500.00	
08.83.3030	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים IP66 תפוקת אור 370 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-721 2X3 מותקן מושלם	יח'		500.00	
08.83.3040	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה שקועה, תפוקת אור 300 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-631 אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		230.00	
08.83.3050	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, תפוקת אור 300 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-731-300 אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		308.00	
08.83.3060	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים, IP54 תפוקת אור 370 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, עדשות לפי גובה התקנה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם 2X3 EL-715 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		470.00	
08.83.3070	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים, IP54 תפוקת אור 700 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-715 2X9 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		640.00	
08.83.3080	גוף תאורת חירום דו תכליתי להתקנה בחדרי מדרגות, מוגן מים, IP54 תפוקת אור 1200 לומן, בחירום 370 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-715-07 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		540.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 292

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.3090	גוף תאורה חד תכליתי IP-54, ללא חירום, לחדרי מדרגות, תפוקת אור 1200 לומן, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-715-00 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		390.00	
08.83.3100	מערכת מצברים מרכזית למתח V24 לתאורת חירום, תוצרת LINERGY איטליה, W420 עם 8 ערוצי יציאה עד 20 גופי תאורה לכל יציאה, כדוגמת "אלקטרולייט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		9,600.00	
08.83.3110	שלט הכוונה דו תכליתי להתקנה שקועה או חיצונית לחיבור מערכת מצברים מרכזית, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-716/723-24 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		500.00	
08.83.3120	גוף תאורה חד/דו תכליתי להתקנה שקועה או חיצונית לחיבור מערכת מצברים מרכזית, תפוקת אור 300 לומן, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-731/631-24 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		470.00	
08.83.3150	תוספת לגוף תאורה דוגמת "אלקטרולייט" EL-731 עבור רגלית להתקנה לקיר דגם EL-731-K או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		110.00	
08.83.4000	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה שקועה, 180 , 3W דקות פעולה, דגם אופל שקוע AL-EMR3W-3H-AT מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		290.00	
08.83.4020	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה שקועה, 180 , 6W דקות פעולה, דגם אופל שקוע AL-EMR-6W-3H-AT מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		350.00	
08.83.4070	גוף תאורת חירום חד תכליתי, 180 , 3W דקות פעולה, דגם אופל חיצוני מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		285.00	
להעברה בתת פרק 08.08.83					

15/01/2026
דף מס': 293

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.83.4080	גוף תאורת חירום חד תכליתי, 180 , 6W דקות פעולה, דגם אופל חיצוני EPE-EM19-ST-AT-DA-3H- מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		420.00	
08.83.4090	גוף תאורת חירום חד תכליתי, 180 , 6W דקות פעולה, דגם אופל חיצוני AL-EMS-6W-3H-AT מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		320.00	
08.83.4110	מכסה IP65 לגוף תאורה דגם אופל חיצוני	יח'		155.00	
08.83.4150	שלט "יציאה" מתכוון חיצוני, חד או דו צדדי 180 דקות פעולה, דגם ספיר מתוצרת אלבה, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		280.00	
08.83.4160	שלט "יציאה" מתכוון חיצוני, חד או דו צדדי 180 דקות פעולה, דגם ספיר עם דאלי מתוצרת אלבה, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		350.00	
סה"כ 08.08.83 גופי תאורת חרום (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.84 ספוטים ופסי צבירה למאור				
	כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. "הקבלן כמובן יכול לשלוח לאישור ג"ת ש"ע, ראשית יש לשלוח בצורה הבאה: שים לב, יבדק ג"ת ש"ע 1 בלבד, ועפ"י אישור יועץ חשמל:"				
להעברה בתת פרק 08.08.84					

15/01/2026
דף מס': 294

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה "א.מפרט 08 מלא, לכל ג"ת.ב.כל ג"ת יהיה, בתיקייה נפרדת כל החומר והמפרטים טכניים.ג.. הקבלן ליד, טבלת ג"ת המצ"ב, יסמן וירשום בהתאם למה ששלח, מה ש"ע ומק"ט לג"ת של העבודה.ד.הקבלן ישלח ג"ת מועדפים עליו, יש לשלוח ג"ת מקסימום 1 ג"ת לכל ש"ע, לאחר מכן, לא יתקבלו ולא ייבדקו שום ש"ע.ה.נדרשים הדברים הבאים לבדיקת ש"ע, יש מספיק זמן, נא לארגן בצורה מסודרת, ואין להחסיר דבר.א.תעודת בדיקה מת"י, לא ייבדק הג"ת, רק תעודה תו ת"י, על כל הג"ת, במידה וחלקים ממנו לא יהיו בעל תו ת"י, לא יאושר.ב.קובץ ממוחשב פוטומטרייה חובה, LDT.c.מפרט טכני.d.ממה עשוי הג"ת.e.ציוד ג"ת, (אני חוזר על כל הציוד והג"ת, חובה תו ת"י, ולא בדיקה).f.סוג פיזור האור FR, וכד'.g...מסירות צבע CRI.h.RGO דרגת סיכון, ריסק פוטובילוגית מ 0-3, מה הדרגה.i.דרגת אטימות j.IPXXX.סוג מערכת האופטית.k.גוון האור, סוגי קלווין.l.SDCM, אחידות צבע.m.ש"ע m.ש"ע לג"ת/נורה.ח.הספק ג"ת.ו.שטף אור, כמה p.LUMEN.נצילות אורית.CD/KLM q..כל הג"ת, בכל הסעיפים, יהיו יכולים להיות תה"ט/עה"ט, ובאותו מחיר בסעיפים.r.משקל ג"ת.s.שים לב ניתן לשלוח רק שווה ערך 1, כל בדיקה נוספת, תחויב בתשלום.t.בכל מקרה והבדיקה תאושר, יוכל הקבלן לספק את הג"ת, ובמידה ולא, תשלחנה הערות, ובאם לא ימצא את הבדיקה, יידרש לספק עפ"י הנדרש בתוכניות ומיועץ החשמל. כל חישובי התאורה יעשו עפ"י תוכנות: 1. לכבישים ותאורת חוץ ע"י תוכנה AGI32. 2. לתאורת פנים ע"י תוכנות RELUX/DIALux.תוך התחשבות בסינור UGR, ועפ"י הדרישות והחוקים, ולמוסדטות לימוד כולל חוזר מנכ"ל העדכני ביותר. הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. זרקור להתקנה על פס צבירה 60° - 15° דגם "ברקת 15W" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		340.00	

להעברה בתת פרק 08.08.84

15/01/2026
דף מס': 295

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.84.0022	זרקור להתקנה על פס צבירה 60°-15° דגם "ברקת 25W" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		405.00	
08.84.0052	זרקור להתקנה על פס צבירה 45°-24° דגם "שוהם 15W" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		290.00	
08.84.0072	זרקור להתקנה על פס צבירה 45°-24° דגם "שוהם 40W" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		470.00	
08.84.0200	גוף תאורה ספוט להתקנה בתקרה עשוי מתכת עם נורת הלוגן 50W או נורת לד 3-6W לרבות ציוד וחיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		185.00	
08.84.0210	גוף תאורה מורכב מ-3 ספוטים להתקנה בתקרה עשוי מתכת עם נורת הלוגן 50W או נורת לד 3-6W לרבות ציוד וחיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		410.00	
08.84.0300	גוף תאורה ספוט שקוע בתקרה אקוסטית או בגבס, לרבות חיזוקים לתקרה, לד W6 בקוטר 75 מ"מ (36 מעלות) דגם RSO6OB מתוצרת פיליפס, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		210.00	
08.84.0310	גוף תאורה ספוט שקוע בתקרה אקוסטית או בגבס, לרבות חיזוקים לתקרה, לד W6 בקוטר 80 מ"מ (36 מעלות) דגם RSO6OB מתוצרת פיליפס, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		210.00	
08.84.0350	גוף תאורה ספוט לפס צבירה תלת פאזי, 5000LM דגם LAMP IMAG, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,300.00	
08.84.0400	התקנה וחיבור ספוט PL עד 26X2 ווט (שיסופק ע"י המזמין) בקיר או תקרת גבס, ללא ביצוע פתח בקיר גבס או תקרת גבס	יח'		48.00	
08.84.0410	התקנה וחיבור ספוט PL עד 26X2 ווט (שיסופק ע"י המזמין) בקיר או תקרת גבס, לרבות ביצוע פתח בקיר גבס או תקרת גבס	יח'		62.00	
08.84.0420	התקנה וחיבור ספוט PL עד 26X2 ווט (שיסופק ע"י המזמין) בתקרת מגשי פח, לרבות ביצוע הפתח	יח'		65.00	
להעברה בתת פרק 08.08.84					

15/01/2026
דף מס': 296

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.84.0600	גוף תאורה כדור תלוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 10W Osram מאלומיניום, בצבע שחור וזהב, מק"ט ELX1572 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		467.00	
08.84.0610	גוף תאורה תלוי צילינדר אורך 60 ס"מ גובה עד 2 מטר לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור Bridgelux LED 12W מאלומיניום, בצבע שחור וזהב, מק"ט 1ELX157 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		754.00	
08.84.0620	גוף תאורה לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור Bridgelux LED 8W מאלומיניום, בצבע שחור, לבן וזהב, מק"ט ELX1550 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		422.00	
08.84.0630	גוף תאורה לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים. מקור אור Bridgelux LED 12W מאלומיניום, בצבע שחור, לבן וזהב, מק"ט ELX1552 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		513.00	
08.84.0640	גוף תאורה לינארי אורך 30 ס"מ עם כיסוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 10W Osram מאלומיניום, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1559 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		392.00	
08.84.0650	גוף תאורה לינארי אורך 60 ס"מ עם כיסוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 20W Osram מאלומיניום, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1560 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		472.00	
08.84.0660	גוף תאורה לינארי אורך 90 ס"מ עם כיסוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 30W Osram מאלומיניום, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1561 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		523.00	
להעברה בתת פרק 08.08.84					

15/01/2026
דף מס': 297

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.84.0670	גוף תאורה עם עדשות לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 10W Osram מאלומיניום, זמין בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1553 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		472.00	
08.84.0680	גוף תאורה עם עדשות לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 20W Osram מאלומיניום, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1554 דוגמת ecoled או ש"ע מותקן מושלם	יח'		523.00	
08.84.0690	גוף תאורה מתקפל עם כיסוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים. מקור אור LED 15W Osram מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1557 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		472.00	
08.84.0700	גוף תאורה מתקפל עם כיסוי לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים. מקור אור LED 30W Osram מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1558 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		523.00	
08.84.0710	גוף תאורה מתקפל עם עדשות לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 12W Osram מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1555 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		482.00	
08.84.0720	גוף תאורה מתקפל עם עדשות לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 24W Osram מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1556 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		533.00	
08.84.0730	גוף תאורה עגול שטוח לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור LED 20W Bridgelux מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1565 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		568.00	
08.84.3000	פס צבירה מגנטי צמוד תקרה עשוי אלומיניום בצבע שחור ולבן, מק"ט EL1551 דוגמת ecoled או ש"ע	מטר		402.00	
להעברה בתת פרק 08.08.84					

15/01/2026
דף מס': 298

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.84.3010	פס צבירה מגטי טרימלס שקוע תקרה עשוי אלומיניום בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX15511G דוגמת ecoled או ש"ע	מטר		402.00	
08.84.3020	מחבר פינה לפס מגנטי צמוד 48V צמוד תקרה/טרימלס שקוע תקרה, כולל מחבר גמיש, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1515 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		387.00	
08.84.3030	מחבר תקרה לקיר לפס מגנטי צמוד 48V צמוד תקרה, כולל מחבר גמיש, בצבע שחור, מק"ט ELX1516 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		387.00	
08.84.3040	מחבר ישר פנימי 48V, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1502 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		91.00	
08.84.3100	קופסא לדרייבר + דרייבר 48V 200W צמוד תקרה עם הזנה לפס מגנטי צמוד, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1509 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		930.00	
08.84.3120	קופסא לדרייבר + דרייבר 48V 200W בתלייה לפס מגנטי תלוי, בצבע שחור, מק"ט ELX1508 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		880.00	
08.84.3150	סט כבל תלייה 2 מטר לפס מגנטי מק"ט ELX1507 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		60.00	
08.84.3200	הזנה לפס צבירה מגנטי 48V פנימי עם כבל 50 ס"מ, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1500 דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		100.00	
08.84.3210	פס צבירה לגוף תאורה תלת פאזי באורך 200 ס"מ, דגם "פס צבירה תלת פאזי 2 מטר" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		240.00	
08.84.3215	פס צבירה לגוף תאורה תלת פאזי באורך 300 ס"מ, דגם "פס צבירה תלת פאזי 3 מטר" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		300.00	
08.84.3220	גוף תאורה לפס צבירה תלת פאזי באורך 145 ס"מ, IP20, 42W 3000K, דגם "פיקו 42" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		393.00	
סה"כ 08.08.84 ספוטים ופסי צבירה למאור (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 299

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.08.85 תאורת לדים - פנים כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. "א. מפרט 08 מלא, לכל ג"ת.ב.כל ג"ת יהיה, בתיקייה נפרדת כל החומר והמפרטים טכניים.ג. הקבלן ליד, טבלת ג"ת המצ"ב, יסמן וירשום בהתאם למה ששלח, מה ש"ע ומק"ט לג"ת של העבודה.ד. הקבלן ישלח ג"ת מועדפים עליו, יש לשלוח ג"ת מקסימום 1 ג"ת לכל ש"ע, לאחר מכן, לא יתקבלו ולא ייבדקו שום ש"ע.ה. נדרשים הדברים הבאים לבדיקת ש"ע, יש מספיק זמן, נא לארגן בצורה מסודרת, ואין להחסיר דבר.א. תעודת בדיקה מת"י, לא ייבדק הג"ת, רק תעודה תו ת"י, על כל הג"ת, במידה וחלקים ממנו לא יהיו בעל תו ת"י, לא יאושר.ב. קובץ ממוחשב פוטומטרייה חובה, LDT.c. מפרט טכני.ד. ממה עשוי הג"ת.ע. ציוד ג"ת, (אני חוזר על כל הציוד והג"ת, חובה תו ת"י, ולא בדיקה).f. סוג פיזור האור FR, וכד'.g. מסירות צבע CRI.h.RGO דרגת סיכון, ריסק פוטובילוגית מ 0-3, מה הדרגה.i. דרגת אטימות IPXXX.j. סוג מערכת האופטית.k. גוון האור, סוגי קלווין. l.SDCM, אחידות צבע.m. ש"ע לג"ת/נורה. n. הספק ג"ת. o. שטף אור, כמה LUMEN.p. נצילות אורית. q. כל הג"ת, בכל הסעיפים, יהיו יכולים להיות תה"ט/עה"ט, ובאותו מחיר בסעיפים, r. משקל ג"ת. s. שים לב ניתן לשלוח רק שווה ערך 1, כל בדיקה נוספת, תחויב בתשלום. t. בכל מקרה והבדיקה תאושר, יוכל הקבלן לספק את הג"ת, ובמידה ולא, תשלחנה הערות, ובאם לא ימצא את הבדיקה, יידרש לספק עפ"י הנדרש בתוכניות ומיועץ החשמל. כל חישובי התאורה ייעשו עפ"י תוכנות: 1. לכבישים ותאורת חוץ ע"י תוכנה AGI32. 2. לתאורת פנים ע"י תוכנות RELUX/DIALux. תוך התחשבות בסינוור UGR, ועפ"י הדרישות והחוקים, ולמוסדטות לימוד כולל חוזר מנכ"ל העדכני ביותר. הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. 2. תאורת לדים חוץ - ראה תת פרק 08.086.				
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 300

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.				
08.85.0015	גוף תאורה שקוע בתקרה, רותם LM 3000 30W LED TRIDONIC עם דרייבר, רפלקטור או כיסוי 60/90 מעלות, 6000K- 4000K-3000K, מידות הגוף קוטר 224 מ"מ גובה 150 מ"מ מק"ט EL100106, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		433.00	
08.85.0021	גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		300.00	
08.85.0041	גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, W11 מק"ט ELX0126, מידות הגוף קוטר 120 מ"מ גובה 75 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		227.00	
08.85.0055	גוף תאורה שקוע ספוט TRIDONIC W10 LED פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש CRI90 2700K-3000K-4000K 810LM ניתן לעמעום, גוף מסגרת אלומיניום שחור/לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 83 מ"מ, מק"ט ELX3531, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		291.00	
08.85.0061	גוף תאורה מאלומיניום כיסוי זכוכית ברצפת דק מור 103 מק"ט EL100147 3W 12V, קוטר 42 מ"מ גובה 45 מ"מ דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		158.00	
08.85.0070	גוף תאורה סף מדרגות עשוי פרופיל אלומיניום מתאים לכל סוגי המדרגות, 52/38 ממ"ר, כולל פס תאורת לד וצבע אור לפי בחירה (חיבור לדרייבר V12 לא כלול בעלות), מק"ט EL300394 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		286.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 301

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0072	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 24 מ"מ, גובה 5 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 20w למטר אורך, CRI85, קיים 3000k, 4000k, 6000k (דרייבר 12VDC לא כלול במחיר יחידה), מק"ט CH400583 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		126.00	
08.85.0075	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 40/38 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 21w למטר אורך, CRI85, קיים 2700k, 3000k, 4000k, 6500k (דרייבר 12VDC כלול במחיר יחידה), מק"ט ELX2112, כדוגמת "אקולד" או ש"ע מותקן מושלם	מטר		513.00	
08.85.0076	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 68/50 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 29W למטר אורך, CRI85, קיים 2700k, 3000k, 4000k, 6500k (דרייבר מובנה, מק"ט ELX2411 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		559.00	
08.85.0078	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 95/75 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 36W 6500LM למטר אורך, CRI85, קיים 3000k, 4000k, 6000k (דרייבר מובנה, מק"ט ELX2611 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		600.00	
08.85.0079	תוספת לגוף תאורה פרופיל בסעיפים 08.085.0075-0078 עבור דרייבר חכם לתקשורת DALI תוצרת TRIDONIC או ש"ע	יח'		143.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 302

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0080	גוף תאורה פרוזקטור לד 30w עם סנסור (גלאי ניתן לכיוון), מוגן מים IP65 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, מק"ט EL200226S דוגמתו ש"ע, מותקן מושלם "ecoled"	יח'		198.00	
08.85.0082	גוף תאורה פרוזקטור לד 50w עם סנסור (גלאי ניתן לכיוון), מוגן מים IP65 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, מק"ט EL200228S דוגמתו ש"ע, מותקן מושלם "ecoled"	יח'		234.00	
08.85.0101	גוף תאורה הרמטי צמוד קיר ותקרה, 40W CRI80 3200LM IP65 LED בצבע אפור/לבן, אורך 1175 מ"מ רוחב 67 מ"מ מק"ט ELX9040, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		227.00	
08.85.0105	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 30X30 ס"מ הספק 24W 1920LM מגיע עם דרייבר מק"ט EL22978F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		211.00	
08.85.0111	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		500.00	
08.85.0112	באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 36W 3000LM, מק"ט ELX42003001310 מגיע עם דרייבר לד לדים, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		287.00	
08.85.0113	באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 30W 3300LM, מגיע עם דרייבר לד, מק"ט 5Z00338 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		320.00	
08.85.0114	באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 30W 3600LM, מגיע עם דרייבר לד, מק"ט 5Z00385 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		340.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 303

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0115	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 120X60 ס"מ הספק W60 מגיע עם דרייבר לד לדים תוצרת SAMSUNG SMD 3014 מק"ט EL21163F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		439.00	
08.85.0121	גוף תאורה פאנל לד מקצועי שקוע בתקרה צבוע לבן כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט קוטר 16 ס"מ הספק W12 מגיע עם דרייבר מק"ט EL100128 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		137.00	
08.85.0126	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט קוטר 24 ס"מ הספק W18 מגיע עם דרייבר מק"ט ELX40062543 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		146.00	
08.85.0130	גוף תאורה פאנל לד מקצועי צבוע לבן כיסוי חלבי תה"ט/עה"ט קוטר 16 ס"מ הספק W24 מגיע עם דרייבר מק"ט ELX140062546 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		165.00	
08.85.0136	גוף תאורה ספוט מתכוון 10W שקוע תקרה פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש, גוף מסגרת אלומיניום צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 83 מ"מ, מק"ט ELX3533 דוגמת שאו ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם coled	יח'		280.00	
08.85.0141	גוף תאורה ספוט מתכוון 30W שקוע תקרה פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש, גוף מסגרת אלומיניום צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 150 מ"מ, מק"ט ELX40056844 דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		429.00	
08.85.0144	גוף תאורה ספוט מתכוון 40W שקוע תקרה פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש 120/60/30 מעלות גוף מסגרת אלומיניום צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 170 מ"מ, מק"ט שאו ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם ecoled דוגמת ELX40056848	יח'		500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 304

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0147	תוספת לגוף תאורה ספוט שקוע בסעיפים 08.085.0135-0144 עבור דרייבר חכם לתקשורת DALI תוצרת TRIDONIC	יח'		143.00	
08.85.0150	גוף תאורה פרוז'קטור לד 30W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200226 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		161.00	
08.85.0155	גוף תאורה פרוז'קטור לד 50W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200228 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		211.00	
08.85.0165	גוף תאורה פרוז'קטור לד 100W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200231 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		240.00	
08.85.0170	גוף תאורה פרוז'קטור לד 150W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200232 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		370.00	
08.85.0188	גוף תאורה תעשייתי PHILIPS ניתן לעמעום, מאלומיניום NICHIA LED 150W 19500LM בצבע שחור כולל דרייבר, עם פזור אור 90 מעלות, 220V מק"ט ELX1305, דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,497.00	
08.85.0189	גוף תאורה תעשייתי CITIZEN למחסנים ואנגרים, מאלומיניום NICHIA LED 220W 24200LM כולל דרייבר, עם פזור אור 120 מעלות, 220V מק"ט ELX1965, דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,161.00	
08.85.0192	גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה 220V W200 LED2600LM, גוף אלומיניום כולל דרייבר, רפלקטור עם פזור או 120/60/30 מעלות, מק"ט ELX1306 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		663.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 305

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.85.0196	פנס הצפה LM5900 70W כולל דרייבר, מוגן מים 220V IP65, גוף אלומיניום כיסוי עדשות ואופטיקה, 6000K- 4000K- 3000K, ELX40059620, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		643.00	
08.85.0197	פנס הצפה LM9300 100W כולל דרייבר, מוגן מים 220V IP65, גוף אלומיניום כיסוי עדשות ואופטיקה, 6000K- 4000K- 3000K, ELX40059623, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		772.00	
08.85.0198	פנס הצפה LM18200 200W כולל דרייבר, מוגן מים 220V IP65, גוף אלומיניום כיסוי עדשות ואופטיקה, 6000K- 4000K- 3000K, ELX40064729, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,658.00	
08.85.0200	סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה SMD 4.9W 60 28/35, לרבות RGB רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ VDC12 מק"ט EL140149-1F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		18.10	
08.85.0205	סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה SMD 9.6W 120 28/35, לרבות RGB רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ VDC12 מק"ט EL140145-1F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		31.20	
08.85.0210	סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה SMD 9.6W 30 50/50, לרבות RGB רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ VDC12 מק"ט EL140150-1F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		31.20	
08.85.0215	סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה SMD 14.4W 60 50/50, לרבות RGB רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ VDC12 מק"ט EL140151-1F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		39.20	
08.85.0218	הפיכת סרט הדבקה למוגן ע"י תוספת שרזול סיליקון שקוף וסופיות מוגן מים IP67 עבור סרט הדבקה מואר SMD מכל סוג, דוגמת ecoled או ש"ע	מטר		14.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 306

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0310	סרט לד נאון גמיש 180 מעלות, 12W למטר, IP67 בצבעים: אור חם, אור קר, כחול, אדום, ירוק, לרבות RGB12V, ? (חיבור לדרייבר ישולם בנפרד) מק"ט D2-GR36 G, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		153.00	
08.85.0400	דרייבר 100 וואט כניסה 240 וולט, יציאה 12 וולט, 8.5 אמפר, מידות 160X98X40 מ"מ מק"ט EL22112100 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		198.00	
08.85.0450	דרייבר 150 וואט כניסה 240 וולט, יציאה 12 וולט, 8.5 אמפר, מידות 160X98X40 מ"מ מק"ט EL22112150 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		228.00	
08.85.0500	קונטרול 16 תוכניות שליטה, לרבות שלט חכם, 12 אמפר, 12V/24V, מק"ט A243-OG-GR דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		284.00	
08.85.0600	נורת לד MR-16 6W מק"ט EL-200100 דגם "דקרוויקה לד" 12V, DC/AC, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		21.10	
08.85.0605	נורת לד MR-16 8W מק"ט EL-200104 דגם "דקרוויקה לד" 12V, DC/AC, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		38.20	
08.85.0610	נורת לד לעמעום MR-16 6W מק"ט EL-2001117-1F דגם "דקרוויקה לד" 220W GU10, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		35.20	
08.85.0620	נורת לד לעמעום 8W מק"ט EL-2001114-1F דגם "דקרוויקה" CW 220V GU10 8W WW, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		41.70	
08.85.0630	נורת לד QR 15W לעמעום 220V GU10 מק"ט EL-2001108-1F קוטר 11 ס"מ, CW WW, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		142.00	
08.85.0634	נורת לד 3000K-6000K, 400 Lumen, 5W, E14/E27, דגם "SUPERLED" כדוגמת ניסקו או ש"ע	יח'		10.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 307

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0636	נורת לד 600 Lumen ,3000K-6000K ,7W, הברגה E14/E27, דגם "SUPERLED" כדוגמת ניסקו או ש"ע	יח'		15.40	
08.85.0638	נורת לד 800 Lumen ,3000K-6000K ,10W, הברגה E14/E27, דגם "SUPERLED" כדוגמת ניסקו או ש"ע	יח'		17.60	
08.85.0640	נורות לד 15W - 1400Lumen הברגה E27 מק"ט EL-200107F, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		20.10	
08.85.0651	נורות לד 20W - 1600Lumen הברגה E27 מק"ט EL-23343F, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		28.10	
08.85.0661	נורות לד 45W - 4050Lumen הברגה E27 מק"ט FEL-200122, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		95.00	
08.85.0671	טיוב לד T8 בהספק 24W באורך של 1200 מילימטר 3000K-4000K מק"ט ELFS24W120, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		39.20	
08.85.0681	טיוב לד T8 בהספק 12W באורך של 600 מילימטר 3000K-4000K מק"ט ELFS12W60, דוגמת ecoled או ש"ע	יח'		37.20	
08.85.0701	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה 19W דגם "55F5541" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		236.20	
08.85.0711	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת דגם "13W" 5441F55 או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		201.00	
08.85.0751	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דגם "11W" 55FP41 או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		161.00	
08.85.0814	גוף תאורת לד מוגן מים 590 מ"מ IP65 18w או ש"ע מק"ט 5Z00562, מותקן מושלם	יח'		160.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 308

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0816	גוף תאורת לד מוגן מים 1180 מ"מ IP65 36w או ש"ע מק"ט 5Z00572, מותקן מושלם	יח'		190.00	
08.85.0818	גוף תאורת לד מוגן מים 1480 מ"מ IP65 48w או ש"ע מק"ט 5Z00570, מותקן מושלם	יח'		250.00	
08.85.0820	גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה 25W דוגמת "סי לד 3900" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		492.00	
08.85.0825	גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה 41W דוגמת "סי לד 6600" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		500.00	
08.85.0830	תוספת לגוף תאורה "סי לד 3900" או ש"ע עבור גלאי נוכחות	יח'		170.00	
08.85.0837	תוספת לגוף תאורה "סי לד 6600" או ש"ע עבור גלאי נוכחות	יח'		236.00	
08.85.0840	תוספת לגוף תאורה "סי לד 3900" או ש"ע עבור תאורת חירום	יח'		270.00	
08.85.0843	גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 30/120 ס"מ, IP20/40, 27W, 4000K דגם "פנטאלד 4400", חלון הארה אחד, כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		685.00	
08.85.0845	גוף תאורת לד שקוע עם 2 חלונות הארה 52W 30X120 ס"מ מק"ט 5454P43 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		1,048.00	
08.85.0847	גוף תאורת לד שקוע עם 2 חלונות הארה 21W 60X60 סמ' מק"ט 5255T47 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		680.00	
08.85.0851	גוף תאורת לד שקוע עם 3 חלונות הארה 30W ס"מ מק"ט 47T5355 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		784.00	
08.85.0853	גוף תאורת לד שקוע עם 3 חלונות הארה 40W 60X60 סמ' מק"ט 5355P43 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		933.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 309

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0855	גוף תאורת לד שקוע עם 2 חלונות הארה 29W 60X60 סמ' מק"ט 5255P35 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		933.00	
08.85.0858	גוף תאורת לד חיצוני עם 2 חלונות הארה 29W 60X60 סמ' מק"ט 5255P35 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		563.00	
08.85.0859	גוף תאורת לד חיצוני עם 3 חלונות הארה 30W 60X60 סמ' מק"ט 535XT47 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		583.00	
08.85.0860	גוף תאורת לד חיצוני עם 3 חלונות הארה 40W 60X60 סמ' מק"ט 535XP43 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		663.00	
08.85.0862	גוף תאורה שקוע 60X60 ס"מ דגם "5PFA05" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		633.00	
08.85.0863	גוף תאורת לד שקוע 600X600 מ"מ 30W דגם 5Z00385 או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		266.00	
08.85.0864	גוף תאורת לד שקוע 600X600 מ"מ 40W דגם 5Z00391 או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		261.00	
08.85.0866	גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה 22W דוגמת "מטאוריט 3100" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		653.00	
08.85.0869	גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה, "מטאוריט 4400" 27W או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		670.00	
08.85.0875	גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה, "מטאוריט 6600" 39W או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		740.00	
08.85.0877	גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ פאנל בק לייט 08 דגם 5Z00387 או ש"ע, 30W לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		392.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 310

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.0879	גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ פאנל בק לייט 08 דגם 5Z00389 או ש"ע, 40W לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		407.00	
08.85.0881	גוף תאורת לד שקוע 1200X300 מ"מ פאנל בק לייט 08 דגם 5Z00381 או ש"ע, 30W לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		422.00	
08.85.0883	גוף תאורת לד שקוע 1200X300 מ"מ פאנל בק לייט 08 דגם 5Z00383 או ש"ע, 40W לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		447.00	
08.85.0891	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" דגם 558E03 או ש"ע עם נורת TCD 2X13 ווט, מותקן מושלם	יח'		230.00	
08.85.0896	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" חירום 1X13W עם גלאי נוכחות דגם 558ET7 או ש"ע עם נורת TCD 1X18 ווט, מותקן מושלם	יח'		467.00	
08.85.0920	גוף תאורה עגול אטום להתקנה לקיר או לתקרה דגם 5G34X04 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		598.00	
08.85.0960	גוף תאורה להתקנה לתקרה דוגמת "פס לד 3100" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		673.00	
08.85.0965	גוף תאורה תלוי להתקנה לתקרה דוגמת "פס לד 3100"	יח'		560.00	
08.85.0970	גוף תאורה להתקנה לתקרה דוגמת "פס לד 4400" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		744.00	
08.85.0975	גוף תאורה תלוי להתקנה לתקרה דוגמת "פס ליד 4400" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		570.00	
08.85.0980	גוף תאורה להתקנה לתקרה דוגמת "פס לד 8000" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		678.00	
08.85.0987	גוף תאורת לד שקוע 36W ס"מ 60X60 מסוג פאנל לד מק"ט SP600X60036W כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		490.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 311

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.1000	פנס הצפה במידות 63/96 מ"מ, 6000K IP65, 10W, דגם "Eagle" כדוגמת "ניסקו" או ש"ע	יח'		123.00	
08.85.1100	גוף תאורה אנטי ונדלי IK10 מוגן מים IP65 18W LED 1200LM 4000K דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס כדוגמת קשטן או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		630.00	
08.85.1110	גוף תאורה אנטי ונדלי IK10 מוגן מים IP65 24W LED 1600LM 4000K דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס כדוגמת קשטן או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		675.00	
08.85.1500	גוף תאורת לד מוגן מים IP65 עם נורות טיוב לד 2X22W דוגמת FSL, דגם FS-T8LED-2X22B או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		211.00	
08.85.1510	גוף תאורת תעשייתי, IP67, 200W, 3000K/4000K/5800K דגם "Hb 11" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		1,170.00	
08.85.2000	גוף תאורת הצפה לד 69W דגם SMART GEWISS כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,300.00	
08.85.2005	גוף תאורת הצפה לד 138W דגם 4 GEWISS SMART כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,700.00	
08.85.2020	גוף תאורת לד תעשייתי לינארי 160W דגם JANUS כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,830.00	
08.85.2030	גוף תאורת לד הרמטי IP69 43W דגם 3 GEWISS SMART כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		690.00	
08.85.2040	גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה, 36W במידות 60X60 ס"מ דגם MAXIBL כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		440.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 312

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.2050	גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה, 35W במידות 120X30 ס"מ דגם MAXIBL כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		440.00	
08.85.2060	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, 25W IP55 דגם D70 GLAMOX כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		695.00	
08.85.2062	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 10W דגם DLD MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		590.00	
08.85.2064	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 18W דגם DLD MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		660.00	
08.85.2066	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 25W דגם DLD MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		720.00	
08.85.2070	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 32W דגם DLD MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		780.00	
08.85.2073	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 50W דגם DLD MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,120.00	
08.85.2080	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 70W דגם DLC MAXILIGHT כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,330.00	
08.85.2090	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP54 עד 37W דגם KOMBIC כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 313

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.2100	גוף תאורה לד צמוד לקיר אפ/דאון 2X20W דגם MD B17 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		760.00	
08.85.2110	גוף תאורה לד צמוד לתקרה צילינדר 20W דגם X-02 DOWN כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,320.00	
08.85.2150	גוף תאורה צמוד לתקרה מוגן מים דגם A35 GALMOX דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		960.00	
08.85.2160	גוף תאורה קירי מזכוכית מחוסמת, לרבות הגנה נגד ברקים ושינויי מתח, דגם IP65 W20 CROSSTOUR WALL, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,090.00	
08.85.2170	גוף תאורה קירי מזכוכית מחוסמת, לרבות הגנה נגד ברקים ושינויי מתח, דגם IP66 W30 CROSSTOUR WALL, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,700.00	
08.85.2180	גוף תאורה מפרופיל אלומיניום, להתקנה שקועה/צמודה/תלויה, לרבות לד דרייבר אינטגרלי דגם W28 FX35, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		1,700.00	
08.85.2190	גוף תאורה מפרופיל אלומיניום, להתקנה שקועה/צמודה/תלויה, לרבות לד דרייבר אינטגרלי דגם W30 FX45, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		1,840.00	
08.85.2195	גוף תאורה מפרופיל אלומיניום, להתקנה שקועה/צמודה/תלויה, לרבות לד דרייבר אינטגרלי דגם W40 FX65, דוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	מטר		2,070.00	
08.85.2200	גוף תאורה תעשייתי עגול לד 100-200W דגם HBL-ST כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,800.00	
08.85.2970	גוף תאורה צמוד קיר/תקרה 3000K IP20 HIGH-Q 30W 3000LM מידות/קוטר 30 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		220.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 314

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.2980	גוף תאורה צמוד קיר/תקרה 3000K IP20 HIGH-Q 40W 4000LM מידות/קוטר 40 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		210.00	
08.85.2990	גוף תאורה צמוד קיר/תקרה 3000K IP20 HIGH-Q 50W 5000LM מידות/קוטר 50 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		235.00	
08.85.3000	גוף תאורת פנים לד W60 להתקנה עה"ט , קוטר 600 מ"מ דגם HIGH-Q מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		482.00	
08.85.3010	גוף תאורת פנים לד W120 להתקנה עה"ט , קוטר 1200 מ"מ דגם HIGH-Q מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,276.00	
08.85.3020	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W20 בקוטר 225 מ"מ או מרובע 235X235 מ"מ דגם GALAXY מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		347.00	
08.85.3030	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W30 בקוטר 310 מ"מ או מרובע 300X300 מ"מ דגם GALAXY מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		472.00	
08.85.3040	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W15 בקוטר 220 מ"מ דגם ARIEL מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		166.00	
08.85.3050	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W18 בקוטר 280 מ"מ דגם ARIEL מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		201.00	
08.85.3060	גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W24 בקוטר 330 מ"מ דגם ARIEL מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		231.00	
08.85.3070	גוף תאורה אסימטרי, לד W35 להתקנה עה"ט או בתליה, לתאורת לוח כיתה, 1200X300 מ"מ דגם AREL AS מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		512.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 315

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.3080	גוף תאורה אסימטרי, לד W50 להתקנת עה"ט או בתליה, לתאורת לוח כיתה, 1200X300 מ"מ דגם AREL AS מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		573.00	
08.85.3090	גוף תאורה פס אירופאי לד W28 להתקנת עה"ט או בתליה, 1200x40 מ"מ דגם TEL מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		422.00	
08.85.3100	גוף תאורה פס אירופאי לד W42 להתקנת עה"ט או בתליה, 1500x40 מ"מ דגם TEL מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		462.00	
08.85.3150	גוף תאורה שקוע להתקנה בתקרה אקוסטית או גבס, לרבות חיזוקים לתקרה, לד W9 בקוטר 173 מ"מ דגם DNO6OB מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		211.00	
08.85.3160	גוף תאורה שקוע להתקנה בתקרה אקוסטית או גבס, לרבות חיזוקים לתקרה, לד W18 בקוטר 233 מ"מ דגם DNO6OB מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		241.00	
08.85.3200	פאנל לד W33 להתקנה לתקרה או שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה, 600X600 מ"מ, דגם UQ מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		618.00	
08.85.3210	פאנל לד W50 להתקנה לתקרה או שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה, 600X600 מ"מ, דגם UQ מתוצרת MODUS כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		618.00	
08.85.5000	גוף תאורה מוגן מים IP66 מפוליקרבונט אופל לד 36W באורך 1,160 מ"מ דוגמת "שטייניץ- לירד" דגם AQUAPROOF או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		367.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 316

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.5011	גוף תאורה שקוע בתקרה, לד 60X60 ס"מ 35W IP44 דוגמת "שטייניץ- לירד" דגם FLAT-G או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		643.00	
08.85.5020	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה, בקוטר 150 מ"מ מפוליקרבוט לד 16W, דוגמת "שטייניץ- לירד" או ש"ע דגם 150AMY או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		412.00	
08.85.5030	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה, בקוטר 200 מ"מ מפוליקרבוט לד 21W, דוגמת "שטייניץ- לירד" או ש"ע דגם 150AMY או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		442.00	
08.85.5040	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 120 מ"מ, IP44/66, 7W, 4000/3000K, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		237.00	
08.85.5050	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 170 מ"מ, IP44/66, 10W, 4000/3000K, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		244.00	
08.85.5060	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 170 מ"מ, IP44/66, 15W, 4000/3000K, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		258.00	
08.85.5070	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 230 מ"מ, IP44/66, 20W, 4000/3000K, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		272.00	
08.85.5080	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 230 מ"מ, IP44/66, 30W, 4000/3000K, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		283.00	
08.85.5090	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 87 מ"מ, IP54, 6W, 4000K, דגם "VS- artis" כדוגמת "אלתם - שטייניץ" או ש"ע	יח'		251.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 317

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.5100	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 110 מ"מ, 4000K, 10W, IP54, דגם "artis" VS- כדוגמת "אלתם" שטייניץ" או ש"ע	יח'		257.00	
08.85.5110	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 135 מ"מ, 4000K, 15W, IP54, דגם "artis" VS- כדוגמת "אלתם" שטייניץ" או ש"ע	יח'		271.00	
08.85.5120	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 186 מ"מ, 4000K, 15W, IP54, דגם "artis" VS- כדוגמת "אלתם" שטייניץ" או ש"ע	יח'		294.00	
08.85.5130	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 160 מ"מ, 4000K, 25W, IP54, דגם "artis" VS- כדוגמת "אלתם" שטייניץ" או ש"ע	יח'		280.00	
08.85.5140	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 186 מ"מ, 4000K, 36W, IP54, דגם "artis" VS- כדוגמת "אלתם" שטייניץ" או ש"ע	יח'		304.00	
08.85.5150	גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 60/60 ס"מ, 4000K, 30W, IP20, דגם "1040" Uniled כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		234.00	
08.85.5160	גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 60/60 ס"מ, 4000K, 36W, IP20, דגם "1040" Uniled כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		238.00	
08.85.5170	גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 30/120 ס"מ, 4000K, 30W, IP20, דגם "1040" Uniled כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		261.00	
08.85.5180	גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 30/120 ס"מ, 4000K, 36W, IP20, דגם "1040" Uniled כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		267.00	
08.85.5190	גוף תאורה עגול צמוד תקרה/קיר בקוטר 290 מ"מ, 4000K, 18W, IP65, דגם "Circo" כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		234.00	
08.85.5200	גוף תאורה עגול (בקוטר 280 מ"מ) או מרובע (במידות 280/280 מ"מ) צמוד תקרה/קיר, IP65, 18W, 4000K, דגם "GEMINI" כדוגמת "אלתם- שטייניץ" או ש"ע	יח'		237.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 318

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.5210	גוף תאורה דקורטיבי צמוד קיר, 4000K IP65, 25W, דגם "D-wash" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		413.00	
08.85.5250	גוף תאורת לינארי לד מאלומיניום באורך 120 ס"מ, IP65, 40W, 5000K דגם "כרמל" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		369.00	
08.85.5260	גוף תאורת לינארי לד מאלומיניום באורך 150 ס"מ, IP65, 60W, 5000K דגם "כרמל" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		402.00	
08.85.5270	גוף תאורת לינארי לד מאלומיניום באורך 150 ס"מ, IP65, 75W, 5000K דגם "כרמל" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		415.00	
08.85.5500	גוף תאורת לד תעשייתי, IP65, 4000K, 100W אלומה של 120/90/60 מעלות, דגם "אורסט פרו" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		785.00	
08.85.5510	גוף תאורת לד 150W להתקנה בתקרות גבוהות ובינוניות של מחסנים ואולמות ייצור, מוגן מים IP65, אלומה 60 או 120 מעלות כדוגמת "אורסט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		840.00	
08.85.5520	גוף תאורת לד 200W להתקנה בתקרות גבוהות ובינוניות של מחסנים ואולמות ייצור, מוגן מים IP65, אלומה 60 או 120 מעלות כדוגמת "אורסט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		900.00	
08.85.5530	גוף תאורת לד 240W להתקנה בתקרות גבוהות ובינוניות של מחסנים ואולמות ייצור, מוגן מים IP65, אלומה 60 או 120 מעלות כדוגמת "אורסט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,080.00	
08.85.5700	גוף תאורה לינארי תלוי, באורך 1137 מ"מ, IP20, 22W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום צבוע, דגם "טופז 40" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		1,004.00	
08.85.5710	גוף תאורה לינארי תלוי באורך 1137 מ"מ, IP20, 28W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום צבוע, דגם "טופז 40" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		865.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 319

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.5720	גוף תאורה שקוע בתקרה באורך 1137 מ"מ, IP20, 22W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום צבוע, דגם "טופז 40" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		1,004.00	
08.85.5730	גוף תאורה שקוע בתקרה באורך 1137 מ"מ, IP20, 28W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום צבוע, דגם "טופז 40" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		865.00	
08.85.5740	גוף תאורה צמוד לתקרה באורך 1137 מ"מ, IP20, 22W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום צבוע, דגם "טופז 40" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		1,004.00	
08.85.5750	גוף תאורת לד 28W צמוד לתקרה דוגמת "טופז 40" דגם 4400 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'		865.00	
08.85.5760	גוף תאורה ליניארי תלוי מהתקרה, באורך 1120 מ"מ, 20W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		987.00	
08.85.5770	גוף תאורה ליניארי תלוי מהתקרה, באורך 1120 מ"מ, 28W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		1,016.00	
08.85.5780	גוף תאורה ליניארי שקוע בתקרה, באורך 1120 מ"מ, 20W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		837.00	
08.85.5790	גוף תאורה ליניארי שקוע בתקרה, באורך 1120 מ"מ, 28W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		866.00	
08.85.5800	גוף תאורה ליניארי צמוד תקרה, באורך 1120 מ"מ, 20W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		987.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 320

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.5810	גוף תאורה ליניארי צמוד תקרה, באורך 1120 מ"מ, 28W, 4000K, פרופיל עשוי אלומיניום, צבע גוון לבחירה, דגם "טופז פרו 60" כדוגמת "געש תאורה" או ש"ע	יח'		1,016.00	
08.85.7100	התקנה בלבד של סרט הדבקה (לדים) באורך עד 5.0 מ' לרבות חיבור לדרייבר, הציוד יסופק ע"י המזמין	יח'		56.00	
08.85.7110	תוספת לסעיף 08.085.7100 עבור התקנת סרט הדבקה בהמשך לסרט באורך 5.0 מ'	מטר		6.00	
08.85.7150	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט על בטון, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'		72.00	
08.85.7160	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט בתקרת גבס/אקוסטית או שקוע בתקרה לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'		82.00	
08.85.7165	התקנה וחיבור פס תאורת לדים שקוע בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה והתקנת וחיבור דרייבר, הציוד יסופק ע"י המזמין	מטר		110.00	
08.85.7171	תוספת להתקנת גוף תאורה לד עבור 2 חיזוקים נוספים מעבר ל- 4 הראשונים, לתקרת הבטון (כל גוף תאורה ימדד כיחידה)	יח'		30.10	
08.85.7180	התקנה וחיבור גוף תאורת לד לתליה, דוגמת פעמון או ש"ע, בהספק עד 400 ווט, נורת פריקה או נורת לד ש"ע שיוספק ע"י המזמין בגובה עד 4 מ'	יח'		105.00	
08.85.7190	התקנה וחיבור גוף תאורת לד לתליה, דוגמת פעמון או ש"ע, בהספק עד 400 ווט שיוספק ע"י המזמין בגובה מעל 4 מ' ועד 12 מ' (לא כולל אמצעי הרמה)	יח'		178.00	
08.85.7300	התקנה וחיבור דרייבר שיוספק ע"י המזמין עבור גוף תאורת לד	יח'		28.10	
08.85.7500	נורת לד בצבע לבן או צבעונית 10W	יח'		17.10	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 321

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.7600	גוף תאורה שקוע 4400LM 3000K IP20 PANEL TS BACKLIT 40W במידות 60x60 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		280.00	
08.85.7610	גוף תאורה שקוע 5500LM 3000K IP20 PANEL TS BACKLIT 50W במידות 60x60 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		330.00	
08.85.7620	גוף תאורה שקוע 5500LM 4000K IP20 PANEL TS BACKLIT 50W במידות 120x30 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		320.00	
08.85.7650	גוף תאורה שקוע "אלמוג" 4000K IP20 10W 1000LM קוטר 11 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		245.00	
08.85.7652	גוף תאורה שקוע "אלמוג" 4000K IP20 15W 1500LM קוטר 14.5 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		265.00	
08.85.7654	גוף תאורה שקוע דגם "אלמוג" 4000K IP20 35W 3500LM קוטר 22.8 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		340.00	
08.85.7660	גוף תאורה שקוע "אלמוג" 4000K IP20 25W 2500LM קוטר 19 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		290.00	
08.85.7700	גוף תאורה שקוע "אודם" 4000K IP20 15W 1500LM קוטר 14.5 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		325.00	
08.85.7705	גוף תאורה שקוע "אודם" 4000K IP20 25W 2500LM קוטר 17.2 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		325.00	
08.85.7710	גוף תאורה שקוע "אודם" 4000K IP20 35W 3500LM קוטר 22.8 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		395.00	
08.85.7750	גוף תאורה שקוע "חושן" 4000K IP20 15W 1500LM קוטר 14 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		280.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 322

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.7760	גוף תאורה שקוע "חושן" 4000K IP20 30W 3000LM קוטר 17.2 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		340.00	
08.85.7770	גוף תאורה שקוע "חושן" 4000K IP20 45W 4500LM קוטר 22.8 ס"מ מסופק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'		380.00	
08.85.7810	גוף תאורת לד להתקנה חיצונית 100W דגם "ונוס" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		600.00	
08.85.7820	גוף תאורת לד להתקנה חיצונית 150W דגם "ונוס" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		640.00	
08.85.7830	גוף תאורת לד להתקנה חיצונית 200W דגם "ונוס" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		705.00	
08.85.7840	בית מנורה פנדל לתליה לרבות הברגה E27 , מותקן מושלם	יח'		40.00	
08.85.7845	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 150 מ"מ, IP20, 22W, 3000K-4000K דגם "טריו 6" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		278.00	
08.85.7850	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 205 מ"מ, IP20, 29W, 3000K-4000K דגם "טריו 8" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		340.00	
08.85.7855	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 100 מ"מ, IP44, 12W, 3000K-4000K דגם "ניקו 4" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		209.00	
08.85.7860	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 150 מ"מ, IP44, 24W, 3000K-4000K דגם "ניקו 6" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		255.00	
08.85.7865	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 150 מ"מ, IP44, 36W, 3000K-4000K דגם "ניקו 8" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		302.00	
08.85.7870	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 62 מ"מ, IP20, 6W, 3000K דגם "נוק R6" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		178.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 323

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.7875	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 72 מ"מ, IP20, 10W, 3000K, דגם "נוק R10" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		185.00	
08.85.7880	גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 82 מ"מ, IP65, 12W, 3000K, דגם "נוק R12" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		209.00	
08.85.7885	גוף תאורה שקוע בתקרה טרימלס בקוטר 82 מ"מ, IP20, 12W, 2700K-3000K-4000K, דגם "ארקוס D4-B" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		247.00	
08.85.7890	גוף תאורה שקוע בתקרה מתכוון בקוטר 92 מ"מ, IP20, 10W, 2700K-3000K-4000K, דגם "ארקוס A3" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		247.00	
08.85.7895	גוף תאורה צמוד תקרה בקוטר 220 מ"מ, IP65, 15W, 3000K-4000K, דגם "נובה 15" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		216.00	
08.85.7900	גוף תאורה צמוד תקרה דו תחליטי בקוטר 220 מ"מ, IP65, 15W, 3000K-4000K, דגם "נובה 15 חירום" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		324.00	
08.85.7905	גוף תאורה צמוד תקרה בקוטר 280 מ"מ, IP65, 18W, 3000K-4000K, דגם "נובה 18" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		247.00	
08.85.7910	גוף תאורה צמוד תקרה דו תחליטי בקוטר 280 מ"מ, IP65, 18W, 3000K-4000K, דגם "נובה 18 חירום" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		339.85	
08.85.7915	גוף תאורה צמוד תקרה בקוטר 330 מ"מ, IP65, 18W, 3000K-4000K, דגם "ספין 18" תוצרת "טכנולייט" או ש"ע	יח'		386.00	
08.85.7920	גוף תאורה פרופיל לינארי צמוד תקרה, IP20, 21W, 3000K-4000K, דגם "S40 PRO TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		560.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 324

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.7925	גוף תאורה פרופיל לינארי צמוד תקרה, IP20, 29W, 3000K-4000K, דגם "S40 PRO-X TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		640.00	
08.85.7930	גוף תאורה פרופיל לינארי שקוע תקרה טרימלס, IP20, 21W, 3000K-4000K, דגם "T40 PRO TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		580.00	
08.85.7935	גוף תאורה פרופיל לינארי שקוע תקרה טרימלס, IP20, 29W, 3000K-4000K, דגם "T40 PRO-X TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		660.00	
08.85.7940	גוף תאורה פרופיל לינארי תלוי תקרה, IP20, 21W, 3000K-4000K, דגם "P40 PRO TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		640.00	
08.85.7945	גוף תאורה פרופיל לינארי תלוי תקרה, IP20, 29W, 3000K-4000K, דגם "P40 PRO-X TRIDONIC" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		710.00	
08.85.7950	גוף תאורה פרופיל לינארי שקוע תקרה, IP20, 10W, 2700K-3000K-4000K, דגם "פלקס R35 10W" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		306.00	
08.85.7955	גוף תאורה פרופיל לינארי שקוע תקרה, IP20, 30W, 2700K-3000K-4000K, דגם "פלקס R35 30W" כדוגמת "טכנולייט" או ש"ע	מטר		398.00	
08.85.8000	גוף תאורה עגול בקוטר 200 מ"מ שקוע באדמה, IP68, 26W, 2200/4000K, דגם "Floor 1685" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,330.00	
08.85.8005	גוף תאורה שקוע בתקרה, IP44, 18W-24W, 3000/4000K, דגם "Compact" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		657.00	
08.85.8010	גוף תאורה שקוע בתקרה, IP54, 16W-22W, 3000/4000K, דגם "Health" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		661.00	
להעברה בתת פרק 08.08.85					

15/01/2026
דף מס': 325

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.85.8015	גוף תאורה שקוע בתקרה, 39W, IP20, דגם "Rodri R 830" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		569.00	
08.85.8020	גוף תאורה שקוע בתקרה, 39W, IP65, דגם "Rodri R 831" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		610.00	
08.85.8025	גוף תאורה באורך 120 ס"מ, IP65, דגם "Hydro 960", 4000K, 20W-47W, תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		754.00	
08.85.8030	גוף תאורה צמיד קיר/תקרה עגול בקטרים 18W, IP65, מ"מ 220/280/360, דגם "Oblo 747" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		974.00	
סה"כ 08.08.85 תאורת לדים - פנים (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.86 תאורת לדים - חוץ				
	כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. "הקבלן כמובן יכול לשלוח לאישור ג"ת ש"ע, ראשית יש לשלוח בצורה הבאה: שים לב, ייבדק ג"ת ש"ע 1 בלבד, ועפ"י אישור יועץ חשמל:"				
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 326

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה "א.מפרט 08 מלא, לכל ג"ת.ב.כל ג"ת יהיה, בתיקייה נפרדת כל החומר והמפרטים טכניים.ג.. הקבלן ליד, טבלת ג"ת המצ"ב, יסמן וירשום בהתאם למה ששלח, מה ש"ע ומק"ט לג"ת של העבודה.ד.הקבלן ישלח ג"ת מועדפים עליו, יש לשלוח ג"ת מקסימום 1 ג"ת לכל ש"ע, לאחר מכן, לא יתקבלו ולא יבדקו שום ש"ע.ה.נדרשים הדברים הבאים לבדיקת ש"ע, יש מספיק זמן, נא לארגן בצורה מסודרת, ואין להחסיר דבר.א.תעודת בדיקה מת"י, לא יבדק הג"ת, רק תעודה תו ת"י, על כל הג"ת, במידה וחלקים ממנו לא יהיו בעל תו ת"י, לא יאושר.ב.קובץ ממוחשב פוטומטרייה חובה, LDT.c.מפרט טכני.d.ממה עשוי הג"ת.e.ציוד ג"ת, (אני חוזר על כל הציוד והג"ת, חובה תו ת"י, ולא בדיקה).f.סוג פיזור האור FR, וכד'.g...מסירות צבע CRI.h.RGO דרגת סיכון, ריסק פוטובילוגית מ 0-3, מה הדרגה.i.דרגת אטימות j.IPXXX.סוג מערכת האופטית.k.גוון האור, סוגי קלווין.l.SDCM, אחידות צבע.m.ש"ע m.ש"ע לג"ת/נורה.ח.הספק ג"ת.ו.שטף אור, כמה p.LUMEN.נצילות אורית.CD/KLM q..כל הג"ת, בכל הסעיפים, יהיו יכולים להיות תה"ט/עה"ט, ובאותו מחיר בסעיפים.r.משקל ג"ת.s.שים לב ניתן לשלוח רק שווה ערך 1, כל בדיקה נוספת, תחויב בתשלום.t.בכל מקרה והבדיקה תאושר, יוכל הקבלן לספק את הג"ת, ובמידה ולא, תשלחנה הערות, ובאם לא ימצא את הבדיקה, יידרש לספק עפ"י הנדרש בתוכניות ומיועץ החשמל. כל חישובי התאורה יעשו עפ"י תוכנות: 1. לכבישים ותאורת חוץ ע"י תוכנה AGI32. 2. לתאורת פנים ע"י תוכנות RELUX/DIALux.תוך התחשבות בסינוור UGR, ועפ"י הדרישות והחוקים, ולמוסדטות לימוד כולל חוזר מנכ"ל העדכני ביותר. במחירי הסעיפים כלול בדיקת פוטומטרייה, כולל כיוון פנסים, ככל שיידרש, על הקבלן להגיע עם מנוף לכיווני, באם יידרש וככל שיידרש, כלול במחירי כל הסעיפים..				

להעברה בתת פרק 08.08.86

15/01/2026
דף מס': 327

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת. 2. תאורת לדים פנים - ראה תת פרק 08.085				
	הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.				
08.86.0011	גוף תאורת רחוב W40 LED 3920LM כולל דרייבר, מוגן מים IP66 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, מק"ט ELX40058465 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		927.00	
08.86.0012	גוף תאורת רחוב W60 LED 7000LM כולל דרייבר, מוגן מים IP66 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, מק"ט ELX40066458 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		603.00	
08.86.0013	גוף תאורת רחוב W120 LED 13800LM כולל דרייבר, מוגן מים IP66 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, 3000K-4000K-6000K, מק"ט 04510ELX430140 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,000.00	
08.86.0014	גוף תאורת כבישים ורחובות LM7000 60W כולל דרייבר, מוגן מים IP65 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, 3000K-4000K-6000K, מק"ט 66458ELX400 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		927.00	
08.86.0016	גוף תאורת כבישים ורחובות LM3920 40W כולל דרייבר, מוגן מים IP65 220V, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה, 3000K-4000K-6000K, מק"ט 58465ELX400 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		602.00	
08.86.0018	גוף תאורה שקוע רצפה, 7W LED CREE, IP67 420LM, כולל דרייבר, מנירוסטה, שרוול לביטון, מידות הגוף: קוטר 120 מ"מ, גובה 95 מ"מ, מק"ט EL23633F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		438.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 328

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0019	גוף תאורה שקוע רצפה, 16W LED CREE, IP67 960LM, כולל דרייבר, מנירוסטה, שרוול לביטון, מידות הגוף: קוטר 180 מ"מ, גובה 125 מ"מ, מק"ט EL2058F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		758.00	
08.86.0021	גוף תאורה צמוד קיר אפ דאון, 2X6W LED 600LM, כולל דרייבר, מאלומיניום, בצבע לבן ובזלת, מידות הגוף: גובה 128 מ"מ, רוחב 74 מ"מ, מק"ט EL2058F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		286.00	
08.86.0022	גוף תאורה שקוע קיר חומה, 600LM 10W LED, לרבות דרייבר וקופסת ביטון, מאלומיניום, בצבע לבן, אפור ובזלת, מידות הגוף: גובה 106 מ"מ, אורך 204 מ"מ, עומק 40 מ"מ, מק"ט ELX1406 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		319.00	
08.86.0023	גוף תאורה צמוד קיר, IP65 3710LM 40W LED TRIDONIC, לרבות דרייבר, מאלומיניום, בצבע לבן, אפור ובזלת, מידות הגוף: גובה 200 מ"מ, אורך 440 מ"מ, עומק 156 מ"מ, מק"ט ELX3236 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		698.00	
08.86.0030	גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם "STREET LED- 50W" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,780.00	
08.86.0050	גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם "ROAD 5 132W" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,120.00	
08.86.0080	גוף תאורת לד דקורטיבי לתאורת כבישים/רחובות דגם "DONA LED 80W" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,600.00	
08.86.0090	גוף תאורת חוץ דקורטיבי בראש עמוד דגם "BALL LED PS 40W" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,960.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 329

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0100	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות W 333 להתקנה בגובה 21-24 מ' דגם LED 5M NAVION מתוצרת EATON COOPER מק"ט NVN-06-AF-XX כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,450.00	
08.86.0102	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות דקורטיבי 52W דגם GALLERY כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.0103	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות דקורטיבי 75W דגם GALLERY כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,380.00	
08.86.0104	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות דקורטיבי 97W דגם GALLERY כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,700.00	
08.86.0106	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות דקורטיבי 127W דגם GALLERY כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,200.00	
08.86.0107	גוף תאורת לד לכבישים ורחובות דקורטיבי 151W דגם GALLERY כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,450.00	
08.86.0109	גוף תאורת לד דקורטיבי 80W לראש עמוד או לתליה דגם T191/T190/T91/T70 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,810.00	
08.86.0112	גוף תאורת חוץ לד 25W עמודון בולארד כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,780.00	
08.86.0120	גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דוגמת "סטאר לד 2000" 16W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		655.00	
08.86.0131	גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דגם 5794Z24 27W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		530.00	
08.86.0141	גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "ונוס 6000 פרו" 38W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 330

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0151	גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "ונוס 8000 פרו" 48W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,580.00	
08.86.0161	גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "ונוס 12000 פרו" 75W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,580.00	
08.86.0162	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3480" 3000/4000K, 34W-75W, IP66 "Mini Giovi" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,880.00	
08.86.0164	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3000/4000K, 132W-238W, IP66 "Giovi 3490" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		6,970.00	
08.86.0166	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3460" 3000/4000K, 40W-60W, IP66 "Denia" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		2,800.00	
08.86.0168	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3000/4000K, 110W-150W, IP66 "Denia 3461" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,490.00	
08.86.0170	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3000/4000K, 200W-320W, IP66 "Denia 3470" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		8,200.00	
08.86.0172	גוף תאורת לד לרחובות מיציקת אלומיניום, 3000/4000K, 18W-75W, IP66 "Denia 3460 PRO" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,570.00	
08.86.0174	גוף תאורת לד דקורטיבי לרחובות מיציקת אלומיניום, 34W-68W, IP66 "VISCONTI 3337/8" 3000/4000K תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		6,250.00	
08.86.0176	גוף תאורת לד דקורטיבי לרחובות מיציקת אלומיניום, 38W, IP66, 3000/4000K "Ischia 3590/6" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,610.00	
08.86.0178	גוף תאורת לד דקורטיבי לרחובות מיציקת אלומיניום, 27W-45W, IP66, 3000/4000K דגם "Volo 3580" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,700.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 331

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0180	גוף תאורת לד, לשבילים שצ"פ וגנים, IP66 1 3340", דגם "3000/4000K, 24W-54W, Loto", תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		7,640.00	
08.86.0182	גוף תאורת לד, לשבילים שצ"פ וגנים, IP66 2 3361", דגם "3000/4000K, 26W-52W, Iseo", תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		6,760.00	
08.86.0184	גוף תאורת לד, לשבילים שצ"פ וגנים, IP66 3383", דגם "3000/4000K, 30W-44W, Como", תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,700.00	
08.86.0186	גוף תאורת לד, לשבילים שצ"פ וגנים, IP66 1590", דגם "3000/4000K, 26W-52W, Braies", תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,210.00	
08.86.0188	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66, 54W-73W, 3000/4000K דגם "MINI Rodio 1987/91" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		2,590.00	
08.86.0190	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66 1887", דגם "3000/4000K, 157W-269W, Rodio" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,910.00	
08.86.0192	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66, 370W, 3000/4000K דגם "Forum" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		10,370.00	
08.86.0194	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66, 740W, 3000/4000K דגם "Forum" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		17,270.00	
08.86.0196	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66, 1569W, 3000/4000K דגם "Forum" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		26,440.00	
08.86.0198	גוף תאורת הצפה סימטרי/א-סימטרי מיציקת אלומניום, IP66, 410W-590W, 3000/4000K דגם "Cromo 1222/9" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		11,710.00	
08.86.0200	גוף תאורת הצפה, IP66, 25W-40W, 3000/4000K דגם "Podio 2567" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		2,210.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
 דף מס': 332

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0202	עמוד תאורה בגובה 1040 מ"מ, IP65, 9W, דגם "Faro 1238/9" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		3,840.00	
08.86.0204	עמוד תאורה בגובה 1100 מ"מ, IP65, 5W, דגם "Bitta 1840" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,450.00	
08.86.0206	גוף תאורת חוץ להתקנה על קיר, IP65, 4000K, 25W, דגם "Vega 1264" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		1,290.00	
08.86.0208	גוף תאורת חוץ להתקנה על קיר, IP65, 3000K, 10W, דגם "Plane 1592" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		764.00	
08.86.0210	גוף תאורת רחוב מאלומיניום מוגן מים IP65, דגם 5777044 או ש"ע, 85W מותקן מושלם	יח'		2,310.00	
08.86.0212	גוף תאורה לינארי שקוע, IP68, 26W, 3000/4000K, דגם "Sicura 1836" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		5,150.00	
08.86.0214	גוף תאורת הצפה עגול, IP66, 4000K, 100W-194W, דגם "Saturno", תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		4,500.00	
08.86.0216	גוף תאורת הצפה, IP66, 90W-205W, 4000K, דגם "Quark 2880 3.7" תוצרת Disano או ש"ע	יח'		2,850.00	
08.86.0218	גוף תאורת הצפה, IP66, 200W-350W, 4000K, דגם "Astro q 2900" תוצרת "Disano" או ש"ע	יח'		9,340.00	
08.86.0220	גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום IK08 מוגן מים IP65, 4000LM 4000K, LED 38W, אלומה סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר, דגם BVP110, מתוצרת פיליפס כדוגמת קשטן אוש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,260.00	
08.86.0230	גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום IK08 מוגן מים IP65, 12000LM 4000K, LED 120W, אלומה סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר, דגם BVP125, מתוצרת פיליפס כדוגמת קשטן או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,040.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 333

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0240	גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI CLOUD כדוגמת שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 240 ווט ודרייבר אלקטרוני אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד), מותקן מושלם	יח'		3,800.00	
08.86.0250	גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI CLOUD כדוגמת שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 300 ווט ודרייבר אלקטרוני אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד), מותקן מושלם	יח'		3,900.00	
08.86.0260	גוף תאורת רחובות לד 48 לדים לרבות דרייבר דאלי, 51-104W מסוג TECE 01 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,750.00	
08.86.0261	גוף תאורת רחובות לד 40 לדים לרבות דרייבר דאלי, 43-87W מסוג TECE 01 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,650.00	
08.86.0262	גוף תאורת רחובות לד 32 לדים לרבות דרייבר דאלי, 34-70W מסוג TECE 01 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,630.00	
08.86.0263	גוף תאורת רחובות לד 24 לדים לרבות דרייבר דאלי, 26-55W מסוג TECE 01 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,500.00	
08.86.0264	גוף תאורת רחובות לד 16 לדים לרבות דרייבר דאלי, 18-36W מסוג TECE 01 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,330.00	
08.86.0266	גוף תאורת רחובות לד 110-160W להתקנה בגובה 12 מ' דוגמת mA-5102-3K TECEO-2-72L-700 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,760.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 334

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0267	גוף תאורת רחובות לד 160-190W להתקנה בגובה 15 מ' דוגמת mA-5102-3K TECEO-2-88L-700 מתוצרת SCHREDER כדוגמת "סיטיליט" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,340.00	
08.86.0270	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 40W מסוג Luxtella L01 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,480.00	
08.86.0280	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 76W מסוג Luxtella L01 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,500.00	
08.86.0290	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 113W מסוג Luxtella L01 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,650.00	
08.86.0300	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 40W מסוג Luxtella L02 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,480.00	
08.86.0310	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 76W מסוג Luxtella L02 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,500.00	
08.86.0320	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 113W מסוג Luxtella L02 מתוצרת Le-Tehnika כדוגמת "אנלטיק" או ש"ע	יח'		2,650.00	
08.86.0330	גוף תאורת רחוב ושצ"פים, IP66, 30W, דגם "ST-52" כדוגמת "לדיטק" או ש"ע להתקנה על עמוד בגובה 4 מ'	יח'		1,210.00	
08.86.0340	גוף תאורת רחוב, IP66, 60-80W, דגם "ST-52" כדוגמת "לדיטק" או ש"ע להתקנה על עמוד בגובה 6-10 מ'	יח'		1,600.00	
08.86.0350	גוף תאורת רחוב, IP66, 100-150W, דגם "ST-52" כדוגמת "לדיטק" או ש"ע להתקנה על עמוד בגובה 10-12 מ'	יח'		2,420.00	
08.86.0360	גוף תאורת רחוב, IP66, 150-240W, דגם "ST-52" כדוגמת "לדיטק" או ש"ע להתקנה על עמוד בגובה 10-16 מ'	יח'		3,520.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 335

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0370	בקר תקשורת לגוף תאורה DALI/0-10 לרבות ממשק NEMA דגם "MSDK" כדוגמת "לדיטק" או ש"ע כולל רכזת לכל 100 גופי תאורה	יח'		500.00	
08.86.0452	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 10W-60W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "1" VEGA כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 10 מ'	יח'		1,930.00	
08.86.0454	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 60W-120W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "2" VEGA כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 12 מ'	יח'		2,580.00	
08.86.0456	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 80W-180W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "3" VEGA כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 15 מ'	יח'		3,690.00	
08.86.0458	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 200W-400W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "4" VEGA כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 18 מ'	יח'		5,620.00	
08.86.0462	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 480W-660W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "S" HELIOS כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 45 מ'	יח'		9,000.00	
08.86.0464	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K 780W-1200W, לרבות דרייבר DALI ומגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "L" HELIOS כדוגמת "ח.י פתרונות" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 45 מ'	יח'		11,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 336

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0466	גוף תאורת כבישים ורחובות עשוי מיציקת אלומיניום, IP66, 2700K/3000K/4000K, 20W-100W, מגן נחשולי במתח 10KA/10KV, דגם "KEIRA" כדוגמת "ח.י. פתרונות" או ש"ע	יח'		3,460.00	
08.86.0470	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 78W מסוג MINI MARTIN מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,890.00	
08.86.0472	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110W IP66 מסוג MINI MARTIN מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, להתקנה בגובה עד 12 מ', מותקן מושלם	יח'		2,400.00	
08.86.0480	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 137W מסוג STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,560.00	
08.86.0482	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 170W מסוג STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, להתקנה בגובה 14 מ', מותקן מושלם	יח'		3,420.00	
08.86.0484	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 30W מסוג VEGA-2 כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, להתקנה בגובה 4 מ', מותקן מושלם	יח'		2,300.00	
08.86.0486	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 70-100W מסוג VEGA-2 כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים או ש"ע, להתקנה בגובה 6-8 מ', מותקן מושלם	יח'		2,400.00	
08.86.0490	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 130W מסוג ECONO M-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,240.00	
08.86.0500	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 100W מסוג ECONO M/D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,150.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 337

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0510	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W מסוג ECONO S M/D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,950.00	
08.86.0520	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 60W מסוג ECONO S/D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,930.00	
08.86.0530	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W מסוג ECONO S/D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,800.00	
08.86.0533	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 60W מסוג S1 ECONO D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,840.00	
08.86.0536	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W מסוג S1 ECONO D-150 מתוצרת (NINGBO KING -BRIDGE)KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,640.00	
08.86.0540	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 108W דקורטיבי מסוג GALLERIA LED M מתוצרת EATON -COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,100.00	
08.86.0570	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 213W מסוג NAVION מתוצרת LIGHTING EATON -COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,200.00	
08.86.0580	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 166W מסוג NAVION מתוצרת LIGHTING EATON -COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 338

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0590	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 113W מסוג NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.0600	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 59W מסוג NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.0610	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 148W מסוג KAI M מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,300.00	
08.86.0620	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 127W מסוג KAI M מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,040.00	
08.86.0630	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 98W מסוג KAI SX מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.0640	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 112W מסוג KAI M מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,500.00	
08.86.0650	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 65W מסוג KAI S מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,930.00	
08.86.0660	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 45W מסוג S KAI מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,750.00	
08.86.0670	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 34W מסוג S KAI מתוצרת FIVEP-CARIBONI כדוגמת "אור עד מהנדסים", או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,730.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 339

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0681	גוף תאורת כבישים ורחובות, 52.3W, IP66, 3000-4000K, דגם "1 5P5 2M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		3,230.00	
08.86.0691	גוף תאורת כבישים ורחובות, 76.7W, IP66, 3000-4000K, דגם "1 5P5 3M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		3,310.00	
08.86.0701	גוף תאורת כבישים ורחובות, 102W, IP66, 3000-4000K, דגם "1 5P5 4M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		3,710.00	
08.86.0711	גוף תאורת כבישים ורחובות, 125W, IP66, 3000-4000K, דגם "2 5P5 5M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,270.00	
08.86.0721	גוף תאורת כבישים ורחובות, 150W, IP66, 3000-4000K, דגם "2 5P5 6M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,470.00	
08.86.0731	גוף תאורת כבישים ורחובות, 177W, IP66, 3000-4000K, דגם "2 5P5 7M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,830.00	
08.86.0741	גוף תאורת כבישים ורחובות, 200W, IP66, 3000-4000K, דגם "2 5P5 8M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,030.00	
08.86.0750	גוף תאורת כבישים ורחובות, 229W, IP66, 3000-4000K, דגם "3 5P5 9M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,430.00	
08.86.0760	גוף תאורת כבישים ורחובות, 254W, IP66, 3000-4000K, דגם "3 5P5 10M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,630.00	
08.86.0770	גוף תאורת כבישים ורחובות, 281W, IP66, 3000-4000K, דגם "3 5P5 11M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,830.00	
08.86.0780	גוף תאורת כבישים ורחובות, 306W, IP66, 3000-4000K, דגם "3 5P5 12M", כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,030.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 340

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0782	גוף תאורת כבישים ורחובות, 332W, 3 5P5 13M, IP66, 3000-4000K, דגם "ITALO" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,230.00	
08.86.0784	גוף תאורת כבישים ורחובות, 357W, 3 5P5 14M, IP66, 3000-4000K, דגם "ITALO" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,430.00	
08.86.0786	גוף תאורת כבישים ורחובות, 383W, 3 5P5 15M, IP66, 3000-4000K, דגם "ITALO" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,630.00	
08.86.0788	תוספת לגוף תאורה דגם "ITALO 1" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" עבור צבע שונה מצבע גרפיט	יח'		300.00	
08.86.0789	תוספת לגוף תאורה דגם "ITALO 2" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" עבור צבע שונה מצבע גרפיט	יח'		400.00	
08.86.0791	תוספת לגוף תאורה דגם "ITALO 3" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" עבור צבע שונה מצבע גרפיט	יח'		600.00	
08.86.0792	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 27W מסוג AEC I-TRON ZERO 1M מתוצרת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		1,880.00	
08.86.0793	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 51W מסוג AEC I-TRON ZERO 2M מתוצרת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		2,060.00	
08.86.0794	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 75W מסוג AEC I-TRON ZERO 3M מתוצרת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		2,170.00	
08.86.0795	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 100W מסוג AEC I-TRON ZERO 4M מתוצרת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		2,450.00	
08.86.0796	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 123W מסוג AEC I-TRON ZERO 5M מתוצרת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		2,550.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 341

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0797	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 149W מסוג AEC I-TRON ZERO 6M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס", או ש"ע	יח'		2,650.00	
08.86.0800	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד 16-55W מסוג UNIVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,800.00	
08.86.0810	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד 65-90W מסוג UNIVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,100.00	
08.86.0820	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד 100-150W מסוג UNIVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,500.00	
08.86.0830	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד 16-55W מסוג UNIVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,500.00	
08.86.0840	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד 65-90W מסוג UNIVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,900.00	
08.86.0850	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד 100-150W מסוג UNIVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,500.00	
08.86.0860	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 20-50W מסוג INTEC FUTURE MINI מתוצרת INTEC כדוגמת שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.0870	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד 60-90W מסוג INTEC FUTURE MINI מתוצרת INTEC שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 342

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.0880	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110W מסוג FUTURE מתוצרת INTEC כדוגמת שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,900.00	
08.86.0890	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 135-150W מסוג FUTURE מתוצרת INTEC כדוגמת שטייניץ-לירד, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.0901	גוף תאורת רחובות לד 48W מסוג 8000 VENUS PRO או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,100.00	
08.86.0910	גוף תאורת רחובות לד 56W מסוג אפולו 8000 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,710.00	
08.86.0921	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 4600 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 4 מ', מותקן מושלם	יח'		1,210.00	
08.86.0931	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 6000-9600 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 6-8 מ', מותקן מושלם	יח'		1,630.00	
08.86.0961	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 24000 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 15-20 מ', מותקן מושלם	יח'		3,050.00	
08.86.0971	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 28000 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 15-20 מ', מותקן מושלם	יח'		3,300.00	
08.86.0981	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 6400 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 6 מ', מותקן מושלם	יח'		1,520.00	
08.86.0991	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 9600 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 10 מ', מותקן מושלם	יח'		1,870.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 343

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1001	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 12800 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 12 מ', מותקן מושלם	יח'		1,980.00	
08.86.1011	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 19000 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 15-20 מ', מותקן מושלם	יח'		2,970.00	
08.86.1021	גוף תאורת כבישים ורחובות לד דוגמת IL AOK מתוצרת AOK 23000 לומן דאלי כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, להתקנה בגובה 15-20 מ', מותקן מושלם	יח'		3,270.00	
08.86.1080	גוף תאורת רחובות לד 31W מסוג II URBINO CLASS מתוצרת LUG כדוגמת אלתם עין השופט, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,450.00	
08.86.1090	גוף תאורת רחובות לד 39W מסוג II URBINO CLASS מתוצרת LUG כדוגמת אלתם עין השופט, או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,560.00	
08.86.1100	גוף תאורת רחובות לד W57 להתקנה בגובה עד 6 מ' דוגמת II LUG-URBINO CLASS כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,800.00	
08.86.1105	גוף תאורת רחובות לד W68 להתקנה בגובה עד 6 מ' דוגמת II LUG-URBINO CLASS כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,000.00	
08.86.1110	גוף תאורת רחובות לד W84 להתקנה בגובה עד 8 מ' דוגמת II LUG-URBINO CLASS מק"ט 905.084.00 כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.1115	גוף תאורת רחובות לד W102 להתקנה בגובה עד 10 מ' דוגמת II CLASS LUG-URBINO מק"ט 905.084.00 כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 344

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1120	גוף תאורת רחובות לד W110 להתקנה בגובה עד 10 מ' דוגמת CLASS II LUG-URBINO מק"ט 905.111.00 כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,200.00	
08.86.1125	גוף תאורת רחובות לד W40 דגם SR OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,600.00	
08.86.1130	גוף תאורת רחובות לד W40 דגם TOP OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,500.00	
08.86.1135	גוף תאורת רחובות לד W60 דגם SR OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,800.00	
08.86.1140	גוף תאורת רחובות לד W60 דגם TOP OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,800.00	
08.86.1145	גוף תאורת רחובות לד W80 דגם SR OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.1150	גוף תאורת רחובות לד W80 דגם TOP OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,100.00	
08.86.1155	גוף תאורת רחובות לד W100 דגם SR OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,200.00	
08.86.1160	גוף תאורת רחובות לד W100 דגם TOP OPTILED GYRO מתוצרת DALITE כדוגמת אלתם עין השופט או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 345

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1162	גוף תאורת לד הצפה עגול בקוטר 280 מ"מ, IP65, 100W, 4000K דגם "Hero" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע, להתקנה בגובה 4-6 מ'	יח'		730.00	
08.86.1164	גוף תאורת לד הצפה עגול בקוטר 280 מ"מ, IP65, 150W, 5000K דגם "Hero" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע, להתקנה בגובה 5-7 מ'	יח'		890.00	
08.86.1166	גוף תאורת לד הצפה עגול בקוטר 280 מ"מ, IP65, 200W, 5000K דגם "Hero" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע, להתקנה בגובה 7-9 מ'	יח'		1,120.00	
08.86.1168	גוף תאורת לד הצפה, 40W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		730.00	
08.86.1170	גוף תאורת לד הצפה, 80W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		1,080.00	
08.86.1172	גוף תאורת לד הצפה, 120W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		1,200.00	
08.86.1174	גוף תאורת לד הצפה, 180W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		1,500.00	
08.86.1176	גוף תאורת לד הצפה, 240W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		2,000.00	
08.86.1178	גוף תאורת לד הצפה, 300W, 4000K דגם "Champion" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		2,280.00	
08.86.1180	גוף תאורת לד הצפה למגרשי ספורט, IP65, 400W, 5000K דגם "Honor" כדוגמת "אלתם שטייניץ או ש"ע	יח'		4,120.00	
08.86.1182	גוף תאורת לד הצפה למגרשי ספורט, IP65, 500W, 5000K דגם "Honor" כדוגמת "אלתם שטייניץ או ש"ע	יח'		4,190.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 346

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1184	גוף תאורת לד הצפה למגרשי ספורט, "Honor" דגם IP65, 650W, 5000K כדוגמת "אלתם שטייניץ או ש"ע	יח'		5,510.00	
08.86.1186	גוף תאורת לד הצפה למגרשי ספורט, "Honor" דגם IP65, 750W, 5000K כדוגמת "אלתם שטייניץ או ש"ע	יח'		7,220.00	
08.86.1188	גוף תאורת לד הצפה למגרשי ספורט, "Honor" דגם IP65, 1000W, 5000K כדוגמת "אלתם שטייניץ או ש"ע	יח'		8,300.00	
08.86.1190	גוף תאורת רחובות בהספק W35 בעל זרוע מפרקית, להתקנה על זרוע או בראש עמוד, פיקוד דאלי 1-10V מסוג UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,810.00	
08.86.1200	גוף תאורת רחובות בהספק W60 בעל זרוע מפרקית, להתקנה על זרוע או בראש עמוד, פיקוד דאלי 1-10V מסוג UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,910.00	
08.86.1210	גוף תאורת רחובות בהספק W90 בעל זרוע מפרקית, להתקנה על זרוע או בראש עמוד, פיקוד דאלי 1-10V מסוג UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,110.00	
08.86.1220	גוף תאורת רחובות בהספק W120 בעל זרוע מפרקית, להתקנה על זרוע או בראש עמוד, פיקוד דאלי 1-10V מסוג UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,210.00	
08.86.1230	גוף תאורת רחובות בהספק W150 בעל זרוע מפרקית, להתקנה על זרוע או בראש עמוד, פיקוד דאלי 1-10V מסוג UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,510.00	
08.86.1240	גוף תאורה לעמוד גינה בהספק W60 פיקוד דאלי V 1-10 מסוג אופרה מתוצרת UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 347

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1250	גוף תאורה לעמוד גינה בהספק W80, עם חיבור עלי, להתקנה על זרוע קשתית, פיקוד דאלי V1-10 מסוג אופרה מתוצרת UNILUMIN כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,120.00	
08.86.1260	גוף תאורה הצפה/מגרשי ספורט אסימטרי בהספק עד W160, פיקוד דאלי V1-10 מסוג GUEL מתוצרת IN LIGHTING PERFORMANCE כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,310.00	
08.86.1270	גוף תאורה הצפה/מגרשי ספורט אסימטרי בהספק עד W330, פיקוד דאלי V1-10 מסוג GUEL מתוצרת IN LIGHTING PERFORMANCE כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,320.00	
08.86.1280	גוף תאורה הצפה/מגרשי ספורט אסימטרי בהספק עד W450, פיקוד דאלי V1-10 מסוג GUEL מתוצרת IN LIGHTING PERFORMANCE כדוגמת אלפא תאורה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,150.00	
08.86.1281	גוף תאורת הצפה/מגרשי ספורט בהספק עד 540 ווט, פיקוד דאלי 1-10V, מתוצרת PERFORMANCE IN LIGHTING כדוגמת אלפא תאורה דגם LASER+10 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		7,900.00	
08.86.1282	גוף תאורת הצפה/מגרשי ספורט בהספק עד 1,060 ווט, פיקוד דאלי 1-10V, מתוצרת PERFORMANCE IN LIGHTING כדוגמת אלפא תאורה דגם LASER+20 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		14,900.00	
08.86.1283	גוף תאורת הצפה/מגרשי ספורט בהספק 1,590 ווט, פיקוד דאלי 1-10V, מתוצרת PERFORMANCE IN LIGHTING כדוגמת אלפא תאורה דגם LASER+30 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		17,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 348

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1285	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד GALLERIA LED SMALL B1 דגם W25 להתקנה בגובה עד 4 מ', מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,200.00	
08.86.1290	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 52W דגם GALERIA LED SMALL 2B, להתקנה בגובה 4-6 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,560.00	
08.86.1300	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 75W דגם GALERIA LED SMALL 3B, להתקנה בגובה 6-7 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,100.00	
08.86.1303	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 97W דגם GALERIA LED SMALL 4B, להתקנה בגובה 8 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,800.00	
08.86.1305	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 97W דגם GALERIA LED MEDUM 4B, להתקנה בגובה 10 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,300.00	
08.86.1310	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 127W דגם LED MEDIUM 5B, GALLERIA, להתקנה בגובה 8-10 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		7,950.00	
08.86.1320	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 151W דגם LED MEDIUM 6B, GALLERIA, להתקנה בגובה 10-12 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 349

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1325	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד LED MEDIUM 6B דגם 200W GALERIA, להתקנה בגובה 10-12 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		9,700.00	
08.86.1330	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 51W דגם ICON LED SMALL 2B, להתקנה בגובה 4-6 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,560.00	
08.86.1340	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 73W דגם ICON LED SMALL 3B, להתקנה בגובה 6-7 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,500.00	
08.86.1350	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 95W דגם ICON LED SMALL 4B, להתקנה בגובה 6-8 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,050.00	
08.86.1360	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 95W דגם ICON LED MEDIUM 4B, להתקנה בגובה 6-8 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,100.00	
08.86.1370	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 124W דגם ICON LED MEDIUM 5B, להתקנה בגובה 8-10 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		9,950.00	
08.86.1380	גוף תאורת כבישים ורחובות דקורטיבי לד 146W דגם ICON LED MEDIUM 6B, להתקנה בגובה 10-12 מ' מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		11,000.00	
08.86.1381	"גוף תאורה לד דקורטיבי לראש עמוד 50W דגם "Garden" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע להתקנה בגובה עד 6 מ'	יח'		2,980.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 350

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1382	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 30W דגם "ST-D-32", כדוגמת "לדיטק" או ש"ע התקנה על ראש עמוד/תלייה/זרוע	יח'		2,500.00	
08.86.1386	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 40W דגם ??? TOSCA S1 (XS), מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,950.00	
08.86.1388	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 60W דגם TOSCA S1 (XS), מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,100.00	
08.86.1390	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 80W דגם TOSCA S, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,280.00	
08.86.1395	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 100W דגם TOSCA S, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,340.00	
08.86.1398	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 120W דגם TOSCA M, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,450.00	
08.86.1400	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 150W דגם TOSCA M, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,550.00	
08.86.1402	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 200W דגם TOSCA L, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן משולם	יח'		2,800.00	
08.86.1404	גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66 250W דגם TOSCA L, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן משולם	יח'		3,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 351

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1406	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 300W IP66 דגם TOSCA L, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,120.00	
08.86.1408	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 350W IP66 דגם TOSCA L, מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.1410	גוף תאורת הצפה לד 120W דגם TG-161S כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,250.00	
08.86.1412	גוף תאורת הצפה לד 150W דגם TG-161S כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,600.00	
08.86.1415	גוף תאורת הצפה לד 240W דגם TG-161M כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,990.00	
08.86.1417	גוף תאורת הצפה לד 300W דגם TG-161M כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.1420	גוף תאורת הצפה לד 400W דגם TG-161L כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,600.00	
08.86.1423	גוף תאורת הצפה לד 40W דגם S1 TG-161 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,640.00	
08.86.1426	גוף תאורת הצפה לד 60W דגם S1 TG-161 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,720.00	
08.86.1430	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 129W דגם GALLEON, 15,480LM מודלים 4, להתקנה בגובה 10-12 מ', מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, לרבותזרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		6,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 352

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1440	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 193W דגם GALLEON, 23,160LM מודולים 6, להתקנה בגובה 12-18 מ', מתוצרת COOPER LIGHTING כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, לרבותזרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		9,240.00	
08.86.1443	גוף תאורת כבישים ורחובות לד אורבני דגם TRD 52W מתוצרת LIGHTING COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,300.00	
08.86.1445	גוף תאורת כבישים ורחובות לד אורבני דגם TRD 75W מתוצרת LIGHTING COOPER כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,800.00	
08.86.1448	גוף תאורה שקוע רצפה מק"ט/דגם ORLED הספק 38W שטף אור 2400LM גוון אור 3000K רמת אטימות IP67 מידות/קוטר 250 מ"מ מסופק ע"י "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,800.00	
08.86.1450	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 30W דגם PROXIMO CITY CLASS או ש"ע, להתקנה בגובה 3-4.5 מ', מותקן מושלם	יח'		2,300.00	
08.86.1460	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 50W דגם PROXIMO CITY CLASS או ש"ע, להתקנה בגובה 5-6.5 מ', מותקן מושלם	יח'		2,670.00	
08.86.1470	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 77W דגם PROXIMO CITY CLASS או ש"ע, להתקנה בגובה 6-7.5 מ', מותקן מושלם	יח'		2,960.00	
08.86.1480	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 105W דגם PROXIMO CITY CLASS או ש"ע, להתקנה בגובה 8-10 מ', מותקן מושלם	יח'		3,260.00	
08.86.1490	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 127W דגם PROXIMO CITY CLASS או ש"ע, להתקנה בגובה 10-12 מ', מותקן מושלם	יח'		3,560.00	
08.86.1500	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 50W דגם S LAFOGLIA או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 353

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.1510	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 78W דגם LAFOGLIA M או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,150.00	
08.86.1520	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 105W דגם LAFOGLIA M או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,520.00	
08.86.1600	גוף תאורת רחובות לד 30 W להתקנה בגובה 3-5 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA MA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,600.00	
08.86.1610	גוף תאורת רחובות לד W50 להתקנה בגובה 5-7 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA MA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,750.00	
08.86.1620	גוף תאורת רחובות לד W80 להתקנה בגובה 7-10 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA MA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,150.00	
08.86.1650	גוף תאורת רחובות לד W 100 להתקנה בגובה 9-12 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA LA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,550.00	
08.86.1660	גוף תאורת רחובות לד W 120 להתקנה בגובה 10-14 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA LA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,970.00	
08.86.1670	גוף תאורת רחובות לד W 160 להתקנה בגובה 12-15 מ' IP 66 דגם EL-SL COBRA LA 18 כדוגמת "ניסקו" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,200.00	
08.86.2000	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 6,400LM מסוג Q3 QUADRO 2M 52W מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		5,600.00	
08.86.2010	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 9,230LM מסוג Q3-3M 76W מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		5,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 354

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.2020	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 12,300LM 102W מסוג Q3-4M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		6,000.00	
08.86.2030	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 9230LM 76W מסוג Q5-3M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		6,100.00	
08.86.2040	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 12,300LM 102W מסוג Q5-4M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		6,300.00	
08.86.2050	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 19,040LM 150W מסוג Q5-6M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, לרבות זרוע מתאמת, מותקן מושלם	יח'		6,800.00	
08.86.2061	גוף תאורה לד כבישים ורחובות 169W מסוג Q5 QUADRO 5M מתוצרת AEC כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		7,700.00	
08.86.3000	פנס הצפה אסימטרי לד W63 דגם TEMPO מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,310.00	
08.86.3010	פנס הצפה אסימטרי לד W120 דגם TEMPO מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,100.00	
08.86.3020	פנס הצפה אסימטרי לד W162 דגם TEMPO מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,710.00	
08.86.3030	פנס הצפה אסימטרי לד W217 דגם TEMPO מתוצרת פיליפס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,810.00	
08.86.4000	פנס הצפה למנהרות לד W60 דגם WINNER מתוצרת VEGA, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		739.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 355

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.4010	פנס להארת מנהרות לד W14 דגם METROLUX מתוצרת HOLOPHANE, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,400.00	
08.86.4020	פנס להארת מנהרות לד W33 דגם METROLUX מתוצרת HOLOPHANE, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,440.00	
08.86.4100	גוף תאורת רחוב לד, 25W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Mini" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		3,360.00	
08.86.4105	גוף תאורת רחוב לד, 40W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Mini" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		4,190.00	
08.86.4110	גוף תאורת רחוב לד, 25W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Midi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		5,150.00	
08.86.4115	גוף תאורת רחוב לד, 55W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Midi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		5,380.00	
08.86.4120	גוף תאורת רחוב לד, 70W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Midi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		5,610.00	
08.86.4125	גוף תאורת רחוב לד, 90W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Midi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		5,840.00	
08.86.4130	גוף תאורת רחוב לד, 110W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Maxi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		6,590.00	
08.86.4135	גוף תאורת רחוב לד, 130W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Maxi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		6,730.00	
08.86.4140	גוף תאורת רחוב לד, 150W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Maxi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		6,990.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 356

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.4145	גוף תאורת רחוב לד, 180W, IP67, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Street Maxi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,270.00	
08.86.4150	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 3000K, 36.5W, לרבות דרייבר DALI, דגם "Argo" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,110.00	
08.86.4155	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 3000K, 57W, לרבות דרייבר DALI, דגם "Argo" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,450.00	
08.86.4160	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 3000K, 36.5W, לרבות דרייבר DALI, דגם "delphi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		6,420.00	
08.86.4165	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 3000K, 57W, לרבות דרייבר DALI, דגם "delphi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		6,880.00	
08.86.4170	גוף תאורת חוץ דקורטיבי, IP66, 3000K, 80W, לרבות דרייבר DALI, דגם "delphi" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,170.00	
08.86.4175	תוספת עבור דרייבר DALI כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		320.00	
08.86.4180	תוספת לגופי תאורה STREET / WOW / delphi / Argo עבור זרוע פרקית כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		550.00	
08.86.4185	תוספת לגופי תאורה STREET / WOW / delphi / Argo עבור זרוע פרקית כפולה כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		1,100.00	
08.86.4190	תוספת לגופי תאורה STREET / WOW / delphi / Argo עבור זרוע פרקית משולשת כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		1,950.00	
08.86.4195	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 25W, IP66, 3000K, לרבות דרייבר DALI, דגם "Light 21" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,110.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 357

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.4200	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 55W, IP66, 3000K, DALI, לרבות דרייבר DALI, כדוגמת דגם "Light 21" "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		7,440.00	
08.86.4205	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 80W, IP66, 3000K, DALI, לרבות דרייבר DALI, כדוגמת דגם "Light 21" "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		8,260.00	
08.86.4210	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 55W, IP66, 3000K, DALI, לרבות דרייבר DALI, כדוגמת דגם "Light 22" "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		9,520.00	
08.86.4215	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 80W, IP66, 3000K, DALI, לרבות דרייבר DALI, כדוגמת דגם "Light 22" "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		9,750.00	
08.86.4220	תוספת לגופי תאורה Light 21/Light 22 עבור כיסוי "ביצה" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		1,100.00	
08.86.4222	גוף תאורה דקורטיבי לד לרחוב/שצ"פ, 45W, IP66, 3000K, DALI, לרבות דרייבר DALI, כדוגמת דגם "Alley" "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		5,450.00	
08.86.4225	גוף תאורה דקורטיבי, 52W, IP66, 3000K, לרבות דרייבר DALI דגם "Lang" כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		9,020.00	
08.86.4230	תוספת לגופי תאורה עבור מאשרבייה לרבות לוגו של המזמין כדוגמת "רשתות תאורה" או ש"ע	יח'		1,650.00	
08.86.4800	גוף תאורת אזהרה למטוסים מוגן מים IP66 לד W6 דגם TWINY מתוצרת BOX DELTA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,640.00	
08.86.4820	גוף תאורת לד 3W בחלק העליון של גוף תאורת חוץ, לרבות תוספת מא"ז 1X10A במגש האביזרים וכבל, מותקן מושלם	יח'		490.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 358

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.4901	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66 50W, 3000-4000K, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ, דגם "MASTER 6 3M" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,330.00	
08.86.4911	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66 76W, 3000-4000K, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ, דגם "MASTER 6 3M" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,530.00	
08.86.4921	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66 102W, 3000-4000K, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ, דגם "6 4M" MASTER כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,930.00	
08.86.4925	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66 127W, 3000-4000K, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ, דגם "6 5M" MASTER כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,180.00	
08.86.4931	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66 150W, 3000-4000K, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ, דגם "6 6M" MASTER כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		6,410.00	
08.86.4941	גוף תאורת רחוב באורך 500 מ"מ, IP66 52W, 3000-4000K, דגם "RX2 200 2M" MOD 2.0 URBAN כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		3,490.00	
08.86.4942	גוף תאורת רחוב באורך 650 מ"מ, IP66 52W, 3000-4000K, דגם "RX2 200 2M" MOD 2.0 URBAN כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		3,650.00	
08.86.4944	גוף תאורת רחוב באורך 800 מ"מ, IP66 52W, 3000-4000K, דגם "RX2 200 2M" MOD 2.0 URBAN כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,010.00	
08.86.4951	גוף תאורת רחוב באורך 800 מ"מ, IP66 76W, 3000-4000K, דגם "RX2 200 3M" MOD 2.0 URBAN כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,310.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 359

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.4955	גוף תאורת רחוב באורך 950 מ"מ, IP66 RX2 200 3M" דגם ,76W, 3000-4000K, MOD 2.0 URBAN" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,590.00	
08.86.4961	גוף תאורת רחוב באורך 950 מ"מ, IP66 RX2 200 4M" דגם ,102W, 3000-4000K, MOD 2.0 URBAN" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		4,830.00	
08.86.4965	גוף תאורת רחוב באורך 1000 מ"מ, IP66 RX2 200 5M" דגם ,127W, 3000-4000K, MOD 2.0 URBAN" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,190.00	
08.86.4971	גוף תאורת רחוב באורך 1000 מ"מ, IP66 RX2 200 6M" דגם ,150W, 4000K, MOD 2.0 URBAN" כדוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע	יח'		5,430.00	
08.86.4980	זרוע מתאמת לעמוד עגול באורך 200 מ"מ עבור גופי תאורה דגם MOD2.0 RX, דוגמת "ש.מ. יוניברס" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		920.00	
08.86.5000	גוף תאורה היי מאסט לתאורת הצפה ומגרשי ספורט, לד 550W דגם TG-163S כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,200.00	
08.86.5005	גוף תאורה היי מאסט לתאורת הצפה ומגרשי ספורט, לד 800W דגם TG-163L כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,200.00	
08.86.5010	גוף תאורה היי מאסט לתאורת הצפה ומגרשי ספורט, לד 1,000W דגם TG-163L כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		8,600.00	
08.86.5020	גוף תאורה היי מאסט לד 600W דגם TG-201 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,000.00	
08.86.5050	גוף תאורה היי מאסט לתאורת שטחים ומגרשי ספורט, לד 600W דגם ST-HM כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		7,100.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 360

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.5100	גוף תאורה למגרשי ספורט/כדורגל מקצועיים, לד 1,300 ווט, 150,000 לומן, 7 סוגי פיזור פוטומטרי, להתקנה בגובה מעל 15 מ', כדוגמת "אור עד מהנדסים" דגם LUMASPORT 16 מתוצרת COOPER LIGHTING ארה"ב או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		25,800.00	
08.86.5120	גוף תאורה למגרשי ספורט/כדורגל מקצועיים, לד 650 ווט, 85,000 לומן, 7 סוגי פיזור פוטומטרי, להתקנה בגובה עד 20 מ', כדוגמת "אור עד מהנדסים" דגם LUMASPORT 8 מתוצרת COOPER LIGHTING ארה"ב או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		18,500.00	
08.86.5150	גוף תאורת לד דקורטיבי מחומרים מרוכבים דגם metropoli עד W100 תוצרת ATP כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,400.00	
08.86.5160	גוף תאורת לד דקורטיבי מחומרים מרוכבים דגם VILLA עד W100 תוצרת ATP כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,800.00	
08.86.5170	גוף תאורת לד להארה כללית דגם TG-215 עד W75 כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,450.00	
08.86.5180	גוף תאורת לד להארה כללית דגם TG-13 עד W30 כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		890.00	
08.86.5190	גוף תאורת הצפה לד דגם FALCON S עד W60 תוצרת COOPER LUGHTING כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,150.00	
08.86.5200	גוף תאורת הצפה לד דגם FALCON M עד W130 תוצרת COOPER LUGHTING כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,400.00	
08.86.5210	גוף תאורת הצפה לד דגם FALCON L עד W260 תוצרת COOPER LUGHTING כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,300.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 361

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.5220	גוף תאורת לד להארה כללית דגם SIGMA עד W100 תוצרת CARIBONI כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,100.00	
08.86.5230	גוף תאורת הצפה לד לינארי להארת מבנים, 220/24v דגם L02/3 כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,900.00	
08.86.5240	גוף תאורת רחובות ושצפ'ים דקורטיבי לראש עמוד, לד דגם MESA עד W75 תוצרת COOPER LUGHTING כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		6,800.00	
08.86.5250	גוף תאורת רחובות ושצפ'ים לד דקורטיבי לראש עמוד דגם MESA עד W150 תוצרת COOPER LUGHTING כדוגמת אור עד מהנדסים או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		7,800.00	
08.86.5260	גוף תאורת רחובות לד דקורטיבית, 75W דגם "Cloche" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע	יח'		4,950.00	
08.86.5270	גוף תאורת רחובות לד דקורטיבית, 75W דגם "Vieste" כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע	יח'		4,950.00	
08.86.6001	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G03, 3600 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,562.00	
08.86.6011	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G03, 6700 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,650.00	
08.86.6021	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G03, 9700 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,760.00	
08.86.6031	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G03, 15000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,936.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 362

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6041	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G17, 5000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,804.00	
08.86.6051	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G17, 7800 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,980.00	
08.86.6061	גוף תאורת לד דקורטיבי להארת שבילים, שצ"פ וגנים, מעוצב, עד 100W, לרבות DALI, דגם NW-G17, 10000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,156.00	
08.86.6063	גוף תאורת לד לתאורת שצ"פ, עגול דאלי, דגם NW-G20, 5000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,903.00	
08.86.6064	גוף תאורת לד לתאורת שצ"פ, עגול דאלי, דגם NW-G20, 7800 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,090.00	
08.86.6065	גוף תאורת לד לתאורת שצ"פ, עגול דאלי, דגם NW-G20, 10000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,200.00	
08.86.6067	גוף תאורת לד לתאורת רחוב, פעמון, דאלי, דגם NW-G18, 5000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,804.00	
08.86.6068	גוף תאורת לד לתאורת רחוב, פעמון, דאלי, דגם NW-G18, 7800 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,969.00	
08.86.6069	גוף תאורת לד לתאורת רחוב, פעמון, דאלי, דגם NW-G18, 10000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,090.00	
08.86.6071	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 5000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,045.00	
08.86.6081	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOK מתוצרת AOKI, 10000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,397.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 363

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6091	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOK מתוצרת AOKI, 15000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,288.00	
08.86.6101	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOK מתוצרת AOKI, 20000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,541.00	
08.86.6111	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOK מתוצרת AOKI, 26000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,794.00	
08.86.6121	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOK מתוצרת AOKI, 31000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,981.00	
08.86.6131	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 36000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,432.00	
08.86.6141	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 41000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,619.00	
08.86.6151	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 46000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,191.00	
08.86.6161	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 52000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,444.00	
08.86.6165	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 61000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		4,697.00	
08.86.6170	גוף תאורת הצפה לד מרובע דגם AOKI מתוצרת AOK, 68000 לומן כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,082.00	
08.86.6301	קישוט לד גרלנדה 10 מ' בצבע לבן קר, לבן חם או כחול כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע (לא כולל קו הזנת חשמל), מותקן מושלם	יח'		983.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 364

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6310	קישוט לד גרלנדה מנצנץ 10 מ' בצבע לבן קר, לבן חם או כחול כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע (לא כולל קו הזנת חשמל), מותקן מושלם	יח'		1,051.00	
08.86.6320	קישוט לד גרלנדה וילון 4 מ' בצבע לבן קר, לבן חם או כחול כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע (לא כולל קו הזנת חשמל), מותקן מושלם	יח'		1,106.00	
08.86.6330	קישוט לד גרלנדה וילון מנצנץ 4 מ' בצבע לבן קר, לבן חם או כחול כדוגמת "דרך חדשה" או ש"ע (לא כולל קו הזנת חשמל), מותקן מושלם	יח'		1,150.00	
08.86.6350	גרלנדה באורך 6 מ' לרבות 5 בתי נורה E27 230V ותקע דגם ישראלי 16A, לא כולל נורות ואספקת חשמל, להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		320.00	
08.86.6360	גרלנדה באורך 11 מ' לרבות 10 בתי נורה E27 230V ותקע דגם ישראלי 16A, לא כולל נורות ואספקת חשמל, להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		360.00	
08.86.6370	גרלנדה באורך 15 מ' לרבות 14 בתי נורה E27 230V ותקע דגם ישראלי 16A, לא כולל נורות ואספקת חשמל, להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		480.00	
08.86.6380	גרלנדה באורך 25 מ' לרבות 24 בתי נורה E27 230V ותקע דגם ישראלי 16A, לא כולל נורות ואספקת חשמל, להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		750.00	
08.86.6400	חוט תאורה לד לקישוט באורך 10 מ', 100 נוריות בצבע לבן או צבעוני, 230V (לא כולל קו הזנת חשמל), להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		200.00	
08.86.6410	חוט תאורה לד לקישוט באורך 5 מ', 50 נוריות בצבע לבן או צבעוני, 5V לרבות תקע USB (לא כולל מטען וקו הזנת חשמל), להתקנה בגובה עד 6 מ', מותקן מושלם	יח'		180.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 365

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6450	פס לד נאון גמיש צבעוני, IP67 220V, לרבות דרייבר ובקר שליטה אלחוטי, מותקן מושלם	מטר		250.00	
08.86.6460	גרלנדה לד בצורת כדור, מסגרת אלומיניום בקוטר 120 ס"מ, IP67 220V, מותקן מושלם	יח'		1,450.00	
08.86.6470	קישוט לד בצורת דגל מואר דו צדדי, מסגרת אלומיניום במידות 0.8/1.8 מטר, 220V IP67, לרבות סמל הרשות, מותקן מושלם	יח'		1,980.00	
08.86.6500	גוף תאורת חוץ לד 12W דגם "טופז" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		175.00	
08.86.6510	גוף תאורת חוץ לד 24W-30W דגם "טופז" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		220.00	
08.86.6520	גוף תאורת חוץ לד 36W-60W דגם "טופז" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		273.00	
08.86.6530	גוף תאורת חוץ לד להתקנה על קיר או תקרה 15W דגם "ברקת" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		180.00	
08.86.6540	גוף תאורת חוץ לד להתקנה על קיר או תקרה 18W-24W דגם "ברקת" מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		225.00	
08.86.6550	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 50W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		655.00	
08.86.6555	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 80W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		825.00	
08.86.6560	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 100W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		960.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 366

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6565	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 150W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,070.00	
08.86.6570	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 200W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,230.00	
08.86.6575	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 240W דגם מארס כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,300.00	
08.86.6580	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 75W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		950.00	
08.86.6585	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 150W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,400.00	
08.86.6590	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 220W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,980.00	
08.86.6595	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 300W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,420.00	
08.86.6600	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 450W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,360.00	
08.86.6605	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 600W דגם יופיטר כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,050.00	
08.86.6610	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 300W דגם אפולו תוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,760.00	
08.86.6615	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 600W דגם אפולו תוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		5,260.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 367

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.6620	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 900W דגם יופיטר תוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		7,250.00	
08.86.6625	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 1200W דגם יופיטר תוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		9,030.00	
08.86.6630	גוף תאורת הצפה לד להתקנה חיצונית IP66 1500W דגם יופיטר תוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		11,800.00	
08.86.6640	גוף תאורת רחובות בהספק W60, IP66 להתקנה על זרוע או בראש עמוד, דגם סקיי תוצרת אלבה כדוגמת ארכה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,120.00	
08.86.6645	גוף תאורת רחובות בהספק W120, IP66 להתקנה על זרוע או בראש עמוד, דגם סקיי תוצרת אלבה כדוגמת ארכה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,340.00	
08.86.6650	גוף תאורת רחובות בהספק W150, IP66 להתקנה על זרוע או בראש עמוד, דגם סקיי תוצרת אלבה כדוגמת ארכה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,540.00	
08.86.6655	גוף תאורת רחובות בהספק W240, IP66 להתקנה על זרוע או בראש עמוד, דגם סקיי תוצרת אלבה כדוגמת ארכה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,900.00	
08.86.6660	גוף תאורת רחובות בהספק W320, IP66 להתקנה על זרוע או בראש עמוד, דגם סקיי תוצרת אלבה כדוגמת ארכה או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		3,360.00	
08.86.6670	גוף תאורה לד כבישים ורחובות IP65 100W 10000lm מסוג "VENUS" כדוגמת "ארכה", או ש"ע	יח'		600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 368

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7000	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 35W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 5 מטר, מותקן מושלם	יח'		4,720.00	
08.86.7010	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 53W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר, מותקן מושלם	יח'		4,820.00	
08.86.7020	גוף תאורת כבישים ורחובות לד עד 71W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,070.00	
08.86.7030	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 106W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 10 מטר, מותקן מושלם	יח'		7,040.00	
08.86.7040	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 100W-136W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 12 מטר, מותקן מושלם	יח'		7,840.00	
08.86.7050	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 155W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 09, 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM NEBRASKA" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 14 מטר, מותקן מושלם	יח'		10,250.00	
08.86.7071	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 800W מסוג "APOLO L" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה", או ש"ע	יח'		16,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 369

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7081	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 1000W מסוג "APOLO L" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה", או ש"ע	יח'		19,400.00	
08.86.7091	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 1500W מסוג "APOLO XL" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה", או ש"ע	יח'		25,600.00	
08.86.7101	גוף תאורת הצפה ומגרשי ספורט לד 120W מסוג "FLOOD LIGHT DECO" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה", או ש"ע	יח'		5,500.00	
08.86.7120	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 35W, תפוקת אור L/w149 גוון אור 09 3000K/4000KIK לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM ELIUM" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 5 מטר, מותקן מושלם	יח'		3,680.00	
08.86.7130	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 53W, תפוקת אור L/w149 גוון אור 08 IK 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM ELIUM" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,500.00	
08.86.7140	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 71W, תפוקת אור L/w149 גוון אור 08 IK 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM ELIUM" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר, מותקן מושלם	יח'		6,090.00	
08.86.7150	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 106W, תפוקת אור L/w149 גוון אור 08 IK 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM ELIUM" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 10 מטר, מותקן מושלם	יח'		7,470.00	
08.86.7160	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 136W, תפוקת אור L/w149 גוון אור 08 IK 3000K/4000K לרבות SPD+DALI, IP66, דגם "PREMIUM ELIUM" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 15 מטר, מותקן מושלם	יח'		8,390.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 370

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7180	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "CLEAR PREMIUM CITIZEN" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,170.00	
08.86.7190	גוף תאורת כבישים ורחובות 60W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "CLEAR PREMIUM CITIZEN" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 7 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,520.00	
08.86.7200	גוף תאורת כבישים ורחובות 80W, תפוקת אור L/w142 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "CLEAR PREMIUM CITIZEN" מתוצרת BENITO כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,750.00	
08.86.7220	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W, תפוקת אור L/w120 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "FALCON IMAGNUM" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר, מותקן מושלם	יח'		2,070.00	
08.86.7230	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 60W, תפוקת אור L/w120 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "FALCON IMAGNUM" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 7 מטר, מותקן מושלם	יח'		2,410.00	
08.86.7240	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W, תפוקת אור L/w120 גוון אור IK 10 3000K/4000K SPD+DAL, IP66 דגם "FALCON IMAGNUM" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר, מותקן מושלם	יח'		3,220.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 371

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7250	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110W, תפוקת אור L/w120 גוון אור IK 10 IP66, SPD+DAL 3000K/4000K דגם "FALCON IMAGNUM" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 10 מטר, מותקן מושלם	יח'		3,790.00	
08.86.7260	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 160W, תפוקת אור L/w120 גוון אור IK 10 IP66, SPD+DAL 3000K/4000K דגם "FALCON IMAGNUM" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 14 מטר, מותקן מושלם	יח'		5,060.00	
08.86.7300	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 1200W, תפוקת אור L/w115 גוון אור IK 10 IP66, SPD 3000K/4000K דגם "CRUZ DOUBLE" מתוצרת CEM כדוגמת אלויק או ש"ע, להתקנה בגובה עד 35 מטר, מותקן מושלם	יח'		27,800.00	
08.86.7310	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 20W מסוג "CICLO" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		5,400.00	
08.86.7320	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W מסוג "CICLO" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		6,800.00	
08.86.7330	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 75W מסוג "CICLO" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		7,900.00	
08.86.7340	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W מסוג "DECO LIRA" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		4,500.00	
08.86.7350	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W מסוג "DECO LIRA" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		5,700.00	
08.86.7360	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W מסוג "NEOVILLA" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		5,100.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 372

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7370	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W מסוג "NEOVILLA" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		6,000.00	
08.86.7400	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 50W מסוג "TOMSK" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		5,100.00	
08.86.7410	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 510W מסוג "TOMSK" מתוצרת BENITO כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		7,200.00	
08.86.7420	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 30W-45W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion S", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 5 מטר.	יח'		4,260.00	
08.86.7425	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 50W-80W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion M", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר.	יח'		4,990.00	
08.86.7430	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 80W-120W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion M", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר.	יח'		5,240.00	
08.86.7435	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 120W-150W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion M", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר.	יח'		5,600.00	
08.86.7440	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 150W-200W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion L", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר.	יח'		6,370.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 373

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7445	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 200W-240W, דרייבר DALI+SPD, דגם "fusion L", "Premium" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר.	יח'		6,950.00	
08.86.7450	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, עד 80W, IP66, 3000K/4000K, לרבות דרייבר DALI+SPD, דגם "RIFLE" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 6 מטר	יח'		3,250.00	
08.86.7455	גוף תאורת כבישים ורחובות לד, IP66, 3000K/4000K, 100W-160W, דרייבר DALI+SPD, דגם "RIFLE" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 8 מטר	יח'		3,700.00	
08.86.7460	גוף תאורת כבישים ורחובות, IP66, 3000K/4000K, 800W-1000W, דרייבר SPD+DAL, דגם "GLOMAX" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע, להתקנה בגובה עד 35 מטר	יח'		17,100.00	
08.86.7470	גוף תאורת הצפה עד 400W, IP67, 5800K/3000K/4000K דגם "Zoom" כדוגמת "אלויק תאורה" או ש"ע	יח'		4,560.00	
08.86.7510	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W דוגמת "וולקן" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,200.00	
08.86.7520	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 60W דוגמת "וולקן" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,330.00	
08.86.7530	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W דוגמת "וולקן" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,670.00	
08.86.7540	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 120W דוגמת "וולקן" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,220.00	
08.86.7640	גוף תאורת הצפה לד 30W דגם הוריקן 13 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		750.00	
08.86.7650	גוף תאורת הצפה לד 50W דגם הוריקן 15 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		830.00	
08.86.7660	גוף תאורת הצפה לד 100W דגם הוריקן 110 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		1,380.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 374

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.7670	גוף תאורת הצפה לד 150W דגם הוריקן 110 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		1,570.00	
08.86.7680	גוף תאורת הצפה לד 200W דגם הוריקן 120 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		1,960.00	
08.86.7690	גוף תאורת הצפה לד 300W דגם הוריקן 140 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		2,600.00	
08.86.7700	גוף תאורת הצפה לד 400W דגם הוריקן 140 או ש"ע, IP66, מותקן מושלם	יח'		2,713.00	
08.86.7800	כדור לד 30W להארת רחובות, שצ"פ, גנים, דגם 5Z01141 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,000.00	
08.86.7810	כדור לד 50W להארת רחובות, שצפים, גנים, דגם 5Z01143 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,040.00	
08.86.7880	גוף תאורת הצפה לד 39W לתאורת פנים או חוץ, IP66 אסימטרי כדוגמת "געש תאורה", תוצרת SG דגם LANGFOSS או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,670.00	
08.86.7890	גוף תאורת הצפה לד 75W לתאורת פנים או חוץ, IP66 אסימטרי כדוגמת "געש תאורה", תוצרת SG דגם LANGFOSS או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		1,670.00	
08.86.7900	גוף תאורת הצפה לד 103W לתאורת פנים או חוץ, IP66 אסימטרי כדוגמת "געש תאורה", תוצרת SG דגם LANGFOSS או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,260.00	
08.86.7910	גוף תאורת הצפה לד 176W לתאורת פנים או חוץ, IP66 אסימטרי כדוגמת "געש תאורה", תוצרת SG דגם LANGFOSS או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,500.00	
08.86.8000	התקנה וחיבור גוף תאורה לד הצפה לתאורת חוץ בהספק עד 400 ווט שיסופק ע"י המזמין (לא כולל אמצעי הרמה)	יח'		178.00	
08.86.8010	התקנה וחיבור פרוג'קטור לד לתאורת חוץ בהספק עד 400 ווט שיסופק ע"י המזמין (לא כולל אמצעי הרמה)	יח'		178.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 375

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.8200	שינוי מערכת אופטית בגוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות, לרבות החלפת עדשות ודרייבר מתאים	יח'		420.00	
08.86.8400	מגבר לתקשורת DALI להתקנה בעמודי תאורה כל 300 מ' מהמרכזיה, עד 64 יחידות DALI	יח'		1,750.00	
08.86.8450	עמודון לגוף תאורת הצפה כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע במידות 970/143/150 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, לרבות פתח לדלת לחיבור מגש אביזרים, פס הארקה ופלטתבסיס כולל עיגון	קומפ'		3,400.00	
08.86.8460	עמודון לגוף תאורת הצפה כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע במידות 650/181/150 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור, לרבות פתח לדלת לחיבור מגש אביזרים, פס הארקה ופלטתבסיס כולל עיגון	קומפ'		3,360.00	
08.86.8470	קופסת חיבורים כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע לדרייבר/יחידת תקשורת במידות 240/200/150 מ"מ מפח גולוון וצבוע בתנור	קומפ'		1,300.00	
08.86.8480	מסתור הגנה לגופי תאורה לינאריים כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, ברוחב 92 מ"מ ובעומק 29 מ"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור	מטר		1,050.00	
08.86.8490	בסיס לגופי תאורה בולארד כדוגמת "אייקון זיווד" או ש"ע, בקוטר 160 מ"מ, עשוי נירוסטה לרבות פלאח מרותך להתקנת מגש אביזרים	קומפ'		620.00	
08.86.8500	גירלנדה עשויה מכבל 2X1.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, בית נורה אחד לכל מ"מ, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה עד 8 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		46.20	
08.86.8510	גירלנדה עשויה מכבל 2X1.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, בית נורה אחד לכל מ"מ, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה מעל 8 מ' ועד 15 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		50.20	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 376

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.8520	גירלנדה עשויה מכבל 2X1.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, 2 בתי נורה לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה עד 8 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		51.30	
08.86.8530	גירלנדה עשויה מכבל 2X1.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, 2 בתי נורה לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה מעל 8 מ' ועד 15 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		55.00	
08.86.8540	גירלנדה עשויה מכבל 2X2.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, בית נורה אחד לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה עד 8 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		51.30	
08.86.8550	גירלנדה עשויה מכבל 2X2.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, בית נורה אחד לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה מעל 8 מ' ועד 15 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		55.00	
08.86.8560	גירלנדה עשויה מכבל 2X2.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, 2 בתי נורה לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה עד 8 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		56.00	
08.86.8570	גירלנדה עשויה מכבל 2X2.5 ממ"ר עם בתי נורה 27E מוגן מים, 2 בתי נורה לכל מ"א, לרבות נורות לד עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה מעל 8 מ' ועד 15 מ', כולל חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם בנפרד)	מטר		60.00	
להעברה בתת פרק 08.08.86					

15/01/2026
דף מס': 377

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.86.8580	גירלנדה קישוט לד עשויה מכבל עם 10 נורות לד לכל מ"א, מוגן מים, כל נורה W0.1 ללבן או צבעוני, כולל חיבור להזנה (כבל פלדה וכבל הזנה משולם בנפרד), מותקן מושלם	מטר		30.00	
סה"כ 08.08.86 תאורת לדים - חוץ (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.87 גופי תאורה סולאריים				
	הערות: 1. אחריות לסוללה- 3 שנים. 2. אחריות לגופי התאורה - 5 שנים. 3. עמודי תאורה- ראה תת פרק 08.056.4. חיישן תנועה במקום בקר שליטה- ללא שינוי במחיר.				
08.87.0010	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום W15, 1,800LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCF-R15 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 3-4 מ' מותקן מושלם	יח'		2,260.00	
08.87.0020	גוף תאורת לד סולארי W20, 2,800LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHF-R20 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 3-4 מ' מותקן מושלם	יח'		2,900.00	
08.87.0030	גוף תאורת לד סולארי W30, 5,400LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHF-R30 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 4-5 מ' מותקן מושלם	יח'		3,500.00	
08.87.0040	גוף תאורת לד סולארי W40, 7,200LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHF-R40 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 5-6 מ' מותקן מושלם	יח'		4,150.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 378

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0050	גוף תאורת לד סולארי W60 , 10,800LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHFI-R60 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 6-7 מ' מותקן מושלם	יח'		5,500.00	
08.87.0060	גוף תאורת לד סולארי W80 , 14,400LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHFI-R80 מתוצרת LEADRAY, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 7-8 מ' מותקן מושלם	יח'		6,100.00	
08.87.0070	גוף תאורת לד סולארי W100 , 18,000LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHFI-R100 מתוצרת LEADRA, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 8-10 מ' מותקן מושלם Y,	יח'		6,700.00	
08.87.0080	גוף תאורת לד סולארי W120 , 21,600LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (CONTROLLER), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם LRCHFI-R120 מתוצרת LEADRA, כדוגמת "דרכי האור" או ש"ע, להתקנה בגובה 10-12 מ' מותקן מושלם Y,	יח'		7,400.00	
08.87.0200	גוף תאורה סולארי אינטגרלי עם גלאי רדאר, מבנה PC 1,000 לומן, להתקנה בגובה עד 4 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם אדיר 40 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		2,130.00	
08.87.0210	גוף תאורה סולארי אינטגרלי עם גלאי רדאר, מבנה PC 1,500 לומן, להתקנה בגובה עד 5 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם אדיר 60 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		2,690.00	
08.87.0220	גוף תאורה סולארי אינטגרלי, מבנה אלומיניום עד 6,920 לומן, להתקנה בגובה עד 5 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם קורנס 40 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		6,100.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 379

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0230	גוף תאורה סולארי אינטגרלי, מבנה אלומיניום עד 10,380 לומן, להתקנה בגובה עד 8 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם קורנס 60 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		8,300.00	
08.87.0240	גוף תאורה סולארי אינטגרלי, מבנה אלומיניום עד 13,840 לומן, להתקנה בגובה עד 10 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם קורנס 80 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		10,600.00	
08.87.0250	גוף תאורה סולארי עם תא סולארי נפרד, מבנה אלומיניום עד 7,000 לומן, להתקנה בגובה עד 8 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם נץ 200 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		2,570.00	
08.87.0260	גוף תאורת הצפה סולארי, מבנה אלומיניום עד 4,000 לומן, להתקנה בגובה עד 5 מ', עם תא סולארי נפרד, כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם סופה 100 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		1,620.00	
08.87.0270	גוף תאורת הצפה סולארי, מבנה אלומיניום עד 7,000 לומן, להתקנה בגובה עד 6 מ', עם תא סולארי נפרד, כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם סופה 200 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		2,150.00	
08.87.0280	גוף תאורה סולארי אינטגרלי להארת שבילים ושצ"פים, מבנה אלומיניום עגול עד 4,200 לומן, להתקנה בגובה עד 5 מ', כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם רחפן 40 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		5,260.00	
08.87.0290	גוף תאורה סולארי להארת שבילים וגינות, עד 430 לומן, עמודון בגובה 80 ס"מ, כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם חופה או ש"ע מותקן מושלם	יח'		2,130.00	
08.87.0300	גוף תאורת רחוב/הצפה, מבנה אלומיניום עד 33,000 לומן, להתקנה בגובה עד 14 מ', עם תא סולארי נפרד, כדוגמת י. שאול טכנולוגיות, דגם רעם 300 או ש"ע מותקן מושלם	יח'		24,600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 380

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0400	גוף תאורת חוץ סולארי לרבות פאנל, IP65, 3000K, 10-30W, דגם "Solar Star" כדוגמת "אלתם-שטייניץ" או ש"ע	יח'		2,830.00	
08.87.0501	יחידת "GETEWAY" מרכזית סולארית, לחיבור פרויקט חכם לשליטה על עד 150 גופי תאורה, בקרה וניהול תרחשים מרחוק לגופי התאורה הסולארים תוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע לרבות התראה על תקלות בזמן אמת, כיבוי/הדלקה, מצב סוללה ושינוי עוצמות וזמני הארה	יח'		10,000.00	
08.87.0510	מתאם עבור גוף תאורה סולארי מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" במידות 50-200 ס"מ מותאם לכל סוגי ההתקנות ולכל סוגי עמודי התאורה (עמוד הצללה כולל מתאם נפרד למערכת סולארית) בהתאם לדרישות הלקוח	יח'		850.00	
08.87.0521	גוף תאורה לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE 20W 4200LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ושקע NEMA לחיבור בקר שליטה ובקרה מרחוק, עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "GOS-120-TALOS" מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה 3000K-4000K לבחירה, IP66 לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 3-4 מ' מותקן מושלם	יח'		2,800.00	
08.87.0530	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE 40W 8000LM לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "TALOS" לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 4-6 מ' מותקן מושלם IP65, לבחירה K-4000K מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה GOS-140" 3000	יח'		3,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 381

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0541	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE, 12,000LM 60W לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "TALO לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 6-8 מ' מותקן מושלם IP65 לבחירה K-4000K מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה S- GOS-160" 3000	יח'		5,200.00	
08.87.0550	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE, 16,000LM 80W לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "TALO לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 7-8 מ' מותקן מושלם IP65 לבחירה K-4000K מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה S GOS-180" 3000	יח'		5,600.00	
08.87.0561	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE, 19,300LM 100W לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "TAL לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 8-10 מ' מותקן מושלם IP65 לבחירה K-4000K מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה OS GOS-190" 3000	יח'		6,600.00	
08.87.0581	גוף תאורת לד סולארי בעל פאנל סולארי נפרדת מיציקת אלומיניום 6800LM 40W, לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ושקע NEMA לחיבור בקר שליטה ובקרה מרחוק, עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "GOS-240" מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה K-4000K 3000K לבחירה, IP66 לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 4-5 מ' מותקן מושלם	יח'		5,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 382

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0600	גוף תאורת לד סולארי בעל פאנל סולארי נפרד, מיציקת אלומיניום 11000LM 100W, לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "טיטן GOS-28" מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה 3000K-4000K לבחירה, IP65 כולל תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 7-10 מ' מותקן מושלם	יח'		6,400.00	
08.87.0605	גוף תאורת לד סולארי מאושר פיקוד העורף לתאורת ביטחון, בעל פאנל סולארי נפרד, מיציקת אלומיניום 16,000LM 100W, לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ושקע NEMA לחיבור בקר שליטה ובקרה מרחוק, עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "GOS-32" מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה 3000K-4000K לבחירה, IP66 לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 4-5 מ' מותקן מושלם	יח'		7,000.00	
08.87.0610	גוף תאורת לד סולארי דקורטיבי מיציקת אלומיניום 3500LM 30W, ALL IN ONE, לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "אורבן GOP-13" מתוצרת "גל אור פתרונות סולארים" או ש"ע, גוון תאורה 3000K-4000K לבחירה, IP65 כולל תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 3-4 מ' מותקן מושלם	יח'		2,800.00	
08.87.0615	בולארד סולארי דגם "צבר" GOB-03 גובה מהקרקע 90/68/32 של חברת גל אור פתרונות סולארים או ש"ע יציקת אלומיניום פאנל סולארי בהספק של 300LM, 6.2W מצב עבודה קבוע בטמפרטורה של עד 65 מעלות. סוללה אינטגרלית 3.2V, גוון תאורה 3000/4000/6000K לבחירה, IK10, IP66 מותקן מושלם.	יח'		1,320.00	
08.87.0635	גוף תאורת חוץ סולארי, 52W, IP68, כדוגמת "לדיטק" או ש"ע all in one לרבות שקע ZAGA ואופציה לחיישן תנועה	יח'		4,950.00	
להעברה בתת פרק 08.08.87					

15/01/2026
דף מס': 383

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.87.0638	גוף תאורת חוץ סולארי, 52W, IP68, כדוגמת "לדיטק" או ש"ע all in one לרבות שקע ZAGA, אופצייה לחיישן תנועה ופאנל סולארי נפרד להתקנה בגינות מוצללות	יח'		5,150.00	
08.87.0640	גוף תאורת חוץ סולארי, 100w, IP68, כדוגמת "לדיטק" או ש"ע all in one לרבות שקע ZAGA ואופצייה לחיישן תנועה	יח'		5,600.00	
08.87.0800	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל אינטגרלי, "DS231" דגם 30W, 3000/4000K, IP66 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 3-6 מ'	יח'		3,280.00	
08.87.0810	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל אינטגרלי, "DS231" דגם 50W, 3000/4000K, IP66 כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 4-7 מ'	יח'		3,820.00	
08.87.0820	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל נפרד, IP66, "Tosca-solar" דגם 40W 3000/4000K, כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 3-6 מ'	יח'		3,520.00	
08.87.0830	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל נפרד, IP66, "Tosca-solar" דגם 60W, 3000/4000K, כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 4-7 מ'	יח'		4,300.00	
08.87.0840	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל נפרד, IP66, "Tosca-solar" דגם 80W, 3000/4000K, כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 6-8 מ'	יח'		5,140.00	
08.87.0850	גוף תאורה סולארי לרבות פאנל נפרד, IP66, "Tosca-solar" דגם 100W, 3000/4000K, כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, להתקנה בגובה 8-10 מ'	יח'		5,500.00	
08.87.1000	גוף תאורה סולארי לרבות סוללת ליתיום, IP66, 40W דגם "5PV" כדוגמת "אלויק תאורה", להתקנה בגובה עד 6 מטר.	יח'		4,850.00	
סה"כ 08.08.87 גופי תאורה סולאריים (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 384

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.88 מצברים ומטענים					
08.88.0010	ספק מטען V24, A10 מתוצרת שחם או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	קומפ'		3,500.00	
08.88.0020	ספק מטען V24, A20 מתוצרת שחם או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		4,250.00	
08.88.0030	ספק מטען V24, A30 מתוצרת שחם או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		4,900.00	
08.88.0040	ספק מטען V24, A10 מתוצרת גמאטרוניק או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		2,100.00	
08.88.0050	ספק מטען V24, A16 מתוצרת גמאטרוניק או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		2,660.00	
08.88.0060	ספק מטען V24, A20 מתוצרת גמאטרוניק או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		3,030.00	
08.88.0070	ספק מטען V24, A25 מתוצרת גמאטרוניק או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה	יח'		3,270.00	
08.88.0100	מצבר 12 וולט, עד AH100 אטום, עם אחריות 10 שנים, ללא טיפול מתאים לגיבוי מערכות בקרה כדוגמת EXIDE או ש"ע	יח'		1,512.00	
08.88.0110	מצבר 12 וולט, עד AH70 אטום, דגם MARATON M12V70 או ש"ע, עם אחריות 10 שנים, ללא טיפול מתאים לגיבוי מערכות בקרה	יח'		1,296.00	
08.88.0120	מצבר 12 וולט, עד AH60 אטום, דגם 1000 כדוגמת אופטימה או ש"ע, עם אחריות 10 שנים, ללא טיפול מתאים לגיבוי מערכות בקרה	יח'		1,836.00	
08.88.0130	מצבר 12 וולט, AH20 אטום, עופרת טהורה, ללא טיפול מתאים לגיבוי מערכות בקרה	יח'		1,836.00	
08.88.0140	מצבר 12 וולט, AH12 אטום, עופרת טהורה, לא טיפול מתאים לגיבוי מערכות בקרה	יח'		1,598.00	
להעברה בתת פרק 08.08.88					

15/01/2026
דף מס': 385

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.88.0310	סוללות גיבוי מסוג ליטיום לאגירת אנרגיה, בטכנולוגיית LFP לרבות חיבור למערכת החשמל, בהספק של עד 100 KWH (קוט"ש), המחיר לפי הספק הסוללה (1 יחידה שווה ל-1 KWH)	יח'		2,500.00	
08.88.0320	סוללות גיבוי מסוג ליטיום לאגירת אנרגיה, בטכנולוגיית LFP לרבות חיבור למערכת החשמל, בהספק של מעל 100 KWH ועד 500 KWH (קוט"ש), המחיר לפי הספק הסוללה (1 יחידה שווה ל-1 KWH)	יח'		2,000.00	
08.88.0330	סוללות גיבוי מסוג ליטיום לאגירת אנרגיה, בטכנולוגיית LFP לרבות חיבור למערכת החשמל, בהספק של מעל 500 KWH ועד 5000 KWH (קוט"ש), המחיר לפי הספק הסוללה (1 יחידה שווה ל-1 KWH)	יח'		1,600.00	
08.88.0340	סוללות גיבוי מסוג ליטיום לאגירת אנרגיה, בטכנולוגיית LFP לרבות חיבור למערכת החשמל, בהספק של מעל 5000 KWH (קוט"ש), המחיר לפי הספק הסוללה (1 יחידה שווה ל-1 KWH)	יח'		1,300.00	
סה"כ 08.08.88 מצברים ומטענים (להעברה לדף ריכוז)					
<u>תת פרק 08.08.89 בקרים</u>					
08.89.0010	פנל הפעלה לרבות מסך 17", 19", תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה	קומפ'		37,500.00	
08.89.0020	פנל הפעלה לרבות מסך 15", תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה	קומפ'		32,000.00	
08.89.0100	בקר מתוכנת KF, דגם CP-12 או ש"ע	יח'		7,400.00	
08.89.0200	בסיס כרטיסים 12 סלולר KF, דגם BA12 או ש"ע	יח'		2,470.00	
08.89.0210	בסיס כרטיסים 6 סלולר KF, דגם BA6 או ש"ע	יח'		1,930.00	
08.89.0300	כרטיס 16 כניסות DC KF, דגם DI5 או ש"ע	יח'		2,570.00	
להעברה בתת פרק 08.08.89					

15/01/2026
דף מס': 386

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.89.0310	כרטיס יציאות ממסר 8 נקודות KF, דגם D01 או ש"ע	יח'		3,100.00	
08.89.0320	כרטיס יציאות ממסר 16 נקודות KF, דגם D02 או ש"ע	יח'		3,200.00	
08.89.0350	כרטיס אנלוגיות 8 נקודות KF, דגם 1AI או ש"ע	יח'		4,600.00	
08.89.0360	כרטיס אנלוגיות 4 נקודות KF, דגם 3AO או ש"ע	יח'		6,850.00	
08.89.0400	כרטיס מתאם תקשורת ל- KF MODBUS, דגם 12MC או ש"ע	יח'		11,300.00	
08.89.0600	בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-100C (ללא אפשרות הרחבה) או ש"ע	יח'		23,500.00	
08.89.0610	בקר מתוכנת CTI, דגם 2500-200C (כולל אפשרות הרחבה) או ש"ע	יח'		6,850.00	
08.89.0700	בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-8R או ש"ע	יח'		6,000.00	
08.89.0710	בסיס I/O, עבור בקר CTI, דגם 2500-16R או ש"ע	יח'		9,850.00	
08.89.0800	יחידת הרחבה לבסיס נוסף I/O REMOTE, דגם CTI, דגם RI/O-2500 או ש"ע	יח'		3,100.00	
08.89.0850	יחידת הרחבה לבסיס נוסף PROFIBUS, דגם CTI, דגם RBC-2500 או ש"ע	יח'		12,000.00	
08.89.1000	כרטיס כניסה אוניברסלי CTI 32/16, דגם 2500-2589B או ש"ע	יח'		9,850.00	
08.89.1200	כרטיס תקשורת CTI MODBUS TCP, דגם 2500-1ECC או ש"ע	יח'		4,500.00	
08.89.1210	כרטיס יציאות CTI DC 32/16, דגם 2500-2597 או ש"ע	יח'		3,750.00	
08.89.1250	כרטיס עם 8 יציאות ממסר, דגם 2500-2534 או ש"ע	יח'		4,700.00	
08.89.1260	כרטיס עם 8 כניסות אנלוגיות, דגם 2500-2558 או ש"ע	יח'		6,300.00	

להעברה בתת פרק 08.08.89

15/01/2026
 דף מס': 387

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.89.1270	כרטיס עם 8 יציאות אנלוגיות, דגם 2500-2562 או ש"ע	יח'		6,300.00	
08.89.1500	ממיר אופטי ל- PROFIBUS לבסיס הרחבה, דגם 12NS OLM או ש"ע	יח'		3,000.00	
08.89.1600	מתאם תקשורת לבקר CTI, דגם MOD-2573 או ש"ע	יח'		12,000.00	
08.89.3000	ספק כח לבקר 24VDC KF, דגם PS-22 או ש"ע	יח'		3,750.00	
08.89.3010	ספק כח לבקר CTI, דגם VDG242513 או ש"ע	יח'		5,150.00	
סה"כ 08.08.89 בקרים (להעברה לדף ריכוז)					
	<u>תת פרק 08.08.91 תשתיות בחדרי מתח גבוה</u>				
	הערה: מתקני מתח גבוה נמדדים בהתאם למפרט הכללי פרק 08.00 תקנות וכללים של הרשת הארצית של חברת חשמל				
08.91.0010	מתקן הארקה מושלם בחדר מתח גבוה או חדר שנאי	יח'		7,750.00	
08.91.0020	מחיצות רשת מגולוונות ממוסגרות בחדרי מתח גבוה	מ"ר		630.00	
08.91.0025	דלת מרשת ממוסגרת במידות 90X120 ס"מ כולל אוזניות למנעול תליה	יח'		1,200.00	
08.91.0030	מערכת מנעולי תלי-מפתח אב לחדרי מתח גבוה ושנאים	קומפ'		540.00	
08.91.0040	מערכת שילוט מושלמת לחדרי מתח גבוה ושנאים	קומפ'		780.00	
08.91.0050	ארון ציוד בטיחות מושלם לרבות ציוד נדרש	קומפ'		9,870.00	
08.91.0060	שטיח גומי 5 מ"מ למתח 40 ק"ו	מ"ר		295.00	
08.91.0100	מערכת מושלמת להתראות תקלה בשנאי לרבות צופר ומנורה מסתובבת (קוז'אק) בצבע אדום	קומפ'		2,290.00	
להעברה בתת פרק 08.08.91					

15/01/2026
דף מס': 388

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.91.0200	תעלת כבלים מפח מגולבן 100X200 מ"מ בעובי 2 מ"מ צבועה בצבע אדום לרבות מכסה, חיזוקים, מתלים, מהדקי הארקה ושילוט מתח גבוה	מטר		207.00	
סה"כ 08.08.91 תשתיות בחדרי מתח גבוה (להעברה לדף ריכוז)					
	תת פרק 08.08.92 רשתות עליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV)				
08.92.0010	עמוד זווית מגולוון באורך 12 מטר + 2 מטר הארכה משוקעת ביסוד לרבות יסוד בטון ב-30, הארקה, זרוע ראש למעבר או למתיחה ומבדדים למתח KV22. עמוד בחתך 70/80 מ"מ	יח'		29,480.00	
08.92.0020	עמוד זווית מגולוון באורך 12 מטר + 2 מטר הארכה משוקעת ביסוד לרבות יסוד בטון ב-30, הארקה, זרוע ראש למעבר או למתיחה ומבדדים למתח 22KV. עמוד בחתך 80/90 מ"מ	יח'		32,970.00	
08.92.0030	עמוד זווית מגולוון באורך 12 מטר + 2 מטר הארכה משוקעת ביסוד לרבות יסוד בטון ב-30, הארקה, זרוע ראש למעבר או למתיחה ומבדדים למתח 22KV. עמוד בחתך 90/110 מ"מ	יח'		41,130.00	
08.92.0100	עמוד בטון 14 מטר לרבות זרוע ראש ומבדדי מעבר	יח'		7,170.00	
08.92.0110	עוגן לעמוד בטון 14 מטר לרבות מבדד	יח'		1,390.00	
08.92.0200	תוספת לעמוד עבור זרוע נוספת עם מבדדי מתיחה ומבדדי עזר כנדרש	יח'		2,990.00	
08.92.0210	תוספת לעמוד עבור זרוע עם מנתק קו בעומס 3X400A, מנוף הפעלה ידני ומבדדי עזר כנדרש, לרבות הארקה העמוד ומשטח הארקה (במידה והמנתק מותקן על עמוד עץ או בטון)	יח'		18,000.00	
08.92.0220	תוספת לעמוד עבור זרוע עם מנתק בעל תאי כיבוי 3X400A, מנוף הפעלה ידני ומבדדי עזר כנדרש, לרבות הארקה העמוד ומשטח הארקה (במידה והמנתק מותקן על עמוד עץ או בטון)	יח'		20,920.00	
להעברה בתת פרק 08.08.92					

15/01/2026
דף מס': 389

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.92.0230	תוספת לעמוד עבור זרוע עם מערכת 3 מבטיחי קרניים ונתיכים, לרבות מבדדי עזר כנדרש	יח'		5,580.00	
08.92.0240	תוספת לעמוד עבור זרוע עם מערכת 3 מגיני ברק ומבדדי עזר כנדרש לרבות חיבור הארקה	יח'		4,480.00	
08.92.0250	תוספת לעמוד עבור זרוע נושאת לשלושה ראשי כבל לרבות מחזיקי כבל וקושרי כבל בעליה על העמוד	יח'		1,620.00	
08.92.0260	תוספת לעמוד עבור מערכת זרועות עבור שנאי 630KVA	יח'		4,830.00	
08.92.0270	מגיני טיפוס על עמוד מ"ג כולל שילוט	יח'		1,030.00	
08.92.0300	רשת אווירית למתח גבוה אלומיניום-פלדה, 3x50/8 FE/AL + הארקה 50/8 ממ"ר מותקנת בין עמודים ומתוחה קומפלט	מטר		112.00	
08.92.0310	רשת אווירית למתח גבוה אלומיניום-פלדה, 3X95/16 AL/FE + הארקה 95/16 ממ"ר מותקנת בין עמודים ומתוחה קומפלט	מטר		149.00	
08.92.0320	תעלת פח תקנית להגנה על כבל מ"ג בעליה על עמוד עד גובה 2.0 מ'	יח'		730.00	
סה"כ 08.08.92 רשתות עיליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV) (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.93 שנאים למתח גבוה					
08.93.0010	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, התקנה חיצונית על עמוד רשת מתח KV22/04 בהספק 160KVA, חיבורים 11DYN לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		55,900.00	
08.93.0020	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, התקנה חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 250KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		64,700.00	
להעברה בתת פרק 08.08.93					

15/01/2026
דף מס': 390

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.93.0030	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, התקנה חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 400KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		76,200.00	
08.93.0040	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, התקנה חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 630KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		104,800.00	
08.93.0050	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית, על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 630KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		104,800.00	
08.93.0060	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 1000KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		130,200.00	
08.93.0070	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 1250KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		147,000.00	
08.93.0075	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 1600KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		169,800.00	
08.93.0077	שנאי שמן תעשייתי מאלומיניום AAOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית על עמוד רשת מתח 22/04KV בהספק 2000KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		184,600.00	
להעברה בתת פרק 08.08.93					

15/01/2026
דף מס': 391

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.93.0080	תוספת לשנאי עבור הגנות DGPT	יח'		4,600.00	
08.93.0100	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA630. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		95,500.00	
08.93.0110	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA1000. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		121,000.00	
08.93.0120	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA1250. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		143,200.00	
08.93.0125	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA1600. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		157,800.00	
08.93.0126	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA 2000. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		163,000.00	
08.93.0127	שנאי יבש מאלומיניום יצוק בשרף AAOAK, לרבות מערכת הגנות לעליית טמפרטורה, הובלה, הנפה והתקנה, מתח KV22/04 בהספק KVA 2500. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע	יח'		200,500.00	
08.93.0130	תוספת לשנאי יבש עבור מערכת אוורור מאולץ לרבות לוח הפעלה	יח'		9,050.00	
08.93.0200	קופסת פיקוד לשנאי הכוללת ממסר הגנה לשנאי יצוק כדוגמת TEC154 או ש"ע, לרבות חיבור לשנאי	יח'		4,400.00	
סה"כ 08.08.93 שנאים למתח גבוה (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 392

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.08.94 כבלים למתח גבוה					
08.94.0010	כבלים חד גידיים למתח גבוה KV18/30 מסוג N2XSY בחתך 50 ממ"ר נחושת, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		108.00	
08.94.0020	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג N2XSY בחתך 95 ממ"ר נחושת, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		167.00	
08.94.0030	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג N2XSY בחתך 150 ממ"ר נחושת, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		231.00	
08.94.0040	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג NA2XSY בחתך 120 ממ"ר מאלומיניום, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		80.00	
08.94.0045	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג NA2XS(F)2Y בחתך 1X150/25 ממ"ר מאלומיניום, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		107.00	
08.94.0050	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג NA2XS(F)2Y בחתך 1X185/25 ממ"ר מאלומיניום, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		118.00	
08.94.0060	כבלים חד גידיים למתח גבוה 18/30KV מסוג NA2XS(F)2Y בחתך 1X300/25 ממ"ר מאלומיניום, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד	מטר		128.00	
08.94.0100	סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה 600-400A 22KV מתוברג	יח'		1,690.00	
08.94.0110	סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה 250A 22KV דגם פין מתוברג	יח'		1,130.00	
08.94.0120	תוספת לסופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך עבור מגיני מתחי יתר להתקנה על סופית ראש כבל, לרבות מתאם כנדרש	יח'		2,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.94					

15/01/2026
דף מס': 393

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.94.0130	תוספת לסופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך עבור נורית סימון קיום מתח לרבות מתאם כנדרש	יח'		750.00	
08.94.0140	סופית ראש כבל מסוכך להתקנה חיצונית לכבל מתח גבוה KV22	יח'		1,140.00	
08.94.0300	הנחה בלבד של כבל מתח גבוה עד 4X150 ממ"ר בחפירה מוכנה, או השחלה בצנרת, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל לרבות סרט סימון תקני ותאום עם נציגי חברת החשמל	מטר		93.00	
08.94.0310	הנחה בלבד של כבל מתח גבוה 4X240 ממ"ר בחפירה מוכנה, או השחלה בצנרת, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל לרבות סרט סימון תקני ותאום עם נציגי חברת החשמל	מטר		124.00	
08.94.0320	הנחה בלבד של כבל מתח גבוה 3X300 ממ"ר בחפירה מוכנה, או השחלה בצנרת, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל לרבות סרט סימון תקני ותאום עם נציגי חברת החשמל	מטר		146.00	
08.94.0330	הנחה בלבד של כבל מתח גבוה 4X300 ממ"ר בחפירה מוכנה, או השחלה בצנרת, לרבות הובלה ממחסני המזמין או ממחסני חברת החשמל לרבות סרט סימון תקני ותאום עם נציגי חברת החשמל	מטר		167.00	
סה"כ 08.08.94 כבלים למתח גבוה (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.08.95 לוחות מתח גבוה					
08.95.0010	לוח מתח גבוה, אחוד - RMU - מבודד בגז 6SF הכולל: מנתק בעומס 400A כניסה 1 יח', מנתק בעומס 400A - יציאה 1 יח', מנתק בעומס 200A + נתיכים - יציאה לשנאי 1 יח', לרבות כל אביזרי העזר, מקצרי הארקה, אביזרי פיקוד ובקרה	יח'		80,500.00	
08.95.0020	תוספת ללוח מתח גבוה כמפורט בסעיף 08.095.0010 עבור מפסק זרם חצי אוטומטי + הגנות ביציאה לשנאי במקום המנתק עם הנתיכים	יח'		21,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 394

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0030	לוח מתח גבוה, אחוד - RMU - מבודד בגז SF6 הכולל: מנתק בעומס 400A - כניסה 1 יח', מנתק בעומס 400A - יציאה 1 יח', מנתק בעומס 200A עם נתיכים - יציאה לשנאי- 2 יח' לרבות כל אביזרי העזר, מקצרי הארקה, אביזרי פיקוד ובקרה	יח'		104,800.00	
08.95.0040	לוח מתח גבוה מבודד בגז SF6 METAL ENCLOSED תא מפסק בעומס 3X400 אמפר לכניסת כבל לרבות מקצר הארקה	יח'		31,700.00	
08.95.0050	לוח מתח גבוה מבודד בגז SF6 METAL ENCLOSED תא ומזב"ג 400X3 אמפר עם הגנות משניות וממסר הגנות, לרבות מקצר הארקה	יח'		117,000.00	
08.95.0060	לוח מתח גבוה מבודד בגז SF6 METAL ENCLOSED תא מפסק בעומס 400X3 אמפר ונתיכים מתח גבוה, לרבות מקצר הארקה	יח'		41,900.00	
08.95.0070	לוח מתח גבוה מבודד בגז SF6 METAL ENCLOSED תא מדידה לרבות משני מתח ומשני זרם יצוקים	יח'		47,200.00	
08.95.0080	לוח מתח גבוה מבודד בגז SF6 METAL ENCLOSED תא מדידה ומערכת הגנה ווטמטרית, לרבות משני זרם, משנה זרם מסכם, משני מתח וממסר הגנה ווטמטרית	יח'		77,000.00	
08.95.0085	לוח קומפקטי למתח גבוה (SF6) למתח 24 ק"ו דוגמת סימנס 10DH8 לרבות עמודת כניסה עם מפסק בעומס, עמודה עם מפסק בעומס - יציאה למערך טבעתי וכן 3 עמודות עם מפסק בעומס ונתיכי HRC למ"ג	יח'		182,000.00	
08.95.0090	תוספת ללוח מתח גבוה עבור מערכת 3 מגיני מתח יתר	יח'		7,500.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
 דף מס': 395

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0200	מבנה לוח מתח גבוה מודולארי 630A KV24 הפרדה לפי class LSC2A, דוגמת SM6-DM1-A של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מפסק זרם (CB) פריק (disconnectable), בגז S מנתק טורי ומקצר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצב מכני למצב המפסק מש. O-0.3s-CO-15s-CO מהיר CB בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון 630A F6, ולב בדיאגרמת מימיק, לחצני הפעלה/הפסקה, סליל הפסקה מערכת, מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס מתכת והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד	יח'		91,500.00	
08.95.0210	לוח מתח גבוה 630A 24KV קומפקטי בחדר מיתוג עבור ציוד בגז SF6 עבור תא כניסת כבלים כדוגמת תא SM6-GAM2 של שניידר אלקטריק (מרלין ג'רין) או ש"ע, כולל גופי חימום, מנורות סימון קיבוליות לרבות מבודד קיבולי ובסיס מתכת	יח'		26,800.00	
08.95.0220	לוח מתח גבוה להגנות ומדידה 630A Class LSC2A, 24kV, דוגמת SM6-CM של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מנתק בעומס 24KV 200A בגז SF6, מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, סט משני מתח מקוריים ליפוף כפול 0.11/3 0.11/3 22/3, למערכות הגנה ומדידה Class 0.5 וסט נתיכים עבור, גופי חימום, ובסיס מתכת	יח'		52,600.00	
08.95.0230	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24kV, Class LSC2A, דוגמת SM6-QM של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מנתק בעומס 24KV 200A בגז SF6 ומקצר הארקה כפול מחוגרים, סט נתיכים מתח גבוה בהתאם לתוכנית ולנתוני השנאי המותקן, מגעי עזר 2C+2O, מנורות סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, בסיס מתכת עבור, גופי חימום ומסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק	יח'		45,800.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 396

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0240	לוח מנתק מתח גבוה KV24 , 630A דוגמת SM6-IM של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מנתק בעומס 200A 24KV בגז SF6, מקצר הארקה + דיסקונקטור המחוגר עם המנתק, מגעי עזר 2C+2O, מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, גופי חימום, ובסיס מתכת	יח'		36,000.00	
08.95.0250	מבנה לוח מתח גבוה 630 , 24KV מגשר, class LSC2A, דוגמת SM6-DM2 של שניידר אלקטריק או ש"ע, הכולל: מפסק זרם (CB) פריק (disconnectable), בגז SF6 , 630A, בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר O-0.3s-CO-15s-CO. עם 2 מנתקים טוריים ומקצרי הארקה מחוגרים עם מפתחות, מסמן מצב מכני למצב המפסק משולב בדיאגרמת מימיק, לחצני הפעלה/הפסקה, סליל הפסקה, סליל הפעלה 24VDC מערכת מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה, גופי חימום, בסיס מתכת, והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד	יח'		104,700.00	
08.95.0260	מבנה לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV, הפרדה לפי class LSC2A, דוגמת SM6-DM1-W של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מפסק זרם (CB) בגז SF6 נשלף (Withdrawable) מלא כולל פלג לפיקוד, 630A בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר O-0.3s-CO-15s-CO. מנתק טורי ומקצר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצב מכני למצב המפסק משולב בדיאגרמת מימיק, לחצני הפעלה/הפסקה, סליל הפסקה מערכת מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס מתכת והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד	יח'		128,000.00	
08.95.0400	סליל הפעלה ומנוע דריכה במתחים שונים	יח'		3,330.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 397

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0410	מערכת אספקת מתח גיבוי למערכת ההגנות הכוללת: ספק/מטען על פס דיין+מצברי גיבוי ל-8 שעות מותקנת ומחווטת בלוח, בדיקה עצמית של המערכת כל 12 שעות, תקשורת מסוג MODBUS	יח'		3,650.00	
08.95.0420	רב מודד למדידת זרמים, הספקים, מתחים, תדר, אנרגיה, אקטיבית, אנרגיה ראקטיבית, מקדם הספק, עיוות הרמוני כללי בזרם ובמתח. הרמוניות מפורטות בזרם ובמתח עד הרמוניה 63 ורמת דיוק CLASS 0.2S בתקשורת RS485 מודבס + 2 כניסות אטרנט מובנות עם כתובת IP, כולל 4 כניסות דיגיטליות, 2 יציאות דיגיטליות הניתנות לתכנות, 52 התרעות, זיכרון של 1.1 מ"ב, דף אינטרנטי מובנה Web page, עמידה בתקנים IEC 620-53-22 Class 0.2s IEC 61557-12 PMD/SD SS/K70/0.2 PMD-S כדוגמת PM5561 מתוצרת שניידר אלקטריק או ש"	יח'		26,800.00	
08.95.0430	סט מגיני ברק 5KA 24KV מותקנים בתא לוח מתח גבוה	קומפ'		8,900.00	
08.95.0440	סט 3 נתיכים למתח גבוה 24KV לזרם 6.3A	קומפ'		3,700.00	
08.95.0500	סט משני זרם 24 קו"ט מסוג LPCT לזרם 5P250 ו CLASS 0.5 ב A5-1250 מחוברים בתקשורת אל ממסר ההגנה, יחסי ההשנאה ניתנים לכיול דרך ממסר ההגנה	קומפ'		11,900.00	
08.95.0510	סט משני זרם 2 דרגות עם אפשרות הגדלת הזרם הראשוני ללא החלפת המשנ"ז (הגדלה בהתאם לדגם המשנ"ז) להזנת מערכת המדידה וההגנות המשניות בעלי ליפוף כפול 100 7.5 מתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע ARM3 מתאים לנתוני הלוח יח' הגנה משנית כדוגמת 5VA 5P15 Class 0.5 VA -200/5/5	קומפ'		22,400.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 398

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0550	הגנת מתח גבוה ללוח 24KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ואטמטריה, כיוונית ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול IEC61850, יכולת עבודה במתח SEPAM T42 24-250V AC/DC דוגמת של שניידר אלקטריק או ש"ע	יח'		21,700.00	
08.95.0560	הגנת מתח גבוה ללוח 22KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך HMI מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיסתמיכה בפרוטוקול IEC61850, יכולת עבודה במתח SEPAM 250VAC/DC דוגמת T20 של שניידר אלקטריק או ש"ע	יח'		16,300.00	
08.95.0570	כרטיס 10Input/4Output לממסר הגנה SEPAM כולל חיבור סלקטביות לוגית בין הממסרים הנוספים ופיקודים כנדרש	יח'		3,900.00	
08.95.0580	כרטיס תקשורת RS485 לממסר ההגנה SEPAM	יח'		2,700.00	
08.95.0590	ממסר קיבולי לסימון המצאות מתח כניסה תקין וחיבורו לממסר ההגנה ו/או למגעים במפסק כדוגמת VD23	יח'		5,500.00	
08.95.0600	מראה כיוון זרם קצר כדוגמת FLAIR 23DM בעל תקשורת MODBUS כולל משנ"זים מתאימים	קומפ'		9,000.00	
08.95.0700	סט משני מתח מקוריים ליפוף כפול 3√/22 0.11/3 3√/0.11 , למערכות הגנה ומדידה Class0.5 מותקנים בתוך תא מתח גבוה, 5P250 המותאמים לנתוני הלוח וממסר ההגנה	קומפ'		31,400.00	
08.95.0710	משנה זרם מסכם מדגם CSH-200 להתקנה על שלושת הגידים לביצוע הגנה פחת כיוונית	יח'		4,900.00	
08.95.0720	כרטיס תקשורת בפרוטוקול IEC61850 לממסר ההגנה SEPAM וחיבורו בסיב FO Multimode לרשת התקשורת הטבעית בין כל ממסרי הגנה, ורכיבי מערכת הגנות השליטה והבקרה	יח'		3,960.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 399

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.0730	הגנת מתח גבוה ללוח 22KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ומדידות כולל ערכים מינימאליים ומקסימליים. מסך HMI מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה מלאה בפרוטוקול IEC61850, יכולת עבודה במתח 24-250VAC/DC דוגמת SEPAM T60 של שניידר אלקטריק או ש"ע	יח'		26,900.00	
08.95.0800	סט 3 רגשי טמפרטורה למדידת טמפרטורה מסוג TH110 בעלי תקשורת אלחוטית ללא צורך בסוללה (Self Powered) להתקנה בחיבור הכבל בלוח מתח גבוה	קומפ'		4,900.00	
08.95.0810	סט 4 רגשי תנאי סביבה למדידת לחות, בדיקת עיבוי וטמפרטורת סביבה מסוג CL110 בעל תקשורת אלחוטית להתקנה בלוח מתח גבוה	קומפ'		7,100.00	
08.95.0820	רכזת תקשורת ZIGBEE עבור מערכת רגשי הטמפרטורה ותנאי הסביבה מסוג ZBRN32 (לכל 5 תאי מתח גבוה יש להתקין רכזת 1)	קומפ'		3,900.00	
08.95.0830	בקר PLC מסוג MODICON 251 עבור מערכת (Substation Monitoring Device) SMD הכוללת את הבקר, ספק כח 3A 24VDC וכרטיסי הרחבה נדרשים עבור המערכת	קומפ'		7,100.00	
08.95.0840	מסך מגע ציבועי 5.7 " HMI מסוג MAGELIS עבור תצוגת המערכת (חד קווי, מצב טמפ', מצב תנאי הסביבה ומצב המפסק)	קומפ'		9,000.00	
08.95.1000	לוח מתח גבוה מודולארי 24KV 630A בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-I של שניידר אלקטריק או ש"ע לרבות מנתק בעומס 24KV 630A בגז SF6, מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, ובסיס מתכת	יח'		27,000.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
 דף מס': 400

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.1010	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV , בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-D, של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מפסק זרם (CB) בגז 200A סליל הפסקה, מגעי עזר(לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, בסיס מתכת, והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד 2NC+2NO	יח'		62,700.00	
08.95.1020	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV , בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-DDD, של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות 3 מפסקי זרם (CB) בגז 200A יציאה לשנאי, סלילהפסקה, מגעי עזר 2NC+2NO לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, בסיס מתכת, והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד)	יח'		141,500.00	
08.95.1030	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV , בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-DD, של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות 2 מפסקי זרם (CB) בגז 200A יציאה לשנאי, סליל הפסקה, מגעי עזר 2NC+2NO לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, בסיס מתכת, והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה (שישולמו בנפרד)	יח'		104,800.00	
08.95.1040	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV , בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-IDI, של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות מפסק זרם (CB) בגז 200A יציאה לשנאי, סליל הפסקה, מגעי עזר 2NC+2NO לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, 2 מנתקים בעומס 630A 24KV בגז SF6, מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, ובסיס מתכת	יח'		111,200.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
דף מס': 401

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
08.95.1050	לוח מתח גבוה מודולארי 630A 24KV, בגז SF6, הפרדה class LSC2, דוגמת RM6-NE-D, של שניידר אלקטריק או ש"ע, הכולל: כניסה ויציאת כבל מאותו התא, מפסק זרם (CB) בגז 200A יציאה לשנאי, סליל הפסקה, מגעי עזר 2NC+2NO לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, בסיס מתכת, והתקנת מערכת הגנות של יטה ומדידה (שישולמו בנפרד)	יח'		81,000.00	
08.95.1060	מבנה לוח מתח גבוה מודולארי 24KV 630A, הפרדה class LSC2, SF6, דוגמת RM6-DID, של שניידר אלקטריק או ש"ע, לרבות 2 מפסקי זרם (CB) בגז 200A יציאה לשנאי, סליל הפסקה, מגעי עזר 2NO+2NC לכל מפסק ומגע למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, 2 מנתקים בעומס 630A 24KV בגז SF6, מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, ובסיס מתכת	יח'		148,200.00	
08.95.1100	תוספת עבור לוח הניתן להרחבה	יח'		9,000.00	
08.95.1200	תוספת עבור מראה כיוון זרם קצר כדוגמת FLAIR 23DM בעל תקשורת MODBUS כולל משנ"זים מתאימים	קומפ'		9,000.00	
08.95.1210	סט משני זרם ייעודיים עבור הגנות VIP למתח 24KV עד 15VA 200/1A מתאים לנתוני הלוח ויח' הגנה דגם CUAr	קומפ'		9,000.00	
08.95.1220	ממסר "Self-Powered" להגנת שנאי מתח גבוה בלוח 22KV לרבות הגנות זרם, עומס יתר, כולל ממסר MITOP, חיבור למשני הזרם הייעודיים עבורו בלוח דוגמת VIP40	יח'		8,300.00	
08.95.1230	ממסר "Self-Powered" להגנת שנאי מתח גבוה בלוח 22KV לרבות הגנות זרם, עומס יתר, הגנת זליגה לאדמה, כולל ממסר MITOP, חיבור למשני הזרם הייעודיים עבורו בלוח דוגמת VIP45	יח'		9,750.00	
להעברה בתת פרק 08.08.95					

15/01/2026
402 : 'om ᑭᑦ

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 08 חשמל
פרק 08 מתקני חשמל

[illegible]

15/01/2026
403 : 'om ᑭᑦ

קירני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 00 הערות כללי למבנה 99

[illegible]

15/01/2026
דף מס': 405

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 18 תשתיות תקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 99.18 תשתיות תקשורת					
תת פרק 99.18.40 אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית					
הערה: תשתית מובילים ומוליכים עבור כבלי טלפון - ראה פרק 08. נק' טלפון מושלמת - ראה סעיף 08.019.0500.					
18.40.0021	שקע טלפון UTP יחיד xRJ111 עה"ט/תה"ט	קומפ'		39.00	
18.40.0025	שקע טלפון UTP כפול xRJ112 עה"ט/תה"ט	קומפ'		42.00	
18.40.0030	מס"ר - לוח עץ סנדוויץ 18 מ"מ עם ציפוי פורמייקה לבנה בצד אחד, במידות 240 120 x ס"מ	יח'		506.00	
18.40.0035	טבעת פיזור לסידור כבלים במס"ר	יח'		3.00	
18.40.0040	בלוק קרונה 10 זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד תקשורת וסימון בשני הקצוות	יח'		33.00	
18.40.0050	10 בלוקי קרונה לסה"כ 100 זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד תקשורת וסימון בשני הקצוות	יח'		333.00	
18.40.0060	קופסת חיבורים לטלפון קרונה 10 זוגות, מאושר בזק, תושבת נירוסטה, עשוי מפוליקרבונט עמיד בקרינת שמש כדוגמת ע.ד.א. פלסט MB-28 או ש"ע, לרבות התקנה וחיווט הזוגות	יח'		107.00	
18.40.0070	קופסת חיבורים לטלפון קרונה 20 זוגות, מאושר בזק, תושבת נירוסטה, עשוי מפוליקרבונט עמיד בקרינת שמש כדוגמת ע.ד.א. פלסט MB-28 או ש"ע, לרבות התקנה וחיווט הזוגות	יח'		135.00	
18.40.0080	קופסת חיבורים לטלפון קרונה 50 זוגות, מאושר בזק, תושבת נירוסטה, עשוי מפוליקרבונט עמיד בקרינת שמש כדוגמת ע.ד.א. פלסט MB-28 או ש"ע, לרבות התקנה וחיווט הזוגות	יח'		261.00	
18.40.0100	הפעלת שלוחות טלפון לרבות ג'מפור במס"ר, התקנת הטלפון ובדיקתו	קומפ'		23.00	
סה"כ 99.18.40 אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 99.18 תשתיות תקשורת (להעברה לדף ריכוז)					

15/01/2026
דף מס': 406

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 99.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים					
תת פרק 99.30.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים					
מנופים על מרכב משאית					
30.30.0500	משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 2 עובדים, כושר הרמה 0.9 טון	י"ע		3,710.00	
30.30.0601	משאית מנוף 23-30 טון, אורך זרוע 15-20 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		3,500.00	
30.30.0603	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 23-30 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		350.00	
30.30.0605	משאית מנוף 23-30 טון, אורך זרוע 15-20 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		1,460.00	
30.30.0620	משאית מנוף 40-42 טון, אורך זרוע 25-30 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		3,800.00	
30.30.0622	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 40-42 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		380.00	
30.30.0624	משאית מנוף 40-42 טון, אורך זרוע 25-30 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		1,650.00	
30.30.0630	משאית מנוף 55-70 טון, אורך זרוע 30-35 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		4,000.00	
30.30.0632	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 55-70 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		400.00	
30.30.0634	משאית מנוף 55-70 טון, אורך זרוע 30-35 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		1,810.00	
להעברה בתת פרק 99.30.30					

15/01/2026
דף מס': 407

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
30.30.0640	משאית מנוף 95-100 טון, אורך זרוע 35-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		4,500.00	
30.30.0642	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 95-100 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		450.00	
30.30.0644	משאית מנוף 95-100 טון, אורך זרוע 35-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		2,200.00	
30.30.0650	משאית מנוף 150 טון, אורך זרוע 35-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		5,200.00	
30.30.0652	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 150 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		520.00	
30.30.0654	משאית מנוף 150 טון, אורך זרוע 35-40 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		2,900.00	
30.30.0660	משאית מנוף 200-220 טון, אורך זרוע 45-50 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		6,000.00	
30.30.0662	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 200-220 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		600.00	
30.30.0664	משאית מנוף 200-220 טון, אורך זרוע 45-50 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		3,120.00	
30.30.0670	משאית מנוף 220-230 טון, אורך זרוע 60 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		7,000.00	
30.30.0672	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 220-230 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		700.00	
30.30.0674	משאית מנוף 220-230 טון, אורך זרוע 60 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		3,700.00	
להעברה בתת פרק 99.30.30					

15/01/2026
 דף מס': 408

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
30.30.0676	משאית מנוף 240 טון, אורך זרוע 60 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		7,500.00	
30.30.0677	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 240 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		750.00	
30.30.0678	משאית מנוף 240 טון, אורך זרוע 60 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		3,900.00	
30.30.0701	משאית מנוף 265 טון, אורך זרוע 65 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		8,000.00	
30.30.0703	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 265 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		800.00	
30.30.0705	משאית מנוף 265 טון, אורך זרוע 65 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		4,600.00	
30.30.0720	משאית מנוף 300-375 טון, אורך זרוע 65-70 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		10,000.00	
30.30.0722	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 300-375 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		1,000.00	
30.30.0724	משאית מנוף 300-375 טון, אורך זרוע 65-70 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		6,000.00	
30.30.0750	משאית מנוף 575-600 טון, אורך זרוע 70 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע		18,000.00	
30.30.0751	כל שעת עבודה נוספת למשאית מנוף 575-600 טון, מעבר ל- 8 שעות הראשונות	ש"ע		1,600.00	
30.30.0752	משאית מנוף 575-600 טון, אורך זרוע 70 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה	יח'		10,900.00	
	מנופים הידראוליים טלסקופים				

להעברה בתת פרק 99.30.30

15/01/2026
דף מס': 409

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
30.30.0830	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 50-70 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		4,550.00	
30.30.0832	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 90 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		5,450.00	
30.30.0834	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 100-120 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		6,670.00	
30.30.0836	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 140 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		8,280.00	
30.30.0838	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 160-180 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		10,910.00	
30.30.0840	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 200-220 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		15,660.00	
30.30.0850	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 250 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		21,110.00	
30.30.0852	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 300 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		31,010.00	
30.30.0854	מנוף הידראולי טלסקופי בכושר הרמה 350 טון, לרבות זמן נידוד המנוף ברדיוס 35 ק"מ מאיזור המרכז (מינימום 10 שעות עבודה ליום עבודה)	י"ע		33,430.00	
להעברה בתת פרק 99.30.30					

15/01/2026
411 : 'om ᑭᑦ

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 50 מחשבים ובקרי השקיה

[illegible]

15/01/2026
412 : 'om ᑭᑦ

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 56 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

[illegible]

15/01/2026
דף מס': 413

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 99.67 מתנעים					
תת פרק 99.67.67 מתנעים					
67.67.0100	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 5 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		1,180.00	
67.67.0110	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 10 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		1,180.00	
67.67.0120	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 25 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		1,640.00	
67.67.0130	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 50 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		3,650.00	
67.67.0140	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 100 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		5,180.00	
67.67.0150	מתנע כוכב משולש למנוע בהספק עד 200 כ"ס (ללא יתרת עומס)	יח'		9,400.00	
67.67.0160	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 10 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		4,060.00	
67.67.0161	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 20 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		4,250.00	
67.67.0162	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 30 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		4,500.00	
67.67.0163	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 40 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		4,950.00	
67.67.0165	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 50 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		5,560.00	
67.67.0166	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 60 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		5,700.00	
67.67.0167	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 75 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		7,800.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 414

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0169	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 100 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		7,900.00	
67.67.0170	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 125 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		8,000.00	
67.67.0171	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 160 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		11,400.00	
67.67.0173	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 220 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		12,500.00	
67.67.0174	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 240 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		15,200.00	
67.67.0175	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 300 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		19,000.00	
67.67.0177	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 360 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		21,600.00	
67.67.0179	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 430 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		23,300.00	
67.67.0180	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 510 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		25,100.00	
67.67.0181	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 540 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		26,900.00	
67.67.0183	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 630 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		28,300.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 415

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0184	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 710 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		39,200.00	
67.67.0186	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי בהספק 800 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-START או ש"ע	יח'		48,400.00	
67.67.0201	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 3 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		1,370.00	
67.67.0205	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 4.5 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		1,430.00	
67.67.0211	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 7.5 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		1,460.00	
67.67.0215	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 11 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		1,500.00	
67.67.0218	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 15 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		1,930.00	
67.67.0225	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 22 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,000.00	
67.67.0228	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 30 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,300.00	
67.67.0235	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 37 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,350.00	
67.67.0238	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 45 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,500.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 416

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0245	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 60 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,750.00	
67.67.0248	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 75 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		2,800.00	
67.67.0255	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 90 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		4,450.00	
67.67.0258	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 110 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		4,850.00	
67.67.0265	מתנע רך אלקטרוני אנלוגי לרבות הגנות למנוע ועוקף פנימי לזרם של 150 אמפר, דוגמת סולקון דגם SI-AXO או ש"ע	יח'		5,600.00	
67.67.0310	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 10 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		4,400.00	
67.67.0320	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 20 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		4,700.00	
67.67.0330	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 30 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		4,890.00	
67.67.0340	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 40 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		5,150.00	
67.67.0350	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 50 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		5,720.00	
67.67.0360	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 100 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		8,690.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 417

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0365	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 150 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		12,650.00	
67.67.0371	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 220 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		17,600.00	
67.67.0375	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 340 כ"ס דוגמת סולקון דגם SI-DN או ש"ע	יח'		19,580.00	
67.67.0381	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 610 כ"ס	יח'		31,000.00	
67.67.0385	מתנע רך אלקטרוני דיגיטלי לרבות הגנות למנוע בהספק 710 כ"ס	יח'		51,300.00	
67.67.0416	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 15 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		4,130.00	
67.67.0420	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 20 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		4,950.00	
67.67.0425	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 25 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		5,890.00	
67.67.0430	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 30 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		6,440.00	
67.67.0440	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 40 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		7,650.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
 דף מס': 418

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 99 חריגים
 פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0450	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 50 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		8,360.00	
67.67.0452	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 60 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		9,520.00	
67.67.0455	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 75 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		10,120.00	
67.67.0460	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 100 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		14,200.00	
67.67.0462	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 125 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		16,600.00	
67.67.0465	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 150 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		19,150.00	
67.67.0470	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 200 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		21,700.00	
67.67.0800	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 2 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		3,070.00	
67.67.0810	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 3 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		3,620.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 419

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0820	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 4 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		3,750.00	
67.67.0830	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		3,900.00	
67.67.0840	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 7.5 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		4,120.00	
67.67.0850	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 10 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		4,500.00	
67.67.0860	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 15 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		5,200.00	
67.67.0870	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 20 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		6,200.00	
67.67.0880	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 25 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		7,300.00	
67.67.0890	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 30 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		8,100.00	
67.67.0900	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 40 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		10,400.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
דף מס': 420

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
67.67.0910	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 50 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		12,060.00	
67.67.0920	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 60 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		13,700.00	
67.67.0930	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 75 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		15,300.00	
67.67.0940	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 100 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		20,500.00	
67.67.0950	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 125 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		23,800.00	
67.67.0960	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 150 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		27,200.00	
67.67.0970	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 200 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		30,500.00	
67.67.0980	משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 220 כ"ס, IP54 (למשאבות ומפוחים) להתקנה על הקיר, דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע	יח'		36,900.00	
67.67.1000	כרטיס אנלוגי (כניסת טרמיסטר ויציאה אנלוגית)	יח'		585.00	
67.67.1040	תוספת למתנע רך או משנה תדר עבור כרטיס תקשורת MODBUS	יח'		605.00	
להעברה בתת פרק 99.67.67					

15/01/2026
421 : 'om ᑭᑦ

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 67 מתנעים

[illegible]

15/01/2026
דף מס': 422

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 75 ציוד מוגן התפוצצות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 99.75 ציוד מוגן התפוצצות					
תת פרק 99.75.75 ציוד מוגן התפוצצות					
75.75.0010	מפסק זרם למאור יחיד 10A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		1,410.00	
75.75.0020	בית תקע חד פאזי 16A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV	יח'		1,757.00	
75.75.0030	תקע מיטלטל חד פאזי 16A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		1,410.00	
75.75.0040	בית תקע תלת פאזי 5X16A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		2,119.00	
75.75.0050	תקע מיטלטל חד פאזי 5X16A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		1,757.00	
75.75.0060	בית תקע מיטלטל תלת פאזי 5X32A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		3,089.00	
75.75.0070	תקע מיטלטל תלת פאזי 5X32A מוגן התפוצצות CLASS1 DIV 2	יח'		2,098.00	
75.75.0080	תיבת חיבורים מוגנת התפוצצות ל- 4 כניסות CLASS1 DIV 2	יח'		543.00	
75.75.0090	תיבת חיבורים מוגנת התפוצצות ל- 6 כניסות CLASS1 DIV 2	יח'		596.00	
75.75.0100	תיבת הסתעפות מפוליאסטר משוריינת מוגנת התפוצצות לאזור 1 דגם 7210 או ש"ע, עד 8 כניסות ומהדקים	יח'		2,710.00	
75.75.0200	לחצן פטריה מוגן התפוצצות EXDE מדגם CEAG או ש"ע, ננעל בקופסא 411, מגע NO+NC וכניסת כבל	יח'		2,205.00	
75.75.0300	בורר "0"-1 מוגן התפוצצות EXDE בקופסא 411, מגע NO2 וכניסת כבל	יח'		2,130.00	
75.75.0350	תחנת לחצנים מוגנת התפוצצות P412 EXDE, לרבות לחצן START, לחצן STOP וכניסת כבל, כדוגמת CEAG או ש"ע	יח'		2,024.00	
להעברה בתת פרק 99.75.75					

שי אור גל יועץ ובודק חשמל, בודק קרינה ELE ו-RF
יועץ קרינה ופתרונות מיגון נייד: 050-5605-910

15/01/2026
דף מס': 423

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 75 ציוד מוגן התפוצצות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
75.75.0360	תחנת לחצנים מוגנת התפוצצות P413 EXDE, לרבות לחצן START, לחצן STOP, נורית סימון וכניסת כבל, כדוגמת CEAG או ש"ע	יח'		2,705.00	
75.75.0400	מפסק פקט 2X16A מוגן התפוצצות, לרבות כניסות כבל 25M, CLASS1 DIV2 כדוגמת CEAG מתוצרת קשטן או ש"ע	יח'		2,109.00	
75.75.0410	מפסק בטחון 20A מוגן התפוצצות, לרבות כניסת כבל 20M, CLASS1 DIV2*3 כדוגמת CEAG מתוצרת קשטן או ש"ע, לרבות מגעי עזר	יח'		4,239.00	
75.75.0420	מפסק בטחון 40A מוגן התפוצצות, לרבות כניסת כבל 25M, CLASS1 DIV2*3 כדוגמת CEAG מתוצרת קשטן או ש"ע, לרבות מגעי עזר	יח'		4,239.00	
75.75.0480	תקע חד פאזי 16A מוגן התפוצצות כדוגמת CEAG או ש"ע	יח'		692.00	
75.75.2000	גוף תאורה כולל נורות 2*36 ווט, גוף פלורסצנטי מוגן התפוצצות לאזור 1, CL1 IP66 92036/36 ABB ELLK דגם או ש"ע	יח'		2,971.00	
75.75.2010	גוף תאורה כולל נורות 2*58 ווט, גוף פלורסצנטי מוגן התפוצצות לאזור 1, דגם ELLK 92058/58 כדוגמת CEAG או ש"ע	יח'		4,047.00	
75.75.2020	גוף תאורה חירום דו תכליתי כולל נורות 2*36 ווט, גוף פלורסצנטי מוגן התפוצצות לאזור 1, דגם NIB 92036/36 ELLK כדוגמת CEAG או ש"ע	יח'		8,094.00	
75.75.2030	גוף תאורה כולל נורה 18 ווט, פלורסצנטי שקוע, מתכת וזכוכית מוגן התפוצצות לאזור 1, דגם ELLB 20018/18 או ש"ע	יח'		7,242.00	
75.75.2050	גוף תאורה נייד 3*40 ווט, מוגן התפוצצות, דגם EEXEMT 230VAC כדוגמת CEAG או ש"ע, לרבות כבל באורך מינימלי של 15 מ'	יח'		5,400.00	
להעברה בתת פרק 99.75.75					

15/01/2026
דף מס': 425

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 99.79 רמזורים					
תת פרק 99.79.79 רמזורים					
הערות: 1. עבודות וציוד חשמלי כגון צנרת, כבלים, תאי בקרה וכו' - ראה תת פרק מתאים בפרק 08. 2. העבודה כוללת אבטחת העבודה תוך כדי תנועה. 3. עבור עגלת חץ והזמנת שוטרים משולם בנפרד, ראה - פרק 64.					
79.79.0010	עמוד רמזור רגיל מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 2.5 מ', לרבות בסיס בטון	יח'		3,100.00	
79.79.0020	עמוד רמזור מוגבה מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 3.5 מ', לרבות בסיס בטון	יח'		3,550.00	
79.79.0030	עמוד רמזור רגיל מגולוון, עם הכנה לזרוע שוט באורך עד 2.5 מ', לרבות ברגים לחיזוק הזרוע ובסיס בטון	יח'		3,960.00	
79.79.0040	עמוד רמזור רגיל מגולוון, עם הכנה לזרוע שוט באורך 3 מ' עד 5.5 מ', לרבות ברגים לחיזוק הזרוע ובסיס בטון	יח'		4,200.00	
79.79.0044	עמוד רמזור מואר מגולוון, רגיל או מוגבה, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 2.5-3.5 מ', לרבות בסיס בטון, כדוגמת "YSB" או ש"ע	יח'		14,700.00	
79.79.0046	עמוד רמזור מואר מגולוון, לרבות זרוע שוט באורך 4-5.5 מ', גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 3.5 מ', לרבות בסיס בטון, כדוגמת "YSB" או ש"ע	יח'		36,000.00	
79.79.0048	עמוד רמזור מואר מגולוון, לרבות זרוע שוט דו צדדי, אורך זרועות 2.5-5 מ', גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי תנועה 3.5 מ', לרבות בסיס בטון, כדוגמת "YSB" או ש"ע	יח'		24,400.00	
79.79.0050	זרוע שוט באורך 2.5 מ'	יח'		1,700.00	
79.79.0060	זרוע שוט באורך 3 מ'	יח'		2,000.00	
79.79.0070	זרוע שוט באורך 3.5 מ'	יח'		2,300.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 426

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0080	זרוע שוט באורך 4 מ'	יח'		2,550.00	
79.79.0090	זרוע שוט באורך 4.5 מ'	יח'		2,800.00	
79.79.0100	זרוע שוט באורך 5 מ'	יח'		3,040.00	
79.79.0110	זרוע שוט באורך 5.5 מ'	יח'		3,350.00	
79.79.0120	זרוע שוט באורך 6 מ'	יח'		3,550.00	
79.79.0122	זרוע שוט דגם מיוחד באורך עד 7 מ' על כל עמוד מתאים, לרבות ברגי חיזוק לעמוד וכיוון הזרוע	יח'		3,760.00	
79.79.0124	זרוע שוט דגם מיוחד באורך 7.1-8 מ' על כל עמוד מתאים, לרבות ברגי חיזוק לעמוד וכיוון הזרוע	יח'		4,200.00	
79.79.0126	זרוע שוט דגם מיוחד באורך 8.1-9 מ' על כל עמוד מתאים, לרבות ברגי חיזוק לעמוד וכיוון הזרוע	יח'		4,650.00	
79.79.0130	זרוע שוט כפולה מדגם T באורך עד 5.5 מ'	יח'		3,970.00	
79.79.0132	זרוע שוט לרמזור באורך עד 3.5 מ' לעמוד דגם "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות צבע בתנור	יח'		10,300.00	
79.79.0134	זרוע שוט לרמזור באורך מעל 3.5 מ' ועד 5.5 מ' לעמוד דגם "אבן גבירול" או ש"ע, לרבות צבע בתנור	יח'		13,850.00	
79.79.0135	עמוד ללחצן דגם "אבן גבירול" או ש"ע, בגובה 2 מטר	יח'		2,200.00	
79.79.0136	עמוד ללחצן דגם "אבן גבירול" או ש"ע, בגובה 3 מטר	יח'		2,700.00	
79.79.0137	תושבת מתכווננת לרמזור לעמוד דגם "אבן גבירול" או ש"ע	יח'		2,600.00	
79.79.0140	יישור לניצב של עמוד רגיל בגובה עד 6 מ' או כל סוג עמוד אחר קיים שנפגע או נוטה על צידו מסיבה כלשהי (העמוד נמדד בנפרד)	יח'		190.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 427

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0150	יישור לניצב של עמוד לזרוע (עמוד שוט) במכל סוג עמוד קיים שנפגע או נוטה על צידו מסיבה כלשהי (העמוד נמדד בנפרד)	יח'		230.00	
79.79.0160	כיפת כיסוי לעמוד בכל גודל עד 8"	יח'		140.00	
79.79.0170	מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו לזוג פנסים מהבהבים (תמרור 707) או תמרור הוריי (306) בתא ציוד בעמוד רמזור תוצרת SOGEXI או מגלן פלסטיקה או ש"ע פס למא"זים ומא"ז דו קוטבי 6A-C, 10KA עם כיסוי כולל מהדקי לגרנד לכבלי ההזנה ופס לחיבורי הארקה קומפלט	יח'		330.00	
79.79.0190	בסיס לעמוד עם זרוע (עמוד שוט) מכל סוג ובכל גודל, לפי סוג העמוד והוראות הקונסטרוקטור, לרבות חפירה, יציקה והתקנה של בסיס לעמוד כולל כל הנדרש לצורך הקמתהבסיס, ברגי עיגון ואומים להצבת העמוד, תבנית זיון, הארקה יסוד, צינורות ביציקה ככל הנדרש לחיבור הכבלים, תבנית בסיס, יציקת בטון ב-20 עד לגובה הנדרש, בסיס בגודל עד 100X100X120 ס"מ	יח'		830.00	
79.79.0210	חיבור צמת למחשב מרכזי במרכז בקרת הרמזורים, לרבות החלק היחסי עבור אספקה התקנה והפעלה מתואמת של מערכת הבקרה	קומפ'		18,250.00	
79.79.0220	ערוץ גלאי לולאה השראתי בשיטת מדידת תדר עם גביש ליחוס מותקן ומכוייל בארון המנגנון	קומפ'		845.00	
79.79.0223	לולאה רגילה/מלבנית או לרכב דל מתכת מחוזקת עם "זנב" לרבות ניסור חריץ במשטח האספלט בעומק עד 10 ס"מ	מטר		47.00	
79.79.0230	מחבר אפוקסי אטום לחיבור לולאות גלאי בשוחות מעבר	יח'		295.00	
79.79.0245	יישום גלאי ל-1 ערוץ גילוי במנגנון הרמזור, לרבות כל הציוד וחומרי העזר	יח'		1,030.00	
79.79.0250	יישום גלאי ל-2 ערוצי גילוי במנגנון הרמזור, לרבות כל הציוד וחומרי העזר	יח'		1,770.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 428

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0260	יישום גלאי ל- 4 ערוצי גילוי במנגנון הרמזור, לרבות כל הציוד וחומרי העזר	יח'		2,100.00	
79.79.0270	יישום גלאי ל- 2 ערוצי גילוי עם חיווי תקלה במנגנון הרמזור, לרבות כל הציוד וחומרי העזר	יח'		1,950.00	
79.79.0280	יישום גלאי ל- 4 ערוצי גילוי עם חיווי תקלה במנגנון הרמזור, לרבות כל הציוד וחומרי העזר	יח'		2,400.00	
79.79.0290	לולאת גלאי לרבות חריצה, כבל לולאה מסוג Belden 35614 או ש"ע, איטום החריצה בעזרת מסג דו רכיבי על בסיס פוליאסטר נוזלי או אפוקסי או באמצעות ביטומן קר, מחבר אפוקסי אטום לחיבור כבל הלולאה לכבל המוביל, מדידת נתוני הלולאה ואופן תפקודה וכל חומרי העזר הנדרשים (המחיר לכל לולאת גלאי במסעה כולל 50 מ' ראשונים של הכבל המוביל לחיבור הלולאה למנגנון), המחיר לפי מ' חריצה	מטר		62.00	
79.79.0350	כרטיס תאום MASTER במנגנון צומת, ע"פ תוכניות מתכנ התנועה והפונקציות הנדרשות בתוכניות הזמנים של הצומת הקשורה בגל הירוק	יח'		2,500.00	
79.79.0360	כרטיס תאום SLAVE במנגנון רמזורים קיים, בהתאם לתוכניות מתכנ התנועה והפונקציות הנדרשות בתוכניות הזמנים של הצומת הקשורה בגל ירוק	יח'		1,800.00	
79.79.0400	עמעם אורות לפנסי הרמזורים, להתקנה בארון המנגנון	קומפ'		250.00	
79.79.0410	תיבת פיקוד להפעלת מנגנון רמזור מרחוק מפוליאסטר משוריין עם דלת, מנעול וכבל לחיבור למנגנון	קומפ'		310.00	
79.79.0420	ארון דגם "0" FGI של "ענבר" או ש"ע, על יסוד בטון (יסוד ימדד בנפרד) בצמוד למנגנון רמזורים עבור יחידת ממשק לתאום ובקרה	קומפ'		1,800.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 429

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0430	בסיס בטון ב-20, עליו יותקן ויחזק ארון המנגנון, לרבות הארקת יסוד פס הארקה מברזל 12 מ"מ עם עליה לפס הארקה בלוח ע"י פס ברזל מגולוון (40X4) מ"מ, לרבות צנרת כנדרש	קומפ'		2,500.00	
79.79.0440	בסיס בטון ב-20, עליו יותקן ויחזק ארון ליחידת ממשק תאום לבקרה, לרבות הארקת יסוד פס הארקה מברזל 12 מ"מ עם עליה לפס הארקה בלוח ע"י פס ברזל מגולוון (40X4) מ"מ, לרבות צנרת כנדרש	קומפ'		1,020.00	
79.79.0480	הגבהה להפעלת מנגנון רמזורים מרחוק	קומפ'		205.00	
79.79.0600	קופסת מפסק ראשי לרמזורים לרבות מפסק ראשי 1X40A לאבטחה ראשית וצידוד נלווה להתקנה מושלמת בקופסה. הקופסה מפלדה במידות 30X20X15 ס"מ	קומפ'		530.00	
79.79.0610	מא"ז ראשי דו קוטבי 40 אמפר 15KA מותקן במרכזת מאור או במנגנון כולל פס למא"ז, כיסוי מהדקים לחיבור, חיבור הזנה ושילוט כנדרש	יח'		154.00	
79.79.0620	קופסת הזנה למתקן רמזורים מהבהבים מפוליאסטר משוריין IP65 לרבות מא"ז דו קוטבי 10A, מא"ז 3X16A ובית תקע חד פאזי	קומפ'		2,060.00	
79.79.0630	יחידה אלקטרונית 230V להבהוב פנסים לסירוגין עבור זוג פנסים מהבהבים 707 לנורות LED לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים	יח'		600.00	
79.79.0700	מערכת פנסי תנועה מהבהבים הכוללת זוג פנסים מהבהבים 707 12" צהובים עם נורות LED לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות	קומפ'		3,600.00	
79.79.0710	תמרוור הורייה מואר מעל מערכת פנסי תנועה לכלי רכב לרבות שילוט, נורות פלואורסצנטיות 22W ו-32W, משנק קבל או נורות LED כולל כבלים לחיבור	קומפ'		1,030.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 430

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

מבנה 99 חריגים

פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0720	מערכת פנס רמזור LED לתנועה עדשות 12" אדום, צהוב וירוק, לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות לרבות מסגרת רקע	קומפ'		3,800.00	
79.79.0730	מערכת פנס רמזור LED מהבהב 12" צהוב, לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, דמויות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות	קומפ'		2,000.00	
79.79.0732	מערכת פנס רמזור LED מהבהב 8" צהוב, לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, דמויות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות, פנס מקדים רכבת	קומפ'		2,000.00	
79.79.0733	מערכת פנס רמזור 8" LED לבן, רייקל רכבת, לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, דמויות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות	קומפ'		3,200.00	
79.79.0735	מערכת פנס רמזור LED להולכי רגל 8" אדום ירוק, לרבות אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע, עדשות, דמויות, מצחיות ורגליים לחיבור בשלמות	קומפ'		2,200.00	
79.79.0737	פנס רמזור LED לרוכבי אופניים בעל 3 תאים עם עדשות בצבע אדום, צהוב וירוק לרבות צלמיות 720 ו-721 על העדשות בקוטר 300 מ"מ	יח'		3,200.00	
79.79.0738	פנס רמזור LED לרוכבי אופניים בעל 2 תאים עם עדשות בצבע אדום וירוק לרבות צלמיות 720 ו-721 על העדשות בקוטר 200 מ"מ	יח'		2,500.00	
79.79.0739	פנס לד (זומבי) שקוע במדרכה כתוספת לפנס הולכי רגל בצומת, IP65 12W, כולל דרייבר, מפוליקרבוט חלבי, חסין אש ומוגן UV, מידות הגוף: אורך 120 ס"מ, רוחב 9 ס"מ וגובה 5 ס"מ, בצבע אדום -ירוק כדוגמת "YSB" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		2,200.00	
79.79.0740	עדשה לפנס 300 מ"מ מכל סוג לרבות מתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		910.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
 דף מס': 431

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 99 חריגים
 פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0741	עדשה לפנס 200 מ"מ מכל סוג לרבות צלמיות ומתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		680.00	
79.79.0742	מצחייה פתוחה לפנס 200 מ"מ או 300 מ"מ	יח'		130.00	
79.79.0743	מצחייה סגורה לפנס 300 מ"מ	יח'		290.00	
79.79.0744	מצחייה סגורה לפנס 200 מ"מ	יח'		230.00	
79.79.0745	רקע לפנס תנועה יחיד	יח'		275.00	
79.79.0746	רקע לפנס תנועה כפול	יח'		430.00	
79.79.0747	עדשה נגד סנוור לפנס 300 מ"מ מכל סוג לרבות מתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		1,030.00	
79.79.0748	עדשה נגד סנוור לפנס 200 מ"מ מכל סוג לרבות צלמיות כנדרש ומתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		800.00	
79.79.0749	דלת קומפלט לתא עבור פנס 300 מ"מ מכל סוג לרבות עדשה וצלמיות ומתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		1,080.00	
79.79.0750	דלת קומפלט לתא עבור פנס 200 מ"מ מכל סוג לרבות עדשה וצלמיות ומתקן תאורה מובנה כיחידה אחת אטום למים עם נורות LED	יח'		740.00	
79.79.0752	מצחייה צידית לפנס מכל סוג	יח'		190.00	
79.79.0753	פילם צלמית מודבק מכל סוג לכל סוג פנס בקוטר 200 מ"מ או 300 מ"מ	יח'		65.00	
79.79.0754	עדשה לפנס 400 מ"מ בצבע לבן עם צלמית פילם כחול כנדרש לשלט הכוונה מואר	יח'		65.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
 דף מס': 432

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 99 חריגים
 פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0755	שלט הכוונה מכני משתנה בעל 2 או 3 מצבים, במידות חיצוניות 80X80 ס"מ, בעל שטח שלט מתחלף/משתנה המתאים להדבקות תמרור בקוטר 60 ס"מ מכל סוג לרבות התמרורים, כלאביזרי החיבור, התליה וחיזוק קונסטרוקציה, לתליה מעל פנס רמזור בעמוד קיים	יח'		10,800.00	
79.79.0756	שלט הכוונה מכני פריזמתי משתנה בעל 3 מצבים, במידות חיצוניות 120X86 ס"מ, בעל שטח שלט מתחלף/משתנה המתאים להדבקות תמרור בקוטר 60 ס"מ מכל סוג לרבות התמרורים, כל אביזרי החיבור, התליה וחיזוק קונסטרוקציה, לתליה מעל פנס רמזור בעמוד קיים	יח'		13,000.00	
79.79.0758	החלפת יחידת בקרה לזרם מינימלי לבדיקת תקינות הלדים בנורה	יח'		540.00	
79.79.0760	לחצן להולכי רגל לרבות קופסא משוריינת מוגנת מים, שילוט, תמרור, מחזיק אור א-44 עם נורת ביקורת LED בצבע ירוק DC, 24V	יח'		1,040.00	
79.79.0761	מכסה ללחצן להולכי רגל מכל סוג	יח'		175.00	
79.79.0765	לחצן להולכי רגל הכולל אותות קוליים וסימון מתאים לנגישות לבעלי מוגבלויות, לרבות כיול מתאים של כל הצלילים והאותות כנדרש	יח'		2,750.00	
79.79.0770	תמרור שלט לחצן הולך רגל א-44	יח'		270.00	
79.79.0772	שלט תמרור ס-11 מכל סוג	יח'		130.00	
79.79.0780	זמזם להולכי רגל עם "מגבלות ראיה" לרבות פונקציית שינוי עוצמת הזמזום ביחס לרעש הסביבתי	יח'		2,780.00	
79.79.0781	רגלית רגילה לפנס מכל סוג	יח'		115.00	
79.79.0782	רגלית ארוכה לפנס מכל סוג	יח'		220.00	
79.79.0785	עמוד מגולוון קוטר 3" עבור תמרור, לרבות יסוד	יח'		740.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
 דף מס': 433

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
 מבנה 99 חריגים
 פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0794	עמוד רמזור ללחצן הולכי רגל לרבות חפירה, ביסוס, עוגנים, יציקת בטון, כיפת כיסוי לעמוד וכל חומרי העזר הנדרשים	יח'		600.00	
79.79.0900	כבל N2XY1X2.5+1X4 +22X1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור או תמרור. הכבל כולל מוליכי פאזות בחתך 1.5 מ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5 מ"ר	מטר		43.00	
79.79.0910	מופה אפוקסי לכבל בחתך עד N2XY 1X2.5+1X4+22X1.5	קומפ'		475.00	
79.79.0920	כבל N2XY1X2.5+1X4 +16X1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור ו/או תמרור, מוליכי פאזות בחתך 1.5 מ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5 מ"ר ומוליך הארקה בחתך 4 מ"ר, 220V	מטר		39.00	
79.79.0930	כבל N2XY1X2.5+1X4 +12X1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור או תמרור. הכבל כולל מוליכי פאזות בחתך 1.5 מ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5 מ"ר	מטר		37.00	
79.79.0940	כבל N2XY1X2.5+1X4 +8X1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור ו/או תמרור, מוליכי פאזות בחתך 1.5 מ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5 מ"ר ומוליך הארקה בחתך 4 מ"ר, 220V	מטר		36.00	
79.79.0950	מערכת כבלי הזנה לגלאים COAX מסוכך עם מוליכים בחתך 2.5 מ"ר מושחל בצנרת בין מנגנון הבקרה לרמזורים לבין מוליכי הלולאה שבתוואי המעבר	קומפ'		5,010.00	
79.79.0960	כבל הזנה לגלאים מסוג COAX מסוכך עם מוליכים בחתך 2.5 מ"ר מושחל בצנרת בין מנגנון בקרה לרמזורים לבין מוליכי הלולאה שבתוואי המעבר	מטר		25.00	
79.79.0970	חיבור מוליכי הארקה בשיטת קדוולד (CADWELD), בכל מקום שידרש, המחיר לחיבור ללא תלות במספר המוליכים המתחברים באותו החיבור	יח'		100.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 434

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.0980	כבל הזנה לתאום גל ירוק בין צמתיים מסוג תקשורת בכמות גידים בתוספת 30% גידים רזרבה, מושחל בצנרת (שתשולם בנפרד), לרבות החיבורים במנגנוני הרמזורים, בעזרת פלגי MDF	מטר		37.00	
79.79.0990	מערכת כבלי הזנה ללחצנים מסוג 3X1.5 ממ"ר N2XY מושחל בצנרת (שתשולם בנפרד), עבור חיבור לחצני הולך רגל, לרבות תוספת קווי פיקוד בכבל הנדרש להפעלת נורת הביקורת עם הלחיצה	קומפ'		1,640.00	
79.79.0995	כבל מסוג Belden 8720 או ש"ע (כבל מוביל) וחיבורו בקצותיו לרבות כל אביזרי החיבור, המשמש כבל לחיבור כבלי הלולאה לגלאי (כבל מוביל)	מטר		16.40	
79.79.1000	מנגנון בתכולה מרבית של 32 מופעים (תנועה והולכי רגל), 16 מופעי מהבהב, 96 כניסות גלאים, 24 כניסות בקרה ו-24 יציאות בקרה לרבות ארון ובסיס לארון המנגנון, מנגנון טיפוס 4	קומפ'		38,000.00	
79.79.1010	מנגנון בתכולה מרבית של 24 מופעים (תנועה והולכי רגל), 12 מופעי מהבהב, 32 כניסות גלאים, 24 כניסות בקרה ו-24 יציאות בקרה לרבות ארון ובסיס לארון המנגנון, מנגנון טיפוס 3	קומפ'		34,000.00	
79.79.1020	מנגנון בתכולה מרבית של 16 מופעים (תנועה והולכי רגל), 8 מופעי מהבהב, 18 כניסות גלאים, 24 כניסות בקרה ו-24 יציאות בקרה לרבות ארון ובסיס לארון המנגנון, מנגנון טיפוס 2	קומפ'		31,700.00	
79.79.1030	מנגנון בתכולה מרבית של 8 מופעים (תנועה והולכי רגל), 4 מופעי מהבהב, 10 כניסות גלאים, 24 כניסות בקרה ו-24 יציאות בקרה לרבות ארון ובסיס לארון המנגנון, מנגנון טיפוס 1	קומפ'		28,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 435

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.1100	ארון למנגנון רמזור, דוגמת FGI "O" או ש"ע, לרבות כל החומרים, האביזרים, ציוד העזר וכבלים הנדרשים לחיבור חשמל לארון, תכולת הארון כוללת לוח חשמל, שקע שירות ותאורת שירות, כולל חיבורים להזנת חשמל כנדרש (תכולת מנגנון הרמזור נמדדת בנפרד)	יח'		3,200.00	
79.79.1150	מנעול לדלת ארון למנגנון רמזור לכל סוג דלת לרבות בריחי נעילה מכל סוג, וידית ונעילה נסתרת הזהה לסוג המותקן בארון המנגנון	יח'		185.00	
79.79.1300	מערכת אל פסק לרמזורים הכוללת בסיס ארון יחידת אל פסק בהספק של 2 kva, הפעלה במשך שעותיים לרבות מצברים	קומפ'		26,300.00	
79.79.1310	מערכת אל פסק לרמזורים בהספק של 2.5 kva, גיבוי במשך שעה לרבות מצברים בארון נפרד, כולל בדיקה בעומס מלא	קומפ'		14,000.00	
79.79.1320	תוספת לאל פסק עבור שנאי בידוד ומסנני כניסה	קומפ'		3,000.00	
79.79.1400	לוח החלפה לגנרטור במנגנון הרמזור, הכולל בקרת החלפות, חיבור הזנת הגנרטור ובקר הגנרטור למנגנון הרמזור לרבות חיבור פיקוד הגנרטור למנגנון באמצעות מגעים O/אוכל השינויים, וכל חומרי העזר הנדרשים	קומפ'		3,200.00	
79.79.3500	מערכת טבעות על עמוד תאורה בכל גודל ולכל סוג פנס, הערכה כולל זוג טבעות מגולוון בכל קוטר, תא קופסת חיבורים מגולוון, צנרת חיבור מתכתית בקוטר 2" מגולוונת לחיבור בין התא לתשתית הת"ק של הצומת כולל מופות וצינורות "ר" למעבר מעל בסיס העמוד וחיזוקה לעמוד באמצעות בנדים מפלב"מ, לפחות 1 לכל מ' צינור, צנרת בקוטר עד 2" לחיבור בין תא החיבורים לטבעות וחיזוקים לעמוד באמצעות בנדים מפלב"מ, לפחות 1 לכל מ' צינור	קומפ'		640.00	
79.79.3510	טבעת נוספת לערכת מערכת טבעות קיימת לרבות כל הצנרת החיבורים, בנדים מפלב"מ שיותקנו, לפחות 1 לכל מ' צינור וכל חומרי העזר הנדרשים	יח'		240.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 436

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.3520	מתקן כפול לפנסי תנועה המיועד לאפשר התקנה של זוג פנסי תנועה במרווח ברוחב עד 1 מ'	יח'		740.00	
79.79.5000	שיניים עדכונים ותוספות במנגנון בקרה הקיים בצומת ובתוכניות זמנים של מערכת הרמזורים הקיימת בצומת	קומפ'		2,111.00	
79.79.5010	חיבור עילי זמני לעמוד רמזור קיים, לרבות בדיקת מצב העמוד, חיבור העמוד, חדירת הכבל למגש אביזרים והסתעפות בעמוד	מטר		643.00	
79.79.5020	חיבור מתקן הרמזור הזמני, לרבות כל החיבורים הדרושים וחומרי העזר	קומפ'		127.00	
79.79.5030	תאום עם חברת החשמל וסיוע לרבות דמי בדיקת המתקן וכל הנדרש עפ"י הוראות חברת החשמל עד לקבלת המונה, חיבור 1X40 אמפר	קומפ'		2,111.00	
79.79.5040	טיפול בחיבור של קו טלפון בזק למנגנון רמזורים כולל אספקה והתקנה של צינור דגם בזק בקוטר 3" י.ק.ע. 13.5 בין גוב בזק קיים למנגנון הרמזורים, לרבות פריצת גוב בזק קיים	מטר		30.00	
	הערה: פינוי ו/או הובלה יבוצעו בתחומי אותו הישוב.				
79.79.6000	פירוק יסוד בטון לעמוד עם זרוע, בכל גודל לרבות חפירה, ניקוי האתר, פינוי והובלת הפסולת לאתר פסולת מוכרז והחזרת פני השטח לקדמותם	קומפ'		350.00	
79.79.6010	פירוק יסוד בטון לארון מנגנון, לרבות ניקוי האתר, פינוי והובלת הפסולת לאתר פסולת מוכרז והחזרת פני השטח לקדמותם	קומפ'		440.00	
79.79.6100	פירוק עמוד רמזור רגיל מוגבה או עם הכנה לזרוע שוט, לרבות פירוק יסוד בטון ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		347.00	
79.79.6110	פירוק לחצן הולכי רגל מעמוד רמזור	יח'		106.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 437

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.6120	פירוק עמוד מגולוון בקוטר 3" המותקן עבור לחצן הולך רגל ותמרור מואר (שלט לחצן הולך רגל) לרבות פירוק יסוד בטון ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		171.00	
79.79.6130	פירוק זרוע שוט בכל אורך, יחידה או כפולה, מעמוד רמזור ופינויה	יח'		340.00	
79.79.6140	פירוק זרוע שוט דגם T מכל סוג ואורך, לרבות פינויים למקום אליו יורה המזמין	יח'		583.00	
79.79.6150	פירוק מתקן כפול לפנסי תנועה ופינויים למקום אליו יורה המזמין	יח'		276.00	
79.79.6200	פירוק פנס תנועה מהבהב לרבות חיבורי חשמל ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		165.00	
79.79.6210	פירוק מערכת פנסי תנועה לרכב לרבות חיבורי חשמל ופינויה למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		175.00	
79.79.6220	פירוק מערכת פנסי תנועה מהבהבים 707 לרבות חיבורי חשמל ופינויה למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		175.00	
79.79.6230	פירוק מערכת פנסי הולכי רגל לרבות חיבורי חשמל ופינויה למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		170.00	
79.79.6300	פירוק תמרור מואר (שלט לחצן הולכי רגל או אחר) ופינויים למקום אליו יורה המזמין	יח'		125.00	
79.79.6310	פירוק תמרור (חץ הכוונה מואר) המותקן מעל מערכת פנסי תנועה ופינויים למקום אליו יורה המזמין	יח'		165.00	
79.79.6320	פירוק תמרור הוריה 306 המותקן על עמוד מעל מעבר חצייה לרבות כל חיבורי החשמל והפיקוד ופינויים למקום אליו יורה המזמין	יח'		175.00	
79.79.6350	פירוק מנגנון בקרה לרמזורים, לרבות פירוק מכני, פירוק חיבורי החשמל וכבלי ההזנה לרמזורים ולמנגנון הבקרה, פירוק יסוד בטון, ניתוק חיבור החשמל תוך תאום ותשלום לחח"י ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		2,400.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 438

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.6360	פירוק ארון ממשק בקרת רמזורים, לרבות פירוק מכני, פירוק חיבורי חשמל והפיקוד ממשק הבקרה, כרטיסי הגלאים והחיבורים, פירוק יסוד הבטון ופינוי למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		1,600.00	
79.79.6370	פירוק מערכת כבלי הזנה ממנגנון הבקרה לעמודי רמזור, לרבות קו ההזנה למנגנון, גילגול הכבלים ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		850.00	
79.79.6380	פירוק מערכת כבלי הזנה לגלאים לרמזור, לרבות גילגול הכבלים ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		265.00	
79.79.6450	פירוק טבעת בודדת ללא פירוק המערכת ופינויה למקום אליו יורה המזמין	יח'		121.00	
79.79.6460	פירוק מערכת טבעות מכל סוג לרבות פירוק הצנרת, התא, כל הטבעות המותקנות על העמוד ופינויים למקום אליו יורה המזמין	קומפ'		191.00	
79.79.6500	פירוק עדשה משלט הכוונה מואר	יח'		65.00	
79.79.6550	פירוק שלט מתחלף דו מצבי ופינוי למקום אליו יורה המזמין	יח'		528.00	
79.79.7000	הובלה והתקנת עמוד מגולוון בקוטר 3" מפירוק עבור לחצן הולך רגל ותמרוור מואר (שלט לחצן הולך רגל) לרבות ביצוע יסוד מבטון ב-20	קומפ'		210.00	
79.79.7010	הובלה והתקנת זרוע שוט בכל אורך, יחידה או כפולה מפירוק, על עמוד רמזור	יח'		320.00	
79.79.7020	הובלה והתקנת עמוד רמזור רגיל או מוגבה מפירוק, לרבות ביצוע יסוד מבטון ב-20	קומפ'		820.00	
79.79.7030	הובלה והתקנת עמוד רמזור שוט מפירוק לרבות ביצוע יסוד מבטון ב-20	קומפ'		930.00	
79.79.7040	הובלת זרוע שוט מפירוק, דגם T מכל סוג ואורך והתקנתו על עמוד	יח'		730.00	
79.79.7050	הובלה והתקנת לחצן הולכי רגל מפירוק על עמוד רמזור או עמוד אחר	יח'		150.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 439

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.7100	הובלה והתקנת מערכת פנסי תנועה לרכב מפירוק על עמוד רמזור, לרבות אספקת והתקנת כבלים מתא האביזרים למערכת הפנסים	קומפ'		235.00	
79.79.7110	הובלה והתקנת מערכת פנס תנועה מהבהב 12" מפירוק על עמוד רמזור לרבות אספקת והתקנת כבלים מתא האביזרים למערכת הפנסים	קומפ'		245.00	
79.79.7120	הובלה והתקנת מערכת פנסים מהבהבים 707 מפירוק על עמוד לרבות אספקת והתקנת כבלים מתא האביזרים למערכת הפנסים	קומפ'		245.00	
79.79.7130	הובלה והתקנת מערכת פנסי הולכי רגל מפירוק על עמוד רמזור לרבות אספקת והתקנת כבלים מתא האביזרים למערכת הפנסים	קומפ'		165.00	
79.79.7140	הובלה והתקנת מתקן כפול לפנסי תנועה לרכב, המתקן יסופק ע"י המזמין	יח'		315.00	
79.79.7200	הובלה והתקנת תמרור הוריה 306 מפירוק על עמוד לרבות התקנת כבלים מתא האביזרים למערכת לפנסים	יח'		180.00	
79.79.7210	הובלה והתקנת תמרור הוריה מואר מפירוק מעל מערכת פנסי תנועה לרבות אספקת והתקנת כבלים מתא האביזרים בעמוד לתמרור	יח'		165.00	
79.79.7250	הובלה והתקנת טבעת בודדת נוספת לערכת מערכת טבעות קיימת, הטבעת תסופק ע"י המזמין	יח'		135.00	
79.79.7260	הובלה והתקנת ערכת מערכת טבעות לכל סוג פנס לרבות בנדים מפלב"מ וכל חומרי העזר, ערכת מערכת טבעות תסופק ע"י המזמין	יח'		135.00	
79.79.7300	הרכבת עדשה לשלט הכוונה מואר, העדשה תסופק ע"י המזמין	יח'		60.00	
79.79.7350	הובלה והתקנת מנגנון בקרה שפורק, על יסוד בטון (היסוד ישולם בנפרד)	קומפ'		4,200.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 440

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.7360	יישור שלט הכוונה מואר עקב פגיעה	יח'		45.00	
79.79.7370	הובלה והתקנת שלט מתחלף לרבות אספקת כל אביזרי החיבור, התליה והחיזוק הקונסטרוקטיבי הנדרש לתליה מעל פנס רמזור על עמוד קיים. השלט המתחלף יסופק ע"י המזמין	יח'		865.00	
79.79.7380	הסרת מדבקת תמרור מעל שלט מתחלף דו או תלת מצבי והדבקת מדבקת תמרור חדש	יח'		112.00	
79.79.7400	שיפוץ והחזרה לכשירות מלאה של לחצן הולכי רגל קיים מכל סוג והרכבתו מחדש לרבות כל החומרים, החלפים וציוד העזר הנדרשים	יח'		739.00	
79.79.8000	מערכת מרכזית לבקרת רמזורים, לרבות שרת מערכת לגיבוי חם, מותקן במסד הראשי, כולל חיבור למערכת גיבוי הזנת חשמל, וממשק לשרת זמן מרכזי NTP Time NTS-6000-GPS לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים והציוד הנדרשים לקבלת יתירות מלאה כמוגדר במפרט הטכני לתפעול מערכת בקרת הרמזורים. מחשבי השרת למערכת הבקרה יהיו Server תוצרת IBM או DEL או HP במארז U1 המיועד להתקנה בארון 19" בעל התכונות הבאות לפחות: מעבד אינטל 3 E7- V product families Xeon processor, דיסק כפול S Dual בתצורת גיבוי חם. התקנת השרתים תכלול תוכנת מ of 2333 MHz 64 GB DDR4 זיכרון דינמי Cache memory זיכרון של 30 GB RAID1 mirrored, 30 GB ATA2 7200/500GB 2x500 Server 2012 R2 Enterprise Edition Windows לפחות, כולל הרישיונות הנדרשים	קומפ'		142,000.00	
79.79.8010	מחשב שרת שעון זמן NTP Time Server NTS-6000-GPS תוצרת GALLEON או ש"ע, מאושר לעמידה בפרוטוקול NTP4 לפחות, לרבות תורן חיצוני ועליו מקלט GPS המחובר לשרת, השרת יהיה מיועד להתקנה במסד 19" במסד הראשי	קומפ'		32,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 441

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
79.79.8020	מהעברה שרת ניהול ואחזור מאגר הנתונים ההיסטורי, מותקן במסד הראשי, כולל חיבור למערכת גיבוי הזנת חשמל, וממשק לשרת זמן מרכזי NTS-6000-GPS NTP Time Server לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים והציוד הנדרשים. מחשב השרת למערכת זו יהיו תוצרת IBM או DEL או HP במארז U1 המיועד להתקנה בארון 19" בעל התכונות הבאות לפחות: עבד אינטל families Xeon processor E7-V 3 product, דיסק כפול 2x500 GB RAID1 (mirrored), זיכרון של (Dual SATA2 7200/500GB), 30MB Cache memory וזיכרון דינמיכולל תמיכת ספקי כוח בגיבוי חשמלי ח, fukk transactions with the Database server Optical SAS support for data base of 2333 MHz 64 GB כולל תמיכה ב-DDR4 . אספקת השרת תכלול תוכנות מערכת הפעלה R2 Enterprise Edition Windows Server 2012 לפחות כולל רישיונות, תוכנת Par Edition with SQL 2012 server Enterprise כולל הרישיונות הנדרשי titution Option	קומפ'		92,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 442

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
79.79.8030	מהעברה מערך אחסון דיסקים Disk Storage Array עבור מאגר הנתונים ההיסטורי, מותקן במסד הראשי, כולל חיבור למערכת גיבוי הזנת חשמל, לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים והציוד הנדרשים. מערך הדיסקים יהיה תוצרת IBM או DEL או HP במארז U3 המיועד להתקנה בארון "19 בעל התכונות הבאות לפחות: מעבד for Channel PorDual storage controllers Fiber מערך האחסון יאפשר התקנה של עד 15 דיסקים, מינימום של 4 SATA2 TB 7200RPM מערך האחסון יכיל לפחות 10 דיסקים בגודל 2, capability, server, failover ככולל ספקי כפולים כוח לגיב, base transactions with the Database controller of Optical or SAS כולל תמיכה ב Optical SAS support for data controller of Optical or SAS כולל ובקר י ts חשמלי, כולל מערכת אוורור כפולה לגבוי, החלפת דיסקים בתצורת drives Hot swappable בתצורת RAID5 לפחות, כל הטרנסקציות של בסיס הנתונים תהינה אופטיות או באמצעות SAS. התקנת מערך האחסנות תכלול תוכנת מערכת הפעלה Server 2012 R2 Enterprise Edition Windows לפחות כולל רישיונות, ותוכנת technology) Direct Attached Storage AS)	קומפ'		124,000.00	
79.79.8040	מסד ראשי בגובה U44 ברוחב להתקנת ציוד "19 ובעומק 900 מ"מ לפחות המיועד להתקנה בחדר שרתים, במסד זה יהיו מותקנים השרתים ומחשבי הבקרה, שרת אחסון ההיסטוריה, ציוד ואביזרי מערכות התקשורת, מערכת ניהול המשתמשים מערכת אבטחת מידע, הציוד בארון יכלול PATCH PANEL אופטי לחיבור כבלי רשת, פנלי שערות העברת חיווט, מדפי ם, מגירה הכוללת לוח מקשים ועכבר ומסך מרכזי LCD במידות "19 לפחות, מערכת מאווררים כנדרש, מערכת הזנות חשמל כולל חיבור לגיבוי חשמלי וכל הנדרש לפעולה מלאהשל ציוד המחשוב במרכז הבקרה לרבות התקנת המסד בחדר ייעודי לפי הוראות המזמין וכל חומרי העזר הנדרשים כולל הפעלה והרצ	קומפ'		14,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 443

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.8050	או ש"ע, כולל חיבורי הכבלים וכל הנדרש לפעולתו המלאה מול כל המחשבים המחוברים במסד CYBEX מתוצרת WIEW SWITCH למיתוג 8 מחשבים לפחות המותקנים במסד ראשי KVM הראשי	קומפ'		7,500.00	
79.79.8060	מחשב לתחנת עבודה - CLIENT תוצרת IBM DELL או HP מעבד אינטל 17 2GHZ דיסק קשיח 500GB כולל מסך 23" LED לרבות UPS מקומי, תחנת העבודה כוללת תוכנת לעמדות VIE לרבות רישיונות התקנה MICROSOFT WINDOWS 10 PRO למערכת בקרת הרמזורים ותכנות מערכת ההפעלה W	קומפ'		27,500.00	
79.79.8070	מערכת חומת אש מסוג CR1001a CYBEROAM- או ש"ע לרבות חיבור אופטי	קומפ'		44,000.00	
79.79.8080	רכזת סיסקו TSS 48Ports 3560G או ש"ע	קומפ'		47,000.00	
79.79.8090	פיתוח והתאמת תוכנה לפי דרישות המזמין והמפרט עבור מערכת בקרה מרכזית לרמזורים לרבות התקנתה על שרתים ראשיים, התוכנה מיועדת לניהול ובקרת של לפחות 50 מנגנוני רמזורים ו-600 גלאים, לרבות מידע מגלאים, קבלת סטטוס תקינות, עדכון שעונים, מידע על מופעים וגלאים בזמן אמת, כולל רישיונות התקנה על שרתים ראשיים, תמיכת יישום בגיבוי חם, הפעלות הרצה ואינטגרציה	קומפ'		950,000.00	
79.79.8100	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור הרחבת מרכז הבקרה לכל 10 מנגנונים נוספים ו-100 גלאים נוספים	קומפ'		68,000.00	
79.79.8110	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור מודול דוחות, לדיווח סטטוס כלל מערכת הבקרה ומנגנוני הרמזורים	קומפ'		71,400.00	
79.79.8120	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור ממשק תקשורת לבקר רמזורים כלשהוא המאושר לשימוש במדינת ישראל	קומפ'		98,000.00	
79.79.8130	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור מודול GIS	קומפ'		88,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 444

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.8140	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור שילוב יכולת הטמעה והורדת פרמטרים ממרכז הבקרה למנגנון הרמזור	קומפ'		95,800.00	
79.79.8150	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור מודול בסיס נתוני גלאים	קומפ'		54,000.00	
79.79.8160	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור מודול תרשים זרימה של תוכנית הרמזור בזמן אמת, ויכולת צפיה היסטורית	קומפ'		76,000.00	
79.79.8170	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור מודול ניתוח גלאים והעברת נתוני גלאים מצומת אחת לשניה	קומפ'		51,000.00	
79.79.8175	תוספת לתוכנת בקרת רמזורים עבור כתיבת מסכי HMI - לקבוצה של עד 50 צמתיים	קומפ'		49,500.00	
79.79.8180	נתב לחיבור עם תשתית בזק ATDM כולל APN לעבודה עם ספק סלולארי מול מנגנוני הרמזורים, יחידות הקצה בתקשורת GPRS או בתקשורת דור 3 לפחות	קומפ'		21,000.00	
79.79.8190	התקנת הציוד הנדרש במנגנון הרמזור לצורך חיבורו למערכת בקרת הרמזורים המרכזית, בין שהחיבור תומך בתקשורת סלולרית (לרבות מודם סלולרי כפול המיועד לעבודה בגיבוי מול ספקי סלולר שונים וכרטיסי SIM לכל ספק על חשבון הקבלן) ובין שהחיבור יבוצע לתשתית תקשורת פיזית של הלקוח, העבודה תכלול אספקת כל הציוד, המתאמים, המודמים, נתבים/מתגים, ספקי הכח, הכבילה וכל החיבורים עד לחיבור ופעולה מלאה בכל צומת, כל הציוד יותקן בארון המנגנון או בארון תקשורת (שישולם בנפרד) שיוקם לצורך חיבור ז	קומפ'		12,500.00	
79.79.8200	ארון תקשורת דגם בזק 1 כולל יציקת בסיס בטון לרבות תכנון, אספקה והתקנת לוח חשמל מתאים לחבור כל הציוד בארון כולל MDF אופטי לחיבור של כבליה עד 48 סיב וכלאביזרי החיבור והזיווד הנדרשים להתקנת ציוד התקשורת, בקר רכזת הגלאים TPDC, סל הכרטיסים וגלאי ההעדפה בארון	קומפ'		7,200.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 445

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.8210	ביצוע תכנון מוקדם ומפורט של כל המערכות הנדרשת להפעלת מערכת הבקרה המרכזית לרמזורים על כל מרכיביה ומכלוליה, בכלל זה כלולה עבודת פיתוח ויישום התאמות בכלהתוכנה הנדרשת בכל מרכיב ומכלול ממכלולי המערכת לצורך הפעלה מלאה למערכת זו, הכנת נהלי בדיקה, ביצוע כל הבדיקות SAT, SIAT FAT, כולל ביצוע אינטגרציה, ביצוע הרצת המערכת ואספקת כל התעוד למערכת וביצוע הדרכה למזמין ולצוות שכן ככל הנדרש	קומפ'		50,000.00	
79.79.8300	שרת מערכת בקרת רמזורים להתקנה במעבדה כמערכת עצמאית, השרת מותקן במסד הראשי, לרבות חיבור למערכת הזנת חשמל, וממשק לשרת זמן מרכזי Se-6000 NTP Time GPS-NTS המיועד להתקנה U1 במארז HP או DEL או IBM לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים והציוד הנדרשים כמוגדר במפרט הטכני. מחשב השרת למערכת הבקרה יהיה תוצרת - rver בארון 19" בעל התכונות הבאות לפחות: מעבד אינטל E7- V 3 product families Xeon processor, דיסק כפול mirrored 7200/500GB 2x500 (GB RAID1) Dual SATA2, זיכרון של 30MB of 2333 MHz 64 GB דינמי DDR4 בתצורת גיבוי חם. התקנת השרת תכלול תוכנת מערכת הפעלה Ed Windows Server 2012 R2 Enterprise Partition Option הרישיונות הנדרשים 2012 server Enterprise Edition with SQL לפחות כולל רישיונות ותוכנת tion	קומפ'		144,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 446

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
79.79.8310	מהעברה שרת מערכת בקרת גלאי העדפה, להתקנה במעבדה כמערכת עצמאית, השרת מותקן במסד הראשי, לרבות חיבור למערכת הזנת חשמל, וממשק לשרת זמן מרכזי Tim-6000 NTP-NTS-GPS המיועד להת U1 במארז HP או DEL או IBM לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים והציוד הנדרשים כמוגדר במפרט הטכני. מחשב השרת למערכת הבקרה יהיה תוצרת - Server קנה בארון 19" בעל התכונות הבאות לפחות: מעבד אינטל E7- V 3 product families Xeon processor, דיסק כפול mirrored 7200/500GB 2x500 (GB RAID1) Dual SATA2, זיכרון של Cache memory 30MB וזיכרון דינמי 64 GB of 2333 MHz DDR4 בתצורת גיבוי חם. התקנת השרת תכלול תוכנת מערכת הפעלה R2 Enterpris Windows Server 2012 Edition with Partition Option SQL 2012 server Enterprise לפחות כולל רישיונות ותוכנת Edition	קומפ'		113,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 447

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.8320	פיתוח תוכנה וחיבור של בקר מתוכנת PLC המיועד לשמש כרכזת גלאי העדפה (TPDC) המאפשר סימולציה של אותות גלאים למנגנון הרמזור במעבדה המפקדים דרך תוכנת מערכת הבדיקה, כולל ספק כוח וכרטיסי כניסות ויציאות סל כמות נדרשת עם 30% רזרבה מורכבים על פס DIN או על BACKPLAN המיועד לכך. בבקר יהיה זיכרון הנתמך ע"י מצבר ל יתיום. גודל הזיכרון בכל בקר יהיה לא פחות מ- K16 זמן הסריקה, פענוח תכנה, ללא זמן היענות I/O לא יותר מ- 5 מילי-שניה ל K1 תכנה. לכל בקר יותקנו כל האמצעים והאביזרים הנדרשים לתקשורת לרשת הבקרים במעבדה, באמצעות כרטיסים מתאימים ו/או מתאמי פרוטוקולים המקושרים אליהם בתקשורת טורית, העבודה כוללת התקנה במסד תק ורת במעבדה, כולל חיבור למערכת הזנת חשמל, למנגנון הרמזור במעבדה, לממשק לשרת זמן מרכזי Server NTS-6000-GPS NTP Time - לרבות כל המתגים, הכבלים, החיבורים, הציוד ויישומי תוכנה הנדרשים לפעולה מלאה של רכזת הגלאים (TPDC) כסימולטור גלאי העדפ	קומפ'		52,600.00	
79.79.8330	רשת תקשורת מחשבים עצמאית נפרדת במעבדה עבור בדיקת הרמזורים כולל נתבים מתגים כבילה מחברים וכל ציוד העזר הנדרש לחיבור כל החומרה במעבדה לרשת זו. הרשת תאפשר חיבור אל רשת הבקרה המרכזית לרמזורים בהתאם להוראת המזמין	קומפ'		18,000.00	
79.79.8340	יישום תוכנה אשר תאפשר את בדיקת תוכניות הרמזורים באופן אוטומטי ממוחשב, תוך השוואת תרחישי בדיקה בין התוכנית המתוכננת לבין המבוצע בפועל ע?י המנגנון הנבדק, התוכנה תאפשר לקלוט באופן אוטומטי את נתוני התכנון מתוכנת CROSSIG וכן את נתוני הביצוע ישירות מהמנגנון. התוכנה תאפשר הפקת דוחות השוואה מתאימים ותעמוד בכל הנדרש	קומפ'		743,000.00	
להעברה בתת פרק 99.79.79					

15/01/2026
דף מס': 448

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה
מבנה 99 חריגים
פרק 79 רמזורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
79.79.8350	תחנת עבודה כוללת תוכנת לעמדות VIEW למערכת בקרת הרמזורים ולמערכת בקרת גלאי ההעדפה וכן להרצת תוכנת הבדיקה והשוואת תוכניות הרמזור במעבדה, לרבות מחשב לתחנת עבודה - CLIENT תוצרת IBM DELL או HP מעבד אינטל 2GHZ 17 דיסק קשיח 500GB כולל מסך 23" LED לרבות UPS מקומי. ההתקנה תכלול תכנות מערכת ההפעלה MICROSOFT WIN 10 PRO רישיונות התקנה	קומפ'		28,000.00	
79.79.8360	מנגנון בתכולה מרבית של 32 מופעים (תנועה זה?), 16 מופעי מהבהב, 96 כניסות לגלאים, 24 כניסות בקרה, 24 יציאות בקרה כולל מתקן הצבה למנגנון, מתקן סימולציה של נורות בדיקה בהתקן נייד על גלגלים, כולל חיבור לבקר הסימולציה ולמערכת בקרת הרמזורים ברשת המעבדה, כולל כל הנדרש בכבלים, חיבורים וציוד עזר על מנת לשמש כמנגנון בדיקה במעבדה	קומפ'		70,000.00	
79.79.8400	חיבור צומת לשרת מערכת מרכזי, שנמצא בענן כולל העלאת תוכניות תנועה בדיקות והפעלה - תשלום חד פעמי לצומת	קומפ'		5,000.00	
79.79.8410	רישיון שימוש של תוכנת בקרת רמזורים לצומת לשנה, עד 75 מערכות רמזורים	יח'	9.00		
79.79.8420	רישיון שימוש של תוכנת בקרת רמזורים לצומת לשנה, מעל 75 מערכות רמזורים	יח'	9.00		
79.79.8430	תוספת לרישיון שימוש של תוכנת בקרת רמזורים עבור שימוש באלגוריתם של רמזור חכם לשנה	יח'	9.00		
79.79.8440	תוספת לרישיון שימוש של תוכנת בקרת רמזורים עבור שימוש באלגוריתם לקבלת קו יחוק אדפטיבי עבור 2 צמתים לשנה	יח'	9.00		
סה"כ 99.79 רמזורים (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 99.79 רמזורים (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 99 חריגים (להעברה לדף ריכוז)					

תחילת העבודה: 01/01/26
סיום מתוכנן: 01/01/27

מזמין: מועצה מקומית קרני שומרון
קבלן: קבלן חשמל
אתר: תאורת רחובות ומבני ציבור מועצה
מפקח: תמיר

כתב כמויות (ריכוז)

15/01/2026

דף מס': 449

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 08 חשמל
			פרק 08 מתקני חשמל
			תת פרק 08.01 הערות כלליות לפרק 08 מתקני חשמל
			תת פרק 08.02 המשך הערות
			תת פרק 08.03 הערות כללי
			תת פרק 08.04 הערות כללי
			תת פרק 08.05 הערות
			תת פרק 08.06 הערות
			תת פרק 08.07 הערה כללית
			תת פרק 08.09 הערות לכל עמודי התאורה והעוגנים כללי
			תת פרק 08.10 קריאות, תקלות, י"ע/אחר ובהחלטת המועצה בלבד
			תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
			תת פרק 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל
			תת פרק 08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל
			תת פרק 08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל
			תת פרק 08.17 נקודות מאור
			תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע
			תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות
			תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית
			תת פרק 08.22 צינורות חשמל ממתכת
			תת פרק 08.23 תעלות כבלים
			תת פרק 08.24 סולמות כבלים

15/01/2026

דף מס': 450

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל
			תת פרק 08.27 חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים
			תת פרק 08.28 תיבות הסתעפות לטלפונים
			תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)
			תת פרק 08.32 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)
			תת פרק 08.33 כבלי נחושת משוריינים N2XBY/FR1
			תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים
			תת פרק 08.35 מוליכי נחושת גלויים
			תת פרק 08.36 מופות לכבלים ומפצלות
			תת פרק 08.37 כבלים חסיני אש
			תת פרק 08.38 כבלי טלפון
			תת פרק 08.39 התקנת כבלי נחושת וכבלי אלומיניום
			תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות
			תת פרק 08.42 בדיקות מתקני מתח גבוה
			תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
			תת פרק 08.44 איטום מעברים נגד אש
			תת פרק 08.51 עמודי עץ לתאורת חוץ
			תת פרק 08.52 עוגנים ואביזרי רשת
			תת פרק 08.53 תילי נחושת וכבלים עיליים
			תת פרק 08.54 תילי אלומיניום
			תת פרק 08.55 תילי פלדה
			תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית
			תת פרק 08.57 מגשי ציוד ואביזרים
			תת פרק 08.59 תיל אווירי מבודד (תא"מ)
			תת פרק 08.60 מרכזיות מאור

15/01/2026

דף מס': 451

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			תת פרק 08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
			תת פרק 08.62 מא"זים אופיין C ו-K
			תת פרק 08.63 מאמ"תים
			תת פרק 08.64 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
			תת פרק 08.65 מפסקי זרם
			תת פרק 08.66 ממסרים ומגענים
			תת פרק 08.68 נתיכים ומנתקי מבטיחים
			תת פרק 08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה
			תת פרק 08.71 מפסקי זרם למאור
			תת פרק 08.72 בתי תקע
			תת פרק 08.73 אביזרי חשמל שונים
			תת פרק 08.74 עמעמי אורות (מפסקי דימר)
			תת פרק 08.78 פסי צבירה
			תת פרק 08.81 התקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים
			תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום
			תת פרק 08.84 ספוטים ופסי צבירה למאור
			תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים
			תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ
			תת פרק 08.87 גופי תאורה סולאריים
			תת פרק 08.88 מצברים ומטענים
			תת פרק 08.89 בקרים
			תת פרק 08.91 תשתיות בחדרי מתח גבוה
			תת פרק 08.92 רשתות עיליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV)
			תת פרק 08.93 שנאים למתח גבוה
			תת פרק 08.94 כבלים למתח גבוה

15/01/2026

דף מס': 452

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			תת פרק 08.95 לוחות מתח גבוה סה"כ 08 מתקני חשמל
			סה"כ 08 חשמל
			מבנה 99 חריגים פרק 00 הערות כללי למבנה 99 תת פרק 00.01 הערות כללי למבנה 99 סה"כ 00 הערות כללי למבנה 99
			פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
			פרק 18 תשתיות תקשורת תת פרק 18.40 אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית סה"כ 18 תשתיות תקשורת
			פרק 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים תת פרק 30.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים סה"כ 30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים
			פרק 50 מחשבים ובקרי השקיה תת פרק 50.50 מחשבים ובקרי השקיה סה"כ 50 מחשבים ובקרי השקיה
			פרק 56 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד תת פרק 56.56 במות הרמה ומלגזות סה"כ 56 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

15/01/2026
דף מס': 453

קרני שומרון כללי אחזקה כללית שוטפת חשמל ליישובי המועצה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 67 מתנעים תת פרק 67.67 מתנעים סה"כ 67 מתנעים
			פרק 75 ציוד מוגן התפוצצות תת פרק 75.75 ציוד מוגן התפוצצות סה"כ 75 ציוד מוגן התפוצצות
			פרק 79 רמזורים תת פרק 79.79 רמזורים סה"כ 79 רמזורים סה"כ 99 חריגים

התחייבות החשמלאי לאחזקה שוטפת עם"י מחירון דקל המצ"ב אחוז הנחה קבועה מספר 1 קבועה 20% על כל סעיפי דקל:

-20%

שם הקבלן שם החברה תפקיד ת.ז. חתימה חותמת מחיר ב-% -

התחייבות החשמלאי להנחה מספר 2 נוספת של החשמלאי בהמשך להנחה קבועה מספר 1:

שם הקבלן שם החברה תפקיד ת.ז. חתימה חותמת מחיר ב-% -